

維持管理状況の記録(平成28年3月)

項目	測定に関する事項						処分した廃棄物に関する事項	
	1号炉			2号炉			廃棄物の種類	一般廃棄物
日付	燃焼ガス温度 (°C)	集じん器入口温度 (°C)	排ガスCO濃度 (ppm)	燃焼ガス温度 (°C)	集じん器入口温度 (°C)	排ガスCO濃度 (ppm)	冷却設備及び排ガス処理設備に たい積したばいじんの除去に に関する事項	
1	-	-	-	930	155	5	冷却設備(ボイラ)	
2	-	-	-	943	155	4		
3	-	-	-	942	155	4	1号炉除去日	
4	-	-	-	939	155	5	2号炉除去日	
5	-	-	-	948	155	5		
6	-	-	-	933	155	5	(ストップロワは毎日実施)	
7	-	-	-	953	155	4		
8	-	-	-	953	155	5	排ガス処理設備(バグフィルタ)	
9	-	-	-	951	155	5		
10	-	-	-	953	155	5	1号炉除去日	
11	944	155	4	944	155	4	2号炉除去日	
12	913	155	4	918	155	4		
13	-	-	-	924	155	4	(ダスト払い落しは毎日実施)	
14	-	-	-	947	155	4		
15	-	-	-	947	155	5	1号炉 3月1日～10日 灰出コンベヤ整備のため休止	
16	-	-	-	950	155	5		
17	-	-	-	953	155	4	1号炉 3月13日～22日 灰押出装置整備のため休止	
18	-	-	-	952	155	5		
19	-	-	-	961	155	4		
20	-	-	-	969	155	4		
21	-	-	-	970	155	4		
22	-	-	-	970	155	4		
23	955	155	4	937	155	3		
24	961	155	4	916	155	3		
25	972	155	4	932	155	3		
26	952	155	4	927	155	3		
27	946	155	3	918	155	3		
28	965	155	3	922	155	3		
29	951	155	3	945	155	3		
30	940	155	5	969	155	4		
31	950	155	4	964	155	3		
基準値	800以上	概ね200以下	100以下	800以上	概ね200以下	100以下		

(備考) 測定位置については、別紙「[維持管理状況の記録]データ測定位置」を参照願います。