

維持管理上の記録 2(ばい煙等測定結果)

測定項目	採取位置	採取年月日	測定結果の 得られた年月日	測定結果
硫黄酸化物 m^3_N/h	1号炉	平成28年12月16日	平成29年1月18日	0.05 未満
	2号炉	平成28年12月27日	平成29年1月18日	0.05 未満
ばいじん g/m^3_N	1号炉	平成28年12月16日	平成29年1月18日	0.001 未満
	2号炉	平成28年12月27日	平成29年1月18日	0.001 未満
塩化水素 mg/m^3_N	1号炉	平成28年12月16日	平成29年1月18日	1.0 未満
	2号炉	平成28年12月27日	平成29年1月18日	1.0 未満
窒素酸化物 ppm	1号炉	平成28年12月16日	平成29年1月18日	13
	2号炉	平成28年12月27日	平成29年1月18日	14

(参考)各測定項目の基準値について

- 硫黄酸化物:大気汚染防止法に基づき各炉の含量が $6.702m^3_N/h$
- ばいじん:大気汚染防止法に基づき $0.04g/m^3_N$
- 塩化水素:大気汚染防止法に基づき $700mg/m^3_N$
- 窒素酸化物:大気汚染防止法に基づき250ppm