

維持管理状況の記録(平成 28 年 11 月)

測定に関する事項							処分した廃棄物に関する事項	
項目	1号炉			2号炉			廃棄物の種類	一般廃棄物
	燃焼ガス温度	集じん器入口温度	排ガスCO濃度	燃焼ガス温度	集じん器入口温度	排ガスCO濃度	1号炉焼却量 (t)	7,292
							2号炉焼却量 (t)	4,397
							焼却量合計 (t)	11,689
							冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去に関する事項	
日付	(°C)	(°C)	(ppm)	(°C)	(°C)	(ppm)	冷却設備(ボイラ)	
1	989	155	0	—	—	—	1号炉除去日	
2	1006	155	0	—	—	—	2号炉除去日	
3	979	155	0	—	—	—	ボイラに付着したばいじんの除去(スートブロワ)は毎日実施	
4	995	155	1	—	—	—	排ガス処理設備(バグフィルタ)	
5	995	155	0	—	—	—	1号炉除去日	
6	999	155	0	—	—	—	2号炉除去日	
7	995	155	0	—	—	—	バグフィルタに付着したばいじんの除去(ダスト払落し)は毎日実施	
8	994	155	0	—	—	—	1号炉 11月22日~30日 ごみビット残量調整のため休止	
9	988	155	0	—	—	—	2号炉 11月1日~18日 ごみビット残量調整のため休止	
10	986	155	0	—	—	—		
11	987	155	0	—	—	—		
12	985	155	0	—	—	—		
13	994	155	0	—	—	—		
14	994	155	0	—	—	—		
15	996	155	0	—	—	—		
16	989	155	0	—	—	—		
17	987	155	0	—	—	—		
18	989	155	0	—	—	—		
19	957	155	1	980	152	0		
20	968	155	0	966	153	0		
21	968	155	0	982	155	0		
22	—	—	—	989	155	0		
23	—	—	—	984	155	0		
24	—	—	—	983	155	0		
25	—	—	—	978	155	0		
26	—	—	—	983	155	0		
27	—	—	—	984	155	0		
28	—	—	—	965	155	0		
29	—	—	—	971	156	0		
30	—	—	—	982	156	0		

※測定位置については、別紙「[維持管理状況の記録]データ測定位置」を参照願います。

(参考) 一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」に以下のとおり定められています。

- 燃焼室中の燃焼ガスの温度(燃焼ガス温度)を800°C以上に保つこと。
- 集じん器に流入する燃焼ガスの温度(集じん器入口温度)をおおむね200°C以下に冷却すること。
- 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素(CO)の濃度(排ガスCO濃度)が100ppm以下となるようにごみを焼却すること。