

維持管理状況の記録(平成29年10月)

測定に関する事項							処分した廃棄物に関する事項	
項目	1号炉			2号炉			廃棄物の種類	一般廃棄物
	燃焼ガス温度	集じん器入口温度	排ガスCO濃度	燃焼ガス温度	集じん器入口温度	排ガスCO濃度	1号炉焼却量(t)	10,703
							2号炉焼却量(t)	680
							焼却量合計(t)	11,383
							冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去に関する事項	
日付	(°C)	(°C)	(ppm)	(°C)	(°C)	(ppm)	冷却設備(ボイラ)	
1	997	155	0	976	155	0		
2	975	155	0	950	155	1	1号炉除去日	
3	993	155	1	—	—	—		
4	981	155	1	—	—	—	2号炉除去日	
5	977	155	0	—	—	—		
6	993	155	0	—	—	—	ボイラに付着したばいじんの除去(スートブロフ)は毎日実施	
7	984	155	0	—	—	—	排ガス処理設備(バグフィルタ)	
8	994	155	0	—	—	—		
9	984	155	0	—	—	—	1号炉除去日	
10	999	155	1	—	—	—		
11	991	155	1	—	—	—	2号炉除去日	
12	993	155	1	—	—	—		
13	981	155	1	—	—	—	バグフィルタに付着したばいじんの除去(ダスト払落し)は毎日実施	
14	996	155	1	—	—	—		
15	982	155	0	—	—	—	2号炉 10月3日~31日 ごみピット残量調整のため休止	
16	994	155	0	—	—	—		
17	982	155	1	—	—	—		
18	989	155	1	—	—	—		
19	978	155	0	—	—	—		
20	993	155	1	—	—	—		
21	994	155	1	—	—	—		
22	999	155	1	—	—	—		
23	977	155	0	—	—	—		
24	992	155	0	—	—	—		
25	981	155	0	—	—	—		
26	975	155	0	—	—	—		
27	985	155	0	—	—	—		
28	998	155	0	—	—	—		
29	1003	155	0	—	—	—		
30	993	155	1	—	—	—		
31	992	155	1	—	—	—		

※測定位置については、別紙「維持管理状況の記録」データ測定位置を参照願います。

(参考) 一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」に以下のとおり定められています。

- 燃焼室中の燃焼ガスの温度(燃焼ガス温度)を800°C以上に保つこと。
- 集じん器に流入する燃焼ガスの温度(集じん器入口温度)をおおむね200°C以下に冷却すること。
- 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素(CO)の濃度(排ガスCO濃度)が100ppm以下となるようにごみを焼却すること。