

要綱第3号様式

事業者排出量削減報告書

(宛先) 京都市長		平成 28年 7月 25日				
報告者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地) 京都市下京区塩小路通西洞院東入東塩小路町841番地の5		報告者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者名) 医療法人財団康生会 理事 長 武田 隆司 電話 075 - 361 - 1351				
主たる業種	病院	細分類番号	8	3	1	1
事業者の区分	<input checked="" type="checkbox"/> ア 京都市地球温暖化対策条例第2条第1項第6号 <input type="checkbox"/> イ又はウ <input type="checkbox"/> エ					
計画期間	平成 26年 4月から平成 29年 3月まで					
基本方針	エネルギー原単位で毎年1%程度の削減を目指す。					
計画を推進するための体制	院長(理事)を委員長とする省エネルギー委員会において、目標計画の進捗管理を実施する。					
温室効果ガスの排出の量	温室効果ガスの排出の量	基準年度 (23~25)年度	第1年度 (26)年度	第2年度 (27)年度	第3年度 (28)年度	増減率
	事業活動に伴う排出の量	3,558.5 トン	3,517.7 トン	3,487.7 トン		-1.6 パーセント
	評価の対象となる排出の量	3,828.8 トン	3,517.7 トン	3,487.7 トン		-8.5 パーセント
	実績に対する自己評価	H27年度は康生会クリニック、柳馬場クリニックでのLED照明による電力量削減ができた。				
原単位当たりの温室効果ガス排出量等	事業の用に供する建築物の用途	原単位の指標 (25)年度	第1年度 (26)年度	第2年度 (27)年度	第3年度 (28)年度	増減率
	病院	事業活動に伴う排出の量 (床面積 x 1/100)	17.65	17.45	17.39	-1.30 パーセント
		事業活動に伴う排出の量 ()				パーセント
	実績に対する自己評価	H27年度は康生会全体での病院、クリニックでのLED照明による電力量削減ができた。				
重点的に実施する取組の実施状況		基準年度 (25)年度	第1年度 (26)年度	第2年度 (27)年度	第3年度 (28)年度	備考
		88.0 パーセント	88.0 パーセント	122.0 パーセント		
具体的な取組及び措置の内容	(26)年度	武田病院においてデマンドコントローラによる、空調電力の削減を実施した。				
	(27)年度	康生会クリニック・柳馬場クリニック等でのLED照明への取替えを実施した。				
	(28)年度					
通勤における自己の自動車等を使用することを控えさせるために実施した措置	措置の内容	基本的にマイカー通勤は認めていない。				
	上記の措置を実施した結果に対する自己評価					
森林の保全及び整備、再生可能エネルギーの利用その他の地球温暖化対策により削減した量	区分	第1年度 (26)年度	第2年度 (27)年度	第3年度 (28)年度	備考	
	森林の保全及び整備によるもの	0.0 トン	0.0 トン			
	地域産木材の利用によるもの	0.0 トン	0.0 トン			
	再生可能エネルギーを利用した電力又は熱の供給によるもの	0.0 トン	0.0 トン			
	グリーン電力証書等の購入によるもの	0.0 トン	0.0 トン			
	温室効果ガス排出量の削減又は吸収の購入によるもの	0.0 トン	0.0 トン			
合計	0.0 トン	0.0 トン	0.0 トン			
地球温暖化対策に資する社会貢献活動	ライトダウンキャンペーンへの参加					
特記事項						

注 1 該当する口には、レ印を記入してください。特定事業者以外で自主参加される事業者の方は、レ印の記入は不要です。

注 2 「細分類番号」とは、統計法第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類の細分類番号をいいます。

注 3 「基準年度」とは、計画期間の前年度又は計画期間の前の三年度の事業活動に伴う排出の量又は原単位の数値の平均をいいます。

注 4 「増減率」とは、基準年度と比較した計画期間の平均の増加又は減少の割合をいいます。