

場所	工事区分			京都市動物園費用にて施工 A工事(本体工事施工)	店舗使用者費用にて施工 C工事(店舗使用者による施工)	注意事項
	工事種別					
2 階 レ ス ト ラン	共通事項			原則スケルトン渡しとなります。 本体工事以降の各部仕上, 設備工事はテナント様工事となっていますので, (注意事項)を参照いただいた上で, 関係法令に準拠し工事をお願いします。 また, 工事完了後は, 建築基準法及び消防法等に基づく, 工事完了検査を受検し, 各種検査済証を受理してください。 なお, 各種手続きに係る全ての費用は負担下さい。 その他, 各種使用手続き(通信, ガス使用 etc)についても, テナント業者様にて行ってください。		
	建 築 工 事	各部仕上げ	床	コンクリートコテ押さえ	床仕上げ	1. スラブレベルが仕上げレベル-50となっていますので, 50mmの仕上げを施して下さい。 2. 厨房相当部分は, 嵩上げを行う場合は, 乾式にておこなってください。
			壁	周囲間仕切り壁(区画形成)のみ	各部内装間仕切壁および仕上げ	1. 外壁側は断熱材ウレタン吹付t15相当を施して下さい。 2. 客室部分から屋外階段2への避難ルートを確認してください。 3. 厨房・便所等を間仕切壁にて区切る場合は, 客室(自然排煙の居室)と便所・廊下(非居室)は仕上を準不燃材料以上とし, 厨房・事務室(自然排煙ではない居室)は下地材・仕上材とも不燃材料としてください。 4. 排煙オペレーターを間仕切り壁等にて隠べいしないでください。 また, 客室部分より操作できるようにしてください。 5. 一部仕上げを施している部分(杉板型枠のコンクリート打放し仕上, 外装タイル張り, 鉄骨柱SOP塗)には新たな仕上げを施さないよう留意願います。
			天井	なし	天井仕上げ	1. 排煙有効高さを床レベルより2.1m以上としているため, 平均天井高さを3m以上とするよう天井高さを設定してください。 2. 客室部分は自然排煙となりますので, 上部排煙窓を間仕切り壁や天井にて塞がないでください。 3. 厨房・便所等を間仕切壁にて区切る場合は, 客室(自然排煙の居室)と便所・廊下(非居室)は仕上を準不燃材料以上とし, 厨房・事務室(自然排煙ではない居室)は下地材・仕上材とも不燃材料としてください。
		家具・什器備品		なし	カウンター, 家具・什器備品全て	
	電 気 設 備 工 事	電力設備		電灯動力開閉器盤(電力量計付) 電灯:MCCB 1φ3W 100AT, 動力:MCCB 3φ3W 150AT	分電盤	1. 開閉器盤はテナント内の壁面に設置しています。
		電灯設備	一般照明 コンセント	なし	全工事	1. 照明電源, 厨房機器電源を含むすべての電灯電源を利用下さい。
			非常照明・誘導灯	テナント工事前段階での法令上必要な機器類	テナント工事に伴う法令上必要な機器類	1. 本体工事以降の各部仕上, 間仕切り変更・追加に伴い, 法令上必要な非常照明器具等の機器を追加設置してください。
		動力設備			全工事(空調機電源送しも含む)	1. 空調電源, 厨房機器電源を含むすべての動力電源を利用下さい。
		構内交換・情報通信		テナント内までの配管突出し	園内引込みからテナント内への配線, 通信会社へ必要費用 テナント内の全工事	1. テナントまでの引込配線は, 全て配管を通る園指定のルートとなります。
		放送		園内放送回線	全工事	1. 消防法における非常放送設備は必要ありません。 2. 園内放送が確認できるよう, 園内放送回線に接続できるスピーカを設置して下さい(既設事務所等主装置調整を含む) 3. BGM放送設備を用意される場合, BGM放送中でも園内放送が確認できるようにして下さい。
		インターホン	敷地北側 搬入ゲート出口	搬入用の専用インターホンの設置 搬入ゲートの電気錠解錠ボタンの設置		
			正面エント ランス入口	来園者用の共用インターホン (エントランス側の子機は1階事務所, 1階カフェ, 2階レストラン共用)		
		自火報		テナント工事前段階での法令上必要な機器類 ダクト消火用回線(1回線)	テナント工事に伴う法令上必要な機器類取付	1. 本体工事以降の各部仕上, 間仕切り変更・追加に伴い, 法令上必要な感知器等の機器を追加設置してください。 2. 厨房ダクト消火設備が必要な場合は, 用意いただくダクト消火設備にダクト消火用回線を接続ください。
	機 械 設 備 工 事	給水設備		屋外引込から厨房想定エリア天井レベルにキャップ止めまで (SGP-VA, 40A, PS内バルブあり)	キャップ止め以降の二次側配管及び末端器具接続まで	1. 給水量計測用の子メーターは, 本体工事にて屋外(学習施設北側)に設置しています。
		排水設備		厨房想定エリア内及び厨房想定便所床スラブ上突出し, キャップ止め(VP, 100A)	テナント内配管, グリストラップ含む	1. テナント内配管及びグリストラップは床スラブ上設置として下さい。 2. グリストラップは日本阻集器工業会認定品として下さい。
		衛生器具			厨房内器具, 厨房用便所器具	1. 厨房用便所の大便器はロタンク式として下さい。
		ガス設備		屋外引込から厨房想定エリア天井レベルにバルブ止めまで (ガス配管 80A, PS内ガスコックあり)	テナント内配管, ガスメーター設置	1. 厨房内のガス消費量の上限はフードの有無で変わります。 フード有(排気フードⅠ形):191.70kW フード無 :145.16kW ※上記数値は厨房排気量の上限值により決めています。 ※フードは本体工事では設置していません。
		給湯設備			全工事(給湯器, 配管全て)	
		厨房器具			全工事(調理コンロ, 流しシンク. . . 他)	
		空調設備		ドレン立管にテナント系統の合流継手キャップ止めまで (立管:VP, 50A)(継手:VP, 50A) 室外機設置用基礎 空調配管用スリーブ	空調機, 冷媒配管は全工事 ドレン管はテナント内配管と付近PSまで	1. 空調機は電気式パッケージエアコンとして下さい。 2. 室外機は屋上室外機置場に基礎(W500×D2400)×2基を設けていますので, その場所に設置してください。 3. 機器能力は下記を想定しています。 店舗オフィス用エアコン160型×4台 冷房能力(最大値)16.0kW 設置スペース, 電気容量の範囲内で設置してください。 4. 空調機ドレン管はテナントスペース付近PSに本体工事で建物共用の立管に合流継手を用意しているので, その継手まで接続してください。
		換気設備	一般系統	給排気のダクト接続口まで	本体工事以外全工事(換気機器, ダクト, 制気口, 他)	1. 一般室(客席, 厨房用便所他)系統の換気量は全風量2350m3/hを想定しています。
			厨房系統	厨房排気系統ダクトの屋上解放部から厨房内ダクト接続口まで (矩形ダクト, 500×400)	本体工事以外全工事(換気機器, ダクト, 制気口, 他)	1. 厨房(火気使用室)系統の換気量は5400m3/hを想定しています。 2. ます。 厨房用排気ファンの設置は厨房内天井設置として下さい。
		消火設備		消火器:設置基準に従い設置	消火器 :テナント工事に伴う変更対応 ダクト消火:全工事	1. 所轄消防署との協議及び京都市火災条例により, 厨房設備を有する室にはダクト消火設備を設置するようにして下さい。

場所	工事区分			京都市動物園費用にて施工 A工事(本体工事施工)	店舗使用者費用にて施工 C工事(店舗使用者による施工)	注意事項
	工事種別					
1 階 グ ズ シ ョ ッ プ	建 築 工 事	各部仕上げ	床	化粧塗床		
			壁	石膏ボード+塗装		
			天井	岩綿吸音板		
		家具・什器備品		なし	カウンター、陳列棚、壁面陳列棚、家具・什器備品全て	(注意事項) 1. 間仕切り壁が乾式のため、壁面陳列棚は壁固定ではなく、床自立型としてください。
	電 気 設 備 工 事	電力設備		電灯開閉器盤(電力量計付) 電灯:MCCB 1φ3W 30AT、動力:なし 空調開閉器盤(電力量計付) 電灯:なし、動力:ELCB 3φ3W 50AT	分電盤	1. 電灯開閉器盤はテナント内の壁面に設置しています。 2. 空調開閉器盤は屋上に設置しています。
		電灯設備	一般照明 コンセント	ダウンライト、コンセント6か所	追加照明、コンセント	1. 照明電源、コンセントを含むすべての電灯電源を利用下さい。
			非常照明	テナント工事前段階での法令上必要な機器類	間仕切り増設工事に伴う法令上必要な追加器具類	1. 本体工事以降の各部仕上、間仕切り変更・追加を行った場合は、法令上必要な非常照明器具等の機器を追加設置してください。
		動力設備		空調電源工事	追加できません	
		構内交換・情報通信		なし	設置できません	
		放送		園内放送スピーカ		
		インターホン	敷地北側 搬入ゲート出口	搬入用の専用インターホンの設置 搬入ゲートの電気錠解錠ボタンの設置		
		自火報		現段階での法令上必要な感知器類	間仕切り追加工事に伴う法令上必要な追加感知器類	1. 本体工事以降の各部仕上、間仕切り変更・追加を行った場合は、法令上必要な感知器等の機器を追加設置してください。
	機 械 設 備 工 事	空調換気設備		全工事(空調機、空調配管(冷媒・ドレン)、換気ファン、ダクト、制気口)		1. 空調機は電気式パッケージエアコンを本体工事で設置しています。 天井カセット4方向型 冷房能力5.6kW 3台 ※設計温度は夏26℃、冬22℃としています。 2. 換気ファンは全熱交換器を本体工事で設置しています。 天井埋込型 450m3/h
		給排水衛生設備				1. 給排水設備は設けられません。

場所	工事区分			京都市動物園費用にて施工 A工事(本体工事施工)	店舗使用者費用にて施工 C工事(店舗使用者による施工)	注意事項	
	工事種別						
1階 カフェ（図書・ラウンジ）	建築工事	各部仕上げ	床	売店部:塗床 図書・ラウンジ部:フローリング		※ 図書・ラウンジスペースのカフェに係る日常管理をお願いします。 (テーブル等の清掃, ゴミの対応) 1. (注意事項) 図書・ラウンジ側のメニューボードは防煙垂壁を兼ねています 2. ので, 撤去等することのないようお願いします。 売店内の, 内部カウンターエリアと外部カウンターエリアの間に, 間仕切を設ける場合は, 排煙ルート確保のため, 欄間部分(天井より500mm以内)に有効0.25㎡の開口を設けてください。(例, W900mmの扉であれば, H277.8mm以上の開口(ルーバー等なしの場合))	
			壁	売店部:化粧ケイカル板 図書・ラウンジ部:石膏ボード+塗装	メニューボードに掲げるサイン等		
			天井	売店部:ケイカル板+塗装 図書・ラウンジ部:木毛セメント板+塗装			
		家具・什器備品			販売カウンター(内外とも)のみ	販売カウンター以外の, 返却台や家具・什器備品全て	
						※ 図書ラウンジ内の家具(本棚, テーブル, 椅子)は本市が用意します。	
	電気設備工事	電力設備		電灯動力開閉器盤(電力量計付) 電灯:MCCB 1φ3W 100AT, 動力:MCCB 3φ3W 75AT 空調開閉器盤(電力量計付) 電灯:なし, 動力:ELCB 3φ3W 50AT		分電盤	1. 電灯開閉器盤はテナント内の壁面に設置しています。 2. 空調開閉器盤は屋上に設置しています。
		電灯設備	一般照明 コンセント	ダウンライト, コンセント6か所		追加照明, コンセント	1. 照明電源, 厨房機器電源を含むすべての電灯電源を利用下さい。
			非常照明	テナント工事前段階での法令上必要な機器類		間仕切り増設工事に伴う法令上必要な追加器具類	1. 本体工事以降の各部仕上, 間仕切り変更・追加を行った場合は, 法令上必要な非常照明器具等の機器を追加設置してください。
		動力設備		空調電源工事		全工事(空調機電源送りを除く)	1. 厨房機器電源を含むすべての動力電源を利用下さい。
		構内交換・情報通信		テナント内までの配管・アウトレットボックスの設置		園内引込みからテナント内への配線, 通信会社へ必要費用 テナント内の全工事	1. テナントまでの引込配線は, 全て配管を通る園指定のルートとなります。
		放送		園内放送スピーカ			
		インターホン	敷地北側 搬入ゲート出口	搬入用の専用インターホン 搬入ゲートの電気錠解錠ボタン			
			正面エントランス入口	来園者用の共用インターホン (エントランス側の子機は1階事務所, 1階カフェ, 2階レストラン共用)			
		自火報		現段階での法令上必要な感知器類		間仕切り追加工事に伴う法令上必要な追加感知器類	1. 本体工事以降の各部仕上, 間仕切り変更・追加を行った場合は, 法令上必要な感知器等の機器を追加設置してください。
	機械設備工事	給水設備		屋外引込から売店エリア流しシンク想定箇所の床上バルブ止め(SGP-VA25A) 屋外設置ガス給湯器の一次側配管を設置(想定箇所, H1VP20A)		バルブ止め以降のテナント内配管	1. 給水量計測用の子メーターは, 本体工事にて屋外(学習施設北側)に設置しています。
		排水設備		売店エリア流しシンク想定箇所の床上キャップ止め(VP, 100A)		キャップ止め以降のテナント内配管	1. テナント内配管は床上設置として下さい。 2. グリストラップの設置は想定していません。排水に油脂類が含まれる場合は床上設置としてください。
		ガス設備		屋外引込から売店エリア流しシンク想定箇所の床上突出し, ガスコック止め(25A) 屋外設置ガス給湯器の一次側配管を設置(想定箇所)		ガスコック止め以降のテナント内配管, ガスメーター設置・手続き含む	1. テナント内のガス消費量の上限は下記に示します。 フード無:26.0kW ※本体工事ではフードは取り付けていません。
		給湯設備		屋外給湯器から売店までの給湯管ルート用の配管スリーブ(40φ)		ガス給湯器, 給湯配管は全工事	1. 給湯器の仕様は屋外型ガス式給湯器として下さい。 2. ガス給湯器の能力は16号を上限としてください。
		厨房器具				全工事(調理コンロ, 流しシンク...他)	
		空調換気設備		全工事(空調機, 空調配管(冷媒・ドレン), 換気ファン, ダクト, 制気口)			1. 空調機は電気式パッケージエアコンを本体工事で設置しています。 天井ビルトイン型 冷房能力(最大値)8.0kW 1台 ※売店と売店事務所の2室を上記機器で空調します。 ※設計温度は夏26℃, 冬22℃としています。 2. 本体工事で設置する換気ファン仕様は以下に示します。 売店用:消音ボックス付送風機 1000m3/h 売店事務所用:消音ボックス付送風機 150m3/h