

【環境放射線モニタリングの実施結果(水道水)】

令和元年10月～令和2年9月

■測定方法

ゲルマニウム半導体検出器を用いて、放射性核種3種類(ヨウ素131、セシウム134及びセシウム137)を測定
 ※厚生労働省健康局水道課「水道水等の放射能測定マニュアル(平成23年10月)」に基づき実施。

■市街地測定結果

(単位: Bq/L)

1 水道原水(琵琶湖疏水第2疏水取水口)

(検出限界値: 0.3~0.5)

検査日	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
令和元年10月24日	不検出	不検出	不検出
令和元年11月20日	不検出	不検出	不検出
令和元年12月10日	不検出	不検出	不検出
令和2年1月8日	不検出	不検出	不検出
令和2年2月19日	不検出	不検出	不検出
令和2年3月3日	不検出	不検出	不検出
令和2年4月8日	不検出	不検出	不検出
令和2年5月20日	不検出	不検出	不検出
令和2年6月3日	不検出	不検出	不検出
令和2年7月1日	不検出	不検出	不検出
令和2年8月5日	不検出	不検出	不検出
令和2年9月2日	不検出	不検出	不検出

2-1 水道水(京都市上下水道サービス協会九条支部:蹴上浄水場系)

検査日	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
令和元年10月8日	不検出	不検出	不検出
令和元年11月12日	不検出	不検出	不検出
令和元年12月18日	不検出	不検出	不検出
令和2年1月7日	不検出	不検出	不検出
令和2年2月4日	不検出	不検出	不検出
令和2年3月4日	不検出	不検出	不検出
令和2年4月7日	不検出	不検出	不検出
令和2年5月20日	不検出	不検出	不検出
令和2年6月24日	不検出	不検出	不検出
令和2年7月14日	不検出	不検出	不検出
令和2年8月4日	不検出	不検出	不検出
令和2年9月2日	不検出	不検出	不検出

2-2 水道水(北部営業所:松ヶ崎浄水場系)

検査日	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
令和元年10月8日	不検出	不検出	不検出
令和元年11月12日	不検出	不検出	不検出
令和元年12月18日	不検出	不検出	不検出
令和2年1月7日	不検出	不検出	不検出
令和2年2月4日	不検出	不検出	不検出
令和2年3月4日	不検出	不検出	不検出
令和2年4月7日	不検出	不検出	不検出
令和2年5月20日	不検出	不検出	不検出
令和2年6月24日	不検出	不検出	不検出
令和2年7月14日	不検出	不検出	不検出
令和2年8月4日	不検出	不検出	不検出
令和2年9月2日	不検出	不検出	不検出

2-3 水道水(ポンプ施設事務所:新山科浄水場系)

検査日	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
令和元年10月8日	不検出	不検出	不検出
令和元年11月12日	不検出	不検出	不検出
令和元年12月18日	不検出	不検出	不検出
令和2年1月7日	不検出	不検出	不検出
令和2年2月4日	不検出	不検出	不検出
令和2年3月4日	不検出	不検出	不検出
令和2年4月7日	不検出	不検出	不検出
令和2年5月20日	不検出	不検出	不検出
令和2年6月24日	不検出	不検出	不検出
令和2年7月14日	不検出	不検出	不検出
令和2年8月4日	不検出	不検出	不検出
令和2年9月2日	不検出	不検出	不検出

■山間地域測定結果

3-1 久多浄水場(水道原水及び水道水)

検査日	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
令和元年12月17日	不検出	不検出	不検出
令和2年3月3日	不検出	不検出	不検出
令和2年6月9日	不検出	不検出	不検出

3-2 広河原・花脊浄水場(水道原水及び水道水)

検査日	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
令和元年12月9日	不検出	不検出	不検出
令和2年3月10日	不検出	不検出	不検出
令和2年6月9日	不検出	不検出	不検出

3-3 弓削浄水場(水道原水(表流水及び深層地下水)及び水道水)

検査日	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
令和元年12月10日	不検出	不検出	不検出
令和2年3月11日	不検出	不検出	不検出
令和2年6月8日	不検出	不検出	不検出

3-4 大原第1浄水場(水道原水及び水道水)

検査日	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
令和元年12月17日	不検出	不検出	不検出
令和2年3月3日	不検出	不検出	不検出
令和2年6月2日	不検出	不検出	不検出

3-5 山国浄水場(水道原水及び水道水)

検査日	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
令和元年12月10日	不検出	不検出	不検出
令和2年3月11日	不検出	不検出	不検出
令和2年6月8日	不検出	不検出	不検出

※「不検出」とは、検出下限値を下回っていることを表す。