



特定建築物排出量削減計画書

(あて先) 京 都 市 長	平成18年 10 月 5 日
住所(法人にあつては、主たる事務所の所在地)	氏名(法人にあつては、名称及び代表者名。 記名押印又は署名) 大日本印刷株式会社 代表取締役 北島 義俊 電話 03-3266-2111
東京都新宿区市谷加賀町1丁目1番1号	

京都市地球温暖化対策条例第21条の規定により届け出ます。			
特定建築物の名称	大日本印刷吉祥院工場PM3棟 建替え		
特定建築物の所在地	京都市南区吉祥院観音堂町29番 他		
特 定 建 築 物 の 概 要			
設計者の氏名	株式会社 竹中工務店 大阪一級建築士事務所 天野 直樹		
設計者の住所	大阪市中央区本町四丁目1番13号		
工事種別	☐ 新築 ☒ 増築		
予定年月日	工事着工予定年月日 平成 18年 11月 1日 工事完了予定年月日 平成 19年 9月 30日		
構造	RC造 及び S造	階 数	地 上 4 階 地 下 0 階
敷地面積	9983.10平方メートル	高 さ	27.80 メートル
建築面積	1642.65平方メートル	床 面 積	5752.02 平方メートル (平方メートル)
用途別床面積	住 宅		
	ホ テ ル 等		
	病 院 等		
	物品販売業を営む店舗等		
	事 務 所 等		
	学 校 等		
	飲 食 店 等		
	集 会 所 等		
工 場 等			

温 室 効 果 ガス排 出 量 の 削 減 を 図 る た め の 措 置

☐ 外壁、屋根、床の断熱	(概 要)
☐ 窓の断熱又は日射遮蔽	(概 要)
☐ 自然エネルギーの直接利用	(概 要)



☐ 自然エネルギーの変換利用	(概 要)
☐ エコマテリアルの利用	(概 要)
☐ 緑化	(概 要)
☐ 雨水利用	(概 要)
☒ オゾン層保護	(概 要) ターボ冷凍機の冷媒はHCFC-123を採用 空冷HPPAC冷媒はR410Aを採用
☒ 長寿命化	(概 要) ターボ冷凍機等の熱源設備、外調機、空気圧縮機に予備機を採用
☒ その他	(概 要) 高効率トランス、人感センサー付照明器具を採用 高効率ターボ冷凍機、FFU、冷水2次ポンプに変流量システムを採用 外調機に変風量システムを採用
特定建築物の環境の保全についての配慮に係る性能に関する評価結果	
連 絡 先	別添のとおり
	担 当 部 署
	担 当 者 氏 名
	住 所
電 話 番 号	
設計者の住所及び氏名の公表について	
☒ 公表可 ☐ 公表不可	

注1 該当する□に、レ印を記入してください。
2 床面積の欄の括弧内は、増築の場合に、当該増築部分の床面積を記入してください。
3 用途別床面積の用途(住宅を除く。)とは、建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主の判断の基準(平成11年3月30日通商産業省、建設省告示第1号)別表第1に掲げるものとします。
4 概要を記入した場合は、それらを図面等で明示した資料を添付してください。
5 エコマテリアルとは、人体への安全性や資源の枯渇に配慮した材料、リサイクルが容易な材料等環境負荷の少ない材料をいいます。