

## 維持管理状況の記録（令和2年9月）

測定に関する事項							処分した廃棄物に関する事項	
項目	1号炉			2号炉			廃棄物の種類	一般廃棄物
	燃焼ガス温度	集じん器入口温度	排ガスCO濃度	燃焼ガス温度	集じん器入口温度	排ガスCO濃度	1号炉焼却量 (t)	2,788
							2号炉焼却量 (t)	0
							焼却量合計 (t)	2,788
日付	(°C)	(°C)	(ppm)	(°C)	(°C)	(ppm)	冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去に関する事項	
1	909	155	5	-	-	-	冷却設備(ボイラ)	
2	895	155	6	-	-	-		
3	897	155	4	-	-	-		
4	892	155	3	-	-	-	1号炉	ボイラに付着したばいじんの除去(ストブロー)は、稼働中毎日実施
5	883	155	3	-	-	-	2号炉	
6	910	155	2	-	-	-		
7	895	155	3	-	-	-		
8	920	155	3	-	-	-		
9	906	155	3	-	-	-	排ガス処理設備(バグフィルタ)	
10	923	155	3	-	-	-		
11	905	155	3	-	-	-		
12	864	155	2	-	-	-	1号炉	バグフィルタに付着したばいじんの除去(ダスト払い出し)は、稼働中毎日実施
13	872	155	2	-	-	-	2号炉	
14	875	155	3	-	-	-		
15	-	-	-	-	-	-		
16	-	-	-	-	-	-		
17	-	-	-	-	-	-		
18	-	-	-	-	-	-	1号炉	9月15日～30日 オーバーホールのため休止
19	-	-	-	-	-	-	2号炉	
20	-	-	-	-	-	-		
21	-	-	-	-	-	-		
22	-	-	-	-	-	-		
23	-	-	-	-	-	-		
24	-	-	-	-	-	-		
25	-	-	-	-	-	-		
26	-	-	-	-	-	-		
27	-	-	-	-	-	-		
28	-	-	-	-	-	-		
29	-	-	-	-	-	-		
30	-	-	-	-	-	-		

※測定位置については、別紙「[維持管理状況の記録]データ測定位置」を参照願います。

(参考) 一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」に以下のとおり定められています。

- 燃焼室中の燃焼ガスの温度(燃焼ガス温度)を800℃以上に保つこと。
- 集じん器に流入する燃焼ガスの温度(集じん器入口温度)をおおむね200℃以下に冷却すること。
- 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素(CO)の濃度(排ガスCO濃度)が100ppm以下となるようにごみを焼却すること。