

## 維持管理状況の記録（令和2年11月）

測定に関する事項							処分した廃棄物に関する事項		
項目	1号炉			2号炉			廃棄物の種類	一般廃棄物	
	燃焼ガス温度	集じん器入口温度	排ガスCO濃度	燃焼ガス温度	集じん器入口温度	排ガスCO濃度	1号炉焼却量 (t)	5,293	
							2号炉焼却量 (t)	4,040	
							焼却量合計 (t)	9,333	
日付	(°C)	(°C)	(ppm)	(°C)	(°C)	(ppm)	冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去に関する事項		
1	928	155	3	927	155	4	冷却設備(ボイラ)		
2	944	155	3	967	155	3			
3	932	155	3	941	155	5	1号炉	ボイラに付着したばいじんの除去(ストブロー)は、稼働中毎日実施	
4	920	155	4	912	155	5			
5	928	155	4	954	155	5	2号炉		
6	916	155	3	941	155	4			
7	929	155	4	946	155	4			
8	916	155	3	925	155	3			
9	930	155	3	942	155	3	排ガス処理設備(バグフィルタ)		
10	919	155	4	935	155	5	1号炉		バグフィルタに付着したばいじんの除去(ダスト払い出し)は、稼働中毎日実施
11	917	155	4	926	155	5			
12	902	155	2	909	155	2	2号炉		
13	910	155	3	894	155	3			
14	894	155	3	896	155	3			
15	902	155	3	891	155	2			
16	909	155	3	901	155	2			
17	920	155	4	-	-	-	2号炉	17日~25日 灰出し設備整備のため休止	
18	915	155	4	-	-	-			
19	921	155	3	-	-	-			
20	909	155	4	-	-	-	1号炉	25日~27日 計装設備整備のため休止	
21	916	155	4	-	-	-			
22	917	155	4	-	-	-			
23	932	155	4	-	-	-			
24	920	155	5	-	-	-			
25	-	-	-	-	-	-			
26	-	-	-	952	155	4			
27	-	-	-	946	155	3			
28	910	155	4	911	155	3			
29	913	155	2	902	155	2			
30	935	155	2	934	155	2			

※測定位置については、別紙「[維持管理状況の記録]データ測定位置」を参照願います。

(参考) 一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」に以下のとおり定められています。

- 燃焼室中の燃焼ガスの温度(燃焼ガス温度)を800℃以上に保つこと。
- 集じん器に流入する燃焼ガスの温度(集じん器入口温度)をおおむね200℃以下に冷却すること。
- 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素(CO)の濃度(排ガスCO濃度)が100ppm以下となるようにごみを焼却すること。