

維持管理状況の記録（令和 7 年 1 月）

測定に関する事項							処分した廃棄物に関する事項					
項目	1号炉			2号炉			廃棄物の種類		一般廃棄物			
	燃焼ガス温度	集じん器入口温度	排ガスCO濃度	燃焼ガス温度	集じん器入口温度	排ガスCO濃度	1号炉焼却量 (t)		2,435			
							2号炉焼却量 (t)		4,945			
							焼却量合計 (t)		7,380			
日付	(℃)	(℃)	(ppm)	(℃)	(℃)	(ppm)	冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去に関する事項					
1	-	-	-	-	-	-	冷却設備（ボイラ）					
2	-	-	-	-	-	-						
3	-	-	-	-	-	-						
4	-	-	-	-	-	-	1号炉		ボイラに付着したばいじんの除去（スートブロワ）は、稼働中毎日実施			
5	*	*	*	-	-	-						
6	971	155	4	*	*	*	2号炉					
7	971	155	3	946	155	5						
8	974	155	3	950	155	4	排ガス処理設備（バグフィルタ）					
9	988	155	3	962	155	4						
10	995	155	4	990	155	4	1号炉		バグフィルタに付着したばいじんの除去（ダスト払い出し）は、稼働中毎日実施			
11	984	155	3	967	155	3						
12	999	155	3	999	155	3	2号炉					
13	1,004	155	3	1,004	155	4						
14	978	155	3	951	155	5	1号炉 1日～5日 年末年始休炉のため休止 18日～31日 予備点検のため休止					
15	983	155	3	946	155	5						
16	997	155	3	997	155	4	2号炉		2号炉 1日～6日 年末年始休炉のため休止			
17	976	155	3	954	155	4						
18	*	*	*	923	155	3	1号炉					
19	-	-	-	918	155	3						
20	-	-	-	934	155	5	2号炉					
21	-	-	-	960	155	6						
22	-	-	-	936	155	5	1号炉					
23	-	-	-	957	155	4						
24	-	-	-	960	155	5	2号炉					
25	-	-	-	931	155	4						
26	-	-	-	933	155	4	1号炉					
27	-	-	-	937	155	4						
28	-	-	-	984	155	6	2号炉					
29	-	-	-	932	155	4						
30	-	-	-	964	155	4	1号炉					
31	-	-	-	924	155	4						

※「*」は焼却炉の立上げ（使用開始）又は立下げ（使用停止）中を示します。

測定位置については、別紙「[維持管理状況の記録]データ測定位置」を参照願います。

一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」に以下のとおり定められています。

（参考）

- 燃焼室中の燃焼ガスの温度（燃焼ガス温度）を800℃以上に保つこと。
- 集じん器に流入する燃焼ガスの温度（集じん器入口温度）をおおむね200℃以下に冷却すること。
- 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素（CO）の濃度（排ガスCO濃度）が100ppm以下となるようにごみを焼却すること。