

維持管理状況の記録（令和 7 年 4 月）

測定に関する事項							処分した廃棄物に関する事項		
項目	1号炉			2号炉			廃棄物の種類	一般廃棄物	
	燃焼ガス温度	集じん器入口温度	排ガスCO濃度	燃焼ガス温度	集じん器入口温度	排ガスCO濃度	1号炉焼却量 (t)	3,870	
							2号炉焼却量 (t)	3,783	
							焼却量合計 (t)	7,653	
日付	(℃)	(℃)	(ppm)	(℃)	(℃)	(ppm)	冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去に関する事項		
1	962	155	4	-	-	-	冷却設備 (ボイラ)		
2	985	155	3	-	-	-			
3	974	155	3	-	-	-			
4	975	155	3	-	-	-	1号炉	ボイラに付着したばいじんの除去 (スートブロウ) は、稼働中毎日実施	
5	948	155	4	-	-	-			
6	961	155	3	-	-	-	2号炉		
7	956	155	3	-	-	-			
8	996	155	3	-	-	-			
9	975	155	3	-	-	-	排ガス処理設備 (バグフィルタ)		
10	1,002	155	3	-	-	-			
11	982	155	3	*	*	*	1号炉	バグフィルタに付着したばいじんの除去 (ダスト払い出し) は、稼働中毎日実施	
12	989	155	3	967	155	8			
13	967	155	3	968	155	6	2号炉		
14	991	155	2	1,000	155	5			
15	976	155	3	975	155	3			
16	1,011	155	3	979	155	3			
17	1,019	155	3	979	155	4	1号炉	21日～30日 ごみピット残量調整のため休止	
18	1,005	155	3	966	155	4			
19	957	155	3	938	155	4			
20	933	155	2	917	155	3	2号炉		1日～11日 ごみピット残量調整のため休止
21	*	*	*	932	155	3			
22	-	-	-	982	155	4			
23	-	-	-	962	155	5			
24	-	-	-	966	155	5			
25	-	-	-	959	155	5			
26	-	-	-	941	155	4			
27	-	-	-	933	155	4			
28	-	-	-	973	155	4			
29	-	-	-	955	155	5			
30	-	-	-	958	155	5			

※「*」は焼却炉の立上げ（使用開始）又は立下げ（使用停止）中を示します。

測定位置については、別紙「[維持管理状況の記録]データ測定位置」を参照願います。

一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」に以下のとおり定められています。

（参考）

- 燃焼室中の燃焼ガスの温度(燃焼ガス温度)を800℃以上に保つこと。
- 集じん器に流入する燃焼ガスの温度(集じん器入口温度)をおおむね200℃以下に冷却すること。
- 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素(CO)の濃度(排ガスCO濃度)が100ppm以下となるようにごみを焼却すること。