

維持管理状況の記録（令和7年6月）

測定に関する事項							処分した廃棄物に関する事項		
項目	1号炉			2号炉			廃棄物の種類	一般廃棄物	
	燃焼ガス温度	集じん器入口温度	排ガスCO濃度	燃焼ガス温度	集じん器入口温度	排ガスCO濃度	1号炉焼却量 (t)	3,749	
日付	(°C)	(°C)	(ppm)	(°C)	(°C)	(ppm)	2号炉焼却量 (t)	4,247	
								焼却量合計 (t)	7,996
							冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去に関する事項		
1	-	-	-	950	155	3	冷却設備（ボイラ）		
2	-	-	-	948	155	3			
3	-	-	-	934	155	4	1号炉	ボイラに付着したばいじんの除去（スートブロワ）は、稼働中毎日実施	
4	-	-	-	923	155	4			
5	-	-	-	952	155	4	2号炉		
6	-	-	-	929	155	4			
7	-	-	-	945	155	4			
8	-	-	-	922	155	3	排ガス処理設備（バグフィルタ）		
9	-	-	-	943	155	3			
10	-	-	-	928	155	4			
11	*	*	*	910	155	3	1号炉	バグフィルタに付着したばいじんの除去（ダスト払い出し）は、稼働中毎日実施	
12	930	155	4	929	155	3			
13	947	155	3	937	155	3	2号炉		
14	937	155	3	933	155	3			
15	932	155	2	924	155	2			
16	954	155	3	939	155	3			
17	924	155	3	926	155	3			
18	927	155	3	919	155	3			
19	927	155	3	923	155	3	1号炉	1日～11日 ごみピット残量調整のため休止	
20	932	155	3	937	155	3			
21	920	155	3	928	155	3	2号炉		
22	930	155	3	911	155	3			
23	940	155	3	*	*	*			
24	939	155	3	-	-	-			
25	931	155	3	-	-	-			
26	918	155	3	-	-	-			
27	927	155	3	-	-	-			
28	914	155	3	-	-	-			
29	909	155	2	-	-	-			
30	927	155	3	-	-	-			

※「*」は焼却炉の立上げ（使用開始）又は立下げ（使用停止）中を示します。

測定位置については、別紙「[維持管理状況の記録]データ測定位置」を参照願います。

一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」に以下のとおり定められています。

（参考）

- 燃焼室中の燃焼ガスの温度(燃焼ガス温度)を800℃以上に保つこと。
- 集じん器に流入する燃焼ガスの温度(集じん器入口温度)をおおむね200℃以下に冷却すること。
- 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素(CO)の濃度(排ガスCO濃度)が100ppm以下となるようにごみを焼却すること。