

## 維持管理状況の記録（令和 8 年 3 月）

測定に関する事項							処分した廃棄物に関する事項	
項目	1号炉			2号炉			廃棄物の種類	一般廃棄物
	燃焼ガス温度	集じん器入口温度	排ガスCO濃度	燃焼ガス温度	集じん器入口温度	排ガスCO濃度	1号炉焼却量 (t)	2,091
日付	(°C)	(°C)	(ppm)	(°C)	(°C)	(ppm)	2号炉焼却量 (t)	5,598
							焼却量合計 (t)	7,689
1	947	155	3	946	155	2	冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去に関する事項	
2	947	155	2	932	155	3	冷却設備 (ボイラ)	
3	957	155	3	947	155	3	1号炉 ボイラに付着したばいじんの除去 (スートブロウ) は、稼働中毎日実施	2号炉
4	939	155	2	933	155	3		
5	956	155	3	929	155	3		
6	955	155	3	919	155	3		
7	*	*	*	926	155	3		
8	-	-	-	927	155	3		
9	-	-	-	949	155	3		
10	-	-	-	946	155	3		
11	-	-	-	952	155	3	排ガス処理設備 (バグフィルタ)	
12	-	-	-	961	155	3	1号炉 バグフィルタに付着したばいじんの除去 (ダスト払い出し) は、稼働中毎日実施	2号炉
13	-	-	-	957	155	4		
14	-	-	-	937	155	4		
15	-	-	-	934	155	3		
16	-	-	-	943	155	3		
17	-	-	-	949	155	4		
18	-	-	-	955	155	4	1号炉 7日～27日 ごみピット残量調整のため休止	2号炉 30日～31日 ごみピット残量調整のため休止
19	-	-	-	952	155	4		
20	-	-	-	957	155	3		
21	-	-	-	946	155	4		
22	-	-	-	947	155	3		
23	-	-	-	953	155	3		
24	-	-	-	975	155	4		
25	-	-	-	957	155	3		
26	*	*	*	974	155	4		
27	*	*	*	977	155	3		
28	951	155	4	954	155	4		
29	966	155	4	980	155	2		
30	977	155	3	*	*	*		
31	985	155	3	-	-	-		

※「\*」は焼却炉の立上げ（使用開始）又は立下げ（使用停止）中を示します。

測定位置については、別紙「[維持管理状況の記録]データ測定位置」を参照願います。

一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」に以下のとおり定められています。

(参考)

- 燃焼室中の燃焼ガスの温度(燃焼ガス温度)を800℃以上に保つこと。
- 集じん器に流入する燃焼ガスの温度(集じん器入口温度)をおおむね200℃以下に冷却すること。
- 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素(CO)の濃度(排ガスCO濃度)が100ppm以下となるようにごみを焼却すること。