

## 維持管理状況の記録（令和8年5月）

測定に関する事項							処分した廃棄物に関する事項	
項目	1号炉			2号炉			廃棄物の種類	一般廃棄物
	燃焼ガス温度	集じん器入口温度	排ガスCO濃度	燃焼ガス温度	集じん器入口温度	排ガスCO濃度	1号炉焼却量 (t)	6,126
							2号炉焼却量 (t)	0
							焼却量合計 (t)	6,126
日付	(°C)	(°C)	(ppm)	(°C)	(°C)	(ppm)	冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去に関する事項	
1	966	155	3	-	-	-	冷却設備(ボイラ)	
2	945	155	4	-	-	-		
3	939	155	3	-	-	-		
4	954	155	3	-	-	-	1号炉	ボイラに付着したばいじんの除去(ストブロー)は、稼働中毎日実施
5	967	155	3	-	-	-	2号炉	
6	943	155	3	-	-	-		
7	950	155	3	-	-	-		
8	960	155	4	-	-	-	排ガス処理設備(バグフィルタ)	
9	963	155	3	-	-	-		
10	966	155	3	-	-	-	1号炉	バグフィルタに付着したばいじんの除去(ダスト払い出し)は、稼働中毎日実施
11	964	155	3	-	-	-	2号炉	
12	951	155	4	-	-	-		
13	950	155	4	-	-	-		
14	959	155	3	-	-	-	2号炉 1日~31日 大規模改修工事のため休止	
15	965	155	3	-	-	-		
16	959	155	4	-	-	-		
17	947	155	3	-	-	-		
18	944	155	3	-	-	-		
19	959	155	3	-	-	-		
20	965	155	3	-	-	-		
21	966	155	3	-	-	-		
22	955	155	3	-	-	-		
23	953	155	3	-	-	-		
24	959	155	2	-	-	-		
25	971	155	3	-	-	-		
26	980	155	2	-	-	-		
27	970	155	2	-	-	-		
28	962	155	3	-	-	-		
29	964	155	3	-	-	-		
30	949	155	3	-	-	-		
31	974	155	2	-	-	-		

※測定位置については、別紙「[維持管理状況の記録]データ測定位置」を参照願います。

(参考) 一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」に以下のとおり定められています。

- 燃焼室中の燃焼ガスの温度(燃焼ガス温度)を800℃以上に保つこと。
- 集じん器に流入する燃焼ガスの温度(集じん器入口温度)をおおむね200℃以下に冷却すること。
- 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素(CO)の濃度(排ガスCO濃度)が100ppm以下となるようにごみを焼却すること。