

維持管理状況の記録（令和8年8月）

測定に関する事項							処分した廃棄物に関する事項	
項目	1号炉			2号炉			廃棄物の種類	
	燃 焼 ガ ス 温 度	集 じん 器 入 口 温 度	排 ガ ス C O 濃 度	燃 焼 ガ ス 温 度	集 じん 器 入 口 温 度	排 ガ ス C O 濃 度	一般廃棄物	
							1号炉焼却量 (t)	
							2号炉焼却量 (t)	
日付							焼却量合計 (t)	
							5,706	
冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去に関する事項								
冷却設備(ボイラ)								
1	—	—	—	—	—	—	1号炉	ボイラに付着したばいじんの除去(スートブロウ)は、稼働中毎日実施
2	*	*	*	—	—	—		
3	*	*	*	—	—	—		
4	931	155	5	—	—	—		
5	951	155	3	—	—	—		
6	959	155	2	—	—	—		
7	976	155	2	—	—	—		
8	963	155	3	—	—	—		
9	959	155	2	—	—	—	2号炉	ボイラに付着したばいじんの除去(スートブロウ)は、稼働中毎日実施
10	970	155	3	—	—	—		
11	966	155	3	—	—	—		
12	984	155	3	—	—	—		
13	969	155	3	—	—	—		
14	949	155	3	—	—	—		
15	958	155	3	—	—	—		
16	951	155	4	—	—	—		
17	950	155	4	—	—	—	1号炉	1～3日 オーバーホールのため休止
18	946	155	3	—	—	—		
19	942	155	3	—	—	—		
20	958	155	3	—	—	—		
21	954	155	3	—	—	—		
22	946	155	3	—	—	—		
23	929	155	3	—	—	—		
24	957	155	3	—	—	—		
25	955	155	3	—	—	—	2号炉	1日～31日 大規模改修工事のため休止
26	953	155	2	—	—	—		
27	956	155	3	—	—	—		
28	959	155	3	—	—	—		
29	953	155	2	—	—	—		
30	956	155	2	—	—	—		
31	970	155	2	—	—	—		

※測定位置については、別紙「[維持管理状況の記録]データ測定位置」を参照願います。

(参考) 一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」に以下のとおり定められています。

- 燃焼室中の燃焼ガスの温度(燃焼ガス温度)を800℃以上に保つこと。
- 集じん器に流入する燃焼ガスの温度(集じん器入口温度)をおおむね200℃以下に冷却すること。
- 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素(CO)の濃度(排ガスCO濃度)が100ppm以下となるようにごみを焼却すること。