

維持管理状況の記録（令和4年10月）

測定に関する事項							処分した廃棄物に関する事項	
項目	1号炉			2号炉			廃棄物の種類	一般廃棄物
	燃焼ガス温度	集じん器入口温度	排ガスCO濃度	燃焼ガス温度	集じん器入口温度	排ガスCO濃度	1号炉焼却量 (t)	0
日付	(℃)	(℃)	(ppm)	(℃)	(℃)	(ppm)	2号炉焼却量 (t)	9,697
							焼却量合計 (t)	9,697
1	—	—	—	961	162	1	冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去に関する事項	
2	—	—	—	956	164	1		
3	—	—	—	967	163	1		
4	—	—	—	969	160	1	1号炉	ボイラに付着したばいじんの除去（スートブロワ）は稼働中毎日実施
5	—	—	—	958	162	1		
6	—	—	—	967	165	1	2号炉	
7	—	—	—	967	165	1		
8	—	—	—	965	163	1	排ガス処理設備（バグフィルタ）	
9	—	—	—	959	164	1		
10	—	—	—	951	161	2	1号炉	バグフィルタに付着したばいじんの除去（ダスト払い出し）は稼働中毎日実施
11	—	—	—	963	158	1		
12	—	—	—	971	159	1	2号炉	
13	—	—	—	976	158	0		
14	—	—	—	969	157	1	1号炉 1日～31日 ごみピット残量調整のため休止	
15	—	—	—	976	156	0		
16	—	—	—	981	157	0		
17	—	—	—	978	159	1		
18	—	—	—	977	159	1		
19	—	—	—	965	160	1		
20	—	—	—	979	162	0		
21	—	—	—	975	159	0		
22	—	—	—	973	157	1		
23	—	—	—	977	156	1		
24	—	—	—	976	159	1		
25	—	—	—	971	157	1		
26	—	—	—	970	158	1		
27	—	—	—	972	159	1		
28	—	—	—	981	159	0		
29	—	—	—	969	157	0		
30	—	—	—	958	159	2		
31	—	—	—	972	159	0		

※測定位置については、別紙「[維持管理状況の記録]データ測定位置」を参照願います。

（参考）一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」に以下のとおり定められています。

- 燃焼室中の燃焼ガスの温度（燃焼ガス温度）を800℃以上に保つこと。
- 集じん器に流入する燃焼ガスの温度（集じん器入口温度）をおおむね200℃以下に冷却すること。
- 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素（CO）の濃度（排ガスCO濃度）が100ppm以下となるようにごみを焼却すること。