

## 維持管理状況の記録（令和５年７月）

| 測定に関する事項 |        |          |         |        |          |         | 処分した廃棄物に関する事項                    |                                              |                           |
|----------|--------|----------|---------|--------|----------|---------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| 項目       | 1号炉    |          |         | 2号炉    |          |         | 廃棄物の種類                           | 一般廃棄物                                        |                           |
|          | 燃焼ガス温度 | 集じん器入口温度 | 排ガスCO濃度 | 燃焼ガス温度 | 集じん器入口温度 | 排ガスCO濃度 | 1号炉焼却量 (t)                       | 8,965                                        |                           |
|          |        |          |         |        |          |         | 2号炉焼却量 (t)                       | 3,153                                        |                           |
|          |        |          |         |        |          |         | 焼却量合計 (t)                        | 12,118                                       |                           |
|          |        |          |         |        |          |         |                                  |                                              |                           |
| 日付       | (℃)    | (℃)      | (ppm)   | (℃)    | (℃)      | (ppm)   | 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去に関する事項 |                                              |                           |
| 1        | 943    | 155      | 2       | —      | —        | —       | 冷却設備（ボイラ）                        |                                              |                           |
| 2        | 959    | 155      | 2       | —      | —        | —       |                                  |                                              |                           |
| 3        | 974    | 155      | 2       | —      | —        | —       |                                  |                                              |                           |
| 4        | 954    | 155      | 2       | —      | —        | —       | 1号炉                              | ボイラに付着したばいじんの除去（スートブロワ）は、稼働中毎日実施             |                           |
| 5        | 958    | 155      | 2       | —      | —        | —       |                                  |                                              |                           |
| 6        | 960    | 155      | 2       | —      | —        | —       | 2号炉                              |                                              |                           |
| 7        | 975    | 155      | 1       | —      | —        | —       |                                  |                                              |                           |
| 8        | 955    | 155      | 2       | —      | —        | —       |                                  |                                              |                           |
| 9        | 960    | 155      | 2       | —      | —        | —       | 排ガス処理設備（バグフィルタ）                  |                                              |                           |
| 10       | 962    | 155      | 1       | —      | —        | —       |                                  |                                              |                           |
| 11       | 971    | 155      | 1       | —      | —        | —       |                                  |                                              |                           |
| 12       | 955    | 155      | 1       | —      | —        | —       | 1号炉                              | バグフィルタに付着したばいじんの除去（ダスト払い出し）は、稼働中毎日実施         |                           |
| 13       | 951    | 155      | 2       | —      | —        | —       |                                  |                                              |                           |
| 14       | 956    | 155      | 2       | —      | —        | —       | 2号炉                              |                                              |                           |
| 15       | 962    | 155      | 2       | —      | —        | —       |                                  |                                              |                           |
| 16       | 962    | 155      | 1       | —      | —        | —       |                                  |                                              |                           |
| 17       | 971    | 155      | 1       | —      | —        | —       |                                  |                                              |                           |
| 18       | 958    | 155      | 2       | —      | —        | —       | 1号炉                              |                                              | 28日～31日<br>ごみピット残量調整のため休止 |
| 19       | 966    | 155      | 1       | —      | —        | —       |                                  |                                              |                           |
| 20       | 968    | 155      | 2       | —      | —        | —       | 2号炉                              | 1日～6日<br>オーバーホールのため休止<br>7日～22日<br>水管整備のため休止 |                           |
| 21       | 963    | 155      | 2       | —      | —        | —       |                                  |                                              |                           |
| 22       | 969    | 155      | 1       | *      | *        | *       |                                  |                                              |                           |
| 23       | 970    | 155      | 1       | 955    | 155      | 3       |                                  |                                              |                           |
| 24       | 968    | 155      | 1       | 969    | 155      | 2       |                                  |                                              |                           |
| 25       | 971    | 155      | 1       | 969    | 155      | 1       |                                  |                                              |                           |
| 26       | 970    | 155      | 1       | 967    | 155      | 2       |                                  |                                              |                           |
| 27       | 967    | 155      | 1       | 982    | 155      | 2       |                                  |                                              |                           |
| 28       | *      | *        | *       | 991    | 155      | 1       |                                  |                                              |                           |
| 29       | —      | —        | —       | 996    | 155      | 1       |                                  |                                              |                           |
| 30       | —      | —        | —       | 980    | 155      | 1       |                                  |                                              |                           |
| 31       | —      | —        | —       | 996    | 155      | 0       |                                  |                                              |                           |

※「\*」は焼却炉の立上げ（使用開始）又は立下げ（使用停止）中を示します。

測定位置については、別紙「[維持管理状況の記録]データ測定位置」を参照願います。

一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」に以下のとおり定められています。

（参考）

- 燃焼室中の燃焼ガスの温度（燃焼ガス温度）を800℃以上に保つこと。
- 集じん器に流入する燃焼ガスの温度（集じん器入口温度）をおおむね200℃以下に冷却すること。
- 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素（CO）の濃度（排ガスCO濃度）が100ppm以下となるようにごみを焼却すること。