

維持管理状況の記録（令和6年12月）

測定に関する事項							処分した廃棄物に関する事項		
項目	1号炉			2号炉			廃棄物の種類	一般廃棄物	
	燃 焼 ガ ス 温 度	集 じん 器 入 口 温 度	排 ガ ス C O 濃 度	燃 焼 ガ ス 温 度	集 じん 器 入 口 温 度	排 ガ ス C O 濃 度	1号炉焼却量（t）	0	
							2号炉焼却量（t）	9,499	
							焼却量合計（t）	9,499	
日付	(℃)	(℃)	(ppm)	(℃)	(℃)	(ppm)	冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去に関する事項		
1	-	-	-	940	156	2	冷却設備（ボイラ）		
2	-	-	-	954	155	1			
3	-	-	-	969	155	1			
4	-	-	-	956	155	1	1号炉	ボイラに付着したばいじんの除去（スートブロワ）は、稼働中毎日実施	
5	-	-	-	956	155	1			
6	-	-	-	966	155	1	2号炉		
7	-	-	-	966	155	2			
8	-	-	-	963	155	1	排ガス処理設備（バグフィルタ）		
9	-	-	-	952	155	1			
10	-	-	-	955	156	1			
11	-	-	-	952	155	1	1号炉	バグフィルタに付着したばいじんの除去（ダスト払い出し）は、稼働中毎日実施	
12	-	-	-	965	155	1			
13	-	-	-	954	155	2	2号炉		
14	-	-	-	952	155	2			
15	-	-	-	959	155	2	1号炉 1日～8日 金属回収設備整備のため休止 9日～24日 排ガス処理設備整備のため休止 25日～28日 ごみピット残量調整のため休止 29日～31日 年末年始休炉のため休止 2号炉 29日～31日 年末年始休炉のため休止		
16	-	-	-	966	155	1			
17	-	-	-	963	155	1			
18	-	-	-	973	155	1			
19	-	-	-	957	155	1			
20	-	-	-	966	155	1			
21	-	-	-	961	155	2			
22	-	-	-	954	155	2			
23	-	-	-	937	155	2			
24	-	-	-	967	155	1			
25	-	-	-	956	155	2	29日～31日 年末年始休炉のため休止		
26	-	-	-	974	155	1			
27	-	-	-	970	155	1			
28	-	-	-	963	155	1			
29	-	-	-	*	*	*			2号炉
30	-	-	-	-	-	-			
31	-	-	-	-	-	-			

※「*」は焼却炉の立上げ（使用開始）又は立下げ（使用停止）中を示します。

測定位置については、別紙「[維持管理状況の記録]データ測定位置」を参照願います。

一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」に以下のとおり定められています。

（参考）

- 燃焼室中の燃焼ガスの温度（燃焼ガス温度）を800℃以上に保つこと。
- 集じん器に流入する燃焼ガスの温度（集じん器入口温度）をおおむね200℃以下に冷却すること。
- 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素（CO）の濃度（排ガスCO濃度）が100ppm以下となるようにごみを焼却すること。