

維持管理状況の記録（令和 7 年 4 月）

測定に関する事項							処分した廃棄物に関する事項	
項目	1号炉			2号炉			廃棄物の種類	一般廃棄物
	燃 焼 ガ ス 温 度	集 じん 器 入 口 温 度	排 ガ ス C O 濃 度	燃 焼 ガ ス 温 度	集 じん 器 入 口 温 度	排 ガ ス C O 濃 度	1号炉焼却量（t）	0
							2号炉焼却量（t）	9,256
							焼却量合計（t）	9,256
日付	(℃)	(℃)	(ppm)	(℃)	(℃)	(ppm)	冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去に関する事項	
	冷却設備（ボイラ）							
1	-	-	-	983	155	0	1号炉	ボイラに付着したばいじんの除去（スートブロワ）は、稼働中毎日実施
2	-	-	-	987	155	0		
3	-	-	-	984	155	1		
4	-	-	-	974	155	1		
5	-	-	-	960	155	1		
6	-	-	-	979	155	0		
7	-	-	-	985	155	0		
8	-	-	-	991	155	0		
9	-	-	-	984	155	1	2号炉	排ガス処理設備（バグフィルタ）
10	-	-	-	1,001	155	0		
11	-	-	-	977	155	0		
12	-	-	-	981	155	0		
13	-	-	-	988	155	0		
14	-	-	-	1,004	155	0		
15	-	-	-	1,004	155	1		
16	-	-	-	1,000	155	0		
17	-	-	-	1,002	155	1	1号炉	1日～30日 燃焼設備整備のため休止
18	-	-	-	1,003	155	0		
19	-	-	-	994	155	0		
20	-	-	-	993	155	0		
21	-	-	-	990	155	1		
22	-	-	-	998	155	0		
23	-	-	-	978	155	1		
24	-	-	-	1,010	155	0		
25	-	-	-	986	155	1		
26	-	-	-	987	155	1		
27	-	-	-	974	155	1		
28	-	-	-	995	155	1		
29	-	-	-	992	155	1		
30	-	-	-	989	155	1		
	-	-	-	-	-	-		

※「*」は焼却炉の立上げ（使用開始）又は立下げ（使用停止）中を示します。

測定位置については、別紙「[維持管理状況の記録]データ測定位置」を参照願います。

一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」に以下のとおり定められています。

（参考）

- 燃焼室中の燃焼ガスの温度（燃焼ガス温度）を800℃以上に保つこと。
- 集じん器に流入する燃焼ガスの温度（集じん器入口温度）をおおむね200℃以下に冷却すること。
- 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素（CO）の濃度（排ガスCO濃度）が100ppm以下となるようにごみを焼却すること。