

維持管理状況の記録 2(排ガス中のダイオキシン類の濃度)

測定項目	採取位置	採取年月日	測定結果の 得られた年月日	測定結果
ダイオキシン類 ng-TEQ/m ³ N	1号炉	令和7年8月22日	令和7年9月18日	0.000000090
	2号炉	令和7年9月25日	令和7年10月22日	0.000000020

(基準値)

ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、0.1 ng-TEQ/m³N