閲覧用様式

東北部クリーンセンター

維持管理上の記録　2（ばい煙等測定結果）

測定項目	採取位置	採取年月日	測定結果の 得られた年月日	測定結果
硫黄酸化物 m^3_N／h	1号炉	令和8年8月4日	令和8年10月19日	0.05　未満
	2号炉	令和8年9月10日	令和8年10月19日	0.05　未満
ばいじん g／m^3_N	1号炉	令和8年8月4日	令和8年10月19日	0.001　未満
	2号炉	令和8年9月10日	令和8年10月19日	0.001　未満
塩化水素 mg／m^3_N	1号炉	令和8年8月4日	令和8年10月19日	1.0　未満
	2号炉	令和8年9月10日	令和8年10月19日	1.0　未満
窒素酸化物 ppm	1号炉	令和8年8月4日	令和8年10月19日	21
	2号炉	令和8年9月10日	令和8年10月19日	19

（参考）各測定項目の基準値について

○　硫黄酸化物：大気汚染防止法に基づき各炉の合量が10.71m^3_N/h

○　ばいじん：大気汚染防止法に基づき0.08g/m^3_N

○　塩化水素：大気汚染防止法に基づき700mg/m^3_N

○　窒素酸化物：大気汚染防止法に基づき250ppm