

維持管理状況の記録（令和6年4月）

測定に関する事項							処分した廃棄物に関する事項		
項目	1号炉			2号炉			廃棄物の種類		一般廃棄物
	燃焼ガス温度	集じん器入口温度	排ガスCO濃度	燃焼ガス温度	集じん器入口温度	排ガスCO濃度	1号炉焼却量 (t)		4,249
日付	(℃)	(℃)	(ppm)	(℃)	(℃)	(ppm)	2号炉焼却量 (t)		4,437
							焼却量合計 (t)		8,686
							冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去に関する事項		
1	933	164	1	920	163	2	冷却設備 (ボイラ)		
2	936	164	2	931	163	2			
3	933	164	2	919	163	3			
4	932	164	2	914	163	2	1号炉		
5	936	164	1	920	163	2	ボイラに付着したばいじんの除去 (スートブロワ) は、稼働中毎日実施		
6	928	165	2	905	164	2			
7	920	166	3	894	165	2	2号炉		
8	932	164	3	915	163	3			
9	940	164	2	925	163	2			
10	940	165	3	924	164	2	排ガス処理設備 (バグフィルタ)		
11	957	165	2	940	164	3			
12	956	167	3	943	166	2	1号炉		
13	959	170	3	*	*	*	バグフィルタに付着したばいじんの除去 (ダスト払い出し) は、稼働中毎日実施		
14	951	168	3	-	-	-			
15	955	168	3	-	-	-	2号炉		
16	964	167	5	-	-	-			
17	975	167	5	-	-	-			
18	971	169	3	-	-	-			
19	*	*	*	-	-	-			
20	-	-	-	-	-	-			
21	-	-	-	-	-	-			
22	-	-	-	-	-	-	1号炉		
23	-	-	-	-	-	-	4月19日～4月30日		
24	-	-	-	*	*	*	予備点検のため休止		
25	-	-	-	928	166	4	2号炉		
26	-	-	-	921	166	3	4月13日～4月24日		
27	-	-	-	936	166	3	予備点検のため休止		
28	-	-	-	937	165	2			
29	-	-	-	929	166	2			
30	-	-	-	937	166	2			

※「*」は焼却炉の立上げ（使用開始）又は立下げ（使用停止）中を示します。

測定位置については、別紙「[維持管理状況の記録]データ測定位置」を参照願います。

一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」に以下のとおり定められています。

（参考）

- 燃焼室中の燃焼ガスの温度（燃焼ガス温度）を800℃以上に保つこと。
- 集じん器に流入する燃焼ガスの温度（集じん器入口温度）をおおむね200℃以下に冷却すること。
- 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素(CO)の濃度（排ガスCO濃度）が100ppm以下となるようにごみを焼却すること。