

維持管理状況の記録（令和6年9月）

測定に関する事項							処分した廃棄物に関する事項				
項目	1号炉			2号炉			廃棄物の種類		一般廃棄物		
	燃焼ガス温度	集じん器入口温度	排ガスCO濃度	燃焼ガス温度	集じん器入口温度	排ガスCO濃度	1号炉焼却量 (t)		7,139		
日付	(℃)	(℃)	(ppm)	(℃)	(℃)	(ppm)	2号炉焼却量 (t)		4,862		
							焼却量合計 (t)		12,001		
							冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去に関する事項				
1	899	170	5	895	169	14	冷却設備 (ボイラ)				
2	909	169	5	905	168	5	1号炉 ボイラに付着したばいじんの除去 (スートブロワ) は、稼働中毎日実施				
3	920	167	2	925	167	4					
4	916	171	2	917	167	3					
5	907	169	3	908	167	4					
6	918	168	3	919	167	3	2号炉				
7	912	169	2	914	167	4	排ガス処理設備 (バグフィルタ)				
8	909	169	2	914	168	3					
9	917	168	2	918	167	2					
10	920	168	3	915	167	4					
11	922	169	5	912	167	4	1号炉 バグフィルタに付着したばいじんの除去 (ダスト払い出し) は、稼働中毎日実施				
12	924	168	6	917	166	3					
13	916	168	5	914	167	4					
14	907	169	4	907	167	3					
15	914	169	5	913	167	6	2号炉				
16	914	168	3	912	167	4	2号炉 9月21日～30日 オーバーホールのため休止				
17	927	168	2	923	166	3					
18	921	168	2	923	167	3					
19	926	167	4	924	166	2					
20	922	168	2	916	167	2					
21	930	170	3	*	*	*					
22	938	174	3	-	-	-					
23	967	170	3	-	-	-					
24	972	170	3	-	-	-					
25	969	170	6	-	-	-					
26	972	171	7	-	-	-					
27	969	170	6	-	-	-					
28	985	168	9	-	-	-					
29	962	170	4	-	-	-					
30	960	169	5	-	-	-					

※「*」は焼却炉の立上げ（使用開始）又は立下げ（使用停止）中を示します。
測定位置については、別紙「[維持管理状況の記録]データ測定位置」を参照願います。

一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」に以下のとおり定められています。

（参考）

- 燃焼室中の燃焼ガスの温度（燃焼ガス温度）を800℃以上に保つこと。
- 集じん器に流入する燃焼ガスの温度（集じん器入口温度）をおおむね200℃以下に冷却すること。
- 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素（CO）の濃度（排ガスCO濃度）が100ppm以下となるようにごみを焼却すること。