

維持管理状況の記録（令和6年11月）

測定に関する事項							処分した廃棄物に関する事項				
項目	1号炉			2号炉			廃棄物の種類		一般廃棄物		
	燃焼ガス温度	集じん器入口温度	排ガスCO濃度	燃焼ガス温度	集じん器入口温度	排ガスCO濃度	1号炉焼却量 (t)		2,683		
日付	(℃)	(℃)	(ppm)	(℃)	(℃)	(ppm)	2号炉焼却量 (t)		6,724		
							焼却量合計 (t)		9,407		
							冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去に関する事項				
1	-	-	-	939	165	5	冷却設備（ボイラ）				
2	-	-	-	960	164	6					
3	-	-	-	936	165	4	1号炉		ボイラに付着したばいじんの除去（スートブロワ）は、稼働中毎日実施		
4	-	-	-	938	165	5					
5	-	-	-	949	164	5	2号炉				
6	-	-	-	934	165	4					
7	-	-	-	954	165	2					
8	-	-	-	963	164	1	排ガス処理設備（バグフィルタ）				
9	-	-	-	958	165	2					
10	-	-	-	954	165	3	1号炉		バグフィルタに付着したばいじんの除去（ダスト払い出し）は、稼働中毎日実施		
11	-	-	-	952	165	3					
12	-	-	-	920	165	3	2号炉				
13	-	-	-	931	165	2					
14	-	-	-	937	165	3					
15	-	-	-	928	165	2	1号炉 11月1日～20日 オーバーホールのため休止 2号炉 11月27日～29日 ボイラー給水ポンプ整備のため休止				
16	-	-	-	937	165	2					
17	-	-	-	932	165	8					
18	-	-	-	920	166	3					
19	*	*	*	925	166	3					
20	*	*	*	919	164	3					
21	914	167	7	910	163	4					
22	914	164	6	924	164	3					
23	924	163	4	921	164	2					
24	932	164	3	928	162	3					
25	921	164	5	913	163	2					
26	923	164	5	915	164	4					
27	917	166	6	*	*	*					
28	909	166	5	*	*	*					
29	923	164	2	*	*	*					
30	928	165	4	904	166	4					

※「*」は焼却炉の立上げ（使用開始）又は立下げ（使用停止）中を示します。
測定位置については、別紙「[維持管理状況の記録]データ測定位置」を参照願います。

一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」に以下のとおり定められています。

（参考）

- 燃焼室中の燃焼ガスの温度（燃焼ガス温度）を800℃以上に保つこと。
- 集じん器に流入する燃焼ガスの温度（集じん器入口温度）をおおむね200℃以下に冷却すること。
- 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素（CO）の濃度（排ガスCO濃度）が100ppm以下となるようにごみを焼却すること。