

維持管理状況の記録（令和6年12月）

測定に関する事項							処分した廃棄物に関する事項			
項目	1号炉			2号炉			廃棄物の種類		一般廃棄物	
	燃 焼 ガ ス 温 度	集 じん 器 入 口 温 度	排 ガ ス C O 濃 度	燃 焼 ガ ス 温 度	集 じん 器 入 口 温 度	排 ガ ス C O 濃 度	1号炉焼却量 (t)		7,212	
日付	(℃)	(℃)	(ppm)	(℃)	(℃)	(ppm)	2号炉焼却量 (t)		7,347	
							焼却量合計 (t)		14,559	
							冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去に関する事項			
1	916	164	6	905	165	5	冷却設備 (ボイラ)			
2	931	165	4	921	165	7				
3	926	165	2	910	166	2				
4	944	165	2	927	165	3	1号炉	ボイラに付着したばいじんの除去 (スートブロワ) は稼働中毎日実施		
5	945	165	2	923	166	4	2号炉			
6	954	165	2	922	165	6				
7	936	164	4	908	164	4				
8	911	165	2	899	165	5				
9	924	165	2	907	166	3	排ガス処理設備 (バグフィルタ)			
10	934	165	2	912	166	3				
11	943	165	2	926	165	4				
12	934	165	4	919	166	3	1号炉	バグフィルタに付着したばいじんの除去 (ダスト払い出し) は稼働中毎日実施		
13	943	165	2	935	165	2	2号炉			
14	932	166	3	908	167	3				
15	943	166	3	926	165	4				
16	939	166	3	924	166	3				
17	937	164	1	937	165	2	1号炉	12月18日		
18	*	*	*	937	167	3	灰出し設備整備のため休止			
19	926	166	4	924	165	4	12月30～31日			
20	926	164	6	929	164	3	年末年始休炉のため休止			
21	934	166	4	929	166	4	2号炉	12月30～31日		
22	928	167	4	917	167	5	年末年始休炉のため休止			
23	928	166	3	921	166	3				
24	943	165	5	931	165	4				
25	945	167	2	935	166	4				
26	951	168	3	951	167	3				
27	948	166	2	945	166	2				
28	960	166	2	957	166	2				
29	934	167	2	943	167	3				
30	*	*	*	*	*	*				
31	-	-	-	-	-	-				

※「*」は焼却炉の立上げ（使用開始）又は立下げ（使用停止）中を示します。

測定位置については、別紙「[維持管理状況の記録]データ測定位置」を参照願います。

一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」に以下のとおり定められています。

（参考）

- 燃焼室中の燃焼ガスの温度（燃焼ガス温度）を800℃以上に保つこと。
- 集じん器に流入する燃焼ガスの温度（集じん器入口温度）をおおむね200℃以下に冷却すること。
- 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素（CO）の濃度（排ガスCO濃度）が100ppm以下となるようにごみを焼却すること。