

維持管理状況の記録（令和 7 年 5 月）

測定に関する事項							処分した廃棄物に関する事項	
項目	1号炉			2号炉			廃棄物の種類	一般廃棄物
	燃 焼 ガ ス 温 度	集 じん 器 入 口 温 度	排 ガ ス C O 濃 度	燃 焼 ガ ス 温 度	集 じん 器 入 口 温 度	排 ガ ス C O 濃 度	1号炉焼却量（t）	7,634
							2号炉焼却量（t）	5,012
							焼却量合計（t）	12,646
日付	(℃)	(℃)	(ppm)	(℃)	(℃)	(ppm)	冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去に関する事項	
1	957	167	2	949	168	2	冷却設備（ボイラ）	
2	952	167	2	945	168	2		
3	962	167	2	*	*	*	1号炉	ボイラに付着したばいじんの除去（スートブロワ）は、稼働中毎日実施
4	955	169	2	-	-	-		
5	951	168	2	-	-	-	2号炉	
6	942	167	2	-	-	-		
7	953	167	3	-	-	-		
8	963	167	2	-	-	-	排ガス処理設備（バグフィルタ）	
9	954	168	2	-	-	-		
10	962	168	3	-	-	-		
11	947	168	4	-	-	-	1号炉	バグフィルタに付着したばいじんの除去（ダスト払い出し）は、稼働中毎日実施
12	942	168	2	-	-	-		
13	942	169	3	-	-	-	2号炉	
14	942	169	3	*	*	*		
15	944	167	3	913	168	3		
16	948	167	2	922	166	2		
17	936	166	2	936	165	2		
18	945	168	2	926	166	2		
19	956	168	1	943	165	2		
20	945	169	2	929	166	1		
21	950	168	2	944	166	1		
22	941	168	2	934	166	2		
23	940	168	2	929	166	3	2号炉	5月3日～14日 予備点検のため休止
24	951	167	2	941	165	2		
25	941	168	3	934	166	2		
26	939	168	2	931	167	2		
27	943	168	2	928	167	2		
28	938	168	2	921	165	2		
29	949	167	2	934	165	3		
30	946	168	3	937	166	3		
31	931	169	3	924	167	4		

※「*」は焼却炉の立上げ（使用開始）又は立下げ（使用停止）中を示します。

測定位置については、別紙「[維持管理状況の記録]データ測定位置」を参照願います。

一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」に以下のとおり定められています。

（参考）

- 燃焼室中の燃焼ガスの温度（燃焼ガス温度）を800℃以上に保つこと。
- 集じん器に流入する燃焼ガスの温度（集じん器入口温度）をおおむね200℃以下に冷却すること。
- 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素(CO)の濃度（排ガスCO濃度）が100ppm以下となるようにごみを焼却すること。