

維持管理状況の記録（令和 7 年 7 月）

測定に関する事項							処分した廃棄物に関する事項	
項目	1号炉			2号炉			廃棄物の種類	一般廃棄物
	燃焼ガス温度	集じん器入口温度	排ガスCO濃度	燃焼ガス温度	集じん器入口温度	排ガスCO濃度	1号炉焼却量 (t)	7,401
日付	(℃)	(℃)	(ppm)	(℃)	(℃)	(ppm)	2号炉焼却量 (t)	7,538
							焼却量合計 (t)	14,939
1	917	168	5	905	167	1	冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去に関する事項	
2	920	168	6	893	167	1		
3	915	169	6	891	168	2	冷却設備（ボイラ）	
4	916	170	6	890	168	4		
5	916	169	6	895	168	2	1号炉	ボイラに付着したばいじんの除去（スートブロウ）は、稼働中毎日実施
6	916	169	6	899	168	3	2号炉	
7	913	169	6	886	168	2		
8	913	169	6	888	168	3		
9	916	169	6	901	167	4		
10	923	168	5	896	168	4		
11	922	168	5	895	167	3	排ガス処理設備（バグフィルタ）	
12	911	169	6	883	168	6		
13	913	168	6	886	167	5	1号炉	バグフィルタに付着したばいじんの除去（ダスト払い出し）は、稼働中毎日実施
14	915	169	6	891	167	4	2号炉	
15	910	167	6	893	167	2		
16	916	167	6	894	168	2		
17	911	167	6	903	168	4		
18	911	167	6	901	167	3		
19	913	168	6	906	168	3	1号炉 7月26日 給じん設備整備のため休止	
20	906	169	6	895	169	3		
21	909	169	6	894	169	3		
22	908	168	6	898	168	2		
23	905	169	6	895	168	3		
24	898	168	6	894	167	3		
25	904	169	6	892	167	2		
26	*	*	*	903	167	3		
27	902	168	6	896	167	2		
28	893	169	6	889	167	2		
29	889	169	6	886	168	2		
30	898	168	6	884	168	2		
31	906	168	6	884	168	3		

※「*」は焼却炉の立上げ（使用開始）又は立下げ（使用停止）中を示します。
測定位置については、別紙「[維持管理状況の記録]データ測定位置」を参照願います。

一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」に以下のとおり定められています。

（参考）

- 燃焼室中の燃焼ガスの温度（燃焼ガス温度）を800℃以上に保つこと。
- 集じん器に流入する燃焼ガスの温度（集じん器入口温度）をおおむね200℃以下に冷却すること。
- 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素（CO）の濃度（排ガスCO濃度）が100ppm以下となるようにごみを焼却すること。