

維持管理状況の記録（令和7年9月）

測定に関する事項							処分した廃棄物に関する事項				
項目	1号炉			2号炉			廃棄物の種類		一般廃棄物		
	燃焼ガス温度	集じん器入口温度	排ガスCO濃度	燃焼ガス温度	集じん器入口温度	排ガスCO濃度	1号炉焼却量 (t)		4,823		
日付	(℃)	(℃)	(ppm)	(℃)	(℃)	(ppm)	2号炉焼却量 (t)		7,352		
							焼却量合計 (t)		12,175		
							冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去に関する事項				
1	900	168	1	880	167	2	冷却設備（ボイラ）				
2	910	167	2	883	166	4	1号炉 ボイラに付着したばいじんの除去（スートブロワ）は、稼働中毎日実施				
3	910	168	3	881	165	4					
4	919	171	3	888	168	5					
5	923	170	2	902	169	4					
6	924	170	4	906	169	6					
7	908	169	3	882	168	5					
8	911	168	2	883	167	4	2号炉				
9	900	169	3	887	168	3					
10	895	170	4	890	167	6	排ガス処理設備（バグフィルタ）				
11	892	169	3	892	167	4	1号炉 バグフィルタに付着したばいじんの除去（ダスト払い出し）は、稼働中毎日実施				
12	894	168	2	888	167	4					
13	889	168	3	884	167	4					
14	884	169	6	880	168	4					
15	897	168	2	880	167	3					
16	897	168	3	880	167	4					
17	902	169	4	885	168	4	1号炉 9月20日～30日 オーバーホールのため休止				
18	910	170	5	890	168	8					
19	911	169	2	885	167	4					
20	*	*	*	875	167	4					
21	-	-	-	883	167	3					
22	-	-	-	896	168	3					
23	-	-	-	905	167	5					
24	-	-	-	914	166	6					
25	-	-	-	923	166	4					
26	-	-	-	929	167	3					
27	-	-	-	919	167	3					
28	-	-	-	908	168	4					
29	-	-	-	908	168	4					
30	-	-	-	922	166	6					

※「*」は焼却炉の立上げ（使用開始）又は立下げ（使用停止）中を示します。
測定位置については、別紙「[維持管理状況の記録]データ測定位置」を参照願います。

一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」に以下のとおり定められています。

（参考）

- 燃焼室中の燃焼ガスの温度（燃焼ガス温度）を800℃以上に保つこと。
- 集じん器に流入する燃焼ガスの温度（集じん器入口温度）をおおむね200℃以下に冷却すること。
- 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素（CO）の濃度（排ガスCO濃度）が100ppm以下となるようにごみを焼却すること。