

維持管理状況の記録（令和7年10月）

測定に関する事項							処分した廃棄物に関する事項		
項目	1号炉			2号炉			廃棄物の種類		一般廃棄物
	燃 焼 ガ ス 温 度	集 じん 器 入 口 温 度	排 ガ ス C O 濃 度	燃 焼 ガ ス 温 度	集 じん 器 入 口 温 度	排 ガ ス C O 濃 度	1号炉焼却量 (t)		169
日付	(℃)	(℃)	(ppm)	(℃)	(℃)	(ppm)	2号炉焼却量 (t)		2,657
							焼却量合計 (t)		2,826
1	-	-	-	914	166	4	冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去に関する事項		
2	-	-	-	920	167	6			
3	-	-	-	914	166	4	冷却設備（ボイラ）		
4	-	-	-	910	167	4			
5	-	-	-	894	168	4	1号炉	ボイラに付着したばいじんの除去（スートブロワ）は、稼働中毎日実施	
6	-	-	-	891	168	4	2号炉		
7	-	-	-	889	167	3			
8	-	-	-	908	166	2			
9	-	-	-	912	167	5	排ガス処理設備（バグフィルタ）		
10	-	-	-	920	165	3			
11	-	-	-	*	*	*	1号炉 バグフィルタに付着したばいじんの除去（ダスト払い出し）は、稼働中毎日実施		
12	-	-	-	-	-	-			
13	-	-	-	-	-	-			
14	-	-	-	-	-	-			
15	-	-	-	-	-	-			
16	-	-	-	-	-	-			
17	-	-	-	-	-	-	1号炉 10月1日～10月28日 オーバーホールのため休止 2号炉 10月11日～10月31日 オーバーホールのため休止		
18	-	-	-	-	-	-			
19	-	-	-	-	-	-			
20	-	-	-	-	-	-			
21	-	-	-	-	-	-			
22	-	-	-	-	-	-			
23	-	-	-	-	-	-			
24	-	-	-	-	-	-			
25	-	-	-	-	-	-			
26	-	-	-	-	-	-			
27	-	-	-	-	-	-			
28	*	*	*	-	-	-			
29	*	*	*	-	-	-			
30	*	*	*	-	-	-			
31	*	*	*	-	-	-			

※「*」は焼却炉の立上げ（使用開始）又は立下げ（使用停止）中を示します。
測定位置については、別紙「[維持管理状況の記録]データ測定位置」を参照願います。

一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」に以下のとおり定められています。

（参考）

- 燃焼室中の燃焼ガスの温度（燃焼ガス温度）を800℃以上に保つこと。
- 集じん器に流入する燃焼ガスの温度（集じん器入口温度）をおおむね200℃以下に冷却すること。
- 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素（CO）の濃度（排ガスCO濃度）が100ppm以下となるようにごみを焼却すること。