

維持管理状況の記録（令和8年6月）

測定に関する事項							処分した廃棄物に関する事項				
項目	1号炉			2号炉			廃棄物の種類		一般廃棄物		
	燃焼ガス温度	集じん器入口温度	排ガスCO濃度	燃焼ガス温度	集じん器入口温度	排ガスCO濃度	1号炉焼却量 (t)		7,403		
日付	(℃)	(℃)	(ppm)	(℃)	(℃)	(ppm)	2号炉焼却量 (t)		7,440		
							焼却量合計 (t)		14,843		
1	905	171	1	921	169	2	冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去に関する事項				
2	906	169	1	910	169	2					
3	916	170	1	912	169	2	冷却設備（ボイラ）				
4	915	169	1	911	168	2					
5	928	169	1	908	168	2	1号炉	ボイラに付着したばいじんの除去（スートブロワ）は、稼働中毎日実施			
6	921	169	1	902	168	2					
7	912	169	6	908	169	2	2号炉	バグフィルタに付着したばいじんの除去（ダスト払い出し）は、稼働中毎日実施			
8	919	170	1	908	168	2					
9	920	169	3	909	169	6	排ガス処理設備（バグフィルタ）				
10	917	169	0	910	168	3					
11	900	169	1	912	168	4	1号炉	バグフィルタに付着したばいじんの除去（ダスト払い出し）は、稼働中毎日実施			
12	913	168	1	912	168	2					
13	901	170	3	908	169	3	2号炉	6月17日 給じん設備整備のため休止			
14	908	169	1	899	168	2					
15	909	168	2	902	167	3	1号炉				
16	917	168	1	909	168	2					
17	*	*	*	913	168	4					
18	911	169	2	897	168	2					
19	914	169	2	901	168	2					
20	909	169	1	900	170	2					
21	918	169	2	905	169	2					
22	907	169	2	899	169	3					
23	915	169	2	903	169	3					
24	910	170	2	903	169	2					
25	910	169	1	909	169	3					
26	908	170	3	908	169	4					
27	904	170	2	897	170	3					
28	905	170	1	905	170	2					
29	914	170	1	914	169	2					
30	922	169	2	912	168	2					

※「*」は焼却炉の立上げ（使用開始）又は立下げ（使用停止）中を示します。
測定位置については、別紙「[維持管理状況の記録]データ測定位置」を参照願います。

一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」に以下のとおり定められています。

（参考）

- 燃焼室中の燃焼ガスの温度（燃焼ガス温度）を800℃以上に保つこと。
- 集じん器に流入する燃焼ガスの温度（集じん器入口温度）をおおむね200℃以下に冷却すること。
- 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素（CO）の濃度（排ガスCO濃度）が100ppm以下となるようにごみを焼却すること。