

維持管理状況の記録（令和 8 年 7 月）

測定に関する事項							処分した廃棄物に関する事項	
項目	1号炉			2号炉			廃棄物の種類	
	燃焼ガス温度	集じん器入口温度	排ガスCO濃度	燃焼ガス温度	集じん器入口温度	排ガスCO濃度	一般廃棄物	
日付	(℃)	(℃)	(ppm)	(℃)	(℃)	(ppm)	冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去に関する事項	
1	911	169	1	913	169	2	冷却設備（ボイラ）	
2	910	169	1	906	169	2		
3	921	169	1	909	169	2		
4	908	170	2	904	170	2	1号炉	ボイラに付着したばいじんの除去（スートブロワ）は、稼働中毎日実施
5	908	170	2	884	170	3		
6	911	169	1	891	169	2	2号炉	
7	910	170	2	895	169	3		
8	903	170	2	895	170	2		
9	901	170	1	895	169	6	排ガス処理設備（バグフィルタ）	
10	904	169	1	897	168	3		
11	899	170	1	889	170	6		
12	909	170	3	894	169	6	1号炉	バグフィルタに付着したばいじんの除去（ダスト払い出し）は、稼働中毎日実施
13	915	170	2	897	169	3		
14	913	169	1	897	168	3		
15	908	170	2	898	169	3	2号炉	
16	912	169	1	901	169	1		
17	917	170	2	904	169	5		
18	904	170	1	906	169	1		
19	911	170	2	897	170	3		
20	907	170	3	896	169	2		
21	909	170	2	889	169	5		
22	905	170	2	897	169	3		
23	906	170	2	902	170	3		
24	913	169	2	902	169	4		
25	903	170	2	903	169	3		
26	900	170	1	897	170	4		
27	913	169	1	908	169	2		
28	908	170	1	904	169	3		
29	904	170	1	893	169	2		
30	905	170	1	899	169	2		
31	916	169	1	904	169	2		

※「*」は焼却炉の立上げ（使用開始）又は立下げ（使用停止）中を示します。
測定位置については、別紙「[維持管理状況の記録]データ測定位置」を参照願います。

一般廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」に以下のとおり定められています。

（参考）

- 燃焼室中の燃焼ガスの温度（燃焼ガス温度）を800℃以上に保つこと。
- 集じん器に流入する燃焼ガスの温度（集じん器入口温度）をおおむね200℃以下に冷却すること。
- 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素(CO)の濃度（排ガスCO濃度）が100ppm以下となるようにごみを焼却すること。