

維持管理状況の記録 2(排ガス中のダイオキシン類の濃度)

測定項目	採取位置	採取年月日	測定結果の 得られた年月日	測定結果
ダイオキシン類 ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	1号炉	令和7年9月3日	令和7年10月1日	0.0000023
	2号炉	令和7年9月17日	令和7年10月15日	0.00061

(基準値)

ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、0.1 ng-TEQ/m<sup>3</sup>N