

要望事項 (優先順位 2)

ケーブル八瀬駅前の坂道について

要 旨

ケーブル八瀬駅前から、下がる坂道に手すりが設置されましたが、消防車が通れるか不安に感じております。現状を御教示ください。

回 答

(左京消防署)

御指摘の場所を平成29年8月15日に署員が現地調査した結果、当該場所の道路幅員は3.6メートルで手すりにより車道と歩道が区分され、車道の幅員は2.5メートル、歩道の幅員は1.1メートルとなっています。さらに車道の東側には最大で1.7メートル程度の路肩があります。現在、京都市内で運用している小型ポンプ車及び大型ポンプ車の幅員は1.9メートルから2.2メートルとなっています。

以上の状況から、当該手すりが消防車両の通行の支障となるような状況は現在のところ認められないと判断します。