






基準 3 8 消防用設備等（誘導灯及び誘導標識を除く。）の標識類の様式の取扱いについて

消防用設備等（誘導灯及び誘導標識を除く。）の標識類の様式については、次の表の左欄に掲げる標識類の種別に応じ、同表右欄に掲げる標識類の例による。

標識類の種別	標識類の例
消火器具 「消火器」、「消火バケツ」、「消火水槽」、「消火砂」又は「消火ひる石」と表示した標識（規則第9条第4号）	消火器の例  大きさ：短辺・・・80mm以上 長辺・・・240mm以上 色：地・・・赤 文字・・・白
屋内消火栓設備 1号消火栓箱の表面に「消火栓」の表示（規則第12条第1項第3号イ）	消火栓 文字の大きさ：1字につき50mm平方以上 色：1号消火栓箱の色と識別できる色
補助散水栓 補助散水栓箱の表面に「消火用散水栓」等の表示（規則第13条の6第3項3号イ）	消火用散水栓 又は 消火栓 文字の大きさ：1字につき50mm平方以上 色：補助散水栓箱の色と識別できる色
スプリンクラー設備 スプリンクラー設備の制御弁である旨を表示した標識（規則第14条第1項第3号ハ） 開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の一斉開放弁又は手動式開放弁である旨を表示した標識（基準14，第1第12項第3号） 閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の末端試験弁である旨を表示した標識（規則第14条第1項第5号の2ハ） スプリンクラー設備の送水口である旨及びその送水圧力範囲を表示した標識（規則第14条第1項第6号ホ）	 大きさ：短辺・・・100mm以上 長辺・・・300mm以上 色：地・・・赤 文字・・・白
	 大きさ：短辺・・・100mm以上 長辺・・・300mm以上 色：地・・・赤 文字・・・白
	 大きさ：短辺・・・100mm以上 長辺・・・300mm以上 色：地・・・赤 文字・・・白
	 大きさ：短辺・・・150mm以上 長辺・・・300mm以上 色：地・・・赤 文字・・・白 注1 注2 注1：ポンプの定格全揚程をMP aで示した数値を記入する。 注2：ポンプの締切圧力の1.5倍の値をMP aで示した数値を記入する。

水噴霧消火設備等	水噴霧消火設備，泡消火設備，不活性ガス消火設備，ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備の手動式の起動装置である旨を表示した標識又はその旨の表示（規則第16条第3項第3号ホ（ロ）ほか）	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">不活性ガス消火設備 手動起動装置 (二酸化炭素)</div>	<p>不活性ガス消火設備（二酸化炭素）の例 大きさ：短辺・・・150mm以上 (水噴霧消火設備にあつては100mm以上)</p> <p>長辺・・・300mm以上</p> <p>色：地・・・赤</p> <p>文字・・・白</p>
	移動式の消火設備（泡消火設備，不活性ガス消火設備炭素，ハロゲン化物消火設備及び粉末消火設備をいう。）である旨の表示又はその旨を表示した標識（規則第18条第4項第4号イほか）	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">移動式 泡消火設備</div>	<p>泡消火設備の例</p> <p>大きさ：短辺・・・100mm以上</p> <p>長辺・・・300mm以上</p> <p>色：地・・・赤</p> <p>文字・・・白</p>
	泡消火設備のホース接続口である旨を表示した標識（規則第18条第4項第10号ロ（ホ））	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">泡消火設備 ホース接続口</div>	<p>大きさ：短辺・・・100mm以上</p> <p>長辺・・・300mm以上</p> <p>色：地・・・赤</p> <p>文字・・・白</p>
	全域放出方式の不活性ガス消火設備，ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備の消火剤が放出された旨を表示する表示灯（規則第19条第5項第19号イ（ハ）及び第19号の2ロほか）	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">二酸化炭素充満 危険・立入禁止</div>	<p>不活性ガス消火設備（二酸化炭素）の例 大きさ：短辺・・・80mm以上</p> <p>長辺・・・280mm以上</p> <p>色：地・・・白</p> <p>文字・・・赤（消灯時は白）</p>

自動 火災報 知設備	受信機を設置している場所である旨 を表示した標識（基準24，第2，第 1項第4号）	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">火 災 受 信 所</div>	大きさ：短辺・・・ 80mm以上 長辺・・・ 240mm以上 色：地・・・赤 文字・・・白
避難 器具	避難器具である旨を表示した標識（規 則第27条第1項3号ロ）	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">避 難 器 具</div>	大きさ：短辺・・・ 300mm以上 長辺・・・ 600mm以上 色：地・・・白 文字・・・黒 注 避難ロープ，避難はしご等一般に普及している用語は，当該避難器具名を もって替えることができる。
	避難器具の使用方法を表示した標識 （規則第27条第1項3号イ）	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">（使用方法）</div>	大きさ：短辺・・・ 300mm以上 長辺・・・ 600mm以上 色：地・・・白 文字・・・黒
	避難器具設置等場所を明示した標識 （規則第27条第1項3号イ）	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">避難器具設置等場所</div>	大きさ：短辺・・・ 120mm以上 長辺・・・ 360mm以上 色：地・・・白 文字・・・黒
消 防 用 水	消防用の採水口である旨を表示し た標識（基準31，第1項第5号）	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">採 水 口 （消防隊専用）</div>	大きさ：短辺・・・ 100mm以上 長辺・・・ 300mm以上 色：地・・・赤 文字・・・白
連 結 散 水 設 備	連結散水設備の送水口である旨及び その送水圧力範囲を表示した標識（規 則第30条の3第4号ニ及び基準3 3，第1，第7項）	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">送 水 口 〔 連結散水設備専用 OMP a～OMP a 〕</div>	大きさ：短辺・・・ 150mm以上 長辺・・・ 300mm以上 色：地・・・赤 文字・・・白
連 結 送 水 管	連結送水管の送水口である旨を表示 した標識（規則第31条第4号）	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">送 水 口 （連結送水管専用）</div>	大きさ：短辺・・・ 100mm以上 長辺・・・ 300mm以上 色：地・・・赤 文字・・・白
	連結送水管の放水口である旨を表示 した標識（規則第31条第4号）	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">放 水 口 （消防隊専用）</div>	大きさ：短辺・・・ 100mm以上 長辺・・・ 300mm以上 色：地・・・赤 文字・・・白
	放水用器具を格納した箱である旨を 表示した標識（規則第31条第6号ニ）	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">放 水 用 器 具 格 納 箱</div>	大きさ：短辺・・・ 100mm以上 長辺・・・ 300mm以上 色：地・・・赤 文字・・・白

非常 コン セン ト 設 備	非常コンセントの保護箱の表面の「非常コンセント」の表示（規則第31条の2第9号イ）	非常コンセント （消防隊専用） 文字の大きさ：1字につき25mm平方以上 色：保護箱の色と識別できる色
無 線 通 信 補 助 設 備	無線機を接続する端子を収容する保護箱の表面の「無線機接続端子」の表示（規則第31条の2の2第8号ニ（ロ））	無線機接続端子 （消防隊専用） 文字の大きさ：1字につき25mm平方以上 色：白