

# 危険物 Q & A 集

整理番号	3 2	区分	運搬・移送	B	1
質 問	<p>灯油用の 18 リットルのポリエチレン容器（プラスチック容器）でガソリンを運搬することはできますか。</p>				
回 答	<p>できません。</p> <p>ガソリンの運搬は、プラスチック容器の場合、最大容積 10 リットル以下の容器で行うよう決められています。さらに、10 リットル以下のプラスチック容器であっても、ガソリン用としての性能試験を合格したものでなければ、運搬容器として使用することはできません。ガソリン用として性能試験をクリアした金属製容器を使用してください。</p> <p>※ 法令で定められた性能試験とは、落下試験、気密試験、内圧試験、積み重ね試験等のことをいいます。</p>				
根拠法令等	<p>消防法 第 16 条                  危険物の規制に関する政令 第 28 条                  危険物の規制に関する規則 第 41～43 条                  別表 3、3 の 2、3 の 3、3 の 4</p>				