

排煙設備標準仕様書

1. 排煙区画

設置階(階)					
用途					
排煙設備を必要とする部分の床面積(m ²)					
排煙区画数					
排煙区画の最大床面積(m ²)					

- 排煙区画の防煙壁は、天井面から下方（ ≥ 50 ）cm突き出した垂れ壁とする。
- 防煙壁の材質は、（ ）とする。

2. 排煙口

- 排煙区画の各部分から1の排煙口に至る最大水平距離は、（ ≤ 30 ）mとする。
- 排煙口は、（天井面 天井から下方（ ≤ 80 ）cmの壁体）に設ける。
- 排煙口の面積は、（ ）m²とする。

3. 排煙風道

- 排煙風道の材質は、（ ）とする。
- 耐火構造の壁又は床を貫通する部分には、外部から容易に開閉することができる防火ダンパーを設ける。

4. 排煙機等

- 排煙機は、排煙口の開放及び起動装置の操作により、自動的に起動するものとする。
- 排煙機は、（ 階 室）に設ける。

7. 添 付 図 書

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> 付 近 見 取 図 | <input type="checkbox"/> 建 築 物 の 配 置 図 | <input type="checkbox"/> 平 面 図 |
| <input type="checkbox"/> 断 面 図 | <input type="checkbox"/> 立 面 図 | <input type="checkbox"/> 仕 上 表 |
| <input type="checkbox"/> 排煙口配置図及び
構造図 | <input type="checkbox"/> 配 線 系 統 図 | <input type="checkbox"/> 排煙風道系統図及び
構造図 |
| <input type="checkbox"/> 配 線 図 | <input type="checkbox"/> 標 識 板 詳 細 図 | <input type="checkbox"/> 機 器 構 造 図 |
| <input type="checkbox"/> 排煙機まわり詳細図 | <input type="checkbox"/> 非常電源設備仕様書 | <input type="checkbox"/> 制 御 回 路 図 |
| <input type="checkbox"/> 排煙機及び電動機の
容量計算書 | <input type="checkbox"/> 風 量 計 算 書 | <input type="checkbox"/> 非常電源容量計算書 |
| <input type="checkbox"/> 受 電 系 統 図 | | |

8. そ の 他

- (1) 工事中において、設計書と異なる工事をしようとする場合は、工事管理者及び所轄消防署の指示を受けて行うものとする。
- (2) 工事竣工後、消防職員立会いのうえ、所要の試験及び検査を受けるものとする。
なお、完成検査時、検査の困難な部分については、あらかじめ、所轄消防署と連絡をとり中間検査を受けるものとする。