

査察結果通知書

株式会社消活センター 代表取締役 北山 駆 様	令和 6年 6月 6日
-------------------------------	-------------

京都市 〇〇消防署消防課 消防士長 二条 葵

「〇〇」部分が管轄の消防署名になります。

囲み部分が担当者名になります。

あなたが所有されている次の防火対象物について、消防法 第 4 条 の規定に基づく立入検査を 令和 6年 6月 4日 に実施したところ、別紙のとおり消防法令違反又は火災予防上の不備事項が認められましたので、速やかにこれを改修してください。

なお、当該不備事項の改修計画を「是正計画書」により作成し、令和 6年 6月 20日 までに京都市 〇〇 消防署長に提出してください。

是正計画書の提出期限になります。

防火対象物	名 称	京消榎木町ビル
	所 在 地	京都市中京区押小路通河原町西入榎木町450番地の2

注 改修についての相談等は、担当の 二条 葵 まで連絡してください。

電話 075-123-4567

担当者の連絡先電話番号になります。

「是正計画書」記入要領

「査察結果通知書」の差出人欄を参考に管轄の消防署名を御記入ください。

(係)

是正計画書

消防署への提出年月日を御記入ください。

(あて先) 京都市〇〇消防署長		令和 6 年 6 月 20 日
提出者の住所(法人にあっては、主たる事業所の所在地) 〒601-8166 京都市南区上鳥羽塔ノ森 下関ノ内21-3		提出者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者名) 株式会社消活センター 代表取締役 北山 駆 電話(075)765-4321
令和 6 年 6 月 6 日付けの □査察結果通知書 □消防法等違反通知書 により通知された 不備事項については、別紙の改修計画のとおり改修いたしました。		
防火対象物	名称	京消榎木町ビル
	所在地	京都市中京区押小路通河原町西入 榎木町450番地の2

「査察結果通知書」等に記載の日付です。

□査察結果通知書
□消防法等違反通知書
により通知された

いずれかに印を入れてください。

押印は不要になりました。

注 該当する□には、レ印を記入してください。

※ 査察結果通知書に記載の「是正計画書の提出期限」までに改修計画を提出してください。

「査察結果通知書」別紙（例）

別 紙

番号	棟 等 名 称	消防法令違反又は火災予防上の不備事項の内容
1	全般	消防法第 8 条の規定に基づき、防火管理者（甲種又は乙種）を選任し、届け出ること。
2	全般	消防法第 8 条の規定に基づき、消防計画を作成し、届け出ること。
3	京消榎木町ビル	設置されている消防用設備等（消火器、自動火災報知設備、誘導灯）について、消防設備士又は点検資格者に点検させ、その結果を報告すること。
4	京消榎木町ビル	3 階廊下部分に設置されている自動火災報知設備の発信機の赤色灯が球切れしているので改修すること。
5	京消榎木町ビル	2 階南側階段入口部分に設置の避難口誘導灯が消灯しているので、常時点灯するよう改修すること。
以下余白		

