

第1号様式（第5条関係）

屋上緊急離着陸場等設置計画書

(宛先) 京都市消防局長	年 月 日
関係者の住所（法人にあっては、主たる事業所の所在地）	関係者の氏名（法人にあっては、名称及び代表者名） 電話 ー

ヘリコプターの屋上緊急離着陸場等の設置指導要領第5条の規定により、次の防火対象物に ☐ 屋上緊急離着陸場 の設置を計画しましたので届け出ます。 ☐ 緊急救助用スペース				
設 計 者	事業所の所在地			
	事業所の名称			
	氏 名			
防 火 対 象 物	所 在 地			
	名 称			
	用 途		※消防法施行令別表第一（ ）項	
	収 容 人 員			
規 模 ・ 構 造	構造	・階層	地上	階 地下 階
	建築面積	平方メートル	延べ面積	平方メートル
	最高の高さ	メートル	最高の軒高さ	メートル
屋 上 緊 急 離 着 陸 場 等	着 陸 帯 等	メートル×	メートル	待機場所 平方メートル
	夜 間 照 明 設 備	☐ 飛行場灯台 ☐ 風向灯 ☐ 着陸区域照明灯 ☐ 境界灯 ☐ 航空障害灯 ☐ 非常電源（設置場所 ）		
	燃料流出防止施設			
	脱落転落防止施設			
	消 防 用 設 備 等			
	通 話 装 置			
	※ 備 考			

注1 該当する□には、レ印を記入してください。

2 ※印の欄は、記入しないでください。

3 この計画書は、次の図書を添付し、5部提出してください。

- (1) 付近見取図
- (2) 進入表面の水平投影図（2，500分の1）
- (3) 転移表面の水平投影図（200分の1）
- (4) 進入表面及び転移表面に、物件等の突出がないことを示す図書
- (5) 屋上緊急離着陸場の床面の強度は、活動が想定される機体の最大全備重量の2.25倍の荷重が短期的に掛かるものとし、これに対して安全な構造として建築基準法第20条に適合することを示す図書
- (6) 各階平面図
- (7) 屋上緊急離着陸場等の平面図及び断面図
- (8) 屋上緊急離着陸場等、当該建築物のパラペット、避雷針、塔屋等の高さを記した立面図
- (9) 消防用設備等（設置基準により設置するものに限る。）の配置図
- (10) 夜間照明設備の配置図、配線図及び機器の仕様書
- (11) 通話装置の送話先となる防災センター等の配置図
- (12) 燃料流出防止施設の配置図、配管図及び機器の仕様書
- (13) その他局長が必要と認める図書

第2号様式（第8条関係）

屋上緊急離着陸場等変更・廃止届出書

(宛先) 京都市消防局長	年 月 日
関係者の住所（法人にあっては、主たる事業所の所在地）	関係者の氏名（法人にあっては、名称及び代表者名） 電話 ー

ヘリコプターの屋上緊急離着陸場等の設置指導要領第8条の規定により、次の防火対象物に設置した ☐ 屋上緊急離着陸場 ☐ 変更 しますので届け出ます。 ☐ 緊急救助用スペース ☐ 廃止			
設計者	事業所の所在地		
	事業所の名称		
	氏 名		
防火対象物	所 在 地		
	名 称		
	用 途		※消防法施行令別表第一（ ）項
収 容 人 員			
	規 模 ・ 構 造	構造	階層 地上 階 地下 階
		建築面積	平方メートル 延べ面積 平方メートル
		最高の高さ	メートル 最高の軒高さ メートル
変 更 ・ 廃 止 理 由			
変 更 ・ 廃 止 箇 所			
※ 備 考			

注1 該当する□には、レ印を記入してください。

2 ※印の欄は、記入しないでください。

3 設計者の欄は、変更の場合のみ記載してください。

4 この届出書は、5部（変更の場合は、変更箇所が分かる仕様書、配置図、平面図その他必要な図書を含む。）提出してください。

第3号様式（第9条関係）

屋上緊急離着陸場等設置・変更完了届出書

(宛先) 京都市消防局長	年 月 日
関係者の住所（法人にあっては、主たる事業所の所在地）	関係者の氏名（法人にあっては、名称及び代表者名） 電話 ー

ヘリコプターの屋上緊急離着陸場等の設置指導要領第9条の規定により、次の防火対象物における ☐ 屋上緊急離着陸場 の ☐ 設置 が完了しましたので届け出ます。 ☐ 緊急救助用スペース ☐ 変更						
防火対象物	所在地					
	名称					
	用途		※消防法施行令別表第一（ ）項			
	収容人員					
	規模・構造	構造	階層	地上	階	地下
屋上緊急離着陸場等	完成年月日	年 月 日				
	運用開始年月日	年 月 日				
	着陸帯等	メートル×	メートル	待機場所	平方メートル	
着陸場等	夜間照明設備	☐ 飛行場灯台 ☐ 風向灯 ☐ 着陸区域照明灯 ☐ 境界灯 ☐ 航空障害灯 ☐ 非常電源（設置場所 ）				
	燃料流出防止施設					
	脱落転落防止施設					
	消防用設備等					
	通話装置					
※備考						

- 注1 該当する□には、レ印を記入してください。
- 2 ※印の欄は、記入しないでください。
- 3 変更の場合は、変更後の内容を記載してください。
- 4 この届出書は、仕様書、配置図、平面図その他必要な図書を添付し、5部提出してください。