

基準10の2 長屋に係る消防用設備等の取扱いに関する基準

長屋の一部が、令別表第1に掲げる防火対象物の用途に供されることにより、法第17条の適用を受けることとなる際に、当該長屋が次のいずれにも該当する場合は、住宅の用途にのみ供されている住戸（以下「専用住戸」という。）について、令第32条又は条例第46条の規定を適用し、消防用設備等を設置しないことができるものとする。

- 1 専用住戸とその他の用途に供されている部分とが、準耐火構造又は次のいずれかに該当する性能を有する壁若しくは床で区画されていること。
 - (1) 既存壁に片面12mm以上のせっこうボードを2枚以上張ったもの
 - (2) 既存壁（防火構造に限る。）に12mm以上のせっこうボードを張ったもの

- 2 前項の区画が、建基令第112条第19項及び第20項の規定に適合していること。