

# 新型コロナウイルス感染症



## 飛沫感染防止用シートによる火災に注意!!



燃えにくい  
ものにしてね!



燃焼実験動画QR




京都市消防局公式キャラクター  
二条 葵

飛沫感染防止用シートは燃えやすいものが多く、  
ひとたび着火すると瞬く間に燃焼します!

### Check Point

- ① 消防用設備等（スプリンクラー、自動火災報知設備等）の障害にならないよう、天井付近を塞がずに設置する。
- ② シートの近くにライター等の火を使用する器具を置かない。
- ③ こんろ等の火気設備と距離を取る。
- ④ 白熱灯等の照明器具と距離を取る。
- ⑤ 避難上の支障とならないよう設置する。
- ⑥ シートは燃えにくいものにする。



感染防止とともに出火防止を!!

# アルコール消毒液による火災に注意!!



火気には  
注意だね



燃焼実験動画QR



京都市消防局公式キャラクター  
北山 駆

一般的なアルコールは、消防法上の危険物(第4類アルコール類)に該当し、燃えやすい性質があります。

消毒液や消毒用として使用できる飲用アルコールも同様です。

## 注意事項

- ① 詰替えや手指消毒の際に発生する蒸気は常温で引火します。
- ② 蒸気は空気より重いため、下方に滞留します。
- ③ アルコールを扱う場所の付近では、火気の使用は厳禁です。
- ④ 詰替えや使用時には、換気を行いましょう。
- ⑤ 火を使用する前に手指消毒をした際は、完全に乾くのを待ちましょう。
- ⑥ 万が一に備えて、消火器を準備しましょう。

## 感染防止とともに出火防止を!!

北消防署	491-4148	中京消防署	841-6333	下京消防署	361-4411	西京消防署	392-6071
上京消防署	431-1371	東山消防署	541-0191	南消防署	681-0711	伏見消防署	641-5355
左京消防署	723-0119	山科消防署	592-9755	右京消防署	871-0119	醍醐消防分署	571-0474



京都市消防局  
KYOTO CITY FIRE DEPARTMENT

発行：京都市消防局予防部予防課  
京都市印刷物第 020008 号