

令和 7 年度版

水道統計年報

(令和6. 4. 1～令和7. 3. 31)

京都市上下水道局

令和 7 年度版
(令和6. 4. 1～令和7. 3. 31)
京都市水道統計年報

目 次

第 1 章	事業の沿革と推移	1
1	水道事業経過	1
2	事業の推移	4
3	できごと	5
4	工事（水道整備事業）	5
第 2 章	疏水施設	6
第 3 章	水道施設	7
1	規模概要	7
	【市街地】	
2	配水池その他標高	7
3	取水及び導水施設	8
4	浄水施設	12
5	排水処理施設	28
6	特殊処理施設	31
7	配水施設	32
	(1) 配水管・補助配水管呼び径別延長	32
	(2) 増圧ポンプ	33
	【山間地域】	
8	山間地域における水道施設の概要（旧地域水道）	35
9	施設別概要（旧地域水道）	39
	(1) 外畑地域の概要	39
	(2) 静原地域の概要	40
	(3) 水尾地域の概要	41
	(4) 宕陰地域の概要	42
	(5) 雲ヶ畑地域の概要	43
	(6) 鞍馬・貴船地域の概要	44
	(7) 中川・小野郷地域（中川地区）の概要	45
	(8) 中川・小野郷地域（小野郷地区）の概要	46
	(9) 久多地域の概要	47
	(10) 広河原・花脊地域の概要	48
	(11) 別所・百井地域（別所地区）の概要	49
	(12) 別所・百井地域（百井地区）の概要	50
	(13) 大原地域の概要	51
10	山間地域における水道施設の概要（旧京北地域水道）	52
11	施設別概要（旧京北地域水道）	54
	(1) 黒田地域の概要	54
	(2) 弓削地域の概要	55
	(3) 京北中部地域（小塩地区）の概要	57

(4) 京北中部地域（山国地区）の概要	59
(5) 細野地域の概要	62
第4章 統計	64
【市街地】	
1 取水及び浄水	64
(1) 取水口水位及び疏水流量	64
(2) 原水量	65
(3) 1日平均原水量	66
(4) ろ過水量	66
(5) 1日平均ろ過水量	67
(6) ポリ塩化アルミニウム・炭酸ガス注入量	67
(7) 活性炭使用状況	68
(8) 次亜塩素酸ナトリウム注入量	68
(9) 揚水量に対する電力原単位	68
(10) 給水量に対する電力原単位	68
(11) 使用電力量及び電気料金	69
2 給水	70
(1) 給水量	70
(2) 1日平均給水量	70
(3) 1日最大給水量	71
(4) 1日最小給水量	71
(5) 全市・幹線別最大・最小給水日量	72
3 増圧ポンプ揚水量及び使用電力量	73
4 水質試験成績	74
(1) 琵琶湖における水質試験成績	74
(2) 第2疏水取水口の全項目等試験	75
(3) 宇治川取水口の全項目等試験	76
(4) 給水栓の全項目等検査	77
5 排水処理施設運転表	83
6 大規模太陽光発電設備 売電量及び売電金額	83
【山間地域】	
7 浄水（山間地域）	84
(1) 各施設月毎電力量及び電気料金（旧地域水道）	84
(2) 炭酸ガス注入量（旧地域水道）	85
(3) 液体かせいソーダ注入量（旧地域水道）	85
(4) 次亜塩素酸ナトリウム注入量（旧地域水道）	85
(5) ポリ塩化アルミニウム注入量（旧地域水道）	85
(6) 各施設月毎電力量及び電気料金（旧京北地域水道）	86
(7) チオ硫酸ナトリウム注入量（旧京北地域水道）	87
(8) 次亜塩素酸ナトリウム注入量（旧京北地域水道）	87
(9) ポリ塩化アルミニウム注入量（旧京北地域水道）	87
(10) 高度基度ポリ塩化アルミニウム注入量（旧京北地域水道）	87

8	給水(山間地域)	88
(1)	各施設有収水量(旧地域水道)	88
(2)	各施設給水量(旧地域水道)	88
(3)	各施設有収率(旧地域水道)	88
(4)	各施設給水量(旧京北地域水道)	89
(5)	1日平均給水量(旧京北地域水道)	89
9	水質試験成績(山間地域)	90
(1)	原水の全項目等試験(旧地域水道)	90
(2)	給水栓の全項目等試験(旧地域水道)	96
(3)	原水の全項目等試験(旧京北地域水道)	110
(4)	給水栓の全項目等試験(旧京北地域水道)	114
10	太陽光発電設備 売電量及び売電金額(山間地域)	119
(1)	太陽光発電設備 売電量及び売電金額(旧地域水道)	119
(2)	太陽光発電設備 売電量及び売電金額(旧京北地域水道)	119
11	給水工事	120
(1)	給水装置新設工事等	120
(2)	給水装置修繕工事等	121
12	漏水防止工事	122
(1)	配水管関係漏水防止	122
(2)	給水管・補助配水管関係漏水防止	123
13	水道メーター配備状況	124
14	水道メーター修理作業	125
15	水道メーター取替作業	126
16	給水普及状況	127
17	検針業務	127
18	水道料金調定額	127
19	使用水量	128
第5章	水道料金	130
1	水道料金の変遷表	130
2	大都市水道料金表	136
第6章	水道事業の財務	143
1	令和6年度京都市水道事業特別会計決算	143
(1)	予算決算対照表	143
(2)	損益計算書	146
(3)	剰余金計算書	147
(4)	剰余金処分計算書	149
(5)	貸借対照表	150
2	令和7年度京都市水道事業特別会計予算	152
(1)	予算	152
(2)	予算実施計画	154

第7章	累年比較	156
1	給水量	156
2	水道料金収入額	157
3	水道事業特別会計決算額	158
第8章	建設	159
1	事業の設置及び経営の基本に関する事項	159
2	水道整備事業	159
	(1) 計画の要項	159
	(2) 施設能力	159
	(3) 計画給水区域	160
	(4) 事業概要	160
	(5) 事業費	160
3	建設改良工事の概況	161
	(1) 水道整備事業	161
	(2) 諸施設整備	164
4	保存工事の概況	165
	(1) 原水施設	165
	(2) 浄水施設	165
	(3) 配給水施設	165
	(4) その他設備	165
第9章	令和6年度における主要事項	166
1	条例	166
2	行政官庁認可事項	166
3	概況	166
第10章	機構と事業所所管区域	168
1	機構	168
2	事務分掌	170
3	営業所担当区域等	180
4	職員数	181
	(1) 人員配置	181
	(2) 職員数	181
【参考資料】		
1	地域水道事業の沿革と推移	182
2	京北地域水道事業の沿革と推移	185

第 1 章 事業の沿革と推移

1 水道事業経過

(令和6年度末現在)

工 種	起 工 年 月	しゅん工 年 月	工 費	本計	備 考
				1日最大 給水量	
			円	m ³	
第 1 疏 水 開 さ く	明18. 6	明23. 3	1,252,579	—	
第 2 疏 水 開 さ く	明41.10	明45. 3	4,294,045	—	
創 設	明42. 5	明45. 3	2,796,911	68,100	蹴上浄水場築造
第 1 回 配 水 管 拡 張	明45. 7	大 2. 5	659,216	—	市内一円
第 2 回 配 水 管 拡 張	大 9. 7	大12. 3	1,033,101	—	隣接市町村の市域編入
第 1 期 拡 張 工 事	大13.12	昭 2. 6	2,550,876	108,420	松ヶ崎浄水場築造(ろ過池5池)
第 3 回 配 水 管 拡 張	昭 2. 9	昭 6.12	19,965	—	主として市周辺部
第 4 回 配 水 管 拡 張	昭 3. 5	昭 7. 2	211,984	—	第3回配水管拡張は主として市周辺であったため。 なお市内一円に急設を要する箇所多くこれを整備
第 5 回 配 水 管 拡 張	昭 5. 5	昭 9. 3	193,070	—	市内一円
町 村 営 水 道 移 管		昭 6. 4	235,434	—	伏見市外26町村の市編入に伴い、水道も本市が引き継ぐ
第 2 期 拡 張 工 事	昭 8. 3	昭15. 3	3,678,916	172,960	松ヶ崎浄水場拡張(ろ過池4池)と山科浄水場新設 (昭11. 8竣工)
桃 山 浄 水 場 引 継 ぎ		昭13. 4		—	軍市協定により市が引き継ぐ (給水能力1,200m ³ /日)
第 3 期 拡 張 工 事	昭14. 5	昭20.10	3,003,678	266,000 (194,900)	当初計画の内、蹴上拡張は実施不能となり、伏見 浄水場のみしゅん工。()内は計画変更分
松ヶ崎浄水場拡張	昭21. 8	昭22.10	8,356,118	—	ろ過池2池増設
九 条 山 浄 水 場 改 築	昭21.11	昭24. 5	43,991,015	—	元御所防火用水道の市への移管を受け、九条山浄 水場として改築
松ヶ崎導水渠整備工事	昭24. 2	昭25.11	48,520,025	—	
上水道増補改良事業	昭25.10	昭37.11	4,803,615,925	400,000	
松ヶ崎浄水場 増補改良工事	昭25.10	昭32.11	361,392,065	—	ろ過池2池増設(昭29. 2竣工)、二段ろ過前処理池10 池築造
配水施設整備工事			352,566,817	—	
伏見浄水場整備工事			9,657,043	—	
蹴上浄水場 増補改良工事	昭32.10	昭37.11	4,080,000,000	—	急速ろ過池10池築造
配水施設整備工事					
導水管布設工事					
第 7 期 拡 張 事 業	昭37. 4	昭49. 3	22,901,000,000	750,000	山ノ内浄水場(昭41. 11竣工)、新山科浄水場(昭 45. 11竣工)の新設及び配水幹線の拡張
第 7 期 拡 張 事 業	昭37. 4	昭45. 3	17,124,000,000	—	
松ヶ崎浄水場 拡張整備事業	昭44. 4	昭49. 3	3,935,000,000	—	浄水場施設の老朽化及び原水悪化に伴い、一部急 速ろ過に整備拡張
配水管拡張整備	昭44. 4	昭49. 3	1,842,000,000	—	周辺地区への配水幹線の拡張

工 種	起 工 年 月	しゅん工 年 月	工 費	本計	備 考
				1日最大 給水量	
			円	m³	
第1期配水管整備事業	昭38. 4	昭43. 3	1,000,000,000	—	市内配水管の老朽化、口径過小に伴う配水管 布設替
導水路（琵琶湖疏水） 整備事業	昭43.12	昭49. 5	2,000,000,000	—	琵琶湖疏水の老朽化による改良整備
第2期配水管整備事業	昭43. 4	昭47. 3	2,000,000,000	—	第1期整備事業に引き続き、市内老朽配水管の 布設替
第8期拡張事業	昭47. 4	昭55. 3	48,200,000,000	1,050,000	松ヶ崎、山ノ内、新山科各浄水場の拡張、排水処 理施設及び特殊処理施設を各浄水場に新設、配水 幹線及び周辺増圧設備の拡張整備 昭50. 6 山科浄水場を廃止（昭44. 4以降休止）
〃	〃	昭59. 3	90,800,000,000	1,050,000	昭51. 3 第8期拡張事業を一部変更
〃 事業（前 期 事 業）	〃	昭63. 3	70,669,100,000	853,000	昭55. 12 第8期拡張事業を一部変更
第3期配水管整備事業	昭47. 4	昭55. 3	14,500,000,000	—	第2期整備事業に引き続き、市内老朽配水管の布設 替及び周辺枝管の整備並びに幹線の相互連絡 昭52. 10 伏見浄水場を廃止（昭44. 4以降休止）
第4期配水管整備事業	昭55. 4	平元. 3	46,799,000,000	—	第3期整備事業に引き続き、市内老朽配水管の布設 替及び周辺枝管の整備並びに幹線の相互連絡
第8期拡張事業（後 期 事 業）	昭63. 4	平 6. 3	18,747,129,000	920,000	山ノ内、新山科各浄水場の増強、配水池の増設、 遠隔監視制御施設の充実、配水幹線の増強
第5期配水管整備事業	平元. 4	平 6. 3	42,236,000,000	—	第4期整備事業に引き続き、市内老朽配水管の布設 替及び周辺枝管の整備並びに幹線の相互連絡
第1期浄水施設等 整備事業	平 6. 4	平11. 3	34,162,000,000	947,000	蹴上、松ヶ崎、山ノ内、新山科各浄水場の増強整 備、配水池の新設、第2疏水連絡の建設、遠隔監視 制御施設の充実、配水幹線の増強、九条山浄水場 廃止H8. 6月（S62. 3月休止）
第6期配水管整備事業	平 6. 4	平11. 3	40,900,000,000	—	第5期整備事業に引き続き、市内老朽配水管の布設 替及び周辺枝管の整備並びに幹線の相互連絡
上水道安全対策事業	平 6. 4	平11. 3	9,338,000,000	—	既設導・送・配水管の耐震管路による布設替及び耐 震管路による配水管の相互連絡管の布設
第2期浄水施設等 整備事業	平11. 4	平16. 3	18,000,000,000	1,004,000	浄水場施設及び疏水施設等の更新・改良・整備、管 路情報管理システムの構築、未普及地域解消事業 等水道施設の整備
第7期配水管整備事業	平11. 4	平16. 3	36,013,000,000	—	災害に強いより一層の配水管の高水準化を目指 し、铸铁管のダクタイル铸铁管への布設替・更新並 びに新設時の支線の耐震化

工 種	起 工 年 月	しゅん工 年 月	工 費	本計	備 考
				1日最大 給水量	
上水道安全対策事業 (第 2 期)	平11. 4	平16. 3	10,300,000,000	—	既設・導・送・配水幹線の改良・更新、配水幹線の相互連絡管等の布設、配水池能力の増強、自家発電設備の取替、配水池の緊急遮断弁の設置
上水道施設整備事業 (平成16～19年度)	平16. 4	平20. 3	37,200,000,000	1,004,000	浄水場施設及び疏水施設等の更新・改良・整備、配水幹線の相互連絡管等の布設、鑄鉄管のダクト型鑄鉄管への布設替・更新並びに新設時の支線の耐震化
上水道施設整備事業 (平成20～24年度)	平20. 4	平25. 3	45,000,000,000	1,008,000	水需要に応じた施設規模の適正化及び給水区域の再編（山ノ内浄水場の廃止）、高度浄水処理施設の整備（蹴上浄水場）、危機管理対策としての新山科浄水場導水施設の2系統化、配水管路の更なる耐震化の推進
〃 (〃)	平20. 4	平25. 3	45,000,000,000	696,000	高度浄水処理施設導入に伴う変更認可取得に併せて平成20年度に基本計画の一部見直しを行った。
〃 (〃)	平20. 4	平25. 3	44,600,000,000	696,000	京都市の厳しい財政状況を勘案し、平成22年度から平成24年度の下水道安全対策事業費の見直しを行った。
〃 (〃)	平20. 4	平25. 3	45,600,000,000	696,000	洛西ニュータウンで配水管破損事故が相次ぎ発生したことを受け、配水管更新事業計画の見直しを行い、洛西地域における配水管腐食対策の事業費として、平成24年度は10億円の予算を追加で計上した。
鉛製給水管単独取替事業 (平成21～29年度)	平21. 4	平30. 3	26,250,000,000	—	建設改良事業として、道路部分に残存する鉛製給水管の単独取替事業を実施した。
上水道施設整備事業 (平成25～29年度)	平25. 4	平30. 3	60,000,000,000	657,000	配水管の更新及び耐震化の推進、施設の改築更新及び耐震化の推進、危機管理対策としての新山科浄水場導水施設の更新、高度浄水処理施設の整備
水道整備事業 (平成30～令和4年度)	平30. 4	令5. 3	79,500,000,000	529,000	配水管及び補助配水管の更新及び耐震化の推進、施設の改築更新及び耐震化の推進、危機管理対策としての新山科浄水場導水施設の更新
〃 (〃)	平30. 4	令5. 3	84,013,000,000	529,000	国の積算基準の大幅な見直し等による建設経費の高騰を受け、事業費を増額した。
水道整備事業 (令和5～令和9年度)	令5. 4	令10. 3	97,000,000,000	510,000	配水管及び補助配水管の更新及び耐震化の推進、施設の改築更新及び耐震化の推進、危機管理対策としての新山科浄水場導水施設の更新、高機能な粉末活性炭注入設備の設置

2 事業の推移

年度別 単位 項目		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
総人口 a)	人	1,461,218	1,452,037	1,444,649	1,442,411	1,436,247	1,430,552
給水区域内人口 b)	人	1,460,958	1,451,781	1,444,420	1,442,181	1,436,037	1,430,351
総戸数 c) (世帯数)	戸	726,834	729,254	730,435	740,243	746,014	752,238
給水人口 d)	人	1,458,799	1,449,626	1,442,271	1,440,078	1,434,086	1,428,439
使用者数 e)	件	785,119	789,042	792,787	796,784	803,409	807,768
普及率 (d/a) (対総人口)	%	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.9
普及率 (d/b) (対給水区域内人口)	%	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
年間給水量	m ³	180,453,927	176,420,566	174,271,602	173,789,546	175,003,045	174,978,357
1日最大給水量	m ³	519,268	529,715	510,236	531,054	505,484	507,397
1日最小給水量	m ³	432,231	432,971	430,218	424,846	419,168	429,030
1日平均給水量	m ³	493,044	483,344	477,456	476,136	478,150	479,393
1人1日最大給水量	ℓ	356	365	354	369	352	355
1人1日平均給水量	ℓ	338	333	331	331	333	336
年間有収水量	m ³	164,076,285	160,662,166	159,974,960	159,660,197	160,439,708	160,426,664
1日平均有収水量	m ³	448,296	440,170	438,288	437,425	438,360	439,525
1人1日平均有収水量	ℓ	307	304	304	304	306	308
有収率	%	90.9	91.1	91.8	91.9	91.7	91.7
公称施設能力 f)	m ³ /日	738,778	738,778	738,778	738,778	738,778	738,778
配水管・補助配水管延長 g)	km	4,217	4,222	4,225	4,230	4,232	4,235
水道料金	円	29,647,526,031	28,786,329,517	28,737,906,588	28,951,020,237	29,308,148,393	29,405,479,522
総費用	円	29,937,803,448	30,183,857,650	30,300,180,086	30,631,978,623	32,424,761,158	30,802,947,864
総収益	円	34,935,934,724	34,084,576,188	34,214,541,663	34,198,615,200	35,140,944,886	35,567,075,411
損益(損失△)	円	4,998,131,276	3,900,718,538	3,914,361,577	3,566,636,577	2,716,183,728	4,764,127,547
建設改良費	円	17,829,993,316	18,424,308,199	20,965,372,743	23,060,684,908	18,673,117,117	20,881,843,205

注 1 a)総人口 c)総戸数は、各翌年度4月1日現在の総合企画局デジタル化戦略推進室調べ(推計数)による人口及び世帯数である。

2 b)給水区域内人口 d)給水人口は、国勢調査結果に基づき推計した。

3 b)、d)、e)、f)、g)は、各年度末現在数である。

4 消費税及び地方消費税を含む額である。

3 で き ご と

年 月	主 要 事 項
令6.3	「びわ湖疏水船」大津港への航路延伸（3月28日） 「びわ湖疏水船」春の運航開始（3月28日から6月9日まで）
令6.4	琵琶湖疏水記念館の来館者数が累計で300万人到達（4月18日） 蹴上浄水場の一般公開の実施（4月27日から29日まで）
令6.5	「親子で乗ろう！びわ湖疏水船！」の実施（5月25日から6月9日までの土日）
令6.6	「水道週間」に合わせ、さすてな京都（6月1日）、哲学の道（6月3日）での啓発キャンペーンを実施 琵琶湖疏水記念館特別展「『フィールドミュージアム琵琶湖疏水』いこいの散策路 疏水分線～水路閣・哲学の道 穏やかな水の流れとともに～」を開催（6月25日から12月22日まで）
令6.7	「水の日」に合わせ、蹴上を中心とした琵琶湖疏水を巡る「琵琶湖疏水フォトウォーク」を実施（7月27日）
令6.10	「びわ湖疏水船」秋の運航開始（10月3日から11月30日まで） 「親子で乗ろう！びわ湖疏水船！」の実施（10月5日から10月14日までの土日祝）
令6.11	「そすいカフェ」秋の営業（11月2日から17日までの土日祝、11月22日から12月8日まで） 「いい風呂の日キャンペーン」として、バスボムづくりやお風呂診断等を京都競馬場で実施（11月17日）
令7.2	琵琶湖疏水の魅力向上の取組が「スポーツ文化ツーリズムアワード2024」に入賞（2月5日） 「ピースな風呂の日キャンペーン」として、お風呂クイズやパネル展を京都梅小路公園で実施（2月22日）
令7.3	琵琶湖疏水記念館の1階テラスリニューアル（3月25日） 「そすいカフェ」春の営業（3月25日から5月6日まで） 散策道「そすいさんぽ」への案内サイン等の設置（3月下旬）

4 工事（水道整備事業）

（1）取水・導水施設

新山科浄水場導水トンネル築造工事等を施工した。

（2）浄水施設

ア 蹴上浄水場 粉末活性炭注入設備設置工事等を施工した。

イ 松ヶ崎浄水場 粉末活性炭注入設備設置工事等を施工した。

ウ 新山科浄水場 低区1・2号配水池耐震化工事、1系ちんでん池改良工事等を施工した。

（3）配水施設

蹴上系低区幹線配水管布設替（その3）工事等を施工した。

第 2 章 疏 水 施 設

琵琶湖疏水路

(令和6年度末現在)

名 称	延 長	高 さ	幅 員	水 深	勾 配	流 速	流 量	備 考
第 1 疏 水	m 19,968	m	m	m 1.50～2.70	1/1,000～ 1/7,000	m/sec 0.80～2.00	m ³ /sec 8.35	
第 1 トンネル	2,436	4.09	4.54					
諸羽トンネル	520	4.52	5.40					
第 2 トンネル	124	4.09	4.54					
第 3 トンネル	850	4.09	4.54					
合流トンネル	87	3.95	4.84					
開 水 路	12,767		6.20～ 18.20					
冷泉～塩小路 (^{きよ} 暗渠)	2,847		6.20～ 8.35					
津田放水路 (^{きよ} 暗渠)	337		φ 2.00					
第 2 疏 水	7,423			3.03	1/2,200	1.50	15.30	
トンネル	7,369	3.95	3.64					
開 水 路	54		3.70					
第 2 疏水連絡トンネル	4,529							
トンネル	4,506		φ 3.40		1/500～ 1/1,100			
接 合 部 大 津	16	15.90						
接 合 部 安 朱	7	7.44						
疏 水 分 線	3,346			0.20～2.30	1/150～ 1/4,000	0.03～0.10		
第 4 トンネル	136	2.40	2.50					
第 5 トンネル	102		φ 2.42					
第 6 トンネル	182		φ 1.80					
管 路	115		φ 1.00～ φ 1.50					若王子取水池
開 水 路	2,811	1.50～2.00	1.80～5.25					水路橋93mを 含む。

第 3 章 水 道 施 設

1 規 模 概 要

給 水 区 域	京都市内一円 ほかに大津市、久御山町、八幡市及び向日市に分水	
給 水 人 口	1,428,439 人	(6年度末)
使 用 者 数	807,768 件	(")
配 水 管 ・ 補 助	4,234,884 m	(")
配 水 管 延 長		
施 設 能 力	738,778 m ³ /日	(")
蹴 上 浄 水 場	急速ろ過法	198,000 m ³ /日
松 ケ 崎 浄 水 場	急速ろ過法	173,000 m ³ /日
新 山 科 浄 水 場	急速ろ過法	362,000 m ³ /日
山 間 地 域	急速ろ過法、膜ろ過法	5,778 m ³ /日
令和6年度における 年 間 給 水 量		174,978,357 m ³
1 日最大給水量		507,397 m ³
1 日平均給水量		479,393 m ³
年 間 有 収 水 量		160,426,664 m ³

【市街地】

2 配 水 池 そ の 他 標 高

(令和6年度末現在)

種別 浄水場別	原 水 取 水 口 濁 水 面	ちんでん池満水面	ろ 過 池 (槽) 満 水 面	配 水 池 満 水 面
蹴 上	第2疏水 取 水 口 81.64m 第1疏水 取 水 口 82.33m	80.00m	79.10m	最高区 133.00m 高 区 110.82m 低 区 75.47m
松 ケ 崎	若 王 子 取 水 口 81.58m	73.90m	73.00m	特最高区 155.00m 最高区 133.55m 高 区 110.25m
新 山 科	第2疏水 取 水 口 82.30m 淀 川 (宇治川) 10.06m 取 水 口	79.60m	79.40m	高 区 115.00m 低 区 75.00m

注1 標高基準面は、O.P. (大阪湾最低干潮面)

2 標高値は小数点第2位までの有効数値を計上したものである。

3 取水及び導水施設

施 設		浄 水 場 別	蹴 上	
取 水	水 方	源 式	琵琶湖 第1流	2 1 下 疏 水 式 (予 備)
取 水 口	数 形 構 長 幅 深 さ	量 状 造 造 造 さ 造 造 造		_____
取 水 管				_____
取 水 池	数 形 構 長 幅 深 さ 機 械 設 備	量 状 造 造 造 さ 造 造 造	長 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 (2池) 20.00m 4.80m 4.00m	3 (1池) 20.00m 7.50m 5.25m 4台 3台 1台
沈 砂 池	数 形 構 長 幅 深 さ 機 械 設 備	量 状 造 造 造 さ 造 造 造		_____

(令和6年度末現在)

松ケ崎	新山科	
琵琶湖第2疏水 琵琶湖第1疏水(予備) 自然流下式 1 長方形 鉄筋コンクリート造 22.46m 6.30~4.00m 3.80m _____ 2 長方形 鉄筋コンクリート造 24.72m 21.90m 2.05~4.70m 6.80m 4.04~8.05m 6.90m 除塵機 4台 ベルトコンベア 2台 ホッパ 1台 _____	琵琶湖第2疏水 琵琶湖第1疏水(予備) 自然流下式 _____ _____ 1 長方形 鉄筋コンクリート造 40.00m 13.00m 5.00~5.55m 除塵機 4台 ベルトコンベア 1台 ホッパ 1台 _____	淀川(宇治川) ポンプ揚水式 _____ ヒューム管 口径 $\phi 800\text{mm} \times 2$ 取水路 78.1m 制水塔 鉄筋コンクリート造 楕円筒型 短径 2.00m 長径 5.00m 総高 14.02m 丸形スルース制水弁付 集合井 鉄筋コンクリート造 長方形 長さ 2.02m 幅 3.00m 総高 12.07m 2 長方形 鉄筋コンクリート造 23.5m 3.3m 11.3m 除塵機 2台 ベルトコンベア 1台 コンテナ 電動チェーンブロック } 付

施 設	浄 水 場 別	蹴 上
取水ポンプます	数 形 構 長 幅 深 量 状 造 さ	_____
取水ポンプ	数 形 口 全 揚 電 動 機 出 量 力	_____
導水管 又は 導水トンネル	管 管 延 種 径 長	管 1,800mm× 121.0m 管 1,500mm×91.0m

松ケ崎	新山科	
鉄筋コンクリート造 (馬蹄形) 3,000mm×3,000mm ×1,000.0m 鉄筋コンクリート管 1,500mm×2,043.0m 鋳鉄管 1,000mm×105.5m 1,650mm×1,889.0m 1,800mm×2,900.5m	鉄筋コンクリート造 (馬蹄形) 3,000mm×3,000mm ×4,041.4m 鋳鉄管 2,200mm×48.2m 鋼管(セグメント) 2,600mm×502.2m	1 長方形 鉄筋コンクリート造 2.1m 12.4m 8.0m 3(うち予備1) 横軸単段両吸込ポリュート 200mm 91m 750.6m³/h 286kW 鋳鉄管 700mm×6,948.5m 鋼管 700mm×118.3m

4 浄水施設

施 設		浄 水 場 別	蹴 上	
着 水 井	数 形 構 長	量 状 造 さ	長 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 形 造	1
	幅 深 さ	さ		10.50m 5.00m 6.68m
粉末活性炭 接触池	数 形 構 長	量 状 造 さ	長 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 形 造	2
	幅 深 さ	さ		中心116.6m 中心 96.3m 2.7m 3.2m
	容 面	量 積	攪 拌 機	11.6m 1.5kw (2台) 5.0kw (8台)
				7,300m ³ 630m ²
接 合 井	数 形 構 長	量 状 造 さ		
	幅 深 さ	さ		
液化炭酸ガス貯蔵槽	数 形 構	量 状 造	横 置 円 筒 形 二 重 殻 真 空 断 熱 構 造	1
	外 奥 最 大 充 填 容 量	径 行 量	外筒 内筒 SS400製 SUS304製	2.6m 7.7m 22.5m ³
液化炭酸ガス注入装置	数 気 注 入 方 能	量 式 力	温 水 式	2
				100kg/h
液体硫酸ばんど貯蔵槽	数 形 構	量 状 造	円 F R 筒 P 形 製	3
	長 幅 深 さ	さ		外径 2.80m
	水 有 効 容 量	深 量		4.35m 23.4m ³
硫酸ばんど移送ポンプ	数 型 口 全 吐 電 動 機 出	量 式 径 程 量 力		
硫酸ばんど注入装置	数 方 調 注 入 方 能	量 式 法 力	一 定 軸 量 ポ ネ ジ プ 式	6
				138.6 ℓ/h

(令和6年度末現在)

松 ケ 崎		新 山 科	
亀 甲 型 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 水面積 116.3m ² 4.40m	1	長 方 形 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 水面積 50.2m ² 6.8~13.1m	1
			長 方 形 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 10.55m 3.0~5.3m 3.5m
円 形 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 内径 5.00m 9.40m	1	長 方 形 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 9.60m 3.40m 6.15m	2
横 置 円 筒 形 二 重 殻 真 空 断 熱 構 造 外筒 SS400製 内筒 SUS304製 2.6m 7.7m 22.5m ³	1	横 置 円 筒 形 二 重 殻 真 空 断 熱 構 造 外筒 SS400製 内筒 SUS304製 2.3m 5.5m 18.0m ³	2
温 水 式 100kg/h	2	温 水 式 159kg/h	2

施 設	浄 水 場 別	蹴 上
液体硫酸ばんど 廃液槽	数 形 構 内 有 効 効 水 容 深 量	円 FRP 筒 形 製 外 径 1 φ 1. 50m 2. 10m 3. 0m³
ポリ塩化アルミニウム (PAC)貯蔵槽	数 形 構 内 有 効 効 水 容 深 量	円 FRP 筒 形 製 外 径 3 3. 40m 5. 20m 42. 5m³
ポリ塩化アルミニウム (PAC)移送ポンプ	数 型 口 全 吐 電 揚 出 機 出 力	式 径 程 量 —
ポリ塩化アルミニウム (PAC)注入装置	数 方 調 節 方 式 注 入 能 力	一 定 軸 量 ポ ン ジ ブ 式 式 6 138. 6ℓ/h
ポリ塩化アルミニウム (PAC)廃液槽	数 形 構 内 有 効 効 水 容 深 量	円 FRP 筒 形 製 外 径 1 φ 1. 50m 2. 10m 3. 0m³
混 和 池	数 方 形 構 長 幅 有 効 水 深 有 効 容 量	1、2号 2 フ ラ ッ シ ュ ミ キ サ 式 電動機出力 7. 5kW 15. 0kW 長方形 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 3. 50m 3. 50m 5. 69m 69. 7m³
フロック形成池	数 方 式	1、2号 2 3、4号 2 機械式 水平軸直角形フロキュレータ φ 3. 4m φ 3. 4m 0. 77～4. 63rpm 0. 86～4. 28rpm 0. 62～3. 12rpm 0. 62～3. 12rpm 0. 42～2. 08rpm 0. 42～2. 07rpm

施 設	浄 水 場 別	上
ちんでん池	形 状 構 造	減 速 機 直 結 形
		長 方 形 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造
	長	11.90m
	幅	22.20m
	水 深	3.90m
	有 効 水 量	964m ³
	数 量	4
	方 式	傾 斜 板 型 横 流 式
	形 状	長 方 形
	構 造	鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造
	長 さ	19.80m
	幅	22.20m
	水 深	1、2号 5.70m (1、2 傾斜板下部4.28m)
	有 効 容 量	3、4号 5.60m (3、4 傾斜板下部3.75m)
	平 均 滯 留 間	2,337m ³
	流 速 又 は 上 昇 流 速	56min
	排 泥 方 式	60cm/min
	排 泥 方 式	1、2号 モノレール式汚泥掻き寄せ機 かき寄せ速度 0.11m/min～1.13m/min 可変式
	排 泥 方 式	電動機出力 1.5kW 2基
	排 泥 方 式	3、4号 リンクベルト排泥 連続式 かき寄せ速度 0.07m/min～0.74m/min 可変式
	排 泥 方 式	電動機出力 1.5kW 2基

松ケ崎	新山科
減速機直結形	減速機直結形
長方形 鉄筋コンクリート造	長方形 鉄筋コンクリート造
3、4、5、6号	3、4、7、8号
10.50m	13.80m
3、4、5、6号	1、2、5、6号
27.80m	13.80m
3、4、5、6号	3、4、7、8号
3.50m	32.42m
3、4、5、6号	1、2、5、6号
1,022m3	32.42m
4	3.40m
	1、2、5、6号
	3.50m
	3、4、7、8号
	1,521m3
	1、2、5、6号
	1,566m3
	8
傾斜板型横流式	傾斜板型横流式
長方形	長方形
鉄筋コンクリート造	鉄筋コンクリート造
3、4、5、6号	45.50m
27.50m	
3、4、5、6号	32.42m
27.20m	
3、4、5、6号	4.40m
5.00m	(傾斜板下部2.7m)
(傾斜板下部3.40m)	
3、4、5、6号	3,983m3
2,543m3	
1.4h	1.5h
33cm/min	50cm/min
3、4、5、6号 リンクベルト排泥 自動間けつ式 かき寄速度 0.3m/min	1、2号 クラリファイヤ連動式 クラリファイヤ 自動走行式ミード形
電動機出力 0.75kW	2
8基	
排泥促進ポンプ	集電方式 キャブタイヤケーブル 自動巻取式
数量 4	かき寄速度 0.20m/min
形状 片吸込多段渦巻ポンプ	進行速度 0.20m/min
口径 80mm	1、2、5、6、7、8号
揚水量 0.6m ³ /min	リンクベルト式掻寄機
揚程 50m	自動間けつ式
電動機出力 11kW	かき寄速度 0.15m/min
	電動機出力 0.75kW
	4基
	1.50kW
	14基
	3、4号
	モノレール式汚泥掻き寄せ機
	かき寄速度 約0.2m/min
	電動機出力 0.75kW
	6基

施 設	浄 水 場 別	蹴 上
ろ 過 池	数 量	14
	形 状	長 方 形
	構 造	鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造
	下 部 部 置	有 孔 ブ ロ ッ ク 形
	集 水 装 置	11.70m
	長 幅	13.00m
	有 効 面 積	130.00m ²
	砂 面 上 水 深	1.82m
	砂 層 厚	0.70m
	砂 利 層 厚	0.20m
	洗 浄 方 式	回 転 及 び 固 定 式 表 面 洗 浄 併 用
		逆 流 洗 浄 式
		表 面 洗 浄 用 ポ ン プ
		数 量
		2
		型 式 横 軸 両 吸 込 ボ リ ュ ー ト ポ ン プ
		口 径
		250mm
		全 揚 程
		50m
		揚 水 量
		780m ³ /h
		電 動 機 出 力
		160kW

松 ケ 崎		新 山 科	
長 方 形 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 有 孔 ブ ロ ッ ク 形	16	長 方 形 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 有 孔 ブ ロ ッ ク 形	26
	13.80m		13.80m
	11.10m		11.10m
	127.00m ²		127.00m ²
	2.00m		2.00m
	0.60m		0.60m
	0.20m		0.20m
	回転及び固定式表面洗浄併用 逆流洗浄式 表面洗浄用ポンプ		回転及び固定式表面洗浄併用 逆流洗浄式 表面洗浄用ポンプ
	数量 2		数量 2
	型式 横軸両吸込ボリュートポンプ		形式 立軸単段両吸込ボリュート
口径	250mm	口径	200mm
全揚程	37m	全揚程	48m
揚水量	600m ³ /h	揚水量	480m ³ /h
電動機出力	90kW	電動機出力	90kW
洗浄水揚水ポンプ			
数量	2		
型式 横軸両吸込ボリュート			
口径	300mm		
全揚程	24.5m		
揚水量	1,230m ³ /h		
電動機出力	110kW		
洗浄用タンク		洗浄用タンク	
数量	1	数量	2
形状	12角形	形状	円形
構造 鉄筋コンクリート造 内面シート防水仕上		構造 鉄筋コンクリート造 (PS)	
水深	3.5m	内径	19.80m
有効容量	800m ³	水深	4.00m
		有効容量	1,230m ³

施 設	浄 水 場 別	蹴 上
次亜塩素酸ナトリウム 貯蔵槽	数形構内 有効水容 有効容 量状造径深 量量量	5(内休止中1) 円筒形 FRP製 内面PVCライニング(1槽) 内面FRPライニング(4槽) 外径 2.80m 3.60m 19m ³
次亜塩素酸ナトリウム 廃液槽	数形構内 有効水容 有効容 量状造径深 量量量	1 円筒形 FRP製内面PVCライニング 外径 1.50m 2.10m 3m ³
次亜塩素酸ナトリウム 移送ポンプ	数型口全 吐揚 電動機出力 量式径程 量量量	1 円筒形 FRP製内面PVCライニング 外径 1.50m 2.10m 3m ³
消毒用次亜塩素酸ナトリウム 注入機	数形注 入能 量式 量量	11 インゼクタ方式 50.6ℓ/h(6台) 101.2ℓ/h(2台) 50.6ℓ/h(3台)
中間塩素 混和池	数方形構 長幅 深 量式状造 量量量	1 水平う流式 長方形 鉄筋コンクリート造 17.80m 4.50m 4.80m
後塩素 混和池	数方形構 長幅 深 量式状造 量量量	2 水平う流式 長方形 鉄筋コンクリート造 5.30m 11.60m 4.00m

松ケ崎	新山科
円筒形 高断熱ポリエチレン 3.00m 1.715m 10m³ 6	円筒形 FRP製内面PVCライニング 3.20m 2.00m 17m³ 7
円筒形 FRP製内面PVCライニング 3.20m 2.11m 17m³ 1	円筒形 FRP製内面PVCライニング 3.20m 2.11m 17m³ 1
マグネットポンプ 50×40mm 10m 15m³/h 1.5kW 1	シールレスケミカルポンプ 50×40mm 18m 15.6m³/h 2.2kW 1
インゼクタ方式 42ℓ/h (5台) 80ℓ/h (2台) 30ℓ/h (3台) 10	インゼクタ方式 80ℓ/h (12台) 90ℓ/h (3台) 15
水平う流式 長方形 鉄筋コンクリート造 19.60m 12.60m 5.00m 1	4(1、2、3、4系) 機械式 長方形 鉄筋コンクリート造 4.20m 1.70m 2.55m
水平う流式 長方形 鉄筋コンクリート造 2 { 8.50m 8.15m 7.00m 2	機械攪拌式 立形翼車(吊下タービン)式 φ0.6m 68rpm 電動機出力 3.7kW 2
水平う流式 長方形 鉄筋コンクリート造 10.40m 4.85m 2.70m 2	上下う流式 長方形 鉄筋コンクリート造 10.40m 4.85m 2.70m 2

施 設	浄 水 場 別	蹴 上
浄 水 池	数 構 量 造 長 幅 さ 有 効 面 積 さ 有 効 総 容 量	_____
雨水ます その他	数 方 形 構 長 幅 水 有 効 容 量 量 式 状 造 さ 深 量	_____
送 配 水 ポンプます	数 形 構 長 幅 深 量 状 造 さ	_____
送配水 ポンプ	数 形 口 径 全 揚 程 揚 水 量 電 動 機 出 力	8 横軸単段両吸込ボリュート 最高区 高 区 250mm (4台) 400mm (4台) 最高区 高 区 67.0m (4台) 39.0m (4台) 最高区 高 区 580m³/h (4台) 1,350m³/h (4台) 最高区 高 区 160kW (4台) 250kW (4台)

松ケ崎	新山科
鉄筋コンクリート造 4 1号 2号 3号、4号 72.64m 62.24m 54.40m 16.20m 16.20m 17.10m 1,165m² 1,040m² 871m² 3.75m 3.75m 3.75m 4,369m³ 3,900m³ 3,266m³	1 自然流下式 長方形 鉄筋コンクリート造 20.00m 2.50m 3.60m 180m³
長方形 鉄筋コンクリート造 2 38.80m 24.65m 3.15m 3.50m 9.35m 8.80m	4 横軸単段両吸込ボリュート 高区 吸込口径 340mm (4台) 吐出口径 250mm 高区 47.5m (4台) 高区 1,182m³/h (4台) 高区 200kW (4台)
横軸単段両吸込ボリュート 14 特最高区 150mm (4台) 最 高 区 200mm (5台) 高 区 250mm (5台) 特最高区 95m (4台) 最 高 区 75m (5台) 高 区 50m (5台) 特最高区 480m³/h (4台) 最 高 区 720m³/h (5台) 高 区 1,170m³/h (5台) 特最高区 200kW (4台) 最 高 区 220kW (5台) 高 区 250kW (5台)	

施 設		浄 水 場 別	蹴 上	
送 水 管	{	管 種	ダクタイル鋳鉄管	
		管 径	500mm、600mm、800mm(最高区)	
			600mm、800mm、1,000mm(高区)	
			900mm、1,200mm(低区)	
	{	延 長	396m	(最高区)
			537m	(高 区)
			130m	(低 区)
	{	数 量	最高区第1	2
			最高区第2	2
			12 { 高区第1	2
			高区第2	2
			低区第1	2
			低区第2	2
配 水 池	{	構 造	鉄筋コンクリート造	
		長	46.00m	(最高区第1)
			42.90m	(最高区第2)
			33.90m	(高区第1)
			48.60m	(高区第2)
			38.10m	(低区第1)
	{	中心	146.60m, 160.40m	(低区第2)
		幅	11.50m	(最高区第1)
			12.50m	(最高区第2)
			24.70m	(高区第1)
	{	有 効 面 積	490m ²	(最高区第1)
			500m ²	(最高区第2)
			788m ²	(高区第1)
			2,000m ²	(高区第2)
			943m ²	(低区第1)
			1,000m ²	(低区第2)
	{	有 効 水 深	5.00m	(最高区第1)
			5.00m	(最高区第2)
			5.00m	(高区第1)
			5.00m	(高区第2)
			5.45m	(低区第1)
	{	有 効 総 容 量	5.45m	(低区第2)
			4,900m ³	(最高区第1)
			5,000m ³	(最高区第2)
			7,880m ³	(高区第1)
			20,000m ³	(高区第2)
			10,270m ³	(低区第1)
			10,900m ³	(低区第2)

松ケ崎	新山科
ダクタイル鋳鉄管 700mm、800mm(特最高区) 800mm、900mm(最高区) 800mm、1,000mm、1,200mm(高区)	ダクタイル鋳鉄管 700mm、800mm、900mm、1,100mm、1,350mm
2,180m (特最高区) 1,961m (最高区) 1,871m (高区)	821.1m
9 { 特最高区 2 最高区 3 高区 4	8 { 高区 4 低区 4
鉄筋コンクリート造	鉄筋コンクリート造
33.00m (特最高区1号)	109.30m (高区1号)
33.00m (特最高区2号)	107.30m (高区2号)
56.90m (最高区1号)	109.30m (高区3号)
56.90m (最高区2号)	107.30m (高区4号)
52.80m (最高区3号)	98.56m (低区)
62.00m (高区1号)	
62.00m (高区2号)	
66.60m (高区3号)	
81.60m (高区4号)	
32.00m (特最高区1号)	21.60m (高区1号)
32.00m (特最高区2号)	22.40m (高区2号)
33.30m (最高区1号)	21.60m (高区3号)
35.40m (最高区2号)	22.40m (高区4号)
21.80m (最高区3号)	44.12m (低区)
39.20m (高区1号)	
39.20m (高区2号)	
14.10~27.60m (高区3号)	
18.60m (高区4号)	
941m ² (特最高区1号)	2,250m ² (高区1号)
941m ² (特最高区2号)	2,080m ² (高区2号)
1,787m ² (最高区1号)	2,250m ² (高区3号)
1,933m ² (最高区2号)	2,080m ² (高区4号)
1,074m ² (最高区3号)	4,250m ² (低区1号)
1,960m ² (高区1号)	4,250m ² (低区2号)
1,960m ² (高区2号)	4,250m ² (低区3号)
1,255m ² (高区3号)	4,250m ² (低区4号)
1,281m ² (高区4号)	
5.35m (特最高区)	5.00m (高区)
6.20m (最高区1号)	4.50m (低区)
6.20m (最高区2号)	
4.50m (最高区3号)	
4.35m (高区1号)	
4.35m (高区2号)	
4.10m (高区3号)	
4.10m (高区4号)	
5,034m ³ (特最高区1号)	11,250m ³ (高区1号)
5,034m ³ (特最高区2号)	10,400m ³ (高区2号)
11,130m ³ (最高区1号)	11,250m ³ (高区3号)
11,987m ³ (最高区2号)	10,400m ³ (高区4号)
廃止 (最高区3号)	19,100m ³ (低区1号)
8,526m ³ (高区1号)	19,100m ³ (低区2号)
8,526m ³ (高区2号)	19,100m ³ (低区3号)
5,145m ³ (高区3号)	19,100m ³ (低区4号)
5,252m ³ (高区4号)	

施 設	浄 水 場 別	蹴 上
給水計量装置	数 方 び 式 管 給 径 水 系 量 及 統	電磁式 400mm (最高区吉田) 300mm (最高区東山旧) 300mm (最高区東山) 500mm (高区岡崎) 800mm (高区本線) 400mm (高区三条) 400mm (高区御陵) 600mm (低区)
自家発電設備	原 動 機 発 電 機 燃 料 貯 蔵 タ ン ク 容 量	ガスタービン機関 1, 370kW (1, 860PS) 1台 三相同期発電機 1, 500kVA 1台 3, 300V 15, 000ℓ
受電用変圧器	数 形 容 電 量 式 量 圧	三相モールド形乾式 2, 000kVA 22kV/3. 3kV
太陽光発電設備 (20kW)	数 出 パ ネ ル 種 量 力 類	多結晶シリコン 1 20kW
大規模太陽光 発電設備	数 出 パ パ デ ネ ワ ー イ シ ョ ナ 量 力 類	_____

松 ケ 崎			新 山 科		
電磁式			電磁式		
	500mm (特最高区本線)			600mm (高区山科)	
	200mm (特最高区木野)			400mm (高区深草)	
	500mm (最高区本線)			300mm (高区大石)	
	400mm (最高区一乗寺)			500mm (低区醍醐)	
	300mm (最高区東北)			700mm (低区新醍醐)	
	700mm (高区本線)			1,200mm (低区伏見)	
	600mm (高区第2)			1,200mm (低区新伏見)	
				900mm (総高区)	
ガスタービン機関			ガスタービン機関		
	2,317kW	1台 (3,150PS)		1,370kW	1台 (1,860PS)
三相同期発電機			三相同期発電機		
	2,500kVA	1台 3,300V		1,500kVA	1台 3,300V
		12,000ℓ			20,000ℓ
三相モールド形乾式			三相モールド形乾式		
		2			2
		4,000kVA			2,500kVA
		22kV/3.3kV			22kV/3.3kV
多結晶シリコン			単結晶シリコン		
		1 20kW			1 20kW
多結晶シリコン			多結晶シリコン		
		1 730kW			1 1,000kW
	250kW (3台)			250kW (4台)	
	100kW (1台)				

5 排水処理施設

(令和6年度末現在)

施 設		浄 水 場 別		蹴 上	
排 泥 池	{	数形構長	量状造さ	台鉄筋コンクリート形造(地下式)	3
		幅	深量備	39.0m 27.0m 1.5~5.0m ³ 1,800m ³ 1式	
		水有付 効帯 容設			
排 水 池	{	数形構長	量状造さ	台鉄筋コンクリート形造	2
		幅	深量備	31.5m 31.5m 1.5m~7.2m ³ 2,650m ³ 1式	
		水有付 効帯 容設			
放流 ポンプ	{	数形口全吐電	量式径程量力	片吸込横軸スラリー	3
		揚出機出		250mm 11m 450m ³ /h 30kW	
		電動機出			
排水 移送ポンプ	{	数形口全吐電	量状径程量力	両吸込渦巻	2
		揚出機出		350mm 834m ³ /h 12m 37kW	
		電動機出			

施 設		浄 水 場 別		松 ケ 崎	
排 泥 池	{	数形構長	量状造さ	長鉄筋コンクリート形造	4
		幅	深量備	8.2m 7.9m 5.0~6.0m ³ 266m ³ 1式	
		水有付 効帯 容設			
送泥ポンプ 及び ポンプ井	{	数形口全吐電	量式径程量力	立軸斜流	2
		揚出機出	状造さ	200mm 9m 270m ³ /h 11kW	
		電動機出			
調整池、 ます	{	数形構長	量状造さ	長鉄筋コンクリート形造	1
		幅	深量	9.0m 6.0m 4.4m ³ 238m ³	
		水有 効 容			

施 設		浄 水 場 別	松 ケ 崎
排水池	数形構長 幅 水有付 効 容 帯 設	量状造さ 深量備	2
			長 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 形 造
			15.0m
			10.0m
			4.0m 600m ³ 1式
希釈水槽	数形構長 幅 水有付 効 容 帯 設	量状造さ 深量備	2
			円 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 形 造 径
			15.0m
			5.0~6.0m
			1,200m ³ 1式
排水移送ポンプ	数形口吐 出 揚 全 電 動 機 出	量状径 量程力	4
			立 軸 斜 流
			250mm
			420m ³ /h
			12m 22kW
希釈水ポンプ	数形口吐 出 揚 全 電 動 機 出	量状径 量程力	2
			横 軸 渦 巻 斜 流
			400mm
			1,175m ³ /h
			7.1m 55kW
汚泥移送ポンプ	数形口吐 出 揚 全 電 動 機 出	量状径 量程力	2
			横軸片吸込スクリー式渦巻
			200mm(吸込)、150mm(吐出)
			440m ³ /h
			22.4m 45kW

施 設		浄 水 場 別	新 山 科
排 泥 池	数形構長 幅 水有付 効 容 帯 設	量状造さ 深量備	4
			円 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 形 造 径
			18.0m
			5.0~6.0m
			1,000m ³ 1式
濃 縮 槽	数形構長 幅 水有付 効 容 帯 設	量状造さ 深量備	1
			円 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 形 造 径
			17.8m
			5.5~6.5m
			1,020m ³ 1式
トラックスケール	数形長 幅 秤	量式さ 量	1
			自 動 式
			8.0m
			3.0m
			30,000kg

施 設		浄 水 場 別			新 山 科		
調整池、 ます	{	数形構長	量状造さ	正鉄筋コンクリート造	1		
		幅			6.5m		
	{	水有効容	深量		6.5m		
					5.0m		
	{				210m ³		
排水池	{	数形構長	量状造さ	長鉄筋コンクリート造	2		
		幅			20.0m		
	{	水有効付	深量備		10.0m		
		帯設			3.6m		
	{				720m ³		
					1式		
上澄水 返送ポンプ	{	数形口吐全電	量状径量程力	両吸込渦巻	3		
		動機出			350mm×200mm		
	{				960m ³ /h		
					25.5m		
	{				90kW		
返送 ポンプ井	{	数形構長	量状造さ	長鉄筋コンクリート造	1		
		幅			10.4m		
	{	水有効容	深量		9.0m		
					4.0m		
	{				370m ³		
排泥池 移送ポンプ	{	数形口吐全電	量状径量程力	無閉塞型汚泥ポンプ	2		
		動機出			100mm		
	{				1.0m ³ /min		
					12m		
	{				7.5kW		
上澄水 移送ポンプ	{	数形口吐全電	量状径量程力	無閉塞型汚泥ポンプ	2		
		動機出			100mm		
	{				1.0m ³ /min		
					11m		
	{				7.5kW		
汚泥 圧送ポンプ	{	数形口吐全電	量状径量程力	無閉塞型汚泥ポンプ	2		
		動機出			100mm		
	{				1.1m ³ /min		
					6m		
	{				5.5kW		
送泥槽	{	数形構長	量状造さ	長FRP	2		
		幅		方			
	{	高有効容	さ量	形製	7m		
					3m		
	{				4m		
					50m ³		

6 特殊処理施設

(令和6年度末現在)

施 設	浄 水 場	新 山 科	蹴 上	集 中 (蹴上、松ヶ)
粉末活性炭注入設備				
混 和 槽	数	3	—	4
	構 長	鉄筋コンクリート	—	鋼 板 製
	幅	5.2m	—	3.0m
	深 有 効 容 量	6.5m	—	3.0m
		4.2m	—	2.5m
貯 蔵 槽	数	105m ³	—	20m ³
	形 状	—	—	—
	構 外 高 有 効 容 量	—	2	—
		—	円 筒 堅 型	—
		—	ステンレス鋼板製	—
定 量 供 給 機	数	—	4.0m	—
	形 式	—	(円錐部含む) 7.566m	—
	移 送 量	—	75m ³	—
	電 動 機 出 力 (供給用)	—	2	—
	電 動 機 出 力 (攪拌用)	—	2方向供給型 容積式定量フィーダ 2.4~80.0kg/h ×2方向	—
注 入 方 式	数	—	0.75kW×2	—
	形 式	—	0.75kW	—
	口 吐 全 電 動 機 出 力	—	—	—
	出 揚 程	—	—	—
	機 出 力	—	—	—
加 圧 ポ ン プ	数	3	2	3
	口 吐 全 電 動 機 出 力	一軸偏芯ネジ式ポンプ	乾式吸引型攪拌機	インゼクタ
	出 揚 程	50A	—	25mm
	機 出 力	2.7~250/min	最大1.5kg/min	3.3~180/min
	出 揚 程	80m	—	—
	機 出 力	1.5kW	7.5kW	—
	数	計2	—	3
	口 吐 全 電 動 機 出 力	1号機	—	—
	出 揚 程	65A	—	25mm
	機 出 力	4700/min	—	800/min
加 圧 ポ ン プ	口 吐 全 電 動 機 出 力	90m	—	8m
	機 出 力	15.0kW	—	0.75kW
	数	2号機	—	—
	口 吐 全 電 動 機 出 力	50A	—	—
	出 揚 程	4400/min	—	—
	機 出 力	80m	—	—
	機 出 力	11kW	—	—

(1) 配水管・補助配水管呼び径別延長

注 インチ管の延長は、それぞれ近似のミリメートル呼び径の項に算入している。
配水管及び補助配水管については、山間地域の延長を含んでいる。

(2) 増圧ポンプ

(令和6年度末現在)

名 称	形 式	口 径	揚 程	揚水量	電 動 機		台数	貯 水 槽			受 水 槽
					電 圧	出 力		材 質	基数	容量	
洛 西 中 継 ポ ン プ 場	両 吸 込 ボ リ ュ ー ト	mm 吸込 300 吐出 200	m 88	ℓ/min 15,300	V 6,600	kW 315	3			m ³	鉄筋コンクリート 2池 3,400
洛 西 高 区 配 水 場	両 吸 込 ボ リ ュ ー ト	mm 吸込 200 吐出 150	82.5	4,500	440	100	3				鉄筋コンクリート 2池 19,000
	両 吸 込 ボ リ ュ ー ト	mm 吸込 250 吐出 200	35	6,600	440	55	4				鉄筋コンクリート 2池 6,800
	片 吸 込 ボ リ ュ ー ト	mm 吸込 125 吐出 100	40	2,390	220	30	3	P	C	2	鉄筋コンクリート 2池 6,800
大 枝	12 段 タ ー ビ ン	mm 吸込 65 吐出 50	133	220	220	15	2	sus	パ ネ ル	2	80
嵯 峨	3 段 ボ リ ュ ー ト	mm 80	73	700	200	15	2	sus	パ ネ ル	2	360
山 ノ 内	両 吸 込 ボ リ ュ ー ト	mm 吸込 350 吐出 250	75	20,000	6,600	355	3	鉄 筋 コ ン ク リ ー ト (山ノ内高区配水池)		2	30,000
高 雄	2 段 ボ リ ュ ー ト	mm 125	64	2,000	220	37	2				鉄筋コンクリート 山ノ内高区配水池
長 刀	4 段 水	mm 150	65	1,000	220	22	2	sus	パ ネ ル	2	126
音 戸 山	12 段 水	mm 吸込 80 吐出 65	90	250	220	11	2	sus	パ ネ ル	2	30
蓮 華 谷	段 ボ リ ュ ー ト	mm 125	100	1,700	220	45 55	2 1				鉄筋コンクリート 2池 200
原 谷	2 段 ボ リ ュ ー ト	mm 125	55	1,250	220	22	3	P	C	1	800
北 山	3 段 ボ リ ュ ー ト	mm 125	84	2,000	440	45	3	P	C	2 1	1,700 300
西 賀 茂	3 段 ボ リ ュ ー ト	mm 125	104	1,120	220	37	2	sus	パ ネ ル	2	500
静 市	5 段 タ ー ビ ン	mm 吸込 100 吐出 80	88	900	200	22	3	P	C	1	540
上 高 野	3 段 ボ リ ュ ー ト	mm 200	115	3,750	440	132	3	鉄 筋 コ ン ク リ ー ト		2	3,400
	4 段 ボ リ ュ ー ト	mm 125	115	2,460	440	75	2	P sus	C ハ°ネ ル — RC	1 1	400 565
一 乗 寺	7 段 水	mm 吸込 80 吐出 40	60	85	200	3.7	2	sus	パ ネ ル	2	42
北 白 川	4 段 水	mm 100	70	1,000	200	22	2	sus	パ ネ ル	2	120
鹿 ケ 谷	8 段 水	mm 40	50	200	200	2.7	2	鉄パネルナイロン コーティング		1	42
清 水	3 段 ボ リ ュ ー ト	mm 100	76	700	220	18.5	2	鉄パネルナイロン コーティング		2	210
馬 町	3 段 ボ リ ュ ー ト	mm 125	102	1,000	220	37	2	P	C	1	180
清 閑 寺	8 段 ボ リ ュ ー ト	mm 50	125	200	220	11	2	sus	パ ネ ル	2	42
今 熊 野	7 段 水	mm 50	75	200	200	5.5	2	sus	パ ネ ル	2	30
上 花 山	5 段 水	mm 吸込 100 吐出 65	37	280	200	3.7	2	sus	パ ネ ル	2	62
九 条 山 町	4 段 ボ リ ュ ー ト	mm 80	87	500	220	15	2	sus	パ ネ ル	2	200
安 朱	7 段 水	mm 65	70	300	200	7.5	2	sus	パ ネ ル	2	100

名 称	形 式	口 径	揚 程	揚水量	電 動 機		台数	貯 水 槽			受 水 槽
					電 圧	出 力		材 質	基数	容量	
桃山配水場	片 吸 込 ボ リ ュ ー ト	mm 125	m 40	ℓ/min 1,700	V 200	kW 22	4			m ³	鉄筋コンクリート 4池 8,360 (2池休止)
桃 山 藤尾	2 段 ボ リ ュ ー ト	80	30	830	220	7.5	2	鋼 板 (高 架 水 槽)	1	100	PC(二重構造) 1池 800
	3 段 ボ リ ュ ー ト	80	85	560	440	15	3				
	5 段 ボ リ ュ ー ト	80	80	900	440	18.5	3	P C sus パ ネ ル (高岩貯水槽)	2 2	960 100 (1槽休止)	鉄筋コンクリート 2池 1,231
	単 段 ボ リ ュ ー ト	150	46	2,100	440	37	3	P C	2	2140 (2槽休止)	
小 金 塚	2 段 水 中 吐 出	150 80	18	730	200	3.7	2	鋼板(高架水槽)	1	100	鋼板(高架水槽) 1池 400
稻荷山(第1)	7 段 ボ リ ュ ー ト	40	100	100	220	5.5	2				鉄パネル ナイロンコーティング 1池 18
稻荷山(第2)	7 段 ボ リ ュ ー ト	40	100	100	220	5.5	2	sus パ ネ ル	1	10	susパネル 1池 15

【山間地域】

8 山間地域における水道施設の概要（旧地域水道）

地域名		外畑地域	静原地域	水尾地域	宕陰地域
計画給水区域		西京区大原野外畑町の 一部	左京区静市静原町及 び静市野中町の各一 部	右京区嵯峨水尾北垣 内町、嵯峨水尾宮ノ 脇町、嵯峨水尾武蔵 嶋町、嵯峨水尾竹ノ 尻町、嵯峨水尾下深 谷及び嵯峨水尾岡ノ 窪町の各一部	右京区嵯峨嵯原、嵯 峨越畑の各一部
計画給水人口(人)		27	497	51	139
計画1日平均給水量(m ³ /日)		7.8	114	17	55
計画1日最大給水量(m ³ /日)		19.6	157	37	66
水道事業経営認可 (変更認可)		— 平成29年3月28日	平成9年3月24日 平成18年2月23日 平成29年3月28日	平成11年1月29日 平成13年9月25日 平成29年3月28日	平成12年2月7日 平成29年3月28日
水道事業経営認可申請		平成9年2月21日	平成9年2月21日	平成10年12月14日	平成12年1月18日
水道事業経営認可 (変更認可)		—	平成9年3月24日 平成18年2月23日	平成11年1月29日 平成13年9月25日	平成12年2月7日
主要施設	水源	高槻市・榎田簡易水道 からの分水	浅層地下水、深層地下水	深層地下水	深層地下水
	浄水方法	—	急速ろ過 活性アルミナによる吸着	急速ろ過 活性アルミナによる吸着	急速ろ過 活性アルミナによる吸着
	配水施設	配水池2池/有効容量 24.6m ³ ×2池	配水池2池/有効容量 117.4m ³ ×2池	配水池2池/有効容量 38.9m ³ ×2池	配水池2池/有効容量 43.0m ³ ×2池
	配水管延長(m)	2,185	7,217	1,787	5,206
	その他施設	受水池(1池)			
	消火栓(箇所)	12	34	10	26
市会請願採択		—	平成6年12月14日	平成8年9月26日	平成8年9月26日
整備スケジュール	7年度	高槻市と分水協定締結	水源調査		
	8年度	認可申請	認可申請	既設民営水道施設調査	既設民営水道施設調査
	9年度	実施設計 用地買収 整備工事	実施設計 用地買収 整備工事	水源調査	水源調査
	10年度	整備工事 給水開始	整備工事	水源調査 認可申請 実施設計	水源調査
	11年度		整備工事 給水開始	用地買収 整備工事	認可申請 実施設計
	12年度			整備工事	用地買収 整備工事
	13年度			整備工事 給水開始	整備工事
	14年度				給水開始
給水開始年月		平成10年8月	平成11年6月	平成13年12月	平成14年7月
給水区域内人口(令和7年3月末現在)(人)		26	441	31	155
1日平均給水量(m ³)(令和6年度)		13.8	113.6	12.2	43.0
総事業費(百万円)		320	707	386	519
単位管延長(m/人) (国庫補助区分)		32.9 (水道未普及地域解消事業)	10.6 (水道未普及地域解消事業)	10.5 (生活基盤近代化事業)	(水道未普及地域解消事業) 25.9 (生活基盤近代化事業) 38.8
補助率		4/10	1/3	1/3	4/10
備考				整備前：既設認可民 営水道あり	既設認可民営水道あ り(越畑) 既設未認可民営水道 あり(嵯原)

地域名		雲ヶ畑地域	鞍馬・貴船地域	中川・小野郷地域 (中川地区) (小野郷地区)	
計画給水区域		北区雲ヶ畑中津川町、中畑町及び出谷町の各一部	左京区鞍馬本町、鞍馬二ノ瀬町、鞍馬貴船町の各一部	北区大宮釈迦谷、西賀茂水室、鷹峯堂ノ庭、中川、杉阪、真弓、大森、小野、右京区梅ヶ畑川東の各一部	
計画給水人口(人)		156	410	601	
計画1日平均給水量(m ³ /日)		27	184	114	
計画1日最大給水量(m ³ /日)		48	397	162	
水道事業経営認可		平成12年9月5日	平成13年12月21日	平成11年1月29日	平成13年3月19日
(変更認可)		平成29年3月28日	平成29年3月28日	平成27年5月8日	
水道事業経営認可申請		平成12年8月10日	平成13年12月7日	平成10年12月14日	平成13年2月2日
水道事業経営認可		平成12年9月5日	平成13年12月21日	平成11年1月29日	平成13年3月19日
(変更認可)				平成27年5月8日	
主要施設	水源	深層地下水	深層地下水	深層地下水、浅層地下水 (中川浄水場)	深層地下水 (小野郷浄水場)
	浄水方法	急速ろ過	急速ろ過	急速ろ過	UF膜ろ過
	配水施設	配水池2池/有効容量 52.0m ³ ×2池	配水池4池/容量 計 497.0m ³	配水池8池/有効容量 305.0m ³	配水池2池/有効容量 106.5m ³ ×2池
	配水管延長(m)	5,236	5,987	33,095	
	その他施設		加圧ポンプ所2か所	加圧ポンプ所3か所	
	消火栓(箇所)	37	35	122	
市会請願採択		平成9年12月12日	平成9年10月9日	平成7年10月6日	平成9年10月9日
整備スケジュール	8年度			水源調査	
	9年度			水源調査	
	10年度	水源調査	水源調査	認可申請 実施設計	水源調査
	11年度		水源調査	整備工事	
	12年度	認可申請 実施設計	水源調査 実施設計	用地買収 整備工事	認可申請 実施設計
	13年度	用地買収 整備工事	認可申請 整備工事	整備工事	整備工事
	14年度	整備工事	用地買収 整備工事	給水開始	用地買収 整備工事
	15年度	給水開始	整備工事		整備工事
	16年度		給水開始		給水開始
	25年度			水源調査	
	26年度			認可設計、認可申請 実施設計	
	27年度			整備工事	
	28年度			整備工事 〔 中川浄水場から小野郷地域水道 区域の一部に給水開始 〕	
給水開始年月		平成15年5月	平成16年5月	平成14年8月	平成16年6月
給水区域内人口(令和7年3月末現在)(人)		120	372	241	169
1日平均給水量(m ³)(令和6年度)		23.1	180.7	76.5	43.7
総事業費(百万円)		555	1,118	1,759	897
				706	
単位管延長(m/人)		24.3	14.2	(水道未普及地域解消事業) 28.3	(水道未普及地域解消事業) 28.0
(国庫補助区分)		(水道未普及地域解消事業)	(水道未普及地域解消事業)	(簡易水道再編推進事業) 7.3	
補助率		4/10	1/3	4/10	4/10
				1/3	
備考				平成29年2月28日に中川地域水道と小野郷地域水道を統合	

地域名		久多地域	広河原・花脊地域	別所・百井地域 (別所地区) (百井地区)	
計画給水区域		左京区久多下の町、久多川合町、久多中の町、久多上の町、久多宮の町の各一部	左京区花脊大布施町、花脊八桝町、花脊原地町、広河原杓子屋町、広河原能見町、広河原下之町、広河原菅原町、広河原尾花町の各一部	左京区花脊別所町の一部	左京区大原百井町の一部
計画給水人口(人)		91	250	136	
計画1日平均給水量(m ³ /日)		24	61	33.9	
計画1日最大給水量(m ³ /日)		65	115	72	
水道事業経営認可 (変更認可)		平成16年10月14日 平成29年3月28日	平成17年3月24日 平成29年3月28日	平成18年3月27日 平成21年4月21日 平成29年3月28日	
水道事業経営認可申請		平成16年9月21日	平成17年3月8日	平成18年3月16日	
水道事業経営認可 (変更認可)		平成16年10月14日	平成17年3月24日	平成18年3月27日 平成21年4月21日	
主要施設	水源	深層地下水	深層地下水	深層地下水	深層地下水
	浄水方法	急速ろ過	MF膜ろ過	急速ろ過	急速ろ過
	配水施設	配水池4池/容量 計155m ³	配水池4池/有効容量 計169m ³	配水池2池/有効容量 52.0m ³ ×2池	配水池2池/有効容量 22.5m ³ ×2池
	配水管延長(m)	11,988	24,318	3,346	2,708
	その他施設		加圧ポンプ所3か所		
	消火栓(箇所)	49	72	24	13
市会請願採択		平成13年12月18日	平成13年10月5日	平成14年3月26日	平成14年10月8日
整備スケジュール	14年度	水源調査	水源調査		
	15年度	水源調査	水源調査	水源調査	水源調査
	16年度	認可申請 実施設計	認可申請 実施設計		
	17年度	用地買収 整備工事	用地買収 整備工事	認可申請 実施設計	認可申請 実施設計
	18年度	用地買収 整備工事	整備工事 用地買収	実施設計 用地買収	実施設計 用地買収 整備工事
	19年度	整備工事	整備工事	整備工事 用地買収	整備工事
	20年度	給水開始	整備工事	整備工事	整備工事 給水開始
	21年度		給水開始	整備工事 用地買収 給水開始	
給水開始年月		平成20年6月	平成21年4月	平成21年11月	平成20年6月
給水区域内人口(令和7年3月末現在)(人)		45	234	79	38
1日平均給水量(m ³)(令和6年度)		48.2	71.5	23.6	11.0
総事業費(百万円)		1,005	1,671	976	
単位管延長(m/人) (国庫補助区分)		87.7 (水道未普及地域解消事業)	89.3 (水道未普及地域解消事業)	16.9 (水道未普及地域解消事業)	62.64 (生活基盤近代化事業)
補助率		4/10	4/10	1/3	4/10
備考					整備前：既設認可民営水道あり

(令和6年度末現在)

地域名		大原地域	
計画給水区域		左京区大原戸寺町、大原上野町、大原大長瀬町、大原来迎院町、大原勝林院町、大原古知平町、大原草生町、大原野村町、大原井出町、大原小出石町及び八瀬花尻町の各一部	
計画給水人口(人)		1,819	
計画1日平均給水量(m^3 /日)		814	
計画1日最大給水量(m^3 /日)		1,000	
水道事業経営認可		平成21年8月25日	
(変更認可)		平成21年10月28日	
		平成29年3月28日	
水道事業経営認可申請		平成21年6月1日	
水道事業経営認可		平成21年8月25日	
(変更認可)		平成21年10月28日	
主要施設	水源	河川伏流水 (第1浄水場)	浅層地下水 (第2浄水場)
	浄水方法	MF膜ろ過	急速ろ過
	配水施設	第1配水池2池 計 640 m^3	第2配水池2池 計 499.6 m^3
	配水管延長(m)	26,222	
	その他施設		
	消火栓 (箇所)	185	
市会請願採択		平成20年10月3日	
整備スケジュール	21年度	事業認可取得 実施設計	
	22年度	実施設計 再整備工事	
	23年度	再整備工事	
	24年度	実施設計 再整備工事	
	25年度	実施設計 再整備工事	
	26年度	再整備工事	
	27年度	再整備工事 第1浄水場膜ろ過設備による給水開始	
	28年度		
給水開始年月		昭和46年6月	
給水区域内人口 (令和7年3月末現在) (人)		2,068	
1日平均給水量 (m^3) (令和6年度)		929.8	
総事業費 (百万円)		1,595	
単位管延長 (m/人) (国庫補助区分)		- (生活基盤近代化事業)	
補助率		1/4	
備考		平成21年10月1日に大原簡易水道組合から本市に移管	

9 施設別概要（旧地域水道）

（１） 外畑地域の概要

ア 事業経過

平成8年3月	高槻市と「京都市西京区大原野外畑町への分水に関する協定書」を締結
平成9年2月	京都府知事へ京都市外畑地域水道計画書を提出
平成9年3月	京都市地域水道条例の制定
平成9年10月	整備工事の着手
平成9年11月	京都市地域水道の管理に関する条例の制定
平成10年7月	整備工事のしゅん工
平成10年8月	給水開始

イ 施設概要

受水池（1池）	鉄筋コンクリート造 1.2m×3.75 有効水深2.0m 有効容量9.0m ³
加圧ポンプ（2台）	揚程87.0m 水量3.0m ³ /時
配水池（2池）	鉄筋コンクリート造2.4m×4.10m 水深2.5m 有効容量24.6m ³ /1池
送水管	ダクタイル鋳鉄管 φ50mm 延長約1,133m
配水管	ダクタイル鋳鉄管、硬質塩化ビニル管 φ150mm～φ25mm 延長約2,185m
管理棟	鉄筋コンクリート平屋造 床面積9.9m ² 塩素滅菌設備 電気計装設備
消火栓	12か所

(2) 静原地域の概要

ア 事業経過

平成6年12月	市会請願採択
平成9年3月	京都市地域水道条例の制定 京都市静原地域水道事業経営認可
平成9年10月	京都市地域水道の管理に関する条例の制定
平成9年11月	整備工事の着手
平成11年3月	整備工事のしゅん工
平成11年6月	給水開始
平成17年12月 ～平成18年3月	改良工事の着工
平成18年2月	水道事業経営変更認可（取水地点及び浄水処理方法の追加）
平成18年3月	改良工事のしゅん工

イ 施設概要

取水井（1井）	鉄筋コンクリート造 $\phi 2.50\text{m} \times 4.80\text{m}$ 鉄筋コンクリート造 $2.4\text{m} \times 4.10\text{m}$ 水深 2.5m 有効容量 $24.6\text{m}^3 / 1\text{池}$
揚水ポンプ（2台）	揚程 36.0m 水量 $12.5\text{m}^3 / \text{時}$ 揚程 33.0m 水量 $6\text{m}^3 / \text{時}$
活性アルミナ原水槽	ステンレス製 パネルタンク $3.0\text{m} \times 2.0\text{m} \times 1.5\text{m H} \times 1\text{池}$
活性アルミナ吸着塔（2基）	ステンレス製 圧力式 $\phi 1400$ $L_v = 99\text{m} / \text{日}$ $S_v = 2.1\text{h}^{-1}$
急速ろ過機（2基）	重力式（ステンレス製 $\phi 1.75\text{m} \times 4.50\text{m}$ ）
配水池（2池）	鉄筋コンクリート造 $6.10\text{m} \times 7.70\text{m}$ 水深 2.5m 有効容量 $117.4\text{m}^3 / 1\text{池}$
導水管	ダクタイル鋳鉄管 $\phi 75\text{mm}$ 延長約 215m
配水管	ダクタイル鋳鉄管、硬質塩化ビニル管 $\phi 200\text{mm} \sim \phi 25\text{mm}$ 延長約 $7,217\text{m}$
管理棟	鉄筋コンクリート造平屋造 床面積 40.0m^2 薬品注入・塩素滅菌設備 電気計装設備
自家発電設備	取水井： 56kVA 浄水場： 85kVA
消火栓	34か所

(3) 水尾地域の概要

ア 事業経過

平成8年9月	市会請願採択
平成11年1月	京都市水尾地域水道事業経営認可
平成11年3月	京都市地域水道条例の一部改正
平成12年2月	整備工事の着手
平成13年9月	水道事業経営変更認可（浄水処理方法の追加）
平成13年10月	整備工事のしゅん工
平成13年12月	給水開始

イ 施設概要

取水井	第1号（φ100mm×70m）第2号（φ150mm×70m） 第3号（φ150mm×81m）
吸着原水槽（1池）	鉄筋コンクリート造 容量3.6m ³
活性アルミナ吸着塔（2基）	ステンレス製 圧力式 ろ過面積 0.283m ²
ろ過原水槽（1池）	鉄筋コンクリート造 容量3.6m ³
急速ろ過機（2基）	ステンレス製 圧力式 ろ過面積0.442m ² /1基
薬品注入施設	塩素注入設備、炭酸ガス注入設備、ばっ気設備、ポリ塩化アルミニウム注入設備
管理棟	第1管理室 鉄筋コンクリート平屋造 11.18m ² 第2管理室 鉄筋コンクリート平屋造 28.00m ²
ポンプ室	コンクリートブロック平屋造 10.00m ²
排水施設	排水池（2池）鉄筋コンクリート造 容量5.1m ³ 濃縮槽（1池）ステンレス製 分離面積5.31m ² 汚泥貯留槽（1池）鉄筋コンクリート造 容量3.4m ³
配水池（2池）	鉄筋コンクリート造 3.55m×4.3m 水深2.55m 有効容量38.9m ³ /1池
配水管	ダクタイル鋳鉄管 φ75mm 延長約1,251m 硬質塩化ビニル管 φ50mm 延長約536m
自家発電設備	浄水場：56kVA
消火栓	10か所

(4) 宕陰地域の概要

ア 事業経過

平成8年9月	市会請願採択
平成12年2月	京都市宕陰地域水道事業経営認可
平成12年3月	京都市地域水道条例の一部改正
平成12年12月	整備工事の着手
平成14年3月	整備工事のしゅん工
平成14年7月	給水開始

イ 施設概要

取水井	第1号取水井φ150mm×52m、第2号取水井φ100mm×35m
吸着原水層	鉄筋コンクリート造 容量 3.75m ³ 1池
活性アルミナ吸着塔	ステンレス製 圧力式 ろ過面積 0.636m ² 2基
ろ過原水層	鉄筋コンクリート造 容量 3.53m ³ 1池
急速ろ過機	ステンレス製 圧力式 ろ過面積 0.636m ² 2基
薬品注入設備	鉄筋コンクリート造2.4m×4.10m 水深2.5m 有効容量24.6m ³ /1池 ばっ気設備 一式 ポリ塩化アルミニウム注入設備 一式
管理棟	鉄筋コンクリート造平屋建 56m ² 1棟 電気計装室、薬注室、ポンプ室
配水池 (2池)	鉄筋コンクリート造 4.3m×5.0m 水深 2.0m 有効容量 43m ³ /1池
配水管	ダクタイル鋳鉄管 φ150mm～75mm 延長約4,656m ステンレス管 φ150mm～50mm 延長約21m 硬質塩化ビニル管 φ50mm 延長約529m
排水施設	排水池 鉄筋コンクリート造 容量4.70m ³ 2池 濃縮槽 ステンレス製 分離面積 4.91m ² 1池 汚泥貯留槽 鉄筋コンクリート造 容量 1.20m ³ 1池
自家発電設備	浄水場：56kVA
消火栓	26か所

(5) 雲ヶ畑地域の概要

ア 事業経過

平成9年12月	市会請願採択
平成12年9月	京都市雲ヶ畑地域水道事業経営認可
平成13年3月	京都市地域水道条例の一部改正
平成13年3月	整備工事の着手
平成15年3月	整備工事のしゅん工
平成15年5月	給水開始

イ 施設概要

取水井（2井）	φ150mm×50m
急速ろ過機（2基）	ステンレス製 圧力式 ろ過面積 0.79㎡／1基
浄水池（2池）	鉄筋コンクリート造 容量 8.7㎡／1池
薬品注入設備	塩素注入設備、ポリ塩化アルミニウム注入設備
管理棟	鉄筋コンクリート造平屋建 46.45㎡ 1棟 電気計装室、薬品注入設備室、ポンプ室
配水池（2池）	鉄筋コンクリート造 6.2m×2.8m 水深3.0m 有効容量 52㎡／1池
送水管	ダクタイル鋳鉄管 φ50mm 延長469m
配水管	ダクタイル鋳鉄管、ステンレス管、硬質塩化ビニル管 φ150mm～φ40mm 延長約5,236m
排水施設	排水池（2池） 鉄筋コンクリート造 容量 7.8㎡／池当たり 汚泥貯留槽（1池） 鉄筋コンクリート造 容量 2.1㎡
自家発電設備	浄水場：56kVA
消火栓	37か所

(6) 鞍馬・貴船地域の概要

ア 事業経過

平成9年10月	市会請願採択
平成13年12月	京都市鞍馬・貴船地域水道事業経営認可
平成13年12月	京都市地域水道条例の一部改正
平成14年3月	整備工事の着手
平成16年3月	整備工事のしゅん工
平成16年5月	給水開始

イ 施設概要

取水井	第1号取水井 φ 150mm×約60m、第2号取水井 φ 150mm×約50m 第3号取水井 φ 150mm×約50m
ばっ気槽 (1池)	鉄筋コンクリート造 容量 22.5m ³
ろ過原水槽 (1池)	鉄筋コンクリート造 容量 22.5m ³
急速ろ過機 (2基)	ステンレス製 圧力式 ろ過面積 3.8m ² /1基
ミキシングパイプ室	鉄筋コンクリート造2.4m×4.10m 水深2.5m 有効容量24.6m ³ /1池
薬品注入設備	塩素注入設備、炭酸ガス注入設備、ポリ塩化アルミニウム注入設備
排水池 (1池)	鉄筋コンクリート造 容量 34.2m ³
汚泥貯留槽 (1池)	鉄筋コンクリート造 容量 12.0m ³
管理棟	鉄筋コンクリート造 平屋建 約56m ² 電気室、薬品注入設備、水質管理室、ポンプ室
配水池 (4池)	鞍馬配水池 プレストレストコンクリート造 容量 280.0m ³ (140.0m ³ ×2池) 貴船配水池 鉄筋コンクリート造 容量 217.0m ³ (108.5m ³ ×2池)
加圧所	貴船第1加圧所 受水槽 容量 8.8m ³ 貴船第1加圧所 加圧ポンプ 11kw 2基 貴船第2加圧所 加圧ポンプ 11kw 2基
導水管	ダクタイル鋳鉄管、ステンレス管 φ 100mm～φ 75mm 延長約634m
送水管	ダクタイル鋳鉄管 φ 75mm 2,464m
配水管	ダクタイル鋳鉄管、ステンレス管、硬質塩化ビニル管 φ 150mm～φ 25mm 延長約5,987m
自家発電設備	取水井:20kVA 浄水場:56kVA 貴船第1加圧所:56kVA 貴船第2加圧所:27kVA
消火栓	35か所

(7) 中川・小野郷地域（中川地区）の概要

ア 事業経過

平成7年10月	市会請願採択
平成11年1月	京都市中川地域水道事業経営認可
平成11年4月	京都市地域水道条例の一部改正
平成11年9月	整備工事の着手
平成14年3月	整備工事のしゅん工
平成14年8月	給水開始
平成27年5月	京都市中川・小野郷地域水道事業経営認可
平成27年8月	整備工事の着手
平成29年2月	整備工事のしゅん工 中川浄水場から小野郷地域水道区域の一部に給水開始

イ 施設概要

取水井	第1号取水井 φ 150mm×45m、第2号取水井 φ 150mm×50m、 第3号取水井 φ 3,000mm×7m
P H調整槽（1池）	ステンレス製 容量 1.4m ³
着水混和槽（1池）	ステンレス製 容量 2.0m ³
凝集沈殿槽	ステンレス製 フロック形成槽 2.6m ³ 2池 ステンレス製 薬品沈殿槽 4.2m ³ 2池
急速ろ過槽(4池)	ステンレス製 重力式 ろ過面積 0.41m ² /1池
洗浄ポンプ槽(1池)	ステンレス製 容量 3.5m ³
薬品注入設備	塩素注入設備、炭酸ガス注入設備、ポリ塩化アルミニウム注入設備
浄水池(1池)	鉄筋コンクリート造 容量 7.9m ³
排水・排泥池(1池)	鉄筋コンクリート造 容量 9.7m ³
汚泥濃縮槽	濃縮槽(1池) 容量 27.0m ³ 汚泥引抜槽(1池) 容量 9.0m ³ 上澄貯留槽(1池) 容量 9.0m ³
汚泥貯留槽(1池)	鉄筋コンクリート造 容量 8.0m ³
管理棟	鉄筋コンクリート造 平屋建 180m ² 電気計装室、薬品注入設備室、水質管理室、浄水設備室
配水池(8池)	真弓配水池 鉄筋コンクリート造 容量 59.2m ³ (29.6m ³ ×2池) 下杉阪配水池 鉄筋コンクリート造 容量 157.6m ³ (78.8m ³ ×2池) 上杉阪配水池 鉄筋コンクリート造 容量 42.6m ³ (21.3m ³ ×2池) 氷室配水池 鉄筋コンクリート造 容量 45.6m ³ (22.8m ³ ×2池)
加圧所	上杉阪第1加圧所 加圧ポンプ 2.2kw 2基 上杉阪第2加圧所 加圧ポンプ 3.7kw 2基 氷室加圧所 加圧ポンプ 7.5kw 2基
導水管	ダクタイル鋳鉄管 φ 50mm 延長約184m
送水管	ダクタイル鋳鉄管、ステンレス管 φ 75～φ 50mm 3,605m
配水管	ダクタイル鋳鉄管、ステンレス管 φ 200～φ 40mm 延長約20,286m 硬質塩化ビニル管 φ 40～φ 25mm 延長約815m
自家発電設備	浄水場：56kVA 下杉阪配水池：56kVA
消火栓	68か所

(8) 中川・小野郷地域（小野郷地区）の概要

ア 事業経過

平成9年10月	市会請願採択
平成13年3月	京都市小野郷地域水道事業経営認可 京都市地域水道条例の一部改正
平成13年10月	整備工事の着手
平成16年3月	整備工事のしゅん工
平成16年6月	給水開始
平成27年5月	京都市中川・小野郷地域水道事業経営認可
平成27年8月	整備工事の着手
平成29年2月	整備工事のしゅん工 中川浄水場から小野郷地域水道区域の一部に給水開始

イ 施設概要

取水井（2井）	第1号取水井 $\phi 150\text{mm} \times 50\text{m}$ 、第2号取水井 $\phi 150\text{mm} \times 45\text{m}$
膜ろ過機（2基）	膜ろ過エレメント19本／1基
浄水池（2池）	鉄筋コンクリート造 容量 4m^3 ／1池
薬品注入設備	塩素注入設備
管理棟	鉄筋コンクリート造平屋建 86m^2 1棟 電気計装室、薬品注入設備室、機械室
配水池（2池）	鉄筋コンクリート造 $10\text{m} \times 3.55\text{m}$ 水深3m 有効容量 106.5m^3 ／1池
送水管	ダクタイル鋳鉄管 $\phi 75\text{mm}$ 延長約391m
配水管	ダクタイル鋳鉄管、ステンレス管、硬質塩化ビニル管 $\phi 200\text{mm} \sim 20\text{mm}$ 延長約11,994m
排水池（1池）	鉄筋コンクリート造 容量 6.7m^3
自家発電設備	浄水場：56kVA
消火栓	54か所

(9) 久多地域の概要

ア 事業経過

平成13年12月	市会請願採択
平成16年10月	京都市久多地域水道事業経営認可 京都市地域水道条例の一部改正
平成17年9月	整備工事の着手
平成20年3月	整備工事のしゅん工
平成20年6月	給水開始

イ 施設概要

取水井	第1号取水井 φ150mm×50m、第2号取水井 φ150mm×50m
原水槽（1池）	鉄筋コンクリート造 容量 3.0m ³
ばっ気槽（1池）	鉄筋コンクリート造 容量 6.0m ³
急速ろ過機（2基）	ステンレス製 圧力式 ろ過面積 0.95m ² /1基
薬品注入設備	塩素注入設備、炭酸ガス注入設備、ばっ気設備、ポリ塩化アルミニウム注入設備
管理棟	鉄筋コンクリート造 217m ² 電気室、薬品注入室、水質計器室、機械室
配水池（4池）	第1配水池 ステンレス製パネルタンク 有効容量 145m ³ （72.5m ³ ×2池） 第2配水池 鉄筋コンクリート造 容量 10m ³ （5m ³ ×2池）
配水管	ダクタイル鋳鉄管、ステンレス管、硬質塩化ビニル管 φ200mm～20mm 延長約11,988m
排水池（1池）	鉄筋コンクリート造 容量 8.8m ³
自家発電設備	浄水場：56kVA
消火栓	49か所

(10) 広河原・花脊地域の概要

ア 事業経過

平成13年10月	市会請願採択
平成17年3月	京都市広河原・花脊地域水道事業経営認可
平成17年3月	京都市地域水道条例の一部改正
平成17年11月	整備工事の着手
平成20年12月	整備工事のしゅん工
平成21年4月	給水開始

イ 施設概要

取水井（2井）	第1号・第2号取水井φ150mm×60m
膜ろ過装置	ステンレス製 浸漬型外圧式MF膜 2槽
着水・混和槽	ステンレス製 有効容量 2.0m ³ 1槽
浄水槽	ステンレス製 パネルタンク 有効容量 4.5m ³ ×2槽
濃縮槽	鋼板製 有効容量 11.0m ³ 1槽
排水槽	鉄筋コンクリート造 有効容量 14.3m ³ ×2槽
濃縮汚泥受入槽	鉄筋コンクリート造 有効容量 5.5m ³ ×2槽
薬品注入設備	塩素注入設備、ポリ塩化アルミニウム注入設備、苛性ソーダ注入設備
機械棟	鉄筋コンクリート造 床面積204m ² 電気室、薬品注入室、機械室
広河原配水池（2池）	ステンレス製パネルタンク 有効容量 40m ³ ／1池
花脊配水池（2池）	ステンレス製パネルタンク 有効容量 44.5m ³ ／1池
	峰定寺向屋内加圧ポンプ設備 ブースターポンプ 2台 自家発電機棟（重量鉄骨＋ALCパネル造 床面積 12m ² ）
能見加圧ポンプ所	屋外加圧ポンプ設備 ブースターポンプ 2台
大布施加圧ポンプ所	屋外加圧ポンプ設備 ブースターポンプ 2台
送水管	ダクタイル鋳鉄管、ステンレス管 φ80mm～φ75mm 延長約738m
配水管	ダクタイル鋳鉄管、ステンレス管、硬質塩化ビニル管 φ150mm～20mm 延長約24,318m
自家発電設備	浄水場：56kVA 配水池：25kVA
消火栓	72か所

(1 1) 別所・百井地域（別所地区）の概要

ア 事業経過

平成14年3月	市会請願採択
平成17年12月	京都市地域水道条例の一部改正
平成18年3月	京都市別所・百井地域水道事業経営認可
平成19年2月	整備工事の着手
平成21年4月	水道事業経営変更認可（取水地点の変更（別所地区））
平成21年10月	整備工事のしゅん工
平成21年11月	給水開始

イ 施設概要

取水井	第1-1号・第1-2号取水井 $\phi 150\text{mm} \times 65\text{m}$ 第2号取水井 $\phi 150\text{mm} \times 49\text{m}$
原水槽	ステンレス製パネルタンク 有効容量 9.0m^3 1池
急速ろ過機（2基）	ステンレス製 圧力式 ろ過面積 $0.65\text{m}^2/1\text{基}$
薬品注入設備	塩素注入設備、凝集剤注入設備、アルカリ剤注入設備
管理棟	鉄筋コンクリート造平屋建 81m^2 1棟 電気室、薬品注入設備室、機械室
配水池（2池）	鉄筋コンクリート造 $4.3\text{m} \times 5.2\text{m}$ 水深 2.5m 有効容量 $52.0\text{m}^3 \times 1\text{池}$
配水管	ダクタイル鋳鉄管、ステンレス管、硬質塩化ビニル管 $\phi 150\text{mm} \sim 25\text{mm}$ 延長約 $3,346\text{m}$
排水池（2池）	鉄筋コンクリート造 容量 12m^3 ($6.0\text{m}^3 \times 2\text{池}$)
自家発電設備	取水井： 27kVA 浄水場： 20kVA
消火栓	24か所

(12) 別所・百井地域（百井地区）の概要

ア 事業経過

平成14年10月	市会請願採択
平成17年12月	京都市地域水道条例の一部改正
平成18年3月	京都市別所・百井地域水道事業経営認可
平成19年1月	整備工事の着手
平成20年5月	整備工事のしゅん工
平成20年6月	給水開始
平成21年4月	水道事業経営変更認可（取水地点の変更（別所地区））

イ 施設概要

取水井（2井）	第1号取水井 $\phi 150\text{mm} \times 54\text{m}$ 第2号取水井 $\phi 150\text{mm} \times 52\text{m}$
急速ろ過機（2基）	ステンレス製 圧力式 ろ過面積 $0.2\text{m}^2/1\text{基}$
浄水池（1池）	ステンレス製 容量 1.91m^3
薬品注入設備	塩素注入設備、ポリ塩化アルミニウム注入設備、アルカリ剤注入設備
管理棟	鉄筋コンクリート造平屋建 81m^2 1棟 電気室、薬品注入設備室、機械室
配水池（2池）	鉄筋コンクリート造 $7.5\text{m} \times 1.2\text{m}$ 水深2.5m 有効容量 $22.5\text{m}^3/1\text{池}$
送水管	ダクタイル鋳鉄管 $\phi 80\text{mm} \sim \phi 75\text{mm}$ 延長約588m
配水管	ダクタイル鋳鉄管、ステンレス管、硬質塩化ビニル管 $\phi 100\text{mm} \sim 20\text{mm}$ 延長約2,708m
排水池（2池）	鉄筋コンクリート造 容量 $1.96\text{m}^3/1\text{池}$
自家発電設備	浄水場：27kVA
消火栓	13か所

(13) 大原地域の概要

ア 事業経過

昭和46年6月	給水開始（大原簡易水道組合）
平成20年10月	市会請願採択
平成21年3月	京都市地域水道条例の一部改正
平成21年8月	京都市大原地域水道事業経営認可
平成21年10月	本市への事業移管・水道事業経営変更認可（給水区域及び浄水処理方法の変更）
平成22年12月	再整備工事の着手
平成27年4月	第1浄水場膜ろ過設備による給水開始
平成28年3月	再整備工事のしゅん工

イ 施設概要

第1浄水場	
取水井（2井）	第1号・第2号取水井 $\phi 1,000\text{mm} \times 3.5\text{m}$
原水槽	F R P製パネルタンク 容量 8.0 m^3
膜ろ過機（2基）	外圧式全量ろ過方式（MF膜） 900 $\text{m}^3/\text{日}$
薬品注入施設	次亜塩素素注入設備
浄水池（2池）	鉄筋コンクリート造 容量 21 m^3
管理棟	C B平屋造 72 m^2
膜ろ過棟	R C平屋造 150.43 m^2
配水池（2池）	ステンレス製パネルタンク 有効容量 640 m^3 （320 $\text{m}^3 \times 2$ 池）
第2浄水場	
取水井（2井）	第1号・第2号取水井 $\phi 300\text{mm} \times 28\text{m}$
急速ろ過機（2基）	ろ過面積 3.14 $\text{m}^2/1$ 基
薬品注入施設	ポリ塩化アルミニウム注入設備、次亜塩素素注入設備
管理棟	鉄筋コンクリート造2階建て 114 m^2
配水池（2池）	ステンレス製 容量 249.8 $\text{m}^3/1$ 池
送水管	ポリエチレン管 $\phi 150\text{mm}$ 延長約452m
配水管	ダクタイル鋳鉄管 $\phi 200\text{mm} \sim \phi 75\text{mm}$ 延長約6,837m ステンレス管 $\phi 200\text{mm} \sim \phi 50\text{mm}$ 延長約343m ポリエチレン管 $\phi 200\text{mm} \sim \phi 20\text{mm}$ 延長約18,526m 硬質塩化ビニル管 $\phi 50\text{mm}$ 以下 延長約516m
自家発電設備	第1浄水場:100kVA 第2浄水場:85kVA
消火栓	185か所

10 山間地域における水道施設の概要（旧京北地域水道）

地域名		黒田地域	弓削地域	京北中部地域	
				小塩浄水場	山国浄水場
給水区域		京北芹生町、灰屋町、下黒田町、宮町、上黒田町の各一部	京北上弓削町、上中町、下中町、下弓削町、井崎町、田貫町、赤石町、塩田町の各一部	京北小塩町、初川町、井戸町の各一部	京北大野町、比賀江町、中江町、塔町、辻町、鳥居町、下町、五本松町、周山町、熊田町、宇野町、浅江町、西町、矢代中町、漆谷町、下熊田町、柏原町、弓槻町、栃本町、中地町、明石町、下宇津町の各一部
計画給水人口(人)		322	1,568	3,098	
計画1日平均給水量(m ³ /日)		89	560	1,011	
計画1日最大給水量(m ³ /日)		125	683	1,402	
水道事業経営認可		平成19年4月20日	平成19年4月20日	平成23年1月7日	平成23年1月7日
(変更認可)		平成29年3月28日	平成29年3月28日	平成29年3月28日	平成29年3月28日
主要施設	水源	表流水	表流水、深井戸	伏流水、浅層地下水	伏流水、浅層地下水
	浄水方法	膜ろ過	膜ろ過	膜ろ過	膜ろ過
	配水施設	配水池6池／有効容量220.1m ³	配水池8池／有効容量824.7m ³	配水池7池／有効容量252.6m ³	配水池10池／有効容量1,047.05m ³
	配水管延長(m)	14,095	38,172	11,518	82,680
	その他施設	沈砂池	前処理装置、加圧ポンプ場2か所	—	除マノガン設備、加圧ポンプ場3か所
	消火栓(箇所)	57	168	56	413
整備スケジュール	17年度	基本計画策定	基本計画策定	基本計画策定	基本計画策定
	18年度	水源調査、用地調査、認可変更設計	水源調査、用地調査、認可変更設計	—	—
	19年度	認可申請・実施設計	認可申請・実施設計	—	—
	20年度	用地買収・整備工事	用地買収・整備工事	水源調査	認可設計事前調査
	21年度	整備工事	整備工事	認可変更設計	認可変更設計
	22年度	整備工事	整備工事	実施設計	実施設計
	23年度	整備工事	整備工事	整備工事	用地買収、整備工事
	24年度			整備工事	実施設計、用地買収、整備工事
	25年度			整備工事	実施設計、用地買収、整備工事
	26年度			整備工事	実施設計、整備工事
	27年度			整備工事	整備工事
	28年度				整備工事
給水開始年月		平成23年11月	平成23年11月	平成25年4月	平成26年11月
給水区域内人口(令和7年3月末現在)(人)		213	1,112	189	2,168
1日平均給水量(m ³)(令和6年度)		100.8	525.9	133.0	870.1
総事業費(再整備)(百万円)		847	2,013	6,226	
単位管延長(m/人)(計画)(国庫補助区分)		21.0	0	28.7	19.0
		(簡易水道再編推進事業)	(生活基盤近代化事業)	(簡易水道再編推進事業)	(簡易水道再編推進事業)
補助率		4/10	1/4	1/3	1/3
備考					

(令和6年度末現在)

地域名		細野地域
給水区域		京北細野町の一部
計画給水人口(人)		393
計画1日平均給水量 (m ³ /日)		143
計画1日最大給水量 (m ³ /日)		183
水道事業経営認可		平成22年12月28日
(変更認可)		平成29年3月28日
主要施設	水源	表流水
	浄水方法	膜ろ過
	配水施設	配水池6池／有効容量 232.5m ³
	配水管延長(m)	15,343
	その他施設	加圧ポンプ場1か所
	消火栓(箇所)	74
整備スケジュール	17年度	基本計画策定
	18年度	—
	19年度	—
	20年度	認可設計事前調査、 水源調査
	21年度	認可変更設計
	22年度	実施設計
	23年度	実施設計、用地買収
	24年度	用地買収、整備工事
	25年度	用地買収、整備工事
	26年度	整備工事
	27年度	整備工事
	28年度	整備工事
給水開始年月		平成26年11月
給水区域内人口(令和7年3月末現在)(人)		299
1日平均給水量 (m ³) (令和6年度)		138.3
総事業費(再整備)(百万円)		2,067
単位管延長 (m/人) (計画)		(簡易水道再編推進事業) 41.4
(国庫補助区分)		(水道未普及地域解消事業) 258.3
補助率		4/10
備 考		

1.1 施設別概要（旧京北地域水道）

（1）黒田地域の概要

給水実績	給水区域内人口	現在給水人口	1日平均給水量	1日最大給水量	備考	
	228人 (令和6年度)	228人 (令和6年度)	100.8 m ³ (442 ℓ/人) (令和6年度)	135 m ³ (592 ℓ/人) (令和6年度)		
取水施設	水源名	取水地点		水源の種別	取水方法	計画取水量
	黒田水源地	京北芹生町大廣谷2番地先		表流水	締切堰堤	138m ³ ／日
	黒田水源地	京北灰屋町地内		表流水	締切堰堤	(予備)
	灰屋水源地	京北灰屋町大サコ1番地		表流水	締切堰堤	(予備)
浄水施設	浄水場名	浄水方法	滅菌設備の種別		使用薬品	備考
	黒田浄水場	膜ろ過、塩素滅菌	液中ヒ°ストポンプ°		次亜塩素酸ナトリウム	
	黒田浄水場	緩速ろ過、塩素滅菌	液中ヒ°ストポンプ°		次亜塩素酸ナトリウム	(予備)
	灰屋浄水場	緩速ろ過、塩素滅菌	液中ヒ°ストポンプ°		次亜塩素酸ナトリウム	(予備)
配水施設	配水池名	配水方法	全容量	消火用容量	貯留時間	備考
	黒田高区配水池	ポンプアップ	57.2m ³	30m ³	24時間	
	黒田低区配水池	自然流下	162.9m ³	30m ³	20時間	
	灰屋配水池	自然流下	10.5m ³	－	21.5時間	(予備)
施設の概要	工種	位置	規模		構造	水位・標高
	取水堰堤	京北芹生町大廣谷2番地先	幅5.4m 高2.1m 1基		CO造	G L+ 505.2 NWL+ 506
	導水管	水源地～ 浄水場	φ75mm ℓ＝ 505.4m		HPE	
	沈砂池	京北芹生町大畠1番地1	幅1.5m 長6.3m 深3.0m 2池 容量56.7m ³		RC造	
	膜ろ過室	〃	幅12.0m 長8.0m 96m ² 1棟		RC造	G L+ 471.8 F L+ 472.5
	浄水池	〃	幅2.3m 長2.3m 深1.5m 1池 容量7.9m ³		RC造	HWL+ 472.90 LWL+ 471.40
	塩素滅菌設備 (浄水場)	〃	次亜塩素注入設備 (前次亜・後次亜) 4台		液中 ヒ°ストポンプ°	
	薬品注入設備	〃	凝集剤注入設備 1台		ダイヤフラム ポンプ	
	膜ろ過設備	〃	外圧式全量ろ過 192m ³ ／日			F L+ 472.50
	自家発電機設備	〃	発動発電機 45KVA 1台			
	高区配水池	〃	φ5.6m 深2.5m 容量28.6m ³ 2池		PC造	HWL+ 480.50 LWL+ 478.00
	低区第1配水池	京北灰屋町尾抜ヶ15-4、15-5番地	幅3.9m 長4.3m 深3.0m 容量47.7m ³ 2池		RC造	HWL+ 382.2 LWL+ 379.2
	低区第2配水池	〃	幅3.0m 長4.5m 深2.5m 容量33.75m ³ 2池		RC造	HWL+ 379.80 LWL+ 377.30
	塩素滅菌設備 (低区配水池)	〃	次亜塩素注入設備 2台		液中 ヒ°ストポンプ°	
	配水管		ポリエチレン管、硬質塩化ビニル管、ダクタイル鋳鉄管等 φ150mm～φ25mm 延長 14,095m			
	消火栓		57か所			

注 計画取水量は、平成29年4月に京北地域水道事業を水道事業へ統合時に変更した。

(2) 弓削地域の概要

給水実績	給水区域内人口	現在給水人口	1日平均給水量	1日最大給水量	備考	
	1,189 人 (令和6年度)	1,189 人 (令和6年度)	525.9 m ³ (442 ℓ/人) (令和6年度)	663 m ³ (558 ℓ/人) (令和6年度)		
取水施設	水源名	取水地点		水源の種別	取水方法	計画取水量
	上弓削水源	京北下弓削町奥山6番地3		表流水	締切堰堤	562m ³ /日
	上弓削水源	京北上弓削町初田4番地1		地下水	深井戸	289m ³ /日
	上弓削水源地	京北上弓削町地内		表流水	締切堰堤	(予備)
	下弓削水源地	京北下中町寺ノ下3番地		浅層地下水	浅井戸	(予備)
	弓削中央水源地	京北上弓削町下夏路6-2、7-2番地		浅層地下水	集水埋渠	(予備)
浄水施設	浄水場名	浄水方法	滅菌設備の種別	使用薬品	備考	
	弓削浄水場	粉末活性炭、前処理、膜ろ過、塩素滅菌	液中ピストンポンプ	次亜塩素酸ナトリウム		
	上弓削浄水場	(仮設膜ろ過)、緩速ろ過、塩素滅菌	タヤフムポンプ	次亜塩素酸ナトリウム	(予備)	
	下弓削浄水場	(仮設膜ろ過)、塩素滅菌	タヤフムポンプ	次亜塩素酸ナトリウム	(予備)	
	弓削中央浄水場	緩速ろ過、塩素滅菌	タヤフムポンプ	次亜塩素酸ナトリウム	(予備)	
配水施設	配水池名	配水方法	全容量	消火用容量	貯留時間	備考
	弓削配水池	ポンプアップ	617.2m ³	30m ³	16時間	
	田貫配水池(第2)	ポンプアップ	20.8m ³	—	22時間(第1第2合算)	
	上弓削配水池	自然流下	117.4m ³	30m ³	4.0時間	(予備)
	弓削中央配水池	ポンプアップ	124.2m ³	30m ³	4.3時間	
	下弓削配水池	ポンプアップ	60.0m ³	30m ³	1.3時間	(予備)
	田貫配水池(第1)	ポンプアップ	62.5m ³	30m ³	—	
施設の概要	弓削	工種	位置	規模	構造	水位・標高
		取水堰堤	京北下弓削町奥山6番地14	長4.25m 高0.95m 1基	C0造	WL+ 344.33
		導水管	弓削水源地 ～弓削浄水場	φ150mm ℓ= 1,218m	HPE	
	浄水	深井戸	京北上弓削町初田4番地1	φ150mmL=100.5m φ100mmL=49.5m 1本		FGL+ 317.80
		深井戸棟	〃	幅2.7m 長2.0m 1棟	RC造	
		着水井	〃	幅1.7m 長3.6m 深1.9m 1池	RC造	HWL+ 318.45 LWL+ 317.25
	水場	粉末活性炭注入設備	〃	注入ポンプ 145mLx/minx17mH 2台 溶解槽 円筒解放型 1m3 x 2槽	φ6チューブポンプ ポリエチレン製(蓋付き)	
		前処理設備	〃	連続移動床砂ろ過 1池	SS400	
		膜ろ過設備	〃	外圧式全量ろ過方式 膜ろ過(UF) 2系統	ケーシング 塩化ビニル樹脂	
	系統	浄水池	〃	幅2.7m 長2.7m 深2.5m 容量36.45m ³ 2池	RC造	HWL+ 321.00 LWL+ 318.50
		塩素滅菌設備	〃	次亜塩素素注入設備 (前次亜・後次亜) 4台	液中ピストンポンプ	

注 計画取水量は、平成29年4月に京北地域水道事業を水道事業へ統合時に変更した。

		工 種	位 置	規 模	構 造	水位 ・ 標高
施 設 の 概 要	弓 削 浄 水 場 系 統	薬品注入設備	京北上弓削町初田 4番地1	凝集剤注入設備 2台	ダイヤフラム ポンプ	
			〃	塩素中和剤注入設備 2台	ダイヤフラム ポンプ	
		自家発電機設備	〃	発動発電機 100KVA 1台		
		排 水 池	〃	幅1.5m 長3.5m 深1.0m 2池	RC造	G L+ 317.40 HWL+ 316.40 LWL+ 315.40
		濃 縮 槽	〃	幅5.5m 長5.5m 深3.0m 1池	RC造	G L+ 317.40 HWL+ 320.60 LWL+ 327.60
		濃縮汚泥受入槽	〃	幅2.0m 長3.5m 深0.9m 2池	RC造	G L+ 317.40 HWL+ 316.40 LWL+ 315.50
		管 理 棟	〃	間口20.0m 奥行9.0m 延180㎡ 1棟	RC造 平家建	G L+ 317.40
		送 水 管	浄水場 ～ 配水池	φ 150mm ℓ= 1,228.2m	HPE	
		弓 削 配 水 池	京北下弓削町奥山 6-12番地	幅2.7m 長25.4m 深4.5m 容量 308.6㎡ 2池	RC造	G L+ 350.00 HWL+ 354.50 LWL+ 350.00
	中 央 加 圧 系 統	受 水 池	京北上弓削町上夏路 6-2番地	幅1.8m 長3.0m 深1.5m 容量8.1㎡ 1池	RC造	G L+ 282.95 HWL+ 281.50 LWL+ 280.00
		送 水 ポ ン プ	〃	Q=0.13㎡/min H=52.0m HP=3.7kW 2台	多段ポンプ	C L+ 283.60
		送水ポンプ室	〃	間口7.0m 奥行4.0m 延28.0㎡建 1棟	RC造 平家建	G L+ 282.95 F L+ 283.05
		自家発電機設備	〃	発動発電機 15KVA 1台		
		送 水 管	弓削中央浄水場 ～弓削中央配水池	φ 75mm ℓ= 31.5m φ 75mm ℓ= 337.5m	HIVP VP	
		中 央 配 水 池	京北上中町 宮ノ本35番地	幅4.5m 長6.9m 深2.0m 容量62.1㎡ 2池	RC造	G L+ 327.60 HWL+ 328.60 LWL+ 326.60
	田 貫 加 圧 系 統	受 水 槽	京北下中町鳥谷 6番22	幅1.5m 長1.5m 深1.2m 容量2.7㎡ 2池	SUS製	G L+ 292.80 HWL+ 295.05 LWL+ 293.85
		ポ ン プ 室	〃	間口6.4m 奥行5.7m 1棟	RC造	G L+ 292.80
		塩素滅菌設備	〃	次亜塩素注入設備 2台	液中ピスト ンポンプ	
		自家発電機設備	〃	発動発電機 25KVA 1台		
		加圧ポンプ室	〃	Q=0.04㎡/min H=51.0m 3.7kw 2台	多段ポンプ	
		送 水 管	田貫加圧所 ～田貫配水池	φ 75mm ℓ= 1057.9m	HPE	
		田 貫 配 水 池	京北田貫町 榎見谷23-3番地	(第1) 幅2.5m 長5.0m 深2.5m 容量31.25㎡ 2池 (第2) 幅2.0m 長2.6m 深2.0m 容量10.4㎡ 2池	RC造	G L+ 340.00 HWL+ 340.00 LWL+ 337.50 G L+ 335.00 HWL+ 336.05 LWL+ 334.05
要	配 水 管		ポリエチレン管、硬質塩化ビニル管、ダクタイル鋳鉄管等 φ 250mm～φ 25mm 延長 38,172m			
	消 火 栓		168か所			

(3) 京北中部地域（小塩地区）の概要

給水実績	給水区域内人口	現在給水人口	1日平均給水量	1日最大給水量	備考	
	205人 (令和6年度)	205人 (令和6年度)	133.0 m ³ (649 ℓ/人) (令和6年度)	177 m ³ (863 ℓ/人) (令和6年度)		
取水施設	水源名	取水地点	水源の種別	取水方法	計画取水量	
	第1水源地	京北小塩町上杉44-1、45-3番地	伏流水	集水埋渠	73m ³ /日	
	第2水源地	京北小塩町上杉44-1、45-3番地	浅層地下水	浅井戸	92m ³ /日	
浄水施設	浄水場名	浄水方法	滅菌設備の種別	使用薬品	備考	
	京北北部浄水場 (小塩浄水場)	膜ろ過、塩素滅菌	液中ピストンポンプ	次亜塩素酸ナトリウム		
配水施設	配水池名	配水方法	全容量	消火用容量	貯留時間	備考
	高区配水池	ポンプアップ	134.0m ³	30m ³	16.3時間	
	低区配水池	ポンプアップ	118.6m ³	30m ³	9.8時間	
施設の概要	工種	位置	規模	構造	水位・標高	
	第1水源 集水埋きよ	京北小塩町上坂 44-1、45-3番地	φ700mm ℓ=7.43m	有孔 ヒューム管	C L+ 320.66	
	第1水源 接合井	〃	幅2.0m 長2.0m 深6.0m 1井	RC造	G L+ 321.70 NWL+ 319.70 RWL+ 317.00	
	第1水源 取水ポンプ	〃	Q=0.05m ³ /min H=10m HP=0.4kW 2台	水中ポンプ	C L+ 321.70	
	第2水源 取水井	〃	内径3.0m 深4.0m 1井	浅井戸 RC造	G L+ 321.77 NWL+ 319.70 RWL+ 318.65	
	第2水源 取水ポンプ	〃	Q=0.08m ³ /min H=10m HP=0.4kW 2台	水中ポンプ	C L+ 321.77	
	普通ちんでん池	〃	幅1.5m 長6.3m 深2.5m 容量23.6m ³ 1池	RC造	G L+ 323.80 HWL+ 324.30 LWL+ 325.56	
	ろ過膜装置	〃	セラミック膜 45m ² /モジュール 3本×2系列		G L+ 322.10	
	薬品注入設備	〃	凝集剤注入設備 2台		G L+ 322.10	
	塩素滅菌設備	〃	次亜塩素素注入設備（前次亜、後次亜） 4台	液中ピストン ポンプ	G L+ 322.10	
	ろ過膜棟	〃	延75m ² 建 1棟	RC造 平家建	G L+ 322.10	

注 計画取水量は、平成29年4月に京北地域水道事業を水道事業へ統合時に変更した。

施設の概要	工 種	位 置	規 模	構 造	水位・標高	
	設	浄 水 池	京北小塩町上坂 44-1、45-3番地	容量6.6m ³ 1池	ステンレス製	G L+ 321.75 HWL+ 325.29 LWL+ 324.75
		送 水 ポ ン プ	〃	Q=0.106m ³ /min H=46m 2台	水中ポンプ	G L+ 321.75
		自 家 発 電 室	〃	延75.0m ² 建 1棟	RC造 平屋建	G L+ 321.75
		自家発電機設備	〃	発動発電機 50KVA 1台		
		送 水 管	浄水場～ 高区配水池	φ 75mm ℓ= 260.4m	HPE	
		の	高 区 配 水 池	京北小塩町東附 72-2、72-3番地	幅4.2m 長4.0m 深2.5m 容量42.0m ³ 2池	RC造
	〃			幅4.0m 長5.0m 深2.5m 容量50.0m ³ 1池	同上	G L+ 363.00 HWL+ 365.00 LWL+ 362.50
	送 水 管		低区配水池	φ 75mm ℓ= 116.4m φ 75mm ℓ= 20.5m	HPE NS	
	概		低 区 配 水 池	京北井戸町峯山 2-5、2-7番地	幅3.1m 長4.4m 深2.0m 容量27.3m ³ (3・4号池) 2池	RC造
		〃		幅4.0m 長4.0m 深2.0m 容量32.0m ³ (1・2号池) 2池	RC造	G L+ 352.10 HWL+ 353.40 LWL+ 351.40
		電気分解装置 (低区配水池)	〃	直接水分解装置 (塩素発生量30g/日/台) 2台		
		要	排 水 池	京北小塩町上坂 44-1、45-3番地	幅1.8m 長1.8m 深1.5m 容量 4.9m ³ 1池	RC造
	排 水 ポ ン プ		〃	Q=0.25m ³ /min H=5m 1台	水中汚泥 ポンプ	C L+ 324.66
	配 水 管			ポリエチレン管、硬質塩化ビニル管、ダクタイル鋳鉄管等 φ 150mm～φ 25mm 延長 11,518m		
	消 火 栓			56か所		

(4) 京北中部地域（山国地区）の概要

給水実績	給水区域内人口	現在給水人口	1日平均給水量	1日最大給水量	備考	
	2,295 人	2,295 人	870.1 m ³ (379 0/人)	1,215 m ³ (529 0/人)		
	(令和6年度)	(令和6年度)	(令和6年度)	(令和6年度)		
取水施設	水源名	取水地	水源の種別	取水方法	計画取水量	
	第1水源地	京北比賀江町藤原2-2番地	浅層地下水	浅井戸	119m ³ /日	
	第2水源地	京北比賀江町部曾谷4-2番地	伏流水	集水埋渠	1,353m ³ /日	
	熊田水源地	京北熊田町西谷地内	表流水	締切堰堤	(予備)	
浄水施設	浄水場名	浄水方法	滅菌設備の種別	使用薬品	備考	
	京北中部浄水場	塩素滅菌、凝集ちんでん、急速ろ過		次亜塩素酸ナトリウム	(予備)	
	山国浄水場	塩素滅菌、沈砂池、除マンガン、膜ろ過	液中ピストンポンプ	次亜塩素酸ナトリウム		
	京北西部浄水場	凝集ちんでん、急速ろ過機、塩素滅菌	液中ピストンポンプ	次亜塩素酸ナトリウム	(予備)	
	熊田浄水場	緩速ろ過、塩素滅菌	液中ピストンポンプ	次亜塩素酸ナトリウム	(予備)	
配水施設	配水池名	配水方法	全容量	消火用容量	貯留時間	備考
	山国配水池	ポンプアップ	295.8m ³	30m ³	16時間	
	新山国配水池	ポンプアップ	75.0m ³			
	周山配水池	ポンプアップ	264.0m ³	30m ³	5.8時間	(予備)
	新周山配水池	ポンプアップ	506.25m ³	30m ³	23時間	
	熊田配水池	自然流下	24.00m ³	— m ³	17.4時間	(予備)
	新熊田配水池	ポンプアップ	125.00m ³	30m ³	59.5時間	
	宇野配水池	ポンプアップ	43.75m ³	30m ³	1.1時間	(予備)
	新宇野配水池	ポンプアップ	45.00m ³	30m ³	150時間	
	京北西部中央配水池	ポンプアップ	144.00m ³	30m ³	9.7時間	(予備)
	明石配水池	ポンプアップ	78.75m ³	30m ³	4.1時間	(予備)
	矢代中配水池	ポンプアップ	60.00m ³	30m ³	2.5時間	(予備)
施設概要	工種	位置	規模		構造	水位・標高
	集水埋きよ	京北比賀江町部曾谷4-2番地	φ 1,000mm (2本) 全長ℓ=21.87m		有孔 HP	C L+ 258.11
	取水井	〃	幅2.0m 長2.0m 深5.5m 1井		浅井戸 RC造	G L+ 262.81 NWL+ 261.21 RWL+ 258.51
	第2取水ポンプ	〃	φ 80×0.95m ³ /min×22m 3.7kW 2台		浅井戸用 水中ポンプ	C L+ 258.51
	導水管	第2水源地～ 山国浄水場	φ 150mm ℓ= 646.2m		HPE	
	第1水源取水井	京北比賀江町藤原2-2番地	内径3.5m 深7.5m 1井		浅井戸 RC造	G L+ 258.45 NWL+ 254.50 RWL+ 253.95
	第1水源取水ポンプ	〃	φ 32×0.06m ³ /min×13m 0.4kW 2台		浅井戸用 水中ポンプ	
	第1水源ポンプ室	〃	間口5.4m 奥行4.5m 延24.3m ² 建 1棟		RC造 平家建	G L+ 258.45 F L+ 259.45

注 計画取水量は、平成29年4月に京北地域水道事業を水道事業へ統合時に変更した。

施 設 の 概 要	山 国 浄 水 場	工 種	位 置	規 模	構 造	水位 ・ 標高
		導 水 管	第1水源池～ 山国浄水場	φ 75mm ℓ= 956.5m	HPE	
		沈 砂 池	京北比賀江町川久保 31、33-5番地	幅1.5m 長10.8m 深2.7m 2池	RC造	F L+ 261.70 HWL+ 262.40 LWL+ 260.40
		沈砂池原水ポンプ	〃	1.01m ³ /min×21m 5.5kW 2台	水中渦巻ポンプ	
		除 マ ン ガ ン 装 置	〃	鋼板独立型丸槽 60.4m ³ /h (2.06m ² ×528m/日) 2系列		F L+ 261.70
		除マンガンろ過機 表 洗 ポ ン プ	京北比賀江町川久保 31、33-5番地	0.43m ³ /min×21m 3.7kW 2台	渦巻ポンプ	
		除マンガンろ過機 逆 洗 ポ ン プ	〃	1.44m ³ /min×20m 11kW 2台	渦巻ポンプ	
		管 理 棟	〃	延499.2m ² 1棟	RC造 平家建	
		混 和 槽	〃	第1、第2混和槽 巾2.00m 長4.80m 高2.00m	SUS製	HWL+ 263.70 LWL+ 262.20
		膜 ろ 過 装 置	〃	内圧モノリス式セラミック膜 3系列		
		膜 ろ 過 供 給 ポ ン プ	〃	1.0m ³ /min×25m 7.5kW 2台	渦巻ポンプ	
		逆 洗 用 給 水 ユ ニ ッ ト	〃	定圧給水ユニット 11kw 1台		
		塩素滅菌設備	〃	次亜塩素注入設備 6台	ダイヤフラムポンプ	
		薬品注入設備	〃	凝集剤注入設備 2台	ダイヤフラムポンプ	
		浄 水 池	〃	幅5.7m 長4.7m 深3.3m 容量67m ³ 2池	RC造	HWL+ 263.90 LWL+ 261.40
		送水ポンプ室	〃	幅4.0m 長9.75m 1室	RC造	FL+ 261.70
		洗 浄 排 水 池	〃	幅2.6m 長7.0m 深3.1m 2池	RC造	HWL+ 261.10 LWL+ 259.10
		洗 浄 排 水 池 貯 留 槽	〃	幅2.6m 長3.5m 深3.6m 2池	RC造	HWL+ 261.10 LWL+ 259.10
		洗 浄 排 水 池 ポ ン プ 室	〃	幅5.5m 長3.0m 深3.6m 1室	RC造	FL+ 261.70
		送 水 管	山国浄水場 ～山国配水池	φ 150mm ℓ= 910.2m	HPE	
		返送水ポンプ	京北比賀江町川久保 31、33-5番地	φ 32×0.06m ³ /min×5m 0.4kW 2台	渦巻ポンプ	
		送 水 ポ ン プ	〃	φ 80 : φ 65×0.87m ³ /min×53m 15kW 2台	渦巻ポンプ	
		活 性 炭 注 入 ポ ン プ	〃	0.66ℓ/分×20m×0.4kw 容量1.4m ³	一軸ネジ式 ポンプ	
		山国第2水源 自家発電機設備	京北比賀江町部曾谷 4-2番地	発動発電機 25 KVA 1台		
		山国浄水場 自家発電機設備	京北比賀江町川久保 31、33-5番地	発動発電機 150 KVA 1台		
		山 国 配 水 池	京北比賀江町 部曾谷3-1番地	幅5.0m 長6.5m 深3.0m 容量97.5m ³ (1号、2号) 2池	RC造	HWL+ 307.05 LWL+ 304.05
			〃	幅4.2m 長8.0m 深3.0m 容量100.8m ³ (3号) 1池	RC造	HWL+ 307.05 LWL+ 304.05
			〃	幅5.0m 長5.0m 深3.0m 容量75m ³ (4号) 1池	RC造	HWL+ 307.05 LWL+ 304.05
		太 陽 光 発 電 装 置	京北比賀江町川久保 31、33-5番地	太陽電池モジュール 90枚×192.4w(17,316kw) パワーコンディショナ 屋内壁掛形 2台 表示装置 屋外自立形 LED表示器 1台	SUS製	

施 設 の 概 要	周 山 加 圧 系 統	工 種	位 置	規 模	構 造	水位 ・ 標高
		周山 受水槽	京北下熊田町岩楯 41-2番地	幅1.00m 長2.00m 深2.50m 2池	SUS製	G L+ 267.00 HWL+ 270.05 LWL+ 268.05
		周山加圧ポンプ	〃	Q=0.56m ³ /min H=60m IP=11kW 2台	多段 ポンプ	C L+ 267.50
		周山加圧ポンプ室	〃	奥行3.70m 間口10.4m 延38.48m ² 建 1棟	RC造 平家建	G L+ 267.00 F L+ 267.30
		自家発電機設備	〃	発動発電機 56KVA 1台		
		送水管	周山加圧ポンプ室流入	φ 200mm ℓ=42m φ 150mm ℓ=1,719.7m	SGP HPE	
		周山加圧送水管	周山加圧ポンプ～ 周山配水池	φ 150mm ℓ=611.7m	HPE	
		新周山配水池	京北下熊田町今峠 2-1番地	幅7.50m 長7.50m 深5.00m 容量253.125m ³ 2池	SUS製	G L+ 317.00 HWL+ 322.50 LWL+ 318.00
		塩素滅菌設備	〃	次亜塩素注入設備 2台	液中ピスト ンポンプ	
	熊 田 加 圧 系 統	熊田 受水槽	京北熊田町東谷 1-1番地 他	幅1.00m 長2.00m 深2.50m 2池	SUS製	G L+ 297.00 HWL+ 300.05 LWL+ 298.05
		熊田加圧ポンプ	〃	Q=0.10m ³ /min H=68m IP=3.7kW 2台	多段 ポンプ	C L+ 317.40
		熊田加圧ポンプ室	〃	奥行3.20m 間口9.20m 延29.44m ² 建 1棟	RC造 平家建	G L+ 297.00 F L+ 297.30
		自家発電機設備	〃	発動発電機 35KVA 1台		
		送水管	熊田加圧ポンプ室流入	φ 100mm ℓ=543.9m	HPE	
		熊田加圧送水管	熊田加圧ポンプ～ 熊田配水池	φ 75mm ℓ=613.2m	HPE	
		新熊田配水池	京北熊田町東谷 1-1番地 他	幅5.00m 長5.00m 深3.00m 容量62.5m ³ 2池	SUS製	G L+ 358.00 HWL+ 361.50 LWL+ 359.00
		電気分解装置	〃	直接水分解装置(塩素発生量40g/日/台) 2台		
	宇 野 加 圧 系 統	宇野 受水槽	京北西町迫ケ谷 9-4番地	幅1.00m 長2.00m 深2.50m 1池	SUS製	G L+ 284.50 HWL+ 287.55 LWL+ 285.55
		宇野加圧ポンプ	〃	Q=0.10m ³ /min H=123m IP=7.5kW 2台	多段 ポンプ	C L+ 284.90
		宇野加圧ポンプ室	〃	奥行3.70m 間口10.0m 延37.00m ² 建 1棟	RC造 平家建	G L+ 284.50 F L+ 284.80
		自家発電機設備	〃	発動発電機 56KVA 1台		
		宇野加圧送水管	宇野加圧ポンプ～ 宇野配水池	φ 75mm ℓ=1,260.5m φ 75mm ℓ=474m	HPE DCIP	
		新宇野配水池	京北宇野町中谷 1-2番地	幅3.00m 長3.00m 深3.00m 容量22.5m ³ 2池	SUS製	G L+ 397.00 HWL+ 400.50 LWL+ 398.00
		電気分解装置	〃	直接水分解装置(塩素発生量20g/日/台) 2台		
		配 水 管		ポリエチレン管、硬質塩化ビニル管、ダクタイル鋳鉄管等 φ 250mm～φ 25mm 延長 82,680m		
		消 火 栓		413か所		

(5) 細野地域の概要

給水実績	給水区域内人口		現在給水人口	1日平均給水量	1日最大給水量	備考	
	328人 (令和6年度)		328人 (令和6年度)	138.3 m ³ (422 ℓ/人) (令和6年度)	218 m ³ (665 ℓ/人) (令和6年度)		
取水施設	水源名		取水地点	水源の種別	取水方法	計画取水量	
	細野水源池		京北細野町地内	表流水	集水埋渠	215m ³ /日	
	細野水源池		京北細野町地内	表流水	締切堰堤	予備	
	余野水源池		京北細野町地内	表流水	締切堰堤	予備	
浄水施設	浄水場名		浄水方法	滅菌設備の種別	使用薬品	備考	
	細野浄水場		膜ろ過、塩素滅菌	液中ヒ°ストホ°ソフ°	次亜塩素酸ナトリウム		
	余野浄水場		普通ちんでん池、緩速ろ過、塩素滅菌	液中ヒ°ストホ°ソフ°	次亜塩素酸ナトリウム	(予備)	
配水施設	配水池名		配水方法	全容量	消火用容量	貯留時間	備考
	高区配水池(第2)		自然流下	102.5m ³	30m ³	20.0時間	
	新高区配水池(第1)		〃	60.0m ³	30m ³		
	低区配水池		〃	46.5m ³	30m ³	8.0時間	(予備)
	余野配水池		〃	26.0m ³	15.6m ³	20.2時間	(予備)
	新余野配水池		ポンプアップ	70.0m ³	30m ³	84.3時間	
施設概要	細野浄水場	工種	位置	規模		構造	水位・標高
		集水埋きよ	京北細野町二ツ橋2-6番地	SUSスクリーン φ200 ℓ=8m×2本		SUS製	
		取水ビット	〃	幅2.2m 長8.45m 深5.7m		RC造	HWL+ 382.50 LWL+ 381.00 FGL+ 386.45
		着水井	〃	幅1.2m 長6.25m 深1.2m 1池		RC造	HWL+ 396.60 LWL+ 395.40 FGL+ 395.90
		取水ポンプ	〃	φ80×0.16m ³ /分×16mH×3.7kw 2基		水中ポンプ	
		沈砂槽	〃	幅1.5m 長7.8m 深3.4m 2池		RC造	HWL+ 394.88 LWL+ 392.88
		原水ポンプ槽	〃	幅1.5m 長1.5m 深3.4m		RC造	
		原水槽	〃	幅1.5m 長1.5m 深0.9m 1.6m ³		SUS製	

注 計画取水量は、平成29年4月に京北地域水道事業を水道事業へ統合時に変更した。

施 設 の 概 要	細 野 浄 水 場 系 統	工 種	位 置	規 模	構 造	水位 ・ 標高
		原 水 ポ ン プ	京北細野町二ツ橋2-6番地	$\phi 40 \times 0.16 \text{m}^3/\text{分} \times 12 \text{mH} \times 1.5 \text{kW}$	水中ポンプ	
		機 械 棟	〃	延180 m^2 1棟	RC造 平家建	
		膜 ろ 過 設 備	〃	外圧式全量ろ過方式 膜ろ過 (MF) 2系統		
		送 水 ポ ン プ	〃	$\phi 80 \times 0.13 \text{m}^3/\text{分} \times 55 \text{mH} \times 3.7 \text{kW}$	多段 渦巻き	
		浄 水 池	〃	幅1.4m 長1.9m 深1.5m 容量3.99 m^3 2池	RC造	HWL+ 395.40 LWL+ 393.90 FGL+ 392.80
		送 水 管	浄水場 ～ 配水池	$\phi 75$ $\ell=683 \text{m}$ $\phi 75$ $\ell=29.4 \text{m}$ $\phi 75$ $\ell=17.4 \text{m}$	HPE 二重管 SUS	
		排 水 槽	京北細野町二ツ橋2-6番地	幅3.5m 長2.3m 深2.6m 2池	RC造	HWL+ 391.79 LWL+ 390.79
		濃 縮 槽	〃	$\phi 2,400 \times \text{H}5,350$ 汚泥掻寄せ機	SS400+硬質 ゴムライニング [*]	
		濃縮汚泥受入槽	〃	幅4.5m 長2.7m 深3.0m 2池	RC造	HWL+ 392.03 LWL+ 390.03
		塩 素 滅 菌 設 備	〃	次亜塩素注入設備 (前次亜、後次亜、逆洗用) 6台	液中ポンプ	
		薬 品 注 入 設 備	〃	凝集剤注入設備 2台	電磁定量ポンプ	
			〃	塩素中和剤注入設備 2台	電磁定量ポンプ	
		自家発電機設備	〃	発動発電機 100KVA 1台		
		高 区 配 水 池	京北細野町小松尾東平3-5番地	幅4.1m 長5.0m 深2.5m 容量51.25 m^3 2池	RC造	G L+ 422.57 HWL+ 422.27 LWL+ 419.77
		新 高 区 配 水 池	京北細野町小松尾東平1-2番地	ステンレス [*] 巾3.0m 長4.0m 深2.5m 容量30 m^3 2池	SUS製	G L+ 431.34 HWL+ 434.88 LWL+ 432.38
	余 野 加 圧 系 統	余野受水槽	京北細野町余野谷西平10-3番地	幅1.50m 長1.50m 深2.00m 2池	SUS製	G L+ 391.50 HWL+ 393.75 LWL+ 393.25
		余野加圧ポンプ	〃	$Q=0.10 \text{m}^3/\text{min}$ $H=112 \text{m}$ $HP=7.5 \text{kW}$ 2台	多段 ポンプ	F L+ 391.20
		余野加圧ポンプ室	〃	奥行5.40m 間口10.6m 延57.24 m^2 建 1棟	RC造 平家建	G L+ 391.00 F L+ 391.20
		自家発電機設備	〃	発動発電機 45KVA 1台		
		塩 素 滅 菌 設 備	〃	次亜塩素注入設備 2台	液中ピスト ンポンプ	
		余野加圧送水管	余野加圧ポンプ～ 余野配水池	$\phi 100 \text{mm}$ $\ell=2,251 \text{m}$ $\phi 100 \text{mm}$ $\ell=46.3 \text{m}$ $\phi 100 \text{mm}$ $\ell=1,916.8 \text{m}$ $\phi 100 \text{mm}$ $\ell=42.9 \text{m}$	HPE 二重管 DCIP SUS	
		新 余 野 配 水 池	京北細野町打谷1番地	幅3.50m 長4.00m 深3.00m 容量35.0 m^3 2池	SUS製	G L+ 493.50 HWL+ 497.05 LWL+ 494.55
	要	配 水 管		ポリエチレン管、硬質塩化ビニル管、ステンレス鋼管等 $\phi 150 \text{mm} \sim \phi 25 \text{mm}$ 延長 15,343m		
		消 火 栓		74か所		

第 4 章 統 計

【市街地】

1 取 水 及 び 浄 水

(1) 取水口水位及び疏水流量

(令和6年度)

分類 月別	三 保 ケ 崎 水 位 (O. P. +85. 453m)			第 1 疏 水 流 量 (8. 35m ³ /sec)			第 2 疏 水 流 量 (15. 30m ³ /sec)			第 1 ・ 第 2 計 (23. 65m ³ /sec)
	最 高	最 低	平 均	最 高	最 低	平 均	最 高	最 低	平 均	平 均
令和6年	cm	cm	cm	m ³ /sec	m ³ /sec	m ³ /sec	m ³ /sec	m ³ /sec	m ³ /sec	m ³ /sec
4	57	33	44	4. 67	4. 01	4. 24	14. 61	13. 99	14. 25	18. 49
5	52	21	34	4. 70	3. 16	4. 47	14. 47	13. 65	14. 16	18. 63
6	33	0	12	4. 41	3. 43	4. 19	14. 58	13. 70	14. 10	18. 29
7	33	-4	11	4. 54	3. 85	4. 15	14. 59	13. 49	13. 99	18. 14
8	1	-23	-11	4. 61	3. 83	4. 14	14. 24	12. 87	13. 76	17. 90
9	5	-21	-7	4. 31	3. 71	3. 96	14. 32	13. 50	13. 90	17. 86
10	-13	-34	-23	4. 22	2. 35	3. 82	14. 29	13. 45	13. 79	17. 61
11	-3	-27	-15	4. 47	2. 45	3. 94	14. 46	13. 73	14. 09	18. 03
12	-16	-34	-23	4. 15	3. 63	3. 93	14. 22	13. 55	13. 89	17. 82
7年										
1	-13	-31	-20	4. 12	0. 00 (3. 87)	0. 82 (3. 95)	14. 25	8. 33	10. 14	10. 96 (14. 09)
2	-8	-40	-23	0. 00	0. 00	0. 00	9. 11	8. 61	8. 85	8. 85 (8. 85)
3	38	-16	13	4. 93	0. 00 (2. 75)	2. 73 (4. 57)	14. 32	8. 84	11. 91	14. 64 (16. 48)
年 間	57	-40	-1	4. 93	0. 00 (2. 75)	3. 39 (4. 11)	14. 61	8. 33	13. 09	16. 48 (17. 21)

(注1) 令和7年1月7日午前10時から令和7年3月13日午前10時まで第1疏水を停水した。

(注2) 令和7年1月7日午前10時から令和7年3月13日午前10時まで第2疏水を減水した。

※ 計測値は、流量観測装置及び三保ヶ崎水位計の計測による。

()内は、通水時の計測値

第1・第2計の平均値は、第1疏水流量の平均値と第2疏水流量の平均値との加算値

琵琶湖疏水月別総取水量

(単位 m³) (令和6年度)

	第1疏水	第2疏水	計
令和6年			
4	11, 001, 312	36, 957, 600	47, 958, 912
5	11, 991, 456	37, 939, 104	49, 930, 560
6	10, 876, 032	36, 553, 248	47, 429, 280
7	11, 117, 088	37, 491, 552	48, 608, 640
8	11, 110, 176	36, 878, 112	47, 988, 288
9	10, 286, 784	36, 038, 304	46, 325, 088
10	10, 234, 080	36, 942, 048	47, 176, 128
11	10, 220, 256	36, 542, 016	46, 762, 272
12	10, 534, 752	37, 213, 344	47, 748, 096
7年			
1	2, 220, 480	27, 163, 296	29, 383, 776
2	0	21, 430, 656	21, 430, 656
3	7, 330, 176	31, 912, 704	39, 242, 880
計	106, 922, 592	413, 061, 984	519, 984, 576

注 計測値は、流量観測装置による。

(2) 原水量

(単位 m³) (令和6年度)

浄水場別 月別	蹴 上	松ヶ崎	新山科	計
令和6年	4, 122, 190	4, 210, 440	6, 926, 780	15, 259, 410
4	(0)	(0)	(233, 690)	(233, 690)
			[0]	
5	4, 174, 660	4, 336, 570	7, 103, 940	15, 615, 170
	(0)	(0)	(242, 430)	(242, 430)
			[0]	
6	4, 070, 970	4, 191, 820	6, 902, 610	15, 165, 400
	(0)	(0)	(215, 890)	(215, 890)
			[0]	
7	4, 318, 160	4, 438, 030	7, 270, 260	16, 026, 450
	(0)	(0)	(253, 150)	(253, 150)
			[0]	
8	4, 248, 590	4, 500, 340	7, 109, 100	15, 858, 030
	(0)	(0)	(242, 190)	(242, 190)
			[0]	
9	4, 130, 640	4, 325, 660	6, 940, 990	15, 397, 290
	(0)	(0)	(233, 740)	(233, 740)
			[0]	
10	4, 328, 510	4, 436, 780	7, 189, 910	15, 955, 200
	(0)	(0)	(209, 510)	(209, 510)
			[0]	
11	4, 242, 140	4, 342, 120	6, 995, 190	15, 579, 450
	(0)	(0)	(226, 080)	(226, 080)
			[0]	
12	4, 394, 460	4, 436, 590	7, 270, 380	16, 101, 430
	(0)	(0)	(245, 970)	(245, 970)
			[0]	
7年	4, 198, 310	4, 434, 350	7, 211, 370	15, 844, 030
1	(0)	(0)	(276, 070)	(276, 070)
			[0]	
2	3, 866, 260	3, 982, 680	6, 550, 130	14, 399, 070
	(0)	(0)	(244, 700)	(244, 700)
			[0]	
3	4, 268, 460	4, 251, 490	7, 085, 030	15, 604, 980
	(0)	(0)	(233, 000)	(233, 000)
			[0]	
計	50, 363, 350	51, 886, 870	84, 555, 690	186, 805, 910
	(0)	(0)	(2, 856, 420)	(2, 856, 420)
			[0]	

注1 原水量には () 内の排水処理施設からの返送水量を含む。

2 取水量は、原水量から排水処理施設返送水量を減じたものである。

3 新山科[]は淀川（宇治川）からの取水量で原水量に含む。

(3) 1日平均原水量

(単位 m³) (令和6年度)

浄水場別 月別	蹴上	松ヶ崎	新山科	計
令和6年				
4	137,406	140,348	230,893	508,647
5	134,666	139,889	229,159	503,715
6	135,699	139,727	230,087	505,513
7	139,295	143,162	234,525	516,982
8	137,051	145,172	229,326	511,549
9	137,688	144,189	231,366	513,243
10	139,629	143,122	231,933	514,684
11	141,405	144,737	233,173	519,315
12	141,757	143,116	234,528	519,401
7年				
1	135,429	143,044	232,625	511,098
2	138,081	142,239	233,933	514,253
3	137,692	137,145	228,549	503,386
年間平均	137,982	142,156	231,659	511,797

(4) ろ過水量

(単位 m³) (令和6年度)

浄水場別 月別	蹴上	松ヶ崎	新山科	計
令和6年				
4	3,909,400	4,045,040	6,846,530	14,800,970
5	3,946,050	4,134,090	7,015,190	15,095,330
6	3,849,470	4,030,030	6,820,620	14,700,120
7	4,063,130	4,234,660	7,180,720	15,478,510
8	3,992,110	4,079,010	7,037,490	15,108,610
9	3,892,980	3,975,050	6,858,080	14,726,110
10	4,092,110	4,187,130	7,108,240	15,387,480
11	4,006,110	4,075,860	6,911,610	14,993,580
12	4,155,360	4,241,140	7,187,160	15,583,660
7年				
1	3,987,700	4,186,840	7,114,970	15,289,510
2	3,666,010	3,780,270	6,456,860	13,903,140
3	4,014,010	4,072,480	7,004,300	15,090,790
計	47,574,440	49,041,600	83,541,770	180,157,810

(5) 1日平均ろ過水量

(単位 m³)(令和6年度)

浄水場別 月別	蹴上	松ヶ崎	新山科	計
令和6年				
4	130,313	134,835	228,218	493,366
5	127,292	133,358	226,296	486,946
6	128,316	134,334	227,354	490,004
7	131,069	136,602	231,636	499,307
8	128,778	131,581	227,016	487,375
9	129,766	132,502	228,603	490,870
10	132,004	135,069	229,298	496,370
11	133,537	135,862	230,387	499,786
12	134,044	136,811	231,844	502,699
7年				
1	128,635	135,059	229,515	493,210
2	130,929	135,010	230,602	496,541
3	129,484	131,370	225,945	486,800
年間平均	130,341	134,361	228,882	493,583

(6) ポリ塩化アルミニウム・炭酸ガス注入量

(令和6年度)

浄水場別	蹴上		松ヶ崎		新山科		計
	注入量	注入率	注入量	注入率	注入量	注入率	
ポリ塩化アルミニウム	1,206.56(m ³)	24.5(ppm)	1,465.83(m ³)	29.1(ppm)	2,217.70(m ³)	26.2(ppm)	4,890.09(m ³)
炭酸ガス	130.35(t)	2.6(mg/L)	165.43(t)	3.2(mg/L)	140.90(t)	1.7(mg/L)	436.68(t)

注1 注入率は原水量に対する割合である。

2 蹴上浄水場は全て高塩基度ポリ塩化アルミニウムを使用している。

(7) 活性炭使用状況

(令和6年度)

浄水場別	蹴上	松ヶ崎	新山科	計
粉末活性炭使用量 (kg)	544,000		456,840	1,000,840

- 注1 蹴上は年度途中より単独注入設備設置に伴い単独注入設備及び集中注入設備、松ヶ崎は集中注入設備、新山科は単独注入設備により、それぞれ注入した。
- 2 蹴上ドライ炭使用量はwet換算のため、2倍している。
- 3 注入期間は、5月2日～5月7日、5月24日～5月27日、5月31日～6月2日、6月21日～6月24日、7月15日～11月25日、1月6日～1月27日の173日間である。

(8) 次亜塩素酸ナトリウム注入量

(令和6年度)

浄水場別	蹴上		松ヶ崎		新山科		計
	注入量 (m ³)	注入率 (ppm)	注入量 (m ³)	注入率 (ppm)	注入量 (m ³)	注入率 (ppm)	(m ³)
前塩素	44.88	3.6	70.58	5.5	91.44	4.4	206.90
中間塩素	277.06	5.8	291.58	5.9	529.83	6.3	1,098.47
後塩素	181.95	3.8	147.50	3.0	336.31	4.0	665.76
計	503.89		509.66		957.58		1,971.13

注 前塩素の注入率は原水量に対する割合、中間塩素及び後塩素の注入率はろ過水量に対する割合である。
ただし、新山科の中間塩素の注入率については、原水量に対する割合である。

(9) 揚水量に対する電力原単位

(単位 kWh/m³) (令和6年度)

浄水場別	蹴上		松ヶ崎			新山科
	最高区	高区	特最高区	最高区	高区	高区
年間平均	0.235	0.147	0.369	0.273	0.159	0.152

(10) 給水量に対する電力原単位

(単位 kWh/m³) (令和6年度)

浄水場別	蹴上			松ヶ崎			新山科	
	最高区	高区	低区	特最高区	最高区	高区	高区	低区
年間平均	0.280	0.192	0.045	0.393	0.297	0.183	0.180	0.028

注 電力量には、浄水場維持管理に必要な電灯、電熱等の電力量を含む。

(11) 使用電力量及び電気料金

需要場所	契約電力 kW	月別		(単位 電力量 kWh・電気料金 円) (令和6年度)											
		種別	令和6年 4	5	6	7	8	9	10	11	12	7年 1	2	3	計
上 畠	常時 1,150	使用電力量	(320) 490,785	(0) 502,167	(0) 498,655	(0) 543,670	(0) 542,545	(0) 526,296	(170) 529,098	(180) 507,932	(100) 528,993	(180) 518,057	(250) 488,077	(110) 520,144	(1,310) 6,196,419
	予備線 1,150	電気料金	※2,130 9,892,635	※2,690 10,908,909	※2,400 10,745,545	※2,180 11,367,071	※2,460 11,236,361	※2,100 10,925,612	※1,900 11,391,976	※1,370 11,356,181	※1,310 11,890,096	※1,420 11,459,552	※1,470 10,752,565	※1,940 11,318,335	※23,370 133,244,838
松ヶ崎	常時 2,400	使用電力量	(40) 972,280	(40) 994,059	(40) 981,314	(70) 1,046,731	(40) 1,037,708	(40) 993,944	(40) 1,016,379	(40) 981,635	(30) 1,036,142	(40) 1,029,698	(20) 934,392	(30) 992,577	(470) 12,016,859
	予備電源 2,400	電気料金	※1,611 19,897,273	※2,144 21,873,341	※1,938 21,477,367	※1,824 22,286,392	※1,996 21,920,627	※1,470 21,111,302	※1,551 22,289,558	※1,512 22,169,537	※1,435 23,621,622	※1,417 23,058,947	※1,349 21,006,252	※1,534 22,040,041	※19,781 262,752,259
新山科	常時 1,100	使用電力量	(140) 378,071	(0) 393,672	(250) 390,081	(140) 435,210	(120) 453,440	(130) 429,679	(130) 419,163	(180) 397,524	(170) 412,370	(3,690) 409,335	(120) 373,340	(150) 394,391	(5,220) 4,886,276
	予備線 1,100	電気料金	※2,036 7,997,577	※2,461 8,904,014	※2,151 8,761,744	※2,098 9,416,495	※2,313 9,640,232	※2,131 9,207,432	※1,765 9,357,163	※1,641 9,245,662	※1,633 9,619,155	※1,798 9,384,351	※1,703 8,623,163	※2,011 8,999,962	※23,741 109,156,950
粉末活性炭 集中 注入設備	31	使用電力量	8,266	11,324	12,185	10,496	11,337	11,498	10,400	12,032	10,188	13,430	10,170	10,257	131,583
		電気料金	140,625	204,236	237,943	229,042	261,005	218,246	200,065	226,952	222,753	283,021	196,993	198,392	2,619,273
計		使用電力量	(500) 1,849,402	(40) 1,901,222	(290) 1,882,235	(210) 2,036,107	(160) 2,045,030	(170) 1,961,417	(340) 1,975,040	(400) 1,899,123	(300) 1,987,693	(3,910) 1,970,520	(390) 1,805,979	(290) 1,917,369	(7,000) 23,231,137
		電気料金	※5,777 37,928,110	※7,295 41,890,500	※6,489 41,222,599	※6,102 43,299,000	※6,769 43,058,225	※5,701 41,462,592	※5,216 43,238,762	※4,523 42,998,332	※4,378 45,353,626	※4,635 44,185,871	※4,522 40,578,973	※5,485 42,556,730	※66,892 507,773,320

注 1 ()内は自家発電量で外数

2 ※は太陽光発電設備(20kW)発電量で外数

3 松ヶ崎浄水場には、松ヶ崎揚水ポンプ及び大規模太陽光発電設備の買電分を含む。

4 新山科浄水場には、大規模太陽光発電設備の買電分を含む。

2 給 水

(1) 給水量

(単位 m³) (令和6年度)

浄水場別 月別	蹴 上	松 ケ 崎	新 山 科	計
令和6年				
4	3,753,480	3,923,990	6,620,140	14,297,610
5	3,801,800	4,014,110	6,756,790	14,572,700
6	3,709,360	3,912,860	6,589,660	14,211,880
7	3,913,740	4,096,210	6,896,340	14,906,290
8	3,842,580	3,944,160	6,737,070	14,523,810
9	3,757,600	3,846,410	6,579,970	14,183,980
10	3,948,020	4,053,900	6,839,390	14,841,310
11	3,867,780	3,964,750	6,662,880	14,495,410
12	3,982,840	4,126,660	6,961,530	15,071,030
7年				
1	3,803,270	4,051,070	6,854,570	14,708,910
2	3,491,010	3,666,940	6,232,160	13,390,110
3	3,840,490	3,956,670	6,752,160	14,549,320
計	45,711,970	47,557,730	80,482,660	173,752,360

(2) 1日平均給水量

(単位 m³) (令和6年度)

浄水場別 月別	蹴 上	松 ケ 崎	新 山 科	計
令和6年				
4	125,116	130,800	220,671	476,587
5	122,639	129,487	217,961	470,087
6	123,645	130,429	219,655	473,729
7	126,250	132,136	222,463	480,848
8	123,954	127,231	217,325	468,510
9	125,253	128,214	219,332	472,799
10	127,355	130,771	220,625	478,752
11	128,926	132,158	222,096	483,180
12	128,479	133,118	224,565	486,162
7年				
1	122,686	130,680	221,115	474,481
2	124,679	130,962	222,577	478,218
3	123,887	127,635	217,812	469,333
年間平均	125,238	130,295	220,501	476,034

(3) 1日最大給水量

(単位 m³) (令和6年度)

月別 浄水場別 種別	蹴 上		松 ケ 崎		新 山 科		計	
	給 水 量	日付	給 水 量	日付	給 水 量	日付	給 水 量	日付
令和6年								
4	128,950	1	138,290	14	230,100	14	497,270	14
5	125,490	25	134,370	14	224,920	9	482,840	14
6	127,350	13	136,040	12	228,490	19	491,160	13
7	129,590	21	137,940	7	231,250	3	496,100	3
8	128,270	8	133,530	1	225,650	22	486,650	1
9	128,130	18	132,150	23	225,580	16	483,910	16
10	129,780	20	136,160	20	227,970	10	492,110	20
11	131,670	24	136,150	4	228,820	4	494,660	28
12	132,100	1	137,970	15	231,220	31	497,000	15
7年								
1	126,200	13	136,970	13	229,270	13	492,440	13
2	129,840	9	138,890	9	234,680	9	503,410	9
3	127,370	20	132,760	9	225,930	9	484,970	9
年間最大	132,100	12/1	138,890	2/9	234,680	2/9	503,410	2/9

(4) 1日最小給水量

(単位 m³) (令和6年度)

月別 浄水場別 種別	蹴 上		松 ケ 崎		新 山 科		計	
	給 水 量	日付	給 水 量	日付	給 水 量	日付	給 水 量	日付
令和6年								
4	120,470	30	126,380	26	212,740	30	461,290	26
5	117,400	6	123,410	5	209,940	5	450,930	5
6	119,800	28	122,570	28	205,230	28	447,600	28
7	120,830	1	123,610	14	203,390	14	448,850	14
8	112,480	31	118,990	31	204,390	31	435,860	31
9	118,390	1	121,830	22	206,730	22	449,750	22
10	124,780	19	124,840	19	210,890	19	460,510	19
11	122,160	1	124,570	1	210,140	1	456,870	1
12	125,940	23	128,890	13	217,110	13	472,480	13
7年								
1	109,130	1	115,560	1	201,010	1	425,700	1
2	119,310	28	123,470	28	212,780	23	455,740	28
3	119,110	2	122,230	15	206,170	15	451,080	15
年間最小	109,130	1/1	115,560	1/1	201,010	1/1	425,700	1/1

(5) 全市・幹線別最大・最小給水日量

(単位 m³) (令和6年度)

給水区域別		全 市		幹 線 別			
		最 大 2/9	最 小 1/1	最 大	日 付	最 小	日 付
特最高区 (155.00m)	松ヶ崎本線	16,080	13,910	16,200	1/23	13,730	6/28
	松ヶ崎木野	5,640	5,010	5,960	4/14	4,690	6/28
特最高区計		21,720	18,920	21,800	2/6	18,420	6/28
最 高 区 (133.00m)	蹴上東山	3,340	3,160	3,960	10/12	2,860	8/31
	蹴上吉田	12,290	10,770	12,650	4/14	10,770	1/1
最 高 区 (133.55m)	松ヶ崎本線	21,670	18,210	21,670	2/9	17,810	8/31
	松ヶ崎一乗寺	7,560	6,330	8,180	4/14	6,330	1/1
	松ヶ崎東北	9,350	8,740	10,320	7/25	7,990	8/31
最 高 区 計		54,210	47,210	54,380	7/21	46,600	8/31
高 区 (110.82m)	蹴上三条	17,110	14,310	18,660	11/30	14,310	1/1
	蹴上岡崎	21,010	17,300	22,380	11/30	17,300	1/1
	蹴上御陵	5,520	4,430	6,350	6/19	4,430	1/1
高 区 (110.00m)	松ヶ崎本線	41,780	33,690	41,980	7/3	33,690	1/1
	松ヶ崎第2幹線	36,810	29,670	36,810	2/9	29,670	1/1
高 区 (115.00m)	新山科深草	11,420	10,760	12,220	12/31	9,050	3/28
	新山科山科	23,530	20,690	24,660	1/26	20,250	7/14
	新山科大石	9,330	8,280	10,300	1/27	8,280	1/1
高 区 計		166,510	139,130	166,510	2/9	139,130	1/1
低 区 (75.47m)	蹴上	70,570	59,160	71,660	12/1	59,160	1/1
低 区 (75.00m)	新山科醍醐	7,250	6,040	7,370	7/7	6,040	1/1
	新山科新醍醐	19,420	15,600	20,040	7/7	15,600	1/1
	新山科伏見	77,090	66,600	80,860	3/13	66,420	1/2
	新山科新伏見	86,640	73,040	86,640	2/9	70,010	3/15
低 区 計		260,970	220,440	260,970	2/9	220,440	1/1
合 計		503,410	425,700	503,410	2/9	425,700	1/1

注 () 内数値は、配水池満水面のO.P. (大阪湾最低干潮面) 値

3 増圧ポンプ揚水量及び使用電力量

〔単位 上段 使用電力量 kWh
下段 揚水量 m³〕

(令和6年度)

月 名称	令和6年 4	5	6	7	8	9	10	11	12	7年 1	2	3	計
鹿ヶ谷	190 520	187 511	179 494	191 539	187 529	176 492	181 495	178 485	187 504	181 477	160 422	177 462	2,174 5,930
北白川	3,894 10,214	4,061 10,615	4,031 10,627	4,102 10,845	4,092 10,878	4,071 10,867	4,244 11,237	4,067 10,660	4,251 11,077	4,278 11,014	3,884 9,959	4,250 11,068	49,225 129,061
一乗寺	312 359	330 385	316 368	333 390	326 397	305 351	321 367	324 372	348 404	378 446	399 482	348 400	4,040 4,721
上高野	105,123 241,274	108,175 249,236	107,044 244,559	116,310 259,923	110,670 249,528	106,501 240,776	110,907 253,004	107,804 247,246	110,946 254,731	106,806 246,844	94,553 218,593	101,304 236,553	1,286,143 2,942,267
静市	12,460 37,032	12,709 38,458	12,754 37,084	13,357 38,666	13,474 38,321	13,536 39,076	14,446 42,371	14,609 41,785	14,151 43,951	15,056 44,913	13,569 40,616	14,667 43,414	164,788 485,687
北山	32,407 96,024	33,463 99,568	32,788 97,794	35,647 106,824	34,401 103,447	32,071 95,984	33,911 111,428	34,520 103,220	35,939 106,950	35,742 106,490	33,059 96,857	36,351 107,115	410,299 1,231,701
蓮華谷	16,692 41,234	17,189 41,438	16,125 40,037	17,691 42,753	17,302 43,604	17,837 43,002	17,313 43,515	17,390 41,757	18,337 44,304	19,116 44,486	17,695 41,421	18,681 44,704	211,368 512,255
原谷	8,553 34,456	8,865 35,273	8,471 33,786	9,137 36,480	9,485 37,091	8,810 36,626	9,685 36,890	8,611 35,250	9,864 37,332	8,852 37,342	8,378 34,196	8,869 36,826	107,580 431,548
音戸山	1,184 1,986	1,216 2,053	1,170 1,979	1,234 2,091	1,251 2,137	1,248 2,138	1,466 2,530	1,438 2,479	1,302 2,144	1,235 2,001	1,125 1,819	1,170 1,935	15,039 25,292
高雄	7,842 29,743	8,122 30,895	8,021 30,650	8,407 32,228	8,273 31,710	7,866 30,143	8,342 31,866	7,718 29,227	7,733 29,099	7,490 28,147	7,290 27,417	7,571 28,567	94,675 359,692
長刀	4,241 10,292	4,410 10,732	4,384 10,710	4,532 11,079	4,515 11,069	4,445 10,915	4,887 11,981	4,160 10,077	3,840 9,175	3,571 8,500	3,715 8,854	3,714 8,805	50,414 122,189
嵯峨	4,509 13,506	4,609 13,817	4,391 13,219	4,501 13,590	4,701 14,196	4,463 13,464	4,639 13,908	4,500 13,538	4,683 14,182	4,554 13,743	4,178 12,622	4,613 13,840	54,341 163,625
上花山	342 1,054	353 1,088	336 1,048	343 1,079	343 1,091	327 1,041	344 1,059	355 1,100	1,161 1,161	365 1,132	326 995	360 1,130	4,166 12,978
小金塚	1,358 8,934	1,437 9,526	1,388 9,249	1,338 9,025	1,270 8,535	1,152 7,466	1,245 7,809	1,194 7,439	1,177 7,165	1,199 7,309	1,120 6,890	1,249 7,726	15,127 97,073
九条山町	2,031 4,630	2,069 4,742	1,983 4,565	2,075 4,797	2,064 4,792	1,979 4,573	2,032 4,647	1,203 2,561	1,245 2,600	1,301 2,649	1,296 2,637	1,283 2,699	20,561 45,892
清水	4,376 10,891	4,569 11,328	4,345 10,788	4,605 11,544	4,957 12,525	4,703 11,864	5,318 13,106	5,263 13,129	5,112 12,489	5,012 12,198	4,521 11,113	4,875 12,251	57,656 143,226
今熊野	561 1,280	586 1,361	567 1,321	601 1,431	578 1,353	549 1,275	573 1,295	562 1,296	574 1,299	559 1,243	521 1,166	567 1,270	6,798 15,590
清閑寺	2,665 2,700	4,053 4,190	3,786 3,924	4,353 4,541	4,498 4,711	3,280 3,412	2,105 2,101	2,136 2,118	3,123 3,150	3,710 3,722	3,366 3,356	2,520 2,497	39,595 40,422
小塩	5,023 7,177	5,160 7,460	4,615 6,594	4,424 6,339	4,525 6,511	3,755 5,350	3,053 4,259	2,840 3,930	2,388 3,199	2,338 3,112	2,151 2,871	2,335 3,129	42,607 59,931
馬町	4,385 8,358	5,233 10,080	5,210 10,047	5,957 11,626	6,391 12,508	5,678 11,075	4,743 9,091	4,191 7,927	4,801 9,120	5,183 9,843	4,654 8,781	4,475 8,494	60,901 116,950
大枝	15,004 76,900	15,541 79,629	15,516 79,688	16,480 81,335	16,245 79,293	15,688 77,743	16,745 87,772	16,301 85,232	17,433 89,140	17,332 89,255	15,807 81,382	16,754 87,372	194,846 994,741
桃山	11,881 85,587	12,244 85,988	11,913 84,371	12,263 84,917	12,287 79,477	11,899 55,997	12,190 50,240	12,125 57,009	12,634 63,754	12,774 64,072	11,561 60,557	12,455 85,736	146,226 857,705
洛西配水場	65,610 500,646	67,330 515,670	65,180 497,522	68,110 511,931	67,080 504,263	63,670 478,891	68,950 507,282	67,790 503,786	70,150 519,342	69,920 517,204	63,180 466,123	68,160 498,372	805,130 6,021,032
桃山ポンプ	1,108 5,111	1,171 5,430	1,127 5,198	1,108 5,048	1,114 5,034	1,119 5,078	1,158 5,171	1,181 5,308	1,216 5,443	1,204 5,364	1,113 4,985	1,230 5,474	13,849 62,644
藤尾	27,433 66,717	28,772 68,126	28,796 66,680	30,769 69,180	31,079 69,057	30,203 67,740	30,709 72,268	28,896 70,432	28,508 72,592	27,615 69,576	25,190 63,229	27,586 70,258	345,556 825,855
安朱	1,706 4,708	1,839 4,825	2,043 4,701	2,727 5,069	2,990 5,084	2,553 4,582	1,874 4,489	1,615 4,394	1,760 4,951	1,692 4,726	1,512 4,213	1,587 4,453	23,898 56,195
洛西中継	150,700 500,797	153,470 515,619	149,980 497,639	155,500 510,708	154,100 505,821	146,230 477,902	154,040 507,533	151,010 504,171	159,590 520,498	157,060 516,383	141,250 466,072	152,320 498,087	1,825,250 6,021,230
西賀茂	5,548 11,893	5,870 12,623	4,403 9,366	5,736 12,340	5,966 12,906	5,805 12,554	6,567 14,190	5,585 11,966	6,152 13,138	6,256 13,367	6,265 13,451	6,377 13,653	70,530 151,447
山ノ内	255,612 1,035,620	258,983 1,049,640	245,751 1,002,360	257,129 1,038,100	253,627 1,037,820	246,717 1,004,570	257,992 1,053,950	252,035 1,019,190	254,992 1,061,430	259,572 1,047,370	233,255 941,600	252,837 1,026,410	3,028,502 12,318,060
合計	752,750 2,849,643	772,016 2,920,306	746,613 2,816,368	788,960 2,924,418	777,791 2,893,688	746,636 2,754,947	779,980 2,905,854	759,601 2,837,084	782,808 2,944,324	780,351 2,912,928	705,093 2,632,679	758,685 2,862,700	9,151,284 34,254,939

注1 洛西配水場、桃山配水場の揚水量には、配水池からの自然流下水量を含む。

2 使用電力量は、増圧ポンプとそれ以外の付帯設備全体の電力量である。

4 水 質 試 験 成 績

(1) 琵琶湖における水質試験成績 (その1)

(令和6年度)

採 水 地 点				琵琶湖大橋			雄 琴			下 阪 本			唐 崎			柳 が 崎		
測 定 項 目	単位	回数	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	
気 温	℃	12	32.7	5.4	19.4	32.1	5.5	19.5	32.7	5.8	18.4	34.0	4.8	18.6	31.6	4.5	18.5	
水 温	℃	12	31.4	8.7	18.6	32.2	7.8	18.7	32.0	7.5	18.7	32.4	7.1	18.7	32.5	7.2	18.8	
色 度	度	12	8	2	5	12	4	8	16	5	10	30	6	12	30	6	11	
濁 度	度	12	4.0	1.0	1.8	5.0	1.0	3.0	6.0	1.5	3.8	16	2.0	4.8	8.0	2.0	3.9	
pH 値		12	9.1	7.6	8.1	9.4	7.6	8.2	8.9	7.6	8.2	9.5	7.7	8.3	9.3	7.7	8.3	
塩 化 物 イ オ ン	mg/L	12	9.4	8.0	8.8	10.0	8.0	9.0	11.2	8.8	9.9	10.0	8.5	9.4	9.8	8.6	9.2	
臭 気 種 類		12	藻・青			藻・青・生			生・藻・青			藻・生・青			藻・生			
臭 気 強 度 (TON)		12	25	2	11	28	2	11	50	2	15	40	3	16	70	3	20	
ア ン モ ニ ア 態 窒 素	mg/L	12	0.02	0.00	0.01	0.02	0.00	0.01	0.02	0.00	0.01	0.03	0.00	0.02	0.03	0.00	0.02	
有機物(全有機炭素量)	mg/L	12	1.8	1.1	1.4	1.8	1.5	1.6	2.6	1.4	1.8	3.2	1.4	1.9	3.4	1.3	1.9	
2E, 4Z-ヘプタジエンール	ng/L	12	140	50未満	50未満	240	50未満	52	2900	50未満	310	990	50未満	220	1600	50未満	320	
2E, 4Z-デカジエンール	ng/L	12	26	20未満	20未満	54	20未満	20未満	830	20未満	83	220	20未満	40	400	20未満	61	
2-メチルイソボルネオール	ng/L	12	5	2未満	2未満	4	2未満	2未満	6	2未満	2未満	5	2未満	2未満	4	2未満	2未満	
ジオオスミン	ng/L	12	5	2未満	2未満	25	2未満	3	200	2未満	24	290	2未満	46	2500	2未満	240	

注 臭気の種類は、出現回数の多い順に3つ記載している。 藻：藻臭 魚：生魚臭 青：青草臭 生：生ぐさ臭 厨芥：厨芥臭 下水：下水臭 かび：かび臭

(1) 琵琶湖における水質試験成績 (その2)

(令和6年度)

採水地点			第2疏水取水口			三井寺沖中央			山 田			赤野井湾		
測 定 項 目	単位	回数	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均
気 温	℃	12	31.4	4.4	18.7	30.7	4.4	18.5	31.9	4.3	18.6	30.5	4.7	19.0
水 温	℃	12	32.6	6.4	18.7	32.3	7.1	18.5	31.8	6.5	18.6	31.6	6.2	18.5
色 度	度	12	15	4	9	12	4	8	16	5	10	24	8	16
濁 度	度	12	6.0	3.0	3.4	6.0	1.0	2.9	10	2.0	4.9	20	1.0	10
pH 値		12	9.1	7.8	8.2	9.1	7.7	8.2	9.0	7.7	8.1	9.4	7.7	8.3
塩 化 物 イ オ ン	mg/L	12	9.8	8.5	9.2	9.8	8.4	9.1	11.0	8.7	9.7	19.7	8.5	11.1
臭 気 種 類		12	生・藻・青			藻・生			藻・生・かび			厨芥・生・かび		
臭 気 強 度 (TON)		12	45	3	18	30	2	12	35	2	14	40	3	16
ア ン モ ニ ア 態 窒 素	mg/L	12	0.03	0.01	0.02	0.03	0.00	0.01	0.03	0.00	0.02	0.08	0.00	0.04
有機物(全有機炭素量)	mg/L	12	2.6	1.5	1.8	1.7	1.3	1.6	2.1	1.4	1.8	2.8	1.9	2.3
2E, 4Z-ヘプタジエンール	ng/L	12	2000	50未満	444	840	50未満	134	2000	50未満	235	560	50未満	147
2E, 4Z-デカジエンール	ng/L	12	530	20未満	76	76	20未満	20未満	130	20未満	21	88	20未満	20未満
2-メチルイソボルネオール	ng/L	12	3	2未満	2未満	7	2未満	2未満	5	2未満	2未満	11	2未満	2
ジオオスミン	ng/L	12	800	2未満	82	160	2未満	17	420	2未満	40	110	2未満	11

注 臭気の種類は、出現回数の多い順に3つ記載している。 藻：藻臭 魚：生魚臭 青：青草臭 生：生ぐさ臭 厨芥：厨芥臭 下水：下水臭 かび：かび臭

(2) 第2 疏水取水口的全項目等試験

(令和6年度)

採 水 日	6月5日	9月4日	12月4日	3月5日	最高値	最低値	平均値
天 候 前 日	晴一時曇	曇時々雨	晴後一時曇	雨後時々曇			
天 候 当 日	晴	晴	晴	雨時々曇			
採 水 時 刻	10:03	10:07	09:58	10:18			
気 温 (℃)	24.8	29.4	12.8	9.8	29.4	9.8	19.2
水 温 (℃)	21.8	28.9	12.5	7.6	28.9	7.6	17.7
一 般 細 菌 (集落/mL)	62	1600	490	96	1600	62	560
大 腸 菌 (MPN/100mL)	7.3	1.8未満	11	6.3	11	1.8未満	6.2
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001	0.002	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.04	0.07	0.07	0.02未満	0.03
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.09	0.11	0.08	0.08	0.11	0.08	0.09
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
シス-1,2-シクロエチレン及び トランス-1,2-シクロエチレン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
トリクロロエチレン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ベ ン ゼ ン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.004	0.004	0.002未満	0.002未満
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.07	0.04	0.15	0.10	0.15	0.04	0.09
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.12	0.08	0.25	0.21	0.25	0.08	0.17
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	7.5	7.1	7.6	8.9	8.9	7.1	7.8
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.024	0.027	0.026	0.018	0.027	0.018	0.024
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	9.0	9.1	9.4	9.8	9.8	9.0	9.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	39	36	42	45	45	36	40
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	68	62	64	57	68	57	63
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジ エ オ ス ミ ン (mg/L)	0.000001	0.00063	0.000002	0.000001未満	0.00063	0.000001未満	0.00016
2-メチルイソホールネオール (mg/L)	0.000002	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001
非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	1.7	2.4	1.8	1.5	2.4	1.5	1.9
pH 値	8.5	8.6	7.9	7.6	8.6	7.6	8.2
臭 気	藻	かび	青	青			
色 度 (度)	4	14	12	2	14	2	8
濁 度 (度)	3.8	7.0	6.0	6.2	7.0	3.8	5.8
ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)	0.01	0.02	0.03	0.03	0.03	0.01	0.02
ア ル カ リ 度 (mg/L)	32.6	32.4	35.2	33.9	35.2	32.4	33.5
電 気 伝 導 率 (μS/cm)	115	112	125	125	125	112	119
溶 存 酸 素 量 (DO) (mg/L)	10.0	8.9	10.7	11.5	11.5	8.9	10.3
生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L)	1.0	2.1	1.6	1.4	2.1	1.0	1.5
化学的酸素要求量(COD) (mg/L)	2.8	5.3	3.7	2.8	5.3	2.8	3.7
浮 遊 物 質 (SS) (mg/L)	5	3	8	6	8	3	6

注 臭気の表記は、臭気の強い順に記載している。 藻：藻臭 青：青草臭 生：生ぐさ臭 厨芥：厨芥臭 下水：下水臭 かび：かび臭 木材：木材臭

(3) 宇治川取水口の全項目等試験

(令和6年度)

採 水 日	9月4日	最高値	最低値	平均値
天 候 前 日	曇時々雨			
天 候 当 日	晴			
採 水 時 刻	12:23			
気 温 (℃)	33.4	33.4	33.4	33.4
水 温 (℃)	29.2	29.2	29.2	29.2
一 般 細 菌 (集落/mL)	1700	1700	1700	1700
大 腸 菌 (MPN/100mL)	15	15	15	15
カドミウム及びその化合物 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.002	0.002	0.002	0.002
六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアノ化物イオン及び塩化シアン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	0.09	0.09	0.09	0.09
フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.11	0.11	0.11	0.11
ホウ素及びその化合物 (mg/L)	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
四 塩 化 炭 素 (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
シス-1,2-シクロクロエチレン及び トランス-1,2-シクロクロエチレン (mg/L)	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
テトラクロロエチレン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
トリクロロエチレン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ベ ン ゼ ン (mg/L)	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
亜鉛及びその化合物 (mg/L)	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.08	0.08	0.08	0.08
鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.13	0.13	0.13	0.13
銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	7.5	7.5	7.5	7.5
マンガン及びその化合物 (mg/L)	0.026	0.026	0.026	0.026
塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	9.3	9.3	9.3	9.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	35	35	35	35
蒸 発 残 留 物 (mg/L)	56	56	56	56
陰イオン界面活性剤 (mg/L)	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジ エ オ ス ミ ン (mg/L)	0.00060	0.00060	0.00060	0.00060
2-メチルイソホールネオール (mg/L)	0.000003	0.000003	0.000003	0.000003
非イオン界面活性剤 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	2.0	2.0	2.0	2.0
pH 値	8.0	8.0	8.0	8.0
臭 気	かび			
色 度 (度)	10	10	10	10
濁 度 (度)	5.0	5.0	5.0	5.0
ア ン モ ニ ア 態 窒 素 (mg/L)	0.03	0.03	0.03	0.03
ア ル カ リ 度 (mg/L)	29.7	29.7	29.7	29.7
電 気 伝 導 率 (μ S/cm)	110	110	110	110
溶 存 酸 素 量 (DO) (mg/L)	-			
生物化学的酸素要求量(BOD) (mg/L)	-			
化学的酸素要求量(COD) (mg/L)	-			
浮 遊 物 質 (SS) (mg/L)	3	3	3	3

注 臭気の表記は、臭気の強い順に記載している。 藻：藻臭 青：青草臭 生：生ぐさ臭 厨芥：厨芥臭 下水：下水臭 かび：かび臭 木材：木材臭

(4) 給水栓の全項目等検査

(職上浄水場系)

No.	採 水 日	4月2日	5月14日	6月11日	7月2日	8月6日	9月17日	10月1日
	採 水 地 点	南田児童公園	京都市上下水道 サービス協会本部	竹間公園	南田児童公園	京都市上下水道 サービス協会本部	竹間公園	南田児童公園
	採 水 時 刻	9:55	10:02	11:15	9:20	9:53	10:21	09:41
	気 温 (℃)	17.7	21.5	29.1	26.2	35.4	32.9	26.9
	水 温 (℃)	13.2	20.3	24.5	22.2	31.0	31.2	27.0
1	一 般 細 菌 (集落/mL)	0	0	0	0	0	0	0
2	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	—
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—
6	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—
9	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ (mg/L)	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	—	0.03	—	—	0.04	—	—
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.08	0.08	0.10	0.07	0.06	0.07	0.09
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	0.05未満	—	—	0.05未満	—	—
14	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—
15	1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—
16	シス-1,2-シクロエチレン及び トランス-1,2-シクロエチレン (mg/L)	—	0.0004未満	—	—	0.0004未満	—	—
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—
19	トリクロロエチレン (mg/L)	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—
20	ベ ン ゼ ン (mg/L)	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—
21	塩 素 酸 (mg/L)	0.05未満	0.05未満	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06
22	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	0.001未満	—	—	0.001	—	—
23	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.006	0.008	0.009	0.009	0.014	0.007	0.007
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.004	0.002	0.002	0.002	0.006	0.004	0.003
25	ジブロモクロロメタン (mg/L)	0.002	0.004	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003
26	臭 素 酸 (mg/L)	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.013	0.019	0.019	0.018	0.027	0.017	0.016
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.005	0.007	0.007	0.006	0.009	0.006	0.006
30	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホ ル ム アル デ ヒ ド (mg/L)	—	0.003	—	—	0.004	—	—
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.03	0.05	0.07	0.07	0.08	0.09	0.07
34	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
35	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	8.3	—	—	7.8	—	—
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	0.001未満	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	—
38	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	12.4	12.8	12.3	11.2	12.0	12.6	12.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	—	36	43	—	36	36	—
40	蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	60	74	—	56	59	—
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—
42	ジ エ オ ス ミ ン (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000002	0.000003	0.000001	0.000003
43	2-メチルイソホールのネオール (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—
45	フ ェ ノ ール 類 (mg/L)	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7
47	pH 値	7.4	7.3	7.4	7.5	7.2	7.4	7.5
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度 (度)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁 度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊 離 残 留 塩 素 (mg/L)	0.5	0.4	0.3	0.4	0.6	0.4	0.6

(職上浄水場系) (令和6年度)

11月12日	12月10日	1月7日	2月18日	3月11日	最高値	最低値	平均値	採 水 日
京都市上下水道 サービス協会本部	竹間公園	南田児童公園	京都市上下水道 サービス協会本部	竹間公園				採 水 地 点
10:04	11:58	09:32	09:57	10:23				採 水 時 刻
22.3	11.8	5.6	9.7	9.8	35.4	5.6	20.7	気 温 (℃)
21.0	12.8	9.5	10.2	10.8	31.2	9.5	19.5	水 温 (℃)
0	0	0	0	0	0	0	0	一 般 細 菌 (集落/mL)
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	大 腸 菌
0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	カドミウム及びその化合物 (mg/L)
0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)
0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)
0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)
0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)
0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)
0.004未満	—	—	0.004未満	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)
0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	シアニ化物イオン及び塩化シアニ (mg/L)
0.03	—	—	0.10	—	0.10	0.03	0.05	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)
0.07	0.07	0.06	0.05	0.08	0.10	0.05	0.07	フッ素及びその化合物 (mg/L)
0.05未満	—	—	0.05未満	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満	ホウ素及びその化合物 (mg/L)
0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	四 塩 化 炭 素 (mg/L)
0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)
0.0004未満	—	—	0.0004未満	—	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	シス-1,2-シクロオクチレン及び トランス-1,2-シクロオクチレン (mg/L)
0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)
0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	テトラクロロエチレン (mg/L)
0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	トリクロロエチレン (mg/L)
0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	ベ ン ゼ ン (mg/L)
0.05	0.05未満	0.06	0.05未満	0.05未満	0.07	0.05未満	0.05未満	塩 素 酸 (mg/L)
0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001	0.001未満	0.001未満	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)
0.008	0.005	0.004	0.006	0.006	0.014	0.004	0.007	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)
0.002	0.003	0.002	0.004	0.004	0.006	0.002	0.003	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)
0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.003	ジブロモクロロメタン (mg/L)
0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	臭 素 酸 (mg/L)
0.017	0.011	0.009	0.012	0.013	0.027	0.009	0.016	総トリハロメタン (mg/L)
0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.003	ト リ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)
0.006	0.004	0.003	0.004	0.005	0.009	0.003	0.006	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)
0.002	—	—	0.006	—	0.006	0.002	0.004	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)
0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	亜鉛及びその化合物 (mg/L)
0.04	0.02	0.02	0.02	0.03	0.09	0.02	0.05	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.006	0.005未満	0.006	0.005未満	0.005未満	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)
0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)
8.6	—	—	9.2	—	9.2	7.8	8.5	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)
0.001未満	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	マンガン及びその化合物 (mg/L)
12.4	12.5	12.9	13.8	12.6	13.8	11.2	12.5	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)
39	49	—	48	47	49	36	42	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)
44	42	—	48	59	74	42	55	蒸 発 残 留 物 (mg/L)
0.02未満	—	—	0.02未満	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	陰イオン界面活性剤 (mg/L)
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000003	0.000001未満	0.000001未満	ジ エ オ ス ミ ン (mg/L)
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	2-メチルイソブチルネオール (mg/L)
0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	非イオン界面活性剤 (mg/L)
0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	フ ェ ノ ール 類 (mg/L)
0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.9	0.6	0.8	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)
7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.2	7.4	pH 値
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				味
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				臭 気
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	色 度 (度)
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	濁 度 (度)
0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.3	0.5	遊 離 残 留 塩 素 (mg/L)

(松ヶ崎浄水場系)

No.	採 水 日	4月2日	5月14日	6月11日	7月2日	8月6日	9月17日	10月1日
	採 水 地 点	岩倉東公園	京都市上下水道局 北部営業所	楽只公園	岩倉東公園	京都市上下水道局 北部営業所	楽只公園	岩倉東公園
	採 水 時 刻	9:25	9:20	10:46	9:44	9:20	9:54	09:19
	気 温 (℃)	17.3	18.3	27.2	24.7	33.8	29.6	25.7
	水 温 (℃)	13.7	21.3	23.0	24.3	31.5	30.4	25.5
1	一 般 細 菌 (集落/mL)	0	0	0	1	0	0	0
2	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	—
5	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—
6	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—
7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—
9	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ (mg/L)	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	—	0.03	—	—	0.06	—	—
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.08	0.08	0.10	0.07	0.07	0.06	0.07
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	0.05未満	—	—	0.05未満	—	—
14	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—
15	1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	0.0004未満	—	—	0.0004未満	—	—
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—
19	トリクロロエチレン (mg/L)	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—
20	ペ ン ゼ ン (mg/L)	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—
21	塩 素 酸 (mg/L)	0.05未満	0.05未満	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07
22	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—
23	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.006	0.005	0.006	0.008	0.011	0.007	0.007
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.005	0.002	0.002	0.002	0.005	0.004	0.004
25	ジプロモクロロメタン (mg/L)	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
26	臭 素 酸 (mg/L)	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.014	0.015	0.014	0.017	0.021	0.016	0.016
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.005	0.006	0.005	0.006	0.007	0.006	0.006
30	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホ ル ム アル デ ヒ ド (mg/L)	—	0.003	—	—	0.004	—	—
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.04	0.04	0.06	0.04	0.07	0.05	0.03
34	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.007	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
35	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	0.002	—	—	0.003	—	—
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	8.5	—	—	7.8	—	—
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	0.001未満	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	—
38	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	13.2	14.4	13.7	12.6	12.7	14.3	14.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	—	37	43	—	38	39	—
40	蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	68	90	—	68	58	—
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—
42	ジ エ オ ス ミ ン (mg/L)	0.000001未満	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000004
43	2-メチルイソホールのネオール (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000002
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—
45	フ ェ ノ ール 類 (mg/L)	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.6	0.7
47	pH 値	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.0
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度 (度)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁 度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊 離 残 留 塩 素 (mg/L)	0.6	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5

(松ヶ崎浄水場系) (令和6年度)

11月12日	12月10日	1月7日	2月18日	3月11日	最高値	最低値	平均値	採 水 日
京都市上下水道局 北部営業所	楽只公園	岩倉東公園	京都市上下水道局 北部営業所	楽只公園				採 水 地 点
09:11	10:48	09:12	09:05	10:00				採 水 時 刻
17.0	10.2	5.4	4.8	9.4	33.8	4.8	18.6	気 温 (℃)
19.9	12.5	13.0	8.9	10.2	31.5	8.9	19.5	水 温 (℃)
0	0	0	0	0	1	0	0	一 般 細 菌 (集落/ml)
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	大 腸 菌
0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	カドミウム及びその化合物 (mg/L)
0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)
0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)
0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)
0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)
0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)
0.004未満	—	—	0.004未満	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)
0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	シアニ化物イオン及び塩化シアニ (mg/L)
0.03	—	—	0.14	—	0.14	0.03	0.07	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)
0.07	0.06	0.05	0.05未満	0.07	0.10	0.05未満	0.07	フッ素及びその化合物 (mg/L)
0.05未満	—	—	0.05未満	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満	ホウ素及びその化合物 (mg/L)
0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	四 塩 化 炭 素 (mg/L)
0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)
0.0004未満	—	—	0.0004未満	—	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	ジス-1,2-シクロロエチレン及び トランス-1,2-シクロロエチレン (mg/L)
0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)
0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	テトラクロロエチレン (mg/L)
0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	トリクロロエチレン (mg/L)
0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	ベ ン ゼ ン (mg/L)
0.05未満	0.05未満	0.07	0.05未満	0.05未満	0.07	0.05未満	0.05未満	塩 素 酸 (mg/L)
0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)
0.005	0.004	0.004	0.004	0.005	0.011	0.004	0.006	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)
0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.005	0.002	0.003	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)
0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.003	ジブロモクロロメタン (mg/L)
0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	臭 素 酸 (mg/L)
0.012	0.010	0.009	0.010	0.011	0.021	0.009	0.014	総トリハロメタン (mg/L)
0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	トリクロロ酢酸 (mg/L)
0.005	0.004	0.003	0.004	0.004	0.007	0.003	0.005	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)
0.002未満	—	—	0.005	—	0.005	0.002未満	0.003	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)
0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	亜鉛及びその化合物 (mg/L)
0.04	0.02	0.02	0.02	0.03	0.07	0.02	0.04	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)
0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.007	0.005未満	0.005未満	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)
0.001	—	—	0.001	—	0.003	0.001	0.002	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)
8.8	—	—	10.7	—	10.7	7.8	9.0	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)
0.001未満	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	マンガン及びその化合物 (mg/L)
13.2	14.7	15.9	15.6	13.8	15.9	12.6	14.0	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)
40	51	—	48	46	51	37	43	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)
41	45	—	61	61	90	41	62	蒸 発 残 留 物 (mg/L)
0.02未満	—	—	0.02未満	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	陰イオン界面活性剤 (mg/L)
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000004	0.000001未満	0.000001	ジ エ オ ス ミ ン (mg/L)
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	2-メチルイソホ`ルネオール (mg/L)
0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	非イオン界面活性剤 (mg/L)
0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)
0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.6	0.8	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)
7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	7.4	7.0	7.3	pH 値
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				味
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				臭 気
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	色 度 (度)
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	濁 度 (度)
0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.6	0.3	0.4	遊 離 残 留 塩 素 (mg/L)

(新山科浄水場系)

No.	採 水 日	4月2日	5月14日	6月11日	7月2日	8月6日	9月17日	10月1日
	採 水 地 点	京都市上下水道局 東部営業所	京都市上下水道局 ポンプ施設事務所	西京区役所 洛西支所	京都市上下水道局 東部営業所	京都市上下水道局 ポンプ施設事務所	蜂ヶ岡第二公園	京都市上下水道局 東部営業所
	採 水 時 刻	10:40	10:36	9:50	10:13	10:21	9:18	10:16
	気 温 (℃)	18.5	23.9	25.9	24.7	35.4	30.8	27.7
	水 温 (℃)	14.0	19.5	23.2	24.7	31.5	30.7	27.6
1	一 般 細 菌 (集落/mL)	0	0	0	0	0	0	0
2	大 腸 菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物 (mg/L)	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	—
5	セレン及びその化合物 (mg/L)	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—
6	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—
7	ヒ素及びその化合物 (mg/L)	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—
9	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—
10	シアニ化物イオン及び塩化シアニ (mg/L)	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)	—	0.03	—	—	0.05	—	—
12	フッ素及びその化合物 (mg/L)	0.08	0.08	0.11	0.07	0.06	0.07	0.08
13	ホウ素及びその化合物 (mg/L)	—	0.05未満	—	—	0.05未満	—	—
14	四 塩 化 炭 素 (mg/L)	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—
15	1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン (mg/L)	—	0.0004未満	—	—	0.0004未満	—	—
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—
18	テトラクロロエチレン (mg/L)	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—
19	トリクロロエチレン (mg/L)	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—
20	ベ ン ゼ ン (mg/L)	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—
21	塩 素 酸 (mg/L)	0.05未満	0.05未満	0.07	0.06	0.08	0.08	0.07
22	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—
23	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)	0.005	0.007	0.010	0.008	0.013	0.010	0.007
24	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)	0.004	0.002	0.004	0.003	0.007	0.006	0.004
25	ジプロモクロロメタン (mg/L)	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003
26	臭 素 酸 (mg/L)	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—
27	総トリハロメタン (mg/L)	0.013	0.018	0.020	0.017	0.024	0.021	0.016
28	トリクロロ酢酸 (mg/L)	0.002	0.003	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003
29	ブロモジクロロメタン (mg/L)	0.005	0.007	0.007	0.006	0.008	0.007	0.006
30	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホ ル ム アル デ ヒ ド (mg/L)	—	0.004	—	—	0.003	—	—
32	亜鉛及びその化合物 (mg/L)	—	0.004	—	—	0.003	—	—
33	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.07	0.05
34	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	0.005未満	0.005未満	0.007	0.005未満	0.005未満	0.006	0.005未満
35	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)	—	0.001	—	—	0.001	—	—
36	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)	—	8.4	—	—	8.0	—	—
37	マンガン及びその化合物 (mg/L)	—	0.001未満	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	—
38	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)	13.6	13.4	13.2	13.4	13.1	14.3	14.4
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)	—	35	44	—	35	39	—
40	蒸 発 残 留 物 (mg/L)	—	65	73	—	60	53	—
41	陰イオン界面活性剤 (mg/L)	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—
42	ジ エ オ ス ミ ン (mg/L)	0.000001	0.000001	0.000003	0.000002	0.000003	0.000002	0.000006
43	2-メチルイソホールのネオール (mg/L)	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000002
44	非イオン界面活性剤 (mg/L)	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—
45	フ ェ ノ ール 類 (mg/L)	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	0.8	0.9	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8
47	pH 値	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.1	7.1
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度 (度)	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁 度 (度)	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊 離 残 留 塩 素 (mg/L)	0.7	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5	0.8

(新山科浄水場系) (令和6年度)

11月12日	12月10日	1月7日	2月18日	3月11日	最高値	最低値	平均値	採 水 日
京都市上下水道局 ポンプ施設事務所	西京区役所 洛西支所	京都市上下水道局 東部営業所	京都市上下水道局 ポンプ施設事務所	蜂ヶ岡第二公園				採 水 地 点
10:36	09:51	10:04	10:23	09:26				採 水 時 刻
23.5	9.5	7.0	9.7	9.7	35.4	7.0	20.5	気 温 (℃)
20.0	13.9	9.4	10.3	9.6	31.5	9.4	19.5	水 温 (℃)
0	0	0	0	0	0	0	0	一 般 細 菌 (集落/mL)
不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	大 腸 菌
0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	カドミウム及びその化合物 (mg/L)
0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	水 銀 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)
0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	セ レ ン 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)
0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	鉛 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)
0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)
0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	六 価 ク ロ ム 化 合 物 (mg/L)
0.004未満	—	—	0.004未満	—	0.004未満	0.004未満	0.004未満	亜 硝 酸 態 窒 素 (mg/L)
0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	シアニ化物イオン及び塩化シアニ (mg/L)
0.03	—	—	0.14	—	0.14	0.03	0.06	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 (mg/L)
0.07	0.06	0.05	0.05	0.07	0.11	0.05	0.07	フッ素及びその化合物 (mg/L)
0.05未満	—	—	0.05未満	—	0.05未満	0.05未満	0.05未満	ホウ素及びその化合物 (mg/L)
0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	四 塩 化 炭 素 (mg/L)
0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	1,4- ジ オ キ サ ン (mg/L)
0.0004未満	—	—	0.0004未満	—	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	ジス-1,2-シクロロエチレン及び トランス-1,2-シクロロエチレン (mg/L)
0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)
0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	テトラクロロエチレン (mg/L)
0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	トリクロロエチレン (mg/L)
0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	ベ ン ゼ ン (mg/L)
0.06	0.07	0.07	0.05未満	0.05未満	0.08	0.05未満	0.05未満	塩 素 酸 (mg/L)
0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)
0.005	0.006	0.004	0.004	0.005	0.013	0.004	0.007	ク ロ ロ ホ ル ム (mg/L)
0.002	0.003	0.002	0.003	0.004	0.007	0.002	0.004	ジ ク ロ ロ 酢 酸 (mg/L)
0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.004	0.001	0.003	ジブロモクロロメタン (mg/L)
0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	臭 素 酸 (mg/L)
0.011	0.013	0.008	0.010	0.011	0.024	0.008	0.015	総トリハロメタン (mg/L)
0.002	0.004	0.003	0.002	0.003	0.004	0.002	0.003	トリクロロ酢酸 (mg/L)
0.004	0.005	0.003	0.004	0.004	0.008	0.003	0.006	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン (mg/L)
0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	ブ ロ モ ホ ル ム (mg/L)
0.002未満	—	—	0.004	—	0.004	0.002未満	0.003	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド (mg/L)
0.002	—	—	0.002	—	0.004	0.002	0.003	亜鉛及びその化合物 (mg/L)
0.05	0.02	0.02	0.02	0.02	0.07	0.02	0.04	アルミニウム及びその化合物 (mg/L)
0.005未満	0.006	0.005未満	0.005未満	0.013	0.013	0.005未満	0.005未満	鉄 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)
0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001	0.001未満	0.001未満	銅 及 び そ の 化 合 物 (mg/L)
8.7	—	—	10.7	—	10.7	8.0	9.0	ナトリウム及びその化合物 (mg/L)
0.001未満	0.001	—	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	マンガン及びその化合物 (mg/L)
13.3	14.6	14.9	14.6	13.5	14.9	13.1	13.9	塩 化 物 イ オ ン (mg/L)
41	49	—	48	43	49	35	42	カルシウム、マグネシウム等(硬度) (mg/L)
44	46	—	51	55	73	44	56	蒸 発 残 留 物 (mg/L)
0.02未満	—	—	0.02未満	—	0.02未満	0.02未満	0.02未満	陰イオン界面活性剤 (mg/L)
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000006	0.000001未満	0.000002	ジ エ オ ス ミ ン (mg/L)
0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	2-メチルイソホ-ルネオール (mg/L)
0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.005未満	0.005未満	0.005未満	非イオン界面活性剤 (mg/L)
0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	フ ェ ノ ー ル 類 (mg/L)
0.8	0.9	0.9	0.9	0.7	0.9	0.7	0.8	有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)
7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.1	7.2	pH 値
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				味
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				臭 気
0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	色 度 (度)
0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	濁 度 (度)
0.5	0.5	0.4	0.6	0.6	0.8	0.4	0.6	遊 離 残 留 塩 素 (mg/L)

5 排水処理施設運転表

(令和6年度)

項 目		排泥量	送泥量	固形物量	送泥濃度	使用電力量	下水放流量
単 位		m ³	m ³	kg	%	kWh	m ³
新山科	年 計	491,500	175,330	1,099,089	-	54,692	333,370
	稼働平均	1,347	480	3,011	0.62	-	-
	日平均	1,347	480	3,011	-	150	913

6 大規模太陽光発電設備 売電量及び売電金額

(単位 売電量 kWh・売電金額 円) (令和6年度)

設置場所	出力・契約単価	月 項目	令和6年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	7年 1月	2月	3月	計
新山科	1,000kW	売電量	90,929	92,289	106,254	58,505	61,935	53,491	39,316	35,474	34,346	37,896	43,446	97,487	751,368
	44.00円/kWh	売電金額	4,000,876	4,060,716	4,675,176	2,574,220	2,725,140	2,353,604	1,729,904	1,560,856	1,511,224	1,667,424	1,911,624	4,289,428	33,060,192
		(うち解体等埋立)	(147,304)	(149,508)	(172,131)	(94,778)	(100,334)	(86,655)	(63,691)	(57,467)	(55,640)	(61,391)	(70,382)	(157,928)	(1,217,209)
松ヶ崎	730kW	売電量	53,127	57,571	70,901	74,785	78,607	66,615	47,651	42,031	37,505	44,801	47,242	61,022	681,858
	39.60円/kWh	売電金額	2,103,829	2,279,811	2,807,679	2,961,486	3,112,837	2,637,954	1,886,979	1,664,427	1,485,198	1,774,119	1,870,783	2,416,471	27,001,573
		(うち解体等埋立)	0	0	0	0	0	0	0	(58,843)	(52,507)	(62,721)	(66,138)	(85,430)	(325,639)

注 1 契約単価及び売電金額は税込み

2 関西電力㈱と契約。新山科は44.00円/kWh、松ヶ崎は39.60円/kWh。

3 () 内は再エネ特措法第15条の13に基づく解体等積立金を示す。

【山間地域】

7 浄水（山間地域）

(1) 各施設月毎電力量及び電気料金（旧地域水道）

(電気料金 単位 円)
(電力量 単位 kwh)
(令和6年度)

施設名 年月	外畑	静原	水尾	岩陰	雲々畑	鞍馬・貴船	中川・小野郷		久多	広河原 ・花脊	別所	百井	大原	合計
							中川地区	小野郷地区						
6年4 (電力量) (電気料金)	1,262 23,839	5,870 113,439	1,076 27,679	3,005 59,205	1,161 28,792	5,799 137,551	5,232 113,012	1,721 35,077	2,001 35,604	3,628 75,724	954 19,806	567 13,696	18,913 308,225 (482)	51,189 991,649 (482)
5 (電力量) (電気料金)	1,279 24,091	5,738 111,921	954 26,115	2,787 56,391	1,117 28,236	5,818 138,320	5,084 111,235	1,658 34,275	1,626 30,733	3,572 74,286	1,025 20,737	529 13,245	19,964 322,002 (483)	51,151 991,587 (483)
6 (電力量) (電気料金)	1,512 30,347	6,830 140,725	878 27,237	3,017 65,176	1,155 31,416	6,851 166,808	5,808 133,453	1,886 41,372	1,780 36,544	4,294 93,848	1,027 23,028	626 15,902	22,097 395,854 (538)	57,761 1,201,710 (538)
7 (電力量) (電気料金)	1,372 30,568	5,536 130,610	699 25,724	2,516 62,688	971 30,291	6,889 179,093	5,216 133,387	1,690 41,287	1,509 35,020	4,090 97,721	1,099 25,982	537 15,472	20,181 401,250 (577)	52,305 1,209,093 (577)
8 (電力量) (電気料金)	1,211 30,616	5,331 139,907	652 26,210	2,451 66,495	923 31,241	7,343 204,678	5,075 141,447	1,528 41,542	1,382 35,580	2,828 82,013	872 23,741	516 16,320	19,271 431,305 (619)	49,383 1,271,095 (619)
9 (電力量) (電気料金)	1,368 35,001	6,405 166,273	805 30,152	2,668 74,018	1,117 36,418	10,753 279,347	5,969 165,670	1,768 48,414	1,591 41,631	3,629 101,921	981 27,229	658 19,668	22,719 518,608 (619)	60,431 1,544,350 (619)
10 (電力量) (電気料金)	1,405 30,124	5,190 121,115	728 25,135	2,397 58,988	1,060 31,033	8,617 201,990	5,261 129,742	1,760 41,213	1,636 35,602	2,887 72,925	929 22,469	611 16,280	17,639 346,045 (526)	50,120 1,132,661 (526)
11 (電力量) (電気料金)	1,320 28,135	5,677 125,240	673 24,695	2,446 59,058	1,010 30,127	8,818 201,162	4,709 120,448	1,548 37,650	1,451 32,430	3,254 78,437	680 18,466	606 15,884	17,169 328,711 (526)	49,361 1,100,443 (526)
12 (電力量) (電気料金)	1,565 32,712	5,619 128,070	795 26,779	2,954 67,974	1,162 32,685	6,844 173,547	5,392 132,571	1,064 30,032	1,754 37,906	3,346 80,339	687 18,584	721 18,057	18,577 361,315 (561)	50,480 1,140,571 (561)
7年1 (電力量) (電気料金)	1,384 33,260	5,265 135,537	920 31,090	3,014 76,474	1,037 33,266	6,509 184,428	4,727 133,687	962 30,796	1,628 39,560	2,908 83,109	689 20,339	583 17,293	17,047 379,314 (619)	46,673 1,198,153 (619)
2 (電力量) (電気料金)	1,768 40,399	6,911 166,136	1,370 39,456	3,138 78,780	1,398 39,977	7,625 205,177	6,052 158,317	1,339 37,804	2,205 50,675	4,253 108,114	793 22,272	762 20,621	20,790 448,896 (619)	58,404 1,416,624 (619)
3 (電力量) (電気料金)	1,705 34,965	6,004 134,265	1,096 31,623	2,642 62,954	1,146 32,427	6,548 168,783	4,603 119,874	1,121 30,949	1,875 39,852	3,608 86,544	630 17,668	676 17,333	18,283 356,583 (561)	49,937 1,133,820 (561)
計 (電力量) (電気料金)	17,151 374,057	70,376 1,613,238	10,646 341,895	33,035 788,201	13,257 385,909	88,414 2,240,884	63,128 1,592,843	18,045 450,411	20,438 451,137	42,297 1,034,981	10,366 260,321	7,392 199,771	232,650 4,598,108 (6,730)	627,195 14,331,756 (6,730)

注 () 内は太陽光発電設備に係る金額で外数

(2) 炭酸ガス注入量 (旧地域水道)

		(単位 k g) (令和6年度)			
施設名 薬品名	静原	水尾	宕陰	中川・小野郷 (中川地区)	久多 合計
炭酸ガス	540	360	600	720	180 2,400

(3) 液体かせいソーダ注入量 (旧地域水道)

		(単位 L) (令和6年度)			
施設名 薬品名	広河原 ・花脊	別所	百井	合計	
液体かせいソーダ (24%)	249.6	769.2	328.8	1,347.6	

(4) 次亜塩素酸ナトリウム注入量 (旧地域水道)

		(単位 L) (令和6年度)							
施設名 薬品名	静原	水尾	宕陰	雲ヶ畑	鞍馬・貴船	中川・小野郷 (中川地区)	中川・小野郷 (小野郷地区)	久多	広河原 ・花脊
次亜塩素酸ナトリウム (有効塩素6%)	638.3	74.2	238.5	157.8	1,273.3	397.9	231.1	412.1	339.0
								72.7	4,069.5
									8,062.5

(5) ポリ塩化アルミニウム注入量 (旧地域水道)

		(単位 L) (令和6年度)					
施設名 薬品名	静原	水尾	宕陰	中川・小野郷 (中川地区)	雲ヶ畑	鞍馬・貴船	久多
ポリ塩化アルミニウム	253.5	20.5	95.7	455.0	69.0	240.7	33.3
							35.6
							73.3
							5.1
							57.5
							1,339.2

(6) 各施設月毎電力量及び電気料金 (旧京北地域水道)

(電力量 単位 kW・h) (電気料金 単位 円) (令和6年度)										
施設名 年月		黒田	弓削	京北中部				細野		合計
				山国			浄水場	余野加圧区		
				周山加圧区	宇野加圧区	熊田加圧区				
令和6年 4 (電力量) (電気料金)	4,557 72,309	13,867 251,309	3,068 51,663	15,757 322,659 (482)	3,977 79,248	233 21,874	799 20,916	883 31,428	4,552 79,730	47,693 931,136 (482)
5 (電力量) (電気料金)	3,402 57,211	14,259 256,732	3,251 54,068	16,439 334,204 (484)	4,159 81,848	238 22,210	988 23,507	907 31,741	4,754 82,374	48,397 943,895 (484)
6 (電力量) (電気料金)	2,591 52,123	13,966 282,558	3,384 62,901	16,167 345,924 (538)	4,800 100,409	286 23,684	1,070 26,906	803 32,562	4,446 87,818	47,513 1,014,885 (538)
7 (電力量) (電気料金)	2,034 47,175	10,792 253,009	3,241 66,253	16,147 362,454 (577)	4,018 95,439	242 23,431	918 26,173	864 34,951	4,913 103,471	43,169 1,012,356 (577)
8 (電力量) (電気料金)	1,949 49,671	10,110 265,703	2,956 67,901	16,185 372,625 (619)	3,878 103,332	227 23,776	1,047 31,189	714 33,717	4,178 98,650	41,244 1,046,564 (619)
9 (電力量) (電気料金)	2,310 59,409	13,055 333,956	3,450 81,112	18,480 421,950 (619)	5,178 131,951	320 25,794	1,766 46,221	806 36,628	4,889 119,152	50,254 1,256,173 (619)
10 (電力量) (電気料金)	2,082 46,503	10,250 236,630	3,482 67,827	17,883 368,735 (526)	4,048 93,069	226 23,002	1,333 32,195	850 34,112	5,162 103,987	45,316 1,006,060 (526)
11 (電力量) (電気料金)	2,045 45,307	11,638 251,428	3,012 59,208	16,304 352,888 (526)	4,057 89,937	232 22,899	1,422 32,482	746 32,440	4,404 91,798	43,860 978,387 (526)
12 (電力量) (電気料金)	2,219 48,727	12,121 266,838	3,479 67,813	15,766 363,481 (561)	4,363 98,177	251 23,406	1,126 28,877	831 33,816	4,613 95,204	44,769 1,026,339 (561)
7年 1 (電力量) (電気料金)	2,312 56,004	13,575 324,170	2,889 65,542	14,601 365,729 (619)	3,888 100,255	206 23,197	895 27,398	870 36,618	4,773 109,710	44,009 1,108,623 (619)
2 (電力量) (電気料金)	4,695 100,305	15,628 362,335	3,556 77,942	17,388 414,801 (619)	5,598 132,044	269 24,369	1,269 34,350	1,069 40,317	5,584 124,788	55,056 1,311,251 (619)
3 (電力量) (電気料金)	4,406 83,917	13,733 292,774	3,268 64,418	17,909 395,110 (561)	4,564 101,412	213 22,796	1,116 28,716	964 35,955	4,730 97,088	50,903 1,122,186 (561)
小計 (電力量) (電気料金)	34,602 718,661	152,994 3,377,442	39,036 786,648	199,026 4,420,560 (6,731)	52,528 1,207,121	2,943 280,438	13,749 358,930	10,307 414,285	56,998 1,193,770	562,183 12,757,855 (6,731)
合計 (電力量) (電気料金)	34,602 718,661	152,994 3,377,442		307,282 7,053,697 (6,731)				67,305 1,608,055		562,183 12,757,855 (6,731)

注 () 内は、太陽光発電設備に係る金額で外数
京北西部は京北中部に再編成され、加圧区として整理した。細野も同様

(7) チオ硫酸ナトリウム注入量（旧京北地域水道）

（単位 L）（令和6年度）

施設名 薬品名	弓削	細野	合計
チオ硫酸ナトリウム (30%)	415.0	11.0	426.0

(8) 次亜塩素酸ナトリウム注入量（旧京北地域水道）

（単位 L）（令和6年度）

施設名 薬品名	黒田	弓削	京北中部 (小塩)	京北中部 (山国)	細野	合計
次亜塩素酸ナトリウム (有効塩素6%)	540.6	2,824.5	551.2	5,011.9	896.1	9,824.3

(9) ポリ塩化アルミニウム注入量（旧京北地域水道）

（単位 L）（令和6年度）

施設名 薬品名	弓削	細野	合計
ポリ塩化アルミニウム	2,981.5	16.0	2,997.5

(10) 高塩基度ポリ塩化アルミニウム注入量（旧京北地域水道）

（単位 L）（令和6年度）

施設名 薬品名	黒田	京北中部 (小塩)	京北中部 (山国)	合計
高塩基度 ポリ塩化アルミニウム (塩基度67～75%)	83.7	264.2	1,487.0	1,834.9

8 給水（山間地域）

（1）各施設有収水量（旧地域水道）

施設名 年 月	外畑	静原	水尾	宕陰	雲ヶ畑	鞍馬 ・貴船	中川・小野郷 （中川地区）	中川・小野郷 （小野郷地区）	久多	広河原 ・花脊	別所・百井 （別所地区）	別所・百井 （百井地区）	大原	合計
令和6年	4	622	5,835	2,160	1,050	6,045	3,024	1,018	739	3,234	1,071	367	34,828	60,644
6	575	6,529	561	2,327	1,182	7,452	3,622	1,176	924	3,471	1,300	345	39,512	68,976
8	543	6,004	526	1,943	1,239	9,891	3,579	1,209	982	2,463	1,135	365	37,109	66,988
10	544	6,289	546	2,184	1,171	10,081	3,339	1,270	1,032	2,407	1,169	370	38,176	68,578
12	535	6,040	715	2,188	1,207	8,415	3,091	1,028	836	2,373	1,061	380	38,859	66,728
7年	2	619	6,010	2,214	1,345	7,368	3,497	1,228	957	2,447	1,058	427	38,995	67,068
合計		3,438	36,707	13,016	7,194	49,252	20,152	6,929	5,470	16,395	6,794	2,254	227,479	398,982

（2）各施設給水量（旧地域水道）

施設名 年 月	外畑	静原	水尾	宕陰	雲ヶ畑	鞍馬 ・貴船	中川・小野郷 （中川地区）	中川・小野郷 （小野郷地区）	久多	広河原 ・花脊	別所・百井 （別所地区）	別所・百井 （百井地区）	大原	合計
令和6年	4	416	3,468	1,299	638	3,833	2,362	1,808	1,264	1,995	686	270	30,813	49,184
5	438	3,738	319	1,433	699	5,022	2,503	2,004	1,444	2,732	711	289	32,322	53,654
6	397	3,412	312	1,412	668	5,942	2,622	1,932	1,362	1,924	617	277	31,347	52,224
7	415	3,544	335	1,322	731	7,069	2,601	2,016	1,489	2,405	665	285	32,473	55,350
8	403	3,578	352	1,316	798	7,082	2,591	2,145	1,520	2,029	728	345	30,987	53,874
9	397	3,354	312	1,243	716	6,191	2,270	1,469	1,394	1,960	730	333	25,036	45,405
10	396	3,365	329	1,256	706	4,764	2,217	1,051	1,389	1,908	670	347	25,504	43,902
11	390	3,319	459	1,237	649	6,263	2,118	683	1,359	1,915	648	334	25,990	45,364
12	432	3,504	523	1,250	695	4,955	2,262	736	1,423	2,212	688	357	26,150	45,187
7年	1	441	3,468	1,298	726	4,971	2,180	759	1,480	2,195	688	368	27,793	46,818
2	460	3,301	382	1,384	753	5,436	2,139	763	1,760	2,901	875	410	25,706	46,270
3	461	3,413	360	1,253	665	4,441	2,051	581	1,702	1,935	900	393	25,273	43,428
合計		5,046	41,464	15,703	8,444	65,969	27,916	15,947	17,586	26,111	8,606	4,008	339,394	580,660

（3）各施設有収率（有収水量／給水量）（旧地域水道）

施設名	外畑	静原	水尾	宕陰	雲ヶ畑	鞍馬 ・貴船	中川・小野郷 （中川地区）	中川・小野郷 （小野郷地区）	久多	広河原 ・花脊	別所・百井 （別所地区）	別所・百井 （百井地区）	大原	合計
有収率	68.1	88.5	87.4	82.9	85.2	74.7	72.2	43.5	31.1	62.8	78.9	56.2	67.0	68.7

(4) 各施設給水量 (旧京北地域水道)

(単位 m³) (令和6年度)

施設名	年月	黒田	弓削	京北中部		細野	合計
				小塩	山国		
令和6年	4	3,226	15,915	3,955	25,591	4,018	52,705
	5	3,087	15,835	4,151	26,898	4,179	54,150
	6	2,875	14,748	4,021	25,629	3,992	51,265
	7	2,965	15,384	4,346	27,814	4,444	54,953
	8	2,972	15,836	4,523	28,920	4,593	56,844
	9	2,669	14,967	4,007	25,677	4,061	51,381
	10	2,843	15,586	4,000	25,503	4,072	52,004
	11	2,915	16,813	3,857	23,433	4,148	51,166
	12	3,291	17,253	4,009	26,288	4,251	55,092
	7年 1	3,401	16,755	3,981	28,056	4,330	56,523
	2	3,238	16,165	3,728	26,789	4,182	54,102
	3	3,311	16,694	3,972	26,975	4,200	55,152
合計		36,793	191,951	48,550	317,573	50,470	645,337

(5) 1日平均給水量 (旧京北地域水道)

(単位 m³) (令和6年度)

施設名	年月	黒田	弓削	京北中部		細野	合計
				(小塩)	(山国)		
令和6年	4	108	531	132	853	134	1,757
	5	100	511	134	868	135	1,747
	6	96	492	134	854	133	1,709
	7	96	496	140	897	143	1,773
	8	96	511	146	933	148	1,834
	9	89	499	134	856	135	1,713
	10	92	503	129	823	131	1,678
	11	97	560	129	781	138	1,706
	12	106	557	129	848	137	1,777
	7年 1	110	540	128	905	140	1,823
	2	116	577	133	957	149	1,932
	3	107	539	128	870	135	1,779
年間平均		101	526	133	870	138	1,768

9 水質試験成績（山間地域）

（１） 原水的全項目等試験（旧地域水道）

（令和6年度）

検査項目	浄水場	単位	静 原 1号取水井				静 原 2号取水井	水 尾 第1取水井	水 尾 第2取水井	水 尾 第3取水井
			6月4日	9月3日	12月3日	3月4日	3月4日	6月5日	6月5日	6月5日
採水時刻			10:13	10:10	10:07	11:40	12:22	9:30	9:50	10:10
気 温		℃	16.7	24.9	9.1	4.3	4.5	23.9	23.9	22.2
水 温		℃	14.1	20.5	13.5	6.8	14.0	14.8	14.4	15.3
一般細菌		集落/mL	120	790	34	10	1未満	4	0	0
大腸菌数		MPN/100mL	7.8	1.8未満	1.8未満	1.8	1.8未満	4.1	6.3	1未満
カドミウム及びその化合物		mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
水銀及びその化合物		mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物		mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物		mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物		mg/L	0.008	0.009	0.008	0.006	0.001未満	0.005	0.002	0.002
六価クロム化合物		mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
亜硝酸態窒素		mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	0.38	0.42	0.43	0.44	0.02	0.04	0.03	0.24
フッ素及びその化合物		mg/L	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	1.1	0.08	0.07	0.07
ホウ素及びその化合物		mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.05	0.05未満	0.05未満	0.05未満
四塩化炭素		mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン		mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン		mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
テトラクロロエチレン		mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
トリクロロエチレン		mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ベンゼン		mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
亜鉛及びその化合物		mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.002未満	0.002未満	0.003
アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.01未満	0.01	0.01未満
鉄及びその化合物		mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.008	0.009	0.005未満
銅及びその化合物		mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ナトリウム及びその化合物		mg/L	3.9	5.0	4.6	4.2	24	5.2	5.4	5.3
マンガン及びその化合物		mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.010	0.006	0.005	0.001未満
塩化物イオン		mg/L	3.2	3.1	3.2	3.3	3.6	4.1	4.4	4.2
カルシウム、マグネシウム等（硬度）		mg/L	18	23	22	20	34	65	39	58
蒸発残留物		mg/L	45	60	50	48	100	101	75	102
陰イオン界面活性剤		mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン		mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤		mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
フェノール類		mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物（全有機炭素（TOC）の量）		mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値			6.8	6.5	6.7	6.8	8.3	7.1	6.7	8.1
臭気			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	硫黄臭	異常なし	異常なし	異常なし
色度		度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	0.6	0.6	0.5未満
濁度		度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1	0.1未満

(令和6年度)

検査項目	浄水場	単位	宕 陰 第 1 取水井	宕 陰 第 2 取水井	雲ヶ畑 第 1 取水井	雲ヶ畑 第 2 取水井	鞍馬・貴船 第 1 取水井	鞍馬・貴船 第 2 取水井	鞍馬・貴船 第 3 取水井
			6月5日	6月5日	12月3日	12月3日	3月4日	3月4日	3月4日
採水時刻			10:30	10:50	13:30	13:50	13:35	14:20	15:00
気 温		℃	19.7	19.7	12.3	13.1	4.0	4.0	5.1
水 温		℃	12.7	13.2	13.9	14.0	12.5	11.0	12.5
一般細菌		集落/mL	1	10	31	28	1未満	1未満	1未満
大腸菌数		MPN/100mL	1未満	1未満	1.8未満	1.8未満	1.8未満	2.0	1.8未満
カドミウム及びその化合物		mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物		mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物		mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物		mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物		mg/L	0.025	0.014	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物		mg/L	0.001未満	0.001未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素		mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	0.32	0.24	0.31	0.34	0.18	0.15	0.13
フッ素及びその化合物		mg/L	0.05未満	0.05未満	0.09	0.13	0.09	0.10	0.08未満
ホウ素及びその化合物		mg/L	0.05未満	0.05未満	0.02未満	0.03	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素		mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン		mg/L	0.001未満	0.001未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン		mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン		mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン		mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン		mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
亜鉛及びその化合物		mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.01未満	0.01未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
鉄及びその化合物		mg/L	0.005未満	0.005未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.48	0.04
銅及びその化合物		mg/L	0.001未満	0.001	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物		mg/L	3.8	3.8	9.3	13	6.8	8.5	4.2
マンガン及びその化合物		mg/L	0.001未満	0.001未満	0.005未満	0.005未満	0.012	0.11	0.17
塩化物イオン		mg/L	3.6	3.8	3.6	3.5	3.6	3.3	4.9
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)		mg/L	26	25	56	57	31	47	49
蒸発残留物		mg/L	48	46	84	90	64	84	82
陰イオン界面活性剤		mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン		mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤		mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
フェノール類		mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)		mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値			7.1	7.0	7.8	7.7	7.2	7.4	7.2
臭気			異常なし	異常なし	硫黄臭	硫黄臭	異常なし	異常なし	異常なし
色度		度	0.5未満	0.5未満	1未満	1未満	1未満	9.0	1未満
濁度		度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2.0	0.1未満

(令和6年度)

検査項目	浄水場	単位	中 川 第1-1取水井	中 川 第1-2取水井	中 川 第2-1取水井	中 川 第3取水井			
			3月5日	3月5日	9月4日	6月5日	9月4日	12月4日	3月5日
採水時刻			10:00	10:15	10:13	10:10	10:38	9:18	10:30
気 温		℃	9.0	9.0	23.6	20.6	23.6	9.6	9.0
水 温		℃	14.2	14.2	14.3	14.1	21.0	12.1	7.2
一般細菌		集落/mL	8	2	0	12	0	4	8
大腸菌数		MPN/100mL	1未満	1未満	1未満	5.2	1未満	1未満	1未満
カドミウム及びその化合物		mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
水銀及びその化合物		mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物		mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物		mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物		mg/L	0.005	0.007	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満
六価クロム化合物		mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
亜硝酸態窒素		mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン		mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		mg/L	0.13	0.13	0.03	0.16	0.30	0.21	0.35
フッ素及びその化合物		mg/L	0.05	0.05未満	0.09	0.05	0.06	0.06	0.05未満
ホウ素及びその化合物		mg/L	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
四塩化炭素		mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン		mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン		mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
テトラクロロエチレン		mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
トリクロロエチレン		mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ベンゼン		mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
亜鉛及びその化合物		mg/L	0.006	0.005	0.002	0.005	0.008	0.006	0.006
アルミニウム及びその化合物		mg/L	0.10	0.15	0.01	0.05	0.11	0.33	0.03
鉄及びその化合物		mg/L	0.068	0.013	0.014	0.021	0.005未満	0.009	0.013
銅及びその化合物		mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.004	0.006	0.003	0.002
ナトリウム及びその化合物		mg/L	13	7.7	15	5.5	5.9	5.5	4.3
マンガン及びその化合物		mg/L	0.002	0.001未満	0.090	0.001未満	0.003	0.003	0.003
塩化物イオン		mg/L	3.0	3.2	3.0	3.7	3.9	4.1	3.5
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)		mg/L	130	130	70	35	42	37	36
蒸発残留物		mg/L	110	100	100	64	65	53	44
陰イオン界面活性剤		mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン		mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール		mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤		mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
フェノール類		mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)		mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.4	0.5
pH値			7.9	8.0	8.2	7.0	7.0	7.2	7.1
臭気			異常なし	異常なし	異常なし	沼沢臭	異常なし	異常なし	異常なし
色度		度	5.7	0.6	0.8	1.7	0.7	0.5未満	1.3
濁度		度	1.0	0.2	0.2	0.2	0.1	0.5	0.3

(令和6年度)

検査項目	浄水場	単位	小野郷 第1取水井	小野郷 第2取水井	久 多 第1取水井	久 多 第2取水井	広河原・花脊 第1取水井	広河原・花脊 第2取水井
			12月4日	12月4日	6月4日	6月4日	9月4日	9月4日
採水時刻			9:25	9:35	13:55	14:17	9:45	10:00
気 温	℃		7.4	7.4	17.2	17.5	29.5	29.5
水 温	℃		14.2	14.0	12.2	12.5	16.1	14.3
一般細菌	集落/mL		2	0	1未満	1未満	0	1
大腸菌数	MPN/100mL		1未満	1未満	1.8未満	1.8未満	1未満	1未満
カドミウム及びその化合物	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0002未満	0.0002未満
水銀及びその化合物	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	mg/L		0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	mg/L		0.002	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.002未満	0.002未満	0.001未満	0.001未満
亜硝酸態窒素	mg/L		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.06	0.07	0.22	0.02未満	0.40	0.30
フッ素及びその化合物	mg/L		0.08	0.07	0.08未満	0.12	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.05未満	0.05未満	0.02未満	0.02未満	0.05未満	0.05未満
四塩化炭素	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.005未満	0.005未満	0.001未満	0.001未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.002未満	0.002未満	0.0002未満	0.0002未満
テトラクロロエチレン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.001未満	0.001未満	0.0002未満	0.0002未満
トリクロロエチレン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.001未満	0.001未満	0.0002未満	0.0002未満
ベンゼン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.001未満	0.001未満	0.0002未満	0.0002未満
亜鉛及びその化合物	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.005未満	0.005未満	0.0002未満	0.0002未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.01未満	0.01未満	0.02未満	0.02未満	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	mg/L		0.005未満	0.005未満	0.03未満	0.25	0.005未満	0.005未満
銅及びその化合物	mg/L		0.001未満	0.002	0.01未満	0.01未満	0.001	0.001未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L		8.2	7.2	4.1	11	4.4	4.5
マンガン及びその化合物	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.005未満	0.17	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	mg/L		4.0	4.2	4.4	4.3	5.0	5.0
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L		62	74	16	41	16	19
蒸発残留物	mg/L		96	120	38	84	29	34
陰イオン界面活性剤	mg/L		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	mg/L		0.000001	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
フェノール類	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値			7.6	7.3	6.6	7.9	6.4	6.4
臭気			異常なし	異常なし	異常なし	生ぐさ臭	異常なし	異常なし
色度	度		0.5未満	0.5未満	1未満	2.0	0.5未満	0.5未満
濁度	度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.8	0.1未満	0.1未満

(令和6年度)

検査項目	浄水場	単位	別 所	別 所	別 所	百 井	百 井
			第 1 - 1 取水井	第 1 - 2 取水井	第 2 取水井	第 1 取水井	第 2 取水井
			9月3日	9月3日	9月3日	6月4日	6月4日
採水時刻			12:53	12:37	13:13	11:49	12:07
気 温	℃		24.5	23.1	24.5	16.7	15.0
水 温	℃		13.0	12.0	11.2	11.9	11.4
一般細菌	集落/mL		1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
大腸菌数	MPN/100mL		1.8未満	1.8未満	1.8未満	1.8未満	1.8未満
カドミウム及びその化合物	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	mg/L		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	mg/L		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		1.0	0.64	0.34	0.10	0.12
フッ素及びその化合物	mg/L		0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	mg/L		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	mg/L		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
亜鉛及びその化合物	mg/L		0.005未満	0.005未満	0.032	0.010	0.021
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.05
鉄及びその化合物	mg/L		0.03未満	0.13	0.03未満	0.03未満	0.05
銅及びその化合物	mg/L		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L		6.3	8.7	5.8	3.5	2.9
マンガン及びその化合物	mg/L		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.012	0.046
塩化物イオン	mg/L		32	11	11	4.2	4.4
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L		96	70	40	20	14
蒸発残留物	mg/L		210	120	76	48	40
陰イオン界面活性剤	mg/L		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	mg/L		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
フェノール類	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L		0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値			5.9	6.7	6.5	6.3	5.9
臭気			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度		1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
濁度	度		0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満

(令和6年度)

検査項目	浄水場	単位	大 原 第 1 浄水場				大 原 第 2 浄水場			
			6月4日	9月3日	12月3日	3月4日	6月27日	9月3日	12月3日	3月4日
採水時刻			11:02	11:31	11:34	10:45	10:05	10:55	10:53	9:59
気 温	℃		19.5	25.0	11.2	4.0	25.0	27.1	15.0	5.1
水 温	℃		14.0	21.5	10.3	5.1	16.0	21.2	15.5	8.0
一般細菌	集落/mL		1	2	1	1未満	1	2	1未満	1未満
大腸菌数	MPN/100mL		4.5	1.8未満	2.0	1.8未満	1.8未満	1.8未満	1.8未満	1.8未満
カドミウム及びその化合物	mg/L		0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
水銀及びその化合物	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.002	0.002	0.001
六価クロム化合物	mg/L		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
亜硝酸態窒素	mg/L		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.34	0.49	0.37	0.47	2.0	1.0	1.1	0.66
フッ素及びその化合物	mg/L		0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
四塩化炭素	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	mg/L		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	mg/L		0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
トリクロロエチレン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ベンゼン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
亜鉛及びその化合物	mg/L		0.005未満	0.006	0.005未満	0.005未満	0.011	0.009	0.006	0.009
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
鉄及びその化合物	mg/L		0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
銅及びその化合物	mg/L		0.020	0.020	0.010	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L		2.9	3.1	3.1	3.9	5.0	4.7	4.4	4.1
マンガン及びその化合物	mg/L		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
塩化物イオン	mg/L		3.4	3.0	3.3	8.6	4.8	4.0	4.2	9.0
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L		16	19	19	21	47	39	33	29
蒸発残留物	mg/L		40	51	38	47	86	78	60	63
陰イオン界面活性剤	mg/L		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	mg/L		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
フェノール類	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L		0.3未満	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3未満	0.3未満
pH値			6.8	6.6	6.8	6.9	6.5	6.4	6.6	6.7
臭気			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度		1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
濁度	度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

(2) 給水栓の全項目等試験等 (旧地域水道)
(外畑地域)

(令和6年度)

No.	項 目	基 準 値	4月8日	5月20日	6月17日	7月8日	8月26日	9月10日	10月21日	11月18日	12月16日	1月20日	2月25日	3月24日
	採水時刻		10:04	11:10	10:49	10:25	10:40	10:37	10:32	10:34	9:04	10:56	11:35	11:13
	気 温 ℃		14.4	20.9	29.0	30.7	30.6	31.5	18.7	13.6	4.4	8.6	5.0	19.4
	水 温 ℃		13.2	18.4	21.7	23.0	27.3	26.8	23.8	18.7	8.4	9.1	8.3	10.4
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	----	----	0.00005未満	----	----	0.00005未満	----	----	0.00005未満	----	----
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	----	----	0.004未満	----	----	0.004未満	----	----	0.004未満	----	----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.66	----	----	0.55	----	----	0.62	----	----	0.32	----	----
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.07	----	----	0.08	----	----	0.06	----	----	0.05未満	----	----
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.0004未満	----	----	0.0004未満	----	----	0.0004未満	----	----	0.0004未満	----	----
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.05未満	0.09	0.09	0.05未満	0.07	0.09	0.08	0.08	0.07	0.06	0.07	0.07
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.015	0.019	0.019	0.026	0.028	0.038	0.028	0.014	0.011	0.009	0.011	0.015
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.008	0.008	0.008	0.009	0.006	0.009	0.002	0.004	0.005	0.004	0.005	0.008
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.020	0.024	0.027	0.034	0.039	0.049	0.037	0.020	0.015	0.013	0.015	0.019
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.011	0.012	0.010	0.012	0.010	0.015	0.012	0.010	0.008	0.006	0.007	0.010
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.005	0.005	0.007	0.007	0.009	0.009	0.008	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.002未満	----	----	0.002未満	----	----	0.002未満	----	----	0.002未満	----	----
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.003	----	----	0.004	----	----	0.004	----	----	0.003	----	----
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	----	0.01未満	0.01未満	----	0.01未満	0.01未満	----	0.01未満	0.01未満	----
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.005	----	----	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----	0.007	----	----
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.002	----	----	0.002	----	----	0.002	----	----	0.002	----	----
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	4.1	----	----	4.2	----	----	4.9	----	----	4.3	----	----
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	----	0.001未満	0.001未満	----	0.001未満	0.001未満	----	0.001未満	0.001未満	----
38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.8	4.1	3.9	3.7	4.3	4.3	4.3	3.8	3.8	3.9	4.4	4.0
39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	28	40	----	28	45	----	46	40	----	49	52	----
40	蒸発残留物	500mg/L以下	55	62	----	58	68	----	64	57	----	34	55	----
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	----	----	0.02未満	----	----	0.02未満	----	----	0.02未満	----	----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	----	----	0.0005未満	----	----	0.0005未満	----	----	0.0005未満	----	----
46	有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	3mg/L以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4	0.6	0.6
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁 度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.7	0.5	0.5	0.3	0.4

(静原地域)

(令和6年度)

No.	項 目	基 準 値	4月8日	5月16日	6月10日	7月8日	8月8日	9月5日	10月7日	11月5日	12月5日	1月10日	2月17日	3月10日
	採水時刻		10:16	10:50	10:22	10:45	11:00	10:30	10:33	10:42	11:00	10:35	11:30	10:52
	気 温 ℃		18.3	16.4	24.2	29.8	33.5	31.1	27.2	18.8	10.8	-0.3	8.4	12.3
	水 温 ℃		13.1	16.9	19.1	24.0	25.5	25.5	24.0	19.5	14.3	8.9	7.8	9.0
1	一般細菌	100集落/mL以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	0.00005未満	-	-	0.00005未満	-	-	0.00005未満	-	-	0.00005未満	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	0.001	-	-	0.001	-	-	0.002	-	-	0.002	-
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	0.37	-	-	0.36	-	-	0.57	-	-	0.27	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	0.08未満	-	-	0.08未満	-	-	0.08未満	-	-	0.08未満	-
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-
21	塩素酸	0.6mg/L以下	-	0.06未満	-	-	0.06未満	-	-	0.06未満	-	-	0.06未満	-
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002	0.003	0.003	0.003	0.005	0.005	0.004	0.003	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003	0.004	0.004	0.004	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001
26	臭素酸	0.01mg/L以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	0.03未満	-	-	0.03未満	-	-	0.03未満	-	-	0.03未満	-
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	4.4	-	-	4.7	-	-	4.8	-	-	4.5	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-
38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.6	3.6	4.1	3.7	3.9	3.7	4.3	3.5	3.6	3.5	3.6	3.6
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	-	19	-	-	20	-	-	22	-	-	19	-
40	蒸発残留物	500mg/L以下	-	46	-	-	52	-	-	50	-	-	40	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	0.000001未満	-	-	0.000001未満	-	-	0.000001未満	-	-	0.000001未満	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	0.000001未満	-	-	0.000001未満	-	-	0.000001未満	-	-	0.000001未満	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-
45	フェノール類	0.005mg/L以下	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁 度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.6	0.5	0.5	0.4

(水尾地域)

(令和6年度)

No.	項 目	基 準 値	4月8日	5月20日	6月17日	7月8日	8月26日	9月10日	10月21日	11月18日	12月16日	1月20日	2月25日	3月24日
	採水時刻		8:36	9:15	9:07	9:00	9:10	9:12	9:04	9:08	8:40	9:37	9:55	9:55
	気 温 ℃		16.6	16.3	20.9	27.2	25.5	27.4	17.5	12.9	6.6	7.9	3.2	14.7
	水 温 ℃		16.1	20.8	25.6	27.4	29.9	29.6	22.7	18.3	11.6	9.6	7.0	12.4
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	----	----	0.00005未満	----	----	0.00005未満	----	----	0.00005未満	----	----
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	----	----	0.004未満	----	----	0.004未満	----	----	0.004未満	----	----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.15	----	----	0.14	----	----	0.14	----	----	0.13	----	----
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.0004未満	----	----	0.0004未満	----	----	0.0004未満	----	----	0.0004未満	----	----
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	0.001	----	0.003	----	----	0.001	----	----	0.001未満	----	----
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.001	----	----	0.003	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	0.001	----	0.002	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.004未満	0.004未満	----	0.007	----	----	0.004未満	----	----	0.004未満	----	----
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001	0.001	----	0.002	----	----	0.001	----	----	0.001未満	----	----
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.002未満	----	----	0.002未満	----	----	0.002未満	----	----	0.002未満	----	----
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.002未満	----	----	0.002未満	----	----	0.002未満	----	----	0.002未満	----	----
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.014	----	----	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.003	----	----	0.001	----	----	0.002	----	----	0.001	----	----
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6.2	----	----	5.9	----	----	6.8	----	----	6.6	----	----
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	----	0.001未満	0.001未満	----	0.001未満	0.001未満	----	0.001未満	0.001未満	----
38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.2	4.9	5.0	5.0	4.8	4.8	4.8	4.7	4.4	4.4	4.6	4.5
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	65	83	----	56	96	----	93	91	----	104	105	----
40	蒸発残留物	500mg/L以下	105	123	----	99	134	----	134	129	----	129	117	----
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	----	----	0.02未満	----	----	0.02未満	----	----	0.02未満	----	----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	----	----	0.0005未満	----	----	0.0005未満	----	----	0.0005未満	----	----
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.0
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁 度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.6	0.4	0.6	0.6	0.4	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5

(宕陰地域)

(令和6年度)

No.	項 目	基 準 値	4月8日	5月20日	6月17日	7月8日	8月26日	9月10日	10月21日	11月18日	12月16日	1月20日	2月25日	3月24日
	採水時刻		9:08	10:05	9:47	9:30	9:45	9:44	9:36	9:39	9:55	10:05	10:25	10:20
	気 温 ℃		16.6	18.9	22.4	27.5	28.3	27.4	17.1	11.2	5.5	6.3	2.8	16.4
	水 温 ℃		14.4	18.2	23.1	24.6	27.8	27.2	21.0	16.6	13.5	7.2	5.4	9.9
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	----	----	0.00005未満	----	----	0.00005未満	----	----	0.00005未満	----	----
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	----	----	0.004未満	----	----	0.004未満	----	----	0.004未満	----	----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.30	----	----	0.26	----	----	0.39	----	----	0.34	----	----
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.0004未満	----	----	0.0004未満	----	----	0.0004未満	----	----	0.0004未満	----	----
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	0.001未満	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001未満	0.001未満	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.004未満	0.004未満	----	0.004未満	----	----	0.004未満	----	----	0.004未満	----	----
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満	0.001未満	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.002未満	----	----	0.002未満	----	----	0.002未満	----	----	0.002未満	----	----
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.002未満	----	----	0.002未満	----	----	0.002	----	----	0.002未満	----	----
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.02	0.03
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.001	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001	----	----
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	4.0	----	----	4.2	----	----	4.2	----	----	3.9	----	----
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	----	0.001未満	0.001未満	----	0.001未満	0.001未満	----	0.001未満	0.001未満	----
38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.5	4.4	4.4	5.0	4.4	4.3	4.2	4.6	4.2	4.2	4.2	4.1
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	26	26	----	28	25	----	26	28	----	26	26	----
40	蒸発残留物	500mg/L以下	52	49	----	52	46	----	39	46	----	29	27	----
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	----	----	0.02未満	----	----	0.02未満	----	----	0.02未満	----	----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	----	----	0.0005未満	----	----	0.0005未満	----	----	0.0005未満	----	----
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.1	7.2	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁 度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.7	0.4	0.6	0.7	0.5	0.7	0.6	0.5	0.5	0.4	0.6

(雲ヶ畑地域)

(令和6年度)

No.	項 目	基 準 値	4月10日	5月20日	6月13日	7月11日	8月21日	9月9日	10月11日	11月11日	12月9日	1月17日	2月6日	3月12日
	採水時刻		10:04	10:21	10:12	10:05	10:20	10:20	10:12	9:57	10:25	10:09	10:13	9:13
	気 温 ℃		12.2	19.4	21.2	22.5	28.0	27.2	17.6	15.5	5.5	4.0	-0.4	10.3
	水 温 ℃		11.1	15.8	18.5	21.8	24.5	24.1	20.3	14.5	9.8	4.5	4.3	6.3
1	一般細菌	100集落/mL以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	0.00005未満	-	-	0.00005未満	-	-	0.00005未満	-	-	0.00005未満	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001	-
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	0.39	-	-	0.33	-	-	0.51	-	-	0.28	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.13	0.14	0.12	0.14	0.15	0.14	0.15
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	0.03	-	-	0.03	-	-	0.03	-	-	0.04	-
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002	0.003	0.004	0.006	0.008	0.007	0.005	0.003	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.005	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-
29	ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	ブromホルム	0.09mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.03	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.02	0.03	0.03	0.05	0.04
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	0.03未満	-	-	0.03未満	-	-	0.03未満	-	-	0.03未満	-
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	13	-	-	14	-	-	12	-	-	15	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-
38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.6	4.6	4.5	4.4	5.1	5.0	5.0	4.7	4.9	4.7	4.5	4.6
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	52	-	-	56	-	-	58	-	-	59	-
40	蒸発残留物	500mg/L以下	-	96	-	-	96	-	-	98	-	-	93	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	0.000001未満	-	-	0.000001未満	-	-	0.000001未満	-	-	0.000001未満	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	0.000001未満	-	-	0.000001未満	-	-	0.000001未満	-	-	0.000001未満	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-
45	フェノール類	0.005mg/L以下	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.5	7.3	7.5	7.5	7.4	7.4	7.6	7.6	7.6	7.6
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁 度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4

(鞍馬・貴船地域 (貴船))

(令和6年度)

No.	項 目	基 準 値	4月10日	5月20日	6月13日	7月11日	8月21日	9月9日	10月11日	11月11日	12月9日	1月17日	2月6日	3月12日
	採水時刻		10:43	11:26	11:01	11:00	11:00	11:11	10:53	10:48	11:20	10:46	11:18	9:56
	気 温 ℃		13.1	24.0	23.2	22.2	29.8	32.3	23.0	18.8	10.5	7.0	3.0	11.8
	水 温 ℃		13.5	18.0	21.1	23.5	25.1	25.0	22.1	17.0	7.5	6.8	6.9	8.9
1	一般細菌	100集落/mL以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	0.00005未満	－	－	0.00005未満	－	－	0.00005未満	－	－	0.00005未満	－
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	－	0.16	－	－	0.18	－	－	0.20	－	－	0.13	－
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	0.08未満	－	－	0.08未満	－	－	0.08未満	－	－	0.08未満	－
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－
26	臭素酸	0.01mg/L以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.006	－	－	0.005未満	－
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	－	0.03未満	－	－	0.03未満	－	－	0.03未満	－	－	0.03未満	－
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	5.9	－	－	6.4	－	－	6.5	－	－	6.3	－
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－
38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.5	4.6	4.7	4.6	4.8	4.6	4.7	4.5	4.6	4.7	4.5	5.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	－	45	－	－	48	－	－	50	－	－	50	－
40	蒸発残留物	500mg/L以下	－	80	－	－	80	－	－	82	－	－	70	－
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－
45	フェノール類	0.005mg/L以下	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.2	7.1	7.1	7.2	7.0	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁 度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6

(中川・小野郷地域(中川))

(令和6年度)

No.	項 目	基 準 値	4月8日	5月20日	6月17日	7月8日	8月26日	9月10日	10月21日	11月18日	12月16日	1月20日	2月25日	3月24日
	採水時刻		10:10	9:05	10:55	10:41	10:50	10:29	10:28	9:00	10:46	11:30	9:50	11:00
	気 温 ℃		16.5	18.5	23.4	29.4	27.1	27.7	20.4	14.0	8.1	9.4	2.7	13.6
	水 温 ℃		14.7	18.7	23.1	24.5	27.7	27.0	21.3	17.4	9.6	7.7	5.6	10.9
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	----	----	0.00005未満	----	----	0.00005未満	----	----	0.00005未満	----	----
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	----	----	0.004未満	----	----	0.004未満	----	----	0.004未満	----	----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.15	----	----	0.14	----	----	0.19	----	----	0.09	----	----
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.06	----	----	0.07	----	----	0.05	----	----	0.05	----	----
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.0004未満	----	----	0.0004未満	----	----	0.0004未満	----	----	0.0004未満	----	----
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002	0.003	0.004	0.006	0.009	0.006	0.004	0.002	0.001	0.001未満	0.001	0.002
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002	0.002	0.003	0.005	0.006	0.004	0.002	0.002	0.001	0.001未満	0.001	0.001
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001未満	0.001
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.005	0.006	0.009	0.011	0.015	0.011	0.009	0.005	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.005
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.001未満	----	----	0.003	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001未満	0.001	0.002
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.002未満	----	----	0.002未満	----	----	0.002未満	----	----	0.002未満	----	----
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.006	----	----	0.006	----	----	0.006	----	----	0.004	----	----
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01	----	0.01	0.01	----	0.01未満	0.01未満	----	0.02	0.01未満	----
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.003	----	----	0.003	----	----	0.003	----	----	0.002	----	----
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	6.4	----	----	6.9	----	----	8.3	----	----	9.5	----	----
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	----	0.001未満	0.001未満	----	0.001未満	0.001未満	----	0.001未満	0.001未満	----
38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.5	5.4	5.4	5.4	5.5	5.6	5.7	5.5	5.7	5.5	5.5	5.3
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	59	54	----	62	59	----	59	66	----	71	64	----
40	蒸発残留物	500mg/L以下	96	91	----	101	95	----	85	92	----	79	70	----
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	----	----	0.02未満	----	----	0.02未満	----	----	0.02未満	----	----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	----	----	0.0005未満	----	----	0.0005未満	----	----	0.0005未満	----	----
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.0	7.0	7.1	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁 度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.7	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4	0.7	0.5

(中川・小野郷地域(小野郷))

(令和6年度)

No.	項 目	基 準 値	4月8日	5月20日	6月17日	7月8日	8月26日	9月10日	10月21日	11月18日	12月16日	1月20日	2月25日	3月24日
	採水時刻		9:50	10:40	10:35	10:14	10:30	10:10	10:12	9:15	10:33	10:51	10:15	10:45
	気 温 ℃		18.2	20.8	23.0	31.3	25.8	28.0	15.3	11.5	5.0	8.5	1.6	15.7
	水 温 ℃		14.2	19.0	24.3	26.6	28.9	27.7	21.0	17.2	8.8	7.4	4.6	11.1
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	----	----	0.00005未満	----	----	0.00005未満	----	----	0.00005未満	----	----
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	----	----	0.004未満	----	----	0.004未満	----	----	0.004未満	----	----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.08	----	----	0.09	----	----	0.10	----	----	0.06	----	----
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.11	----	----	0.12	----	----	0.07	----	----	0.07	----	----
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.0004未満	----	----	0.0004未満	----	----	0.0004未満	----	----	0.0004未満	----	----
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001	0.003	0.003	0.006	0.011	0.010	0.006	0.003	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.001未満	0.002	0.002	0.003	0.007	0.006	0.003	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.005	0.008	0.009	0.013	0.022	0.020	0.013	0.008	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002	0.003	0.003	0.004	0.007	0.006	0.004	0.003	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.002未満	----	----	0.002未満	----	----	0.002未満	----	----	0.002未満	----	----
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.002未満	----	----	0.002未満	----	----	0.003	----	----	0.003	----	----
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	----	0.01未満	0.01未満	----	0.01未満	0.01未満	----	0.01未満	0.01未満	----
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.001	----	----	0.001未満	----	----	0.002	----	----	0.001未満	----	----
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	7.7	----	----	8.8	----	----	8.5	----	----	7.9	----	----
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	----	0.001未満	0.001未満	----	0.001未満	0.001未満	----	0.001未満	0.001未満	----
38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.3	4.2	4.1	4.1	4.2	4.2	4.4	4.3	4.3	4.3	4.3	4.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	61	54	----	63	64	----	69	72	----	77	81	----
40	蒸発残留物	500mg/L以下	101	102	----	112	99	----	117	116	----	107	101	----
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	----	----	0.02未満	----	----	0.02未満	----	----	0.02未満	----	----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001	----	----	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	----	----	0.0005未満	----	----	0.0005未満	----	----	0.0005未満	----	----
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.8	7.9	7.8	7.8	7.7	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁 度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.6	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4

(久多地域)

(令和6年度)

No.	項 目	基 準 値	4月10日	5月20日	6月13日	7月11日	8月21日	9月9日	10月11日	11月11日	12月9日	1月17日	2月6日	3月12日
	採水時刻		13:50	13:45	13:10	14:03	12:45	14:18	13:30	13:50	15:45	12:40	14:05	12:00
	気 温 ℃		15.4	23.2	26.4	23.6	30.8	31.0	18.3	14.8	3.1	1.2	1.3	13.0
	水 温 ℃		12.0	17.4	20.2	23.7	25.9	25.5	21.0	14.2	8.5	4.0	4.0	5.9
1	一般細菌	100集落/mL以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	0.00005未満	－	－	0.00005未満	－	－	0.00005未満	－	－	0.00005未満	－
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	－	0.14	－	－	0.16	－	－	0.22	－	－	0.12	－
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	0.08未満	－	－	0.08未満	－	－	0.08未満	－	－	0.08未満	－
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	－	0.001未満	－	－	0.002	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.001未満	－
26	臭素酸	0.01mg/L以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	－	0.001	－	－	0.002	－	－	0.001	－	－	0.001未満	－
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.006	－	－	0.005未満	－
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	－	0.03未満	－	－	0.03未満	－	－	0.03未満	－	－	0.03未満	－
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	6.9	－	－	8.2	－	－	7.2	－	－	6.8	－
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－
38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.0	4.6	4.9	4.8	5.0	4.8	4.7	4.7	4.8	4.9	4.7	5.1
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	－	24	－	－	28	－	－	26	－	－	25	－
40	蒸発残留物	500mg/L以下	－	54	－	－	54	－	－	54	－	－	46	－
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－
45	フェノール類	0.005mg/L以下	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.9	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁 度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4

(広河原・花脊地域 (花脊))

(令和6年度)

No.	項 目	基 準 値	4月2日	5月14日	6月11日	7月2日	8月6日	9月17日	10月1日	11月12日	12月10日	1月7日	2月18日	3月11日
	採水時刻		10:48	11:30	11:06	10:52	10:31	11:05	11:00	9:20	9:36	11:55	11:00	10:15
	気 温 ℃		17.5	20.5	24.3	23.5	32.2	31.5	26.7	11.9	4.4	2.8	1.2	7.6
	水 温 ℃		11.0	16.7	19.7	21.2	27.2	26.8	23.9	15.7	8.8	6.1	5.6	6.4
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	---	0.29	---	---	0.30	---	---	0.44	---	---	0.28	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.07	0.09	0.12	0.13	0.09	0.12	0.05未満	0.05未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001未満	0.001	0.001	0.002	0.004	0.003	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.004	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.002	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.005	0.006	0.010	0.011	0.008	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.001未満	0.001	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	---	0.003	---	---	0.005	---	---	0.005	---	---	0.003	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	---	0.02	0.02	---	0.01	0.01	---	0.01未満	0.01未満	---	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	---	0.005未満	---	---	0.006	---	---	0.007	---	---	0.007	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	---	0.001	---	---	0.002	---	---	0.002	---	---	0.001	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	---	6.1	---	---	5.9	---	---	6.1	---	---	5.5	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	---	0.001未満	0.001未満	---	0.001未満	0.001未満	---	0.001未満	0.001未満	---	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	8.3	6.3	5.6	5.3	5.4	5.4	5.3	4.9	4.9	4.8	6.4	6.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	---	16	18	---	17	17	---	21	18	---	16	17
40	蒸発残留物	500mg/L以下	---	37	51	---	37	29	---	28	13	---	11	28
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.0	7.0	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁 度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.7	0.6	0.5	0.4	0.6	0.7	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5

(別所・百井地域 (別所))

(令和6年度)

No.	項 目	基 準 値	4月10日	5月20日	6月13日	7月11日	8月21日	9月9日	10月11日	11月11日	12月9日	1月17日	2月6日	3月12日
	採水時刻		11:33	12:20	11:45	12:02	11:38	12:09	11:40	11:50	12:20	11:32	12:18	10:42
	気 温 ℃		15.7	25.2	25.8	23.2	31.0	31.9	19.6	15.6	4.8	3.2	3.2	11.1
	水 温 ℃		12.1	17.8	22.0	25.0	26.4	26.1	20.6	14.0	7.8	3.1	3.3	6.8
1	一般細菌	100集落/mL以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－	－	0.0003未満	－
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	0.00005未満	－	－	0.00005未満	－	－	0.00005未満	－	－	0.00005未満	－
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	－	0.56	－	－	0.52	－	－	0.52	－	－	0.46	－
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	0.08未満	－	－	0.08未満	－	－	0.08未満	－	－	0.08未満	－
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－	－	0.0002未満	－
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－	－	0.004未満	－
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－
21	塩素酸	0.6mg/L以下	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	－	0.001未満	－	－	0.002	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	－	0.001未満	－	－	0.001	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－
26	臭素酸	0.01mg/L以下	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	－	0.001未満	－	－	0.001	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.04	0.03	0.03	0.02	0.05	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	－	0.03未満	－	－	0.03未満	－	－	0.03未満	－	－	0.03未満	－
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	17	－	－	19	－	－	18	－	－	17	－
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－
38	塩化物イオン	200mg/L以下	12.5	12.8	13.2	13.5	13.8	13.5	13.1	12.7	12.4	12.4	12.3	12.7
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	－	48	－	－	52	－	－	49	－	－	50	－
40	蒸発残留物	500mg/L以下	－	122	－	－	122	－	－	117	－	－	104	－
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－	－	0.02未満	－
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－	－	0.005未満	－
45	フェノール類	0.005mg/L以下	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－	－	0.0005未満	－
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3	7.2	7.4	7.4	7.2	7.3	7.3	7.1	7.1	7.0
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁 度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.5	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5

(別所・百井地域 (百井))

(令和6年度)

No.	項 目	基 準 値	4月8日	5月16日	6月10日	7月8日	8月8日	9月3日	10月7日	11月5日	12月5日	1月10日	2月17日	3月10日
	採水時刻		11:48	12:37	12:00	12:30	12:37	12:03	11:52	12:21	12:25	12:00	9:45	12:20
	気 温 ℃		14.3	14.0	20.5	28.9	30.0	28.1	21.8	14.9	7.0	-0.1	1.9	8.8
	水 温 ℃		10.5	12.5	15.2	20.5	21.5	20.3	18.0	14.0	8.5	3.8	3.5	4.0
1	一般細菌	100集落/mL以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	0.00005未満	-	-	0.00005未満	-	-	0.00005未満	-	-	0.00005未満	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	0.14	-	-	0.14	-	-	0.18	-	-	0.11	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	0.08未満	-	-	0.08未満	-	-	0.08未満	-	-	0.08未満	-
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-
21	塩素酸	0.6mg/L以下	-	0.06未満	-	-	0.06未満	-	-	0.06未満	-	-	0.06未満	-
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	0.001未満	-	-	0.002	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	0.001未満	-	-	0.001	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-
26	臭素酸	0.01mg/L以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	0.001未満	-	-	0.001	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	0.017	-	-	0.016	-	-	0.022	-	-	0.012	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	0.03未満	-	-	0.03未満	-	-	0.03未満	-	-	0.03未満	-
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	11	-	-	11	-	-	12	-	-	13	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-
38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.4	5.2	4.4	3.8	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.1	4.0	7.5
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	21	-	-	16	-	-	23	-	-	16	-
40	蒸発残留物	500mg/L以下	-	64	-	-	68	-	-	62	-	-	59	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	0.000001未満	-	-	0.000001未満	-	-	0.000001未満	-	-	0.000001未満	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	0.000001未満	-	-	0.000001未満	-	-	0.000001未満	-	-	0.000001未満	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-
45	フェノール類	0.005mg/L以下	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.9	7.0	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.2	7.1	7.2	7.1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁 度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4

(大原地域)			(第1浄水場)										(令和6年度)	
No.	項 目	基 準 値	4月8日	5月16日	6月10日	7月8日	8月8日	9月5日	10月7日	11月5日	12月5日	1月10日	2月17日	3月10日
	採水時刻		11:11	11:46	11:04	11:30	11:35	11:04	11:11	11:26	11:40	11:20	10:30	11:29
	気 温 ℃		17.2	17.4	26.1	31.6	31.5	32.7	27.0	20.3	12.5	0.3	7.8	10.0
	水 温 ℃		13.5	17.1	19.7	21.7	26.5	25.2	23.2	18.3	12.5	6.8	6.0	7.3
1	一般細菌	100集落/mL以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	0.00005未満	-	-	0.00005未満	-	-	0.00005未満	-	-	0.00005未満	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	0.33	-	-	0.32	-	-	0.67	-	-	0.19	-
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	0.08未満	-	-	0.08未満	-	-	0.08未満	-	-	0.08未満	-
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.14	0.08	0.11	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.003	0.004	0.003	0.005	0.005	0.006	0.004	0.005	0.001	0.001未満	0.001未満	0.002
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	0.001未満	0.001	0.001未満	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001未満	0.001	0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.003未満	0.003	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.004	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	0.03未満	-	-	0.03未満	-	-	0.03未満	-	-	0.03未満	-
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	3.2	-	-	3.5	-	-	3.4	-	-	5.3	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-
38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.0	3.5	3.8	3.4	3.8	3.5	3.5	3.3	3.6	6.1	14.4	7.9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	16	-	-	17	-	-	19	-	-	26	-
40	蒸発残留物	500mg/L以下	-	38	-	-	43	-	-	41	-	-	55	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	0.000001未満	-	-	0.000001未満	-	-	0.000001未満	-	-	0.000001未満	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	0.000001未満	-	-	0.000001未満	-	-	0.000001未満	-	-	0.000001未満	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-
45	フェノール類	0.005mg/L以下	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3	0.3未満	0.4	0.4	0.5	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.0
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁 度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4

(大原地域)			(第2浄水場)										(令和6年度)	
No.	項 目	基 準 値	4月8日	5月16日	6月10日	7月8日	8月8日	9月5日	10月7日	11月5日	12月5日	1月10日	2月17日	3月10日
	採水時刻		9:51	9:56	9:48	10:00	10:00	9:56	10:00	9:59	10:00	9:40	12:30	10:20
	気 温 ℃		16.3	15.5	27.0	28.8	31.5	28.9	25.3	16.2	6.2	-0.5	7.6	9.0
	水 温 ℃		13.0	17.0	20.3	24.0	26.0	27.0	25.0	20.3	14.2	8.7	7.6	8.9
1	一般細菌	100集落/mL以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	0.00005未満	-	-	0.00005未満	-	-	0.00005未満	-	-	0.00005未満	-
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	1.8	1.5	1.8	2.0	1.3	1.0	0.89	1.6	1.0	0.68	0.60	1.0
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	0.08未満	-	-	0.08未満	-	-	0.08	-	-	0.08未満	-
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-
21	塩素酸	0.6mg/L以下	-	0.06未満	-	-	0.06未満	-	-	0.06未満	-	-	0.06未満	-
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001	-	-	0.001未満	-
26	臭素酸	0.01mg/L以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.013	-
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	0.03未満	-	-	0.03未満	-	-	0.03未満	-	-	0.03未満	-
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	4.6	-	-	4.6	-	-	4.6	-	-	4.5	-
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-
38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.3	5.1	5.2	4.8	4.5	4.3	4.4	4.5	4.5	5.3	8.3	8.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	37	-	-	37	-	-	34	-	-	29	-
40	蒸発残留物	500mg/L以下	-	70	-	-	86	-	-	68	-	-	58	-
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	-	0.000001未満	-	-	0.000001未満	-	-	0.000001未満	-	-	0.000001未満	-
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	-	0.000001未満	-	-	0.000001未満	-	-	0.000001未満	-	-	0.000001未満	-
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-
45	フェノール類	0.005mg/L以下	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.5	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.7
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁 度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4

(3) 原水の全項目等試験 (旧京北地域水道)

(令和6年度)

検査項目	浄水場	単位	黒 田				弓 削 第 1 水源			
			5月7日	8月19日	11月5日	2月4日	5月7日	8月19日	11月5日	2月4日
採水時刻			11:20	9:30	9:31	11:02	9:43	9:30	9:42	11:00
気 温	℃		20.1	21.8	13.3	0.7	21.1	31.2	15.4	3.4
水 温	℃		13.7	20.3	14.2	4.4	14.0	20.4	15.5	5.4
一般細菌	集落/mL		66	110	74	6	10	36	46	6
大腸菌数	MPN/100mL		34	34	24	1未満	25	6.3	25	1未満
カドミウム及びその化合物	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
水銀及びその化合物	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
亜硝酸態窒素	mg/L		0.004未満	0.004未満	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.37	0.40	0.50	0.29	0.18	0.30	0.20	0.11
フッ素及びその化合物	mg/L		0.05未満	0.05未満	0.05	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
四塩化炭素	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
テトラクロロエチレン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
トリクロロエチレン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ベンゼン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
亜鉛及びその化合物	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.03	0.02	0.04	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.07	0.01未満
鉄及びその化合物	mg/L		0.025	0.021	0.035	0.005未満	0.005	0.006	0.062	0.005未満
銅及びその化合物	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L		3.0	3.8	3.1	3.2	2.8	3.5	2.7	3.0
マンガン及びその化合物	mg/L		0.004	0.004	0.004	0.001未満	0.001未満	0.002	0.011	0.001未満
塩化物イオン	mg/L		3.0	3.5	3.4	3.4	4.1	4.4	4.0	4.3
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L		18	24	17	20	9	14	9	11
蒸発残留物	mg/L		39	46	25	13	37	32	20	3
陰イオン界面活性剤	mg/L		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	mg/L		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
フェノール類	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L		1.4	0.5	0.5	0.3未満	0.5	0.3未満	0.5	0.3未満
pH値			7.4	7.5	7.4	7.4	6.9	7.0	7.0	7.1
臭気			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度		5.2	1.8	2.0	0.5未満	1.4	0.8	1.8	0.5未満
濁度	度		1.2	0.4	1.1	0.1未満	0.2	0.1	2.8	0.1未満

(令和6年度)

検査項目 \ 浄水場	単位	弓 削 第 2 水源	小 塩 第 1 水源			
		11月5日	5月7日	8月19日	11月5日	2月4日
採水時刻		9:56	10:00	10:05	10:15	10:10
気 温	℃	14.8	19.6	30.0	15.5	3.2
水 温	℃	17.4	12.9	20.9	16.5	6.8
一般細菌	集落/mL	0	16	40	38	2
大腸菌数	MPN/100mL	1未満	1未満	11	4.1	1未満
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.30	0.20	0.30	0.30	0.19
フッ素及びその化合物	mg/L	0.22	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
トリクロロエチレン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ベンゼン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	mg/L	0.011	0.005未満	0.008	0.009	0.005未満
銅及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L	16	3.6	4.2	3.2	3.9
マンガン及びその化合物	mg/L	0.007	0.001未満	0.002	0.002	0.001未満
塩化物イオン	mg/L	9.2	4.1	4.2	3.8	4.1
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L	79	12	16	12	14
蒸発残留物	mg/L	120	75	37	19	5
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値		7.4	6.6	6.5	6.6	6.7
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

(令和6年度)

検査項目	浄水場	単位	小 塩 第2水源				山 国 第1水源			
			5月7日	8月19日	11月5日	2月4日	5月7日	8月19日	11月5日	2月4日
採水時刻			10:30	10:15	10:28	10:21	10:20	9:57	10:45	10:00
気 温	℃		19.6	30.0	15.5	3.2	19.9	33.9	20.7	1.8
水 温	℃		12.8	20.8	16.7	7.9	17.9	24.1	19.5	12.5
一般細菌	集落/mL		54	24	23	0	240	13	52	2
大腸菌数	MPN/100mL		1未満	1未満	4.1	1未満	1未満	1未満	16	1未満
カドミウム及びその化合物	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
水銀及びその化合物	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
亜硝酸態窒素	mg/L		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.23	0.30	0.40	0.23	1.3	0.50	1.6	0.84
フッ素及びその化合物	mg/L		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.06	0.10	0.09	0.06
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
四塩化炭素	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0009	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
テトラクロロエチレン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
トリクロロエチレン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ベンゼン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
亜鉛及びその化合物	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.003	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
鉄及びその化合物	mg/L		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.006	0.015	0.005未満
銅及びその化合物	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.004	0.003	0.002	0.001未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L		3.2	4.0	2.7	3.0	5.3	4.9	5.0	5.8
マンガン及びその化合物	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満
塩化物イオン	mg/L		4.2	4.3	4.0	4.2	7.1	4.9	5.6	7.4
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L		10	14	10	11	41	40	38	33
蒸発残留物	mg/L		38	37	19	3	31	76	60	50
陰イオン界面活性剤	mg/L		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	mg/L		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
フェノール類	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L		0.5	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満
pH値			6.4	6.3	6.3	6.5	6.2	6.1	6.2	6.1
臭気			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度		0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	度		0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1	0.1未満

(令和6年度)

検査項目	浄水場	単位	山 国 第2水源				細 野			
			5月7日	8月19日	11月5日	2月4日	6月5日	9月4日	12月4日	3月5日
採水時刻			10:25	10:13	10:26	10:21	9:20	9:30	10:02	11:10
気 温	℃		21.5	35.5	19.9	4.6	19.7	25.1	10.2	8.2
水 温	℃		16.8	27.0	16.2	5.4	14.3	20.6	11.2	8.3
一般細菌	集落/mL		290	520	220	16	19	110	6	83
大腸菌数	MPN/100mL		78	16	75	1未満	16	41	8.6	4.1
カドミウム及びその化合物	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
水銀及びその化合物	mg/L		0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
六価クロム化合物	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
亜硝酸態窒素	mg/L		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L		0.29	0.30	0.40	0.19	0.24	0.30	0.20	0.33
フッ素及びその化合物	mg/L		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05	0.05	0.05未満
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満	0.05未満
四塩化炭素	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,4-ジオキサン	mg/L		0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
ジクロロメタン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
テトラクロロエチレン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
トリクロロエチレン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
ベンゼン	mg/L		0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
亜鉛及びその化合物	mg/L		0.002	0.002	0.002	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.01	0.01	0.03	0.01未満	0.03	0.02	0.01	0.16
鉄及びその化合物	mg/L		0.11	0.089	0.098	0.068	0.022	0.009	0.007	0.020
銅及びその化合物	mg/L		0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
ナトリウム及びその化合物	mg/L		3.8	4.2	3.5	3.7	3.2	3.8	3.2	3.5
マンガン及びその化合物	mg/L		0.009	0.009	0.012	0.006	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
塩化物イオン	mg/L		4.2	4.3	4.2	4.6	3.1	3.0	3.1	2.9
カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	mg/L		19	22	17	18	20	26	22	27
蒸発残留物	mg/L		32	48	30	20	45	40	32	34
陰イオン界面活性剤	mg/L		0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
ジェオスミン	mg/L		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000003	0.000001	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	mg/L		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	mg/L		0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
フェノール類	mg/L		0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L		0.6	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.7
pH値			7.2	7.0	7.0	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2
臭気			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度		2.1	2.0	2.8	0.5未満	2.0	1.6	1.0	2.2
濁度	度		0.3	0.2	0.7	0.1未満	0.4	0.2	0.1	0.3

(4) 給水栓の全項目等試験 (旧京北地域水道)
(黒田地域)

(令和6年度)

No.	項 目	基 準 値	4月2日	5月14日	6月11日	7月2日	8月6日	9月17日	10月1日	11月12日	12月10日	1月7日	2月18日	3月11日
	採水時刻		09:12	09:30	09:50	09:30	10:09	10:15	10:05	09:40	09:55	11:05	11:30	11:00
	気 温 ℃		13.9	20.7	25.6	25.2	33.0	29.8	28.1	14.2	5.6	4.7	1.8	10.3
	水 温 ℃		12.9	19.0	22.9	24.1	31.7	29.1	26.3	17.4	9.8	6.6	6.3	8.0
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	---	0.37	---	---	0.41	---	---	0.43	---	---	0.32	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06	0.14	0.14	0.14	0.16	0.12	0.13	0.15	0.08	0.06	0.05未満	0.09
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.004	0.007	0.006	0.012	0.012	0.015	0.009	0.013	0.007	0.005	0.005	0.008
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002	0.004	0.004	0.005	0.006	0.007	0.004	0.005	0.004	0.003	0.003	0.006
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.002	0.002	0.003	0.002	0.004	0.004	0.005	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
26	臭素酸	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.009	0.013	0.014	0.020	0.024	0.028	0.021	0.022	0.013	0.011	0.009	0.013
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.002	0.005	0.003	0.008	0.006	0.007	0.004	0.012	0.006	0.004	0.004	0.008
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.003	0.004	0.005	0.006	0.008	0.009	0.007	0.007	0.004	0.004	0.003	0.004
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	---	0.03	0.03	---	0.04	0.05	---	0.01未満	0.01未満	---	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	---	0.002	---	---	0.002	---	---	0.002	---	---	0.003	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	---	3.7	---	---	4.1	---	---	4.1	---	---	3.5	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	---	0.001未満	0.001未満	---	0.001未満	0.001未満	---	0.001未満	0.001未満	---	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	4.0	4.2	4.2	4.0	4.4	4.2	4.2	3.9	3.7	3.3	3.9	3.8
39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	300mg/L以下	---	19	19	---	21	24	---	19	20	---	21	16
40	蒸発残留物	500mg/L以下	---	36	42	---	30	56	---	23	15	---	16	22
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.5	7.4	7.3	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.5	7.5	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁 度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

(弓削地域)

(令和6年度)

No.	項 目	基 準 値	4月2日	5月14日	6月11日	7月2日	8月6日	9月17日	10月1日	11月12日	12月10日	1月7日	2月18日	3月11日
	採水時刻		10:01	10:35	10:30	10:14	09:23	09:35	09:20	10:25	10:40	10:07	10:00	11:40
	気 温 ℃		12.5	18.5	24.4	24.9	29.4	28.9	23.8	13.6	6.4	4.6	2.6	11.2
	水 温 ℃		11.5	16.6	21.3	23.4	27.1	27.0	24.5	14.6	9.9	6.2	6.3	8.2
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	---	0.17	---	---	0.20	---	---	0.22	---	---	0.18	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001	0.002	0.002	0.005	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.001	0.002	0.002	0.004	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001
26	臭素酸	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.004	0.005	0.006	0.010	0.008	0.009	0.008	0.006	0.004未満	0.004未満	0.004	0.004
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.001未満	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	---	0.002	---	---	0.003	---	---	0.002未満	---	---	0.002	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	---	5.1	---	---	5.5	---	---	5.1	---	---	5.1	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	---	0.001未満	0.001未満	---	0.001未満	0.001未満	---	0.001未満	0.001未満	---	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	7.3	6.7	6.7	6.8	6.9	6.7	6.6	6.5	6.9	6.8	7.4	8.0
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	---	19	21	---	21	27	---	20	20	---	19	19
40	蒸発残留物	500mg/L以下	---	34	45	---	30	58	---	25	16	---	21	30
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.1	7.3	7.2	7.2	7.1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁 度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.9	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5

(小塩地域)

(令和6年度)

No.	項 目	基 準 値	4月2日	5月14日	6月11日	7月2日	8月6日	9月17日	10月1日	11月12日	12月10日	1月7日	2月18日	3月11日
	採水時刻		09:31	09:58	10:08	09:57	09:49	10:00	09:45	10:00	10:12	10:39	12:00	11:20
	気 温 ℃		16.7	19.2	24.8	24.1	31.6	31.8	27.5	14.9	6.3	4.6	4.4	9.9
	水 温 ℃		11.8	16.3	19.7	23.2	27.2	27.7	24.7	17.1	12.7	7.9	6.8	9.0
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	---	0.21	---	---	0.24	---	---	0.42	---	---	0.21	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.001	0.002	0.002	---	0.002	---	---	0.002	---	---	0.001未満	---
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	0.001	0.001	---	0.002	---	---	0.002	---	---	0.001未満	---
26	臭素酸	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.004	0.005	0.005	---	0.006	---	---	0.006	---	---	0.004未満	---
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.002	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.002	0.002	0.002	---	0.002	---	---	0.002	---	---	0.001未満	---
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.006	---	---	0.002未満	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	---	0.011	---	---	0.012	---	---	0.016	---	---	0.010	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	---	0.01未満	0.01未満	---	0.01未満	0.01未満	---	0.01未満	0.01未満	---	0.01未満	0.01未満
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	---	0.005	---	---	0.009	---	---	0.007	---	---	0.004	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	---	3.7	---	---	4.0	---	---	3.5	---	---	3.5	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	---	0.001未満	0.001未満	---	0.001未満	0.001未満	---	0.001未満	0.001未満	---	0.001未満	0.001未満
38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.2	4.9	4.9	4.6	4.9	4.7	4.6	4.5	4.6	4.6	4.8	4.8
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	---	11	12	---	14	16	---	13	12	---	12	11
40	蒸発残留物	500mg/L以下	---	25	32	---	21	43	---	13	3	---	11	15
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.7	6.7	6.6	6.5	6.6	6.5	6.7	6.7	6.8	6.6	6.7	6.6
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁 度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	0.8	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6

(山国地域)

(令和6年度)

No.	項 目	基 準 値	4月8日	5月20日	6月17日	7月8日	8月26日	9月10日	10月21日	11月18日	12月16日	1月20日	2月25日	3月24日
	採水時刻		09:00	10:15	09:45	09:21	09:50	09:21	09:20	09:30	09:32	09:55	12:05	10:00
	気 温 ℃		17.2	22.5	25.6	31.5	32.0	28.7	20.4	10.0	8.3	7.1	7.4	15.1
	水 温 ℃		16.2	21.4	26.3	28.5	31.1	28.5	23.9	17.1	10.6	8.3	7.8	13.1
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	----	----	0.00005未満	----	----	0.00005未満	----	----	0.00005未満	----	----
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	----	----	0.004未満	----	----	0.004未満	----	----	0.004未満	----	----
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.49	----	----	0.41	----	----	0.32	----	----	0.27	----	----
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05未満	----	----	0.05	----	----	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.0004未満	----	----	0.0004未満	----	----	0.0004未満	----	----	0.0004未満	----	----
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----	0.0002未満	----	----
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----	0.05未満	----	----
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.009	0.008	0.009	0.01	0.012	0.010	0.007	0.007	0.003	0.002	0.002	0.004
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005	0.006	0.004	0.004	0.008	0.006	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.003
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----	0.001未満	----	----
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.015	0.013	0.017	0.018	0.023	0.020	0.014	0.012	0.007	0.006	0.005	0.008
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004	0.006	0.006	0.006	0.007	0.005	0.003	0.003	0.003	0.001	0.002	0.003
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.005	0.004	0.006	0.006	0.008	0.007	0.005	0.004	0.003	0.002	0.002	0.003
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.002未満	----	----	0.002未満	----	----	0.002未満	----	----	0.002未満	----	----
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.002未満	----	----	0.002	----	----	0.002	----	----	0.002未満	----	----
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	----	0.01未満	0.02	----	0.01	0.01	----	0.01	0.01未満	----
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.004	----	----	0.005	----	----	0.005	----	----	0.003	----	----
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	3.9	----	----	4.0	----	----	4.5	----	----	4.3	----	----
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	----	0.001未満	0.001未満	----	0.001未満	0.001未満	----	0.001未満	0.001未満	----
38	塩化物イオン	200mg/L以下	5.8	5.2	5.3	5.2	5.0	5.1	5.0	4.9	5.4	5.6	6.3	5.7
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	17	20	----	18	24	----	23	21	----	20	21	----
40	蒸発残留物	500mg/L以下	44	49	----	48	49	----	38	38	----	28	23	----
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	----	----	0.02未満	----	----	0.02未満	----	----	0.02未満	----	----
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----	0.000001未満	----	----
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----	0.005未満	----	----
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	----	----	0.0005未満	----	----	0.0005未満	----	----	0.0005未満	----	----
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
47	pH値	5.8以上8.6以下	6.8	6.9	7.0	6.7	6.9	6.9	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	7.1
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁 度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.7	0.5	0.7	0.6	0.5	0.8	0.5	0.7	0.6	0.6	0.7	0.8

(細野地域)

(令和6年度)

No.	項 目	基 準 値	4月8日	5月20日	6月17日	7月8日	8月26日	9月10日	10月21日	11月18日	12月16日	1月20日	2月25日	3月24日
	採水時刻		09:30	09:42	10:15	09:54	10:15	09:51	09:52	10:00	10:19	10:30	11:30	10:30
	気 温 ℃		14.9	17.7	21.9	27.2	28.4	27.0	16.0	13.4	3.9	6.6	2.4	14.8
	水 温 ℃		13.8	18.8	23.7	25.9	28.1	26.8	20.7	18.7	8.0	6.2	5.7	10.0
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---	---	0.00005未満	---	---
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	---
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.26	---	---	0.28	---	---	0.33	---	---	0.13	---	---
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.06	---	---	0.06	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---	0.05未満	---	---
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---	---	0.0004未満	---	---
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---
20	ベンゼン	0.01mg/L以下	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	---
21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.08	0.05未満	0.05	0.07	0.08	0.09	0.13	0.10	0.07	0.06	0.05	0.06
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.005	0.017	0.016	0.023	0.025	0.029	0.014	0.010	0.007	0.004	0.002	0.009
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.006	0.010	0.009	0.010	0.014	0.016	0.007	0.006	0.004	0.002	0.001	0.006
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満
26	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	---
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.010	0.023	0.025	0.031	0.036	0.040	0.023	0.016	0.012	0.008	0.004	0.013
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.005	0.009	0.008	0.008	0.010	0.012	0.005	0.005	0.004	0.002	0.002	0.007
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.004	0.005	0.007	0.007	0.009	0.009	0.007	0.005	0.004	0.003	0.002	0.004
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	---
32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下	0.019	---	---	0.026	---	---	0.02	---	---	0.011	---	---
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01未満	0.01未満	---	0.01未満	0.01未満	---	0.01未満	0.01未満	---	0.03	0.01未満	---
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---
35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下	0.005	---	---	0.009	---	---	0.006	---	---	0.003	---	---
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	3.4	---	---	4.1	---	---	4.3	---	---	3.7	---	---
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001未満	0.001未満	---	0.001未満	0.001未満	---	0.001未満	0.001未満	---	0.001未満	0.001未満	---
38	塩化物イオン	200mg/L以下	3.3	3.3	3.5	3.0	3.8	3.6	3.6	3.5	3.6	3.4	3.4	3.3
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/L以下	19	23	---	28	25	---	26	22	---	24	25	---
40	蒸発残留物	500mg/L以下	42	43	---	62	50	---	43	39	---	28	25	---
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---	0.02未満	---	---
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---	0.000001未満	---	---
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---	0.005未満	---	---
45	フェノール類	0.005mg/L以下	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---	0.0005未満	---	---
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3mg/L以下	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.4
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.2	7.4	7.3	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭 気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色 度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
51	濁 度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	遊離残留塩素	0.1mg/L以上	0.7	0.5	0.6	0.6	0.3	0.7	0.5	0.7	0.6	0.8	0.5	0.3

10 太陽光発電設備 売電量及び売電金額（山間地域）

（1）太陽光発電設備 売電量及び売電金額（旧地域水道）

【大原第一浄水場】

（令和6年度）

年 月	項 目	売電量（kWh）	売電金額（円）
令和6年	4	1,439	56,984
	5	2,115	83,754
	6	1,995	79,002
	7	1,601	63,399
	8	2,056	81,417
	9	1,824	72,230
	10	1,720	68,112
	11	1,334	52,826
	12	1,103	43,678
7年	1	1,084	42,926
	2	1,074	42,530
	3	770	30,492
合計		18,115	717,350

注1 契約単価（税込）は、39.60円/kWhである。

2 売電金額は、税込金額である。

（2）太陽光発電設備 売電量及び売電金額（旧京北地域水道）

【山国浄水場】

（令和6年度）

年 月	項 目	売電量（kWh）	売電金額（うち解体等積立金）（円）
令和6年	4	1,506	59,637
	5	2,241	88,743
	6	1,932	76,507
	7	1,750	69,300
	8	1,972	78,091
	9	1,980	78,408
	10	1,423	56,350
	11	1,508	59,716
	12	1,051	41,619（1,471）
7年	1	923	36,550（1,292）
	2	993	39,322（1,390）
	3	867	34,333（1,213）
合計		18,146	718,576（5,366）

注1 契約単価（税込）は、39.60円/kWhである。

2 売電金額は、税込金額である。

11 給 水 工 事

(1) 給水装置新設工事等

工種 月別		内 部 工 事					外 部 工 事				(単位 件) (令和6年度)					
		新 設		増 設	改 造		撤 去	新 設		改 造						
		専 用	共 用		合 計	水 位 置 変 更 栓 更		そ の 他	合 計	専 用			共 用			
														改 造		
令和6年	4	98	0	98	180	299	0	0	299	181	93	0	94	866	129	1,182
	5	110	0	110	123	206	0	0	206	109	100	0	81	558	42	781
	6	152	0	152	193	280	0	1	281	120	100	0	67	34	47	248
	7	73	0	73	140	191	0	1	192	103	61	0	45	519	36	661
	8	214	0	214	131	250	0	0	250	120	176	0	62	442	56	736
	9	165	0	165	117	201	0	1	202	62	149	0	63	434	48	694
	10	119	0	119	167	198	0	1	199	70	77	0	63	1,041	46	1,227
	11	116	0	116	135	235	0	0	235	74	88	0	74	440	52	654
	12	86	0	86	141	250	0	0	250	61	50	0	44	510	53	657
	7年	1	138	0	138	154	169	0	0	169	96	87	0	30	503	42
2		90	0	90	147	226	0	0	226	116	65	0	63	1,143	60	1,331
3		156	0	156	187	249	0	0	249	93	136	0	87	717	54	994
計		1,517	0	1,517	1,815	2,754	0	4	2,758	1,205	1,182	0	773	7,207	665	9,827

注 1 内部工事のその他は、水道メータ移設工事の施工件数を示す。
 2 連絡替は、配水管（補助配水管を含む）布設に伴う連絡替、給水管切回し工事の施工件数を示す。

(2) 給水装置修繕工事等

月 別	繰 越	受 付	施 設 処 理												そ の 他 処 理	処 理 合 計	未 処 理						
			有 料 工 事						無 料 工 事														
			鉛 鋼 管	ビ ニ ル 管	パ ッ キ ン 類	き ょ う 類	給 水 栓 類	給 コ ッ キ ン 用 マ ン	計	鉛 鋼 管	ビ ニ ル 管	パ ッ キ ン 類	き ょ う 類	給 水 栓 類				給 コ ッ キ ン 用 マ ン	そ の 他	計			
令和6年																							
4	0	385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	97	0	(0)	1	103	282	385	0		
5	0	344	0	0	0	0	0	0	1	(1)	1	1	0	96	0	(0)	0	97	246	344	0		
6	0	397	0	0	0	0	0	0	0	(0)	0	3	0	98	0	(0)	0	101	296	397	0		
7	0	540	0	0	0	0	0	0	0	(0)	0	4	0	136	0	(0)	0	140	400	540	0		
8	0	585	0	0	0	0	0	0	1	(1)	1	6	0	158	0	(0)	1	165	419	585	0		
9	0	520	0	0	0	0	0	0	0	(0)	0	3	0	131	0	(0)	2	136	384	520	0		
10	0	562	0	0	0	0	0	0	0	(0)	0	4	0	137	0	(0)	0	141	421	562	0		
11	0	517	0	0	0	0	0	0	0	(0)	0	2	0	119	0	(0)	0	121	396	517	0		
12	0	472	0	0	0	0	0	0	0	(0)	0	2	0	108	0	(0)	0	110	362	472	0		
7年																							
1	0	534	0	0	0	0	0	0	1	(1)	1	3	0	90	0	(0)	0	93	440	534	0		
2	0	505	0	0	0	0	0	0	0	(0)	0	5	0	100	0	(0)	0	105	400	505	0		
3	0	396	0	0	0	0	0	0	0	(0)	0	2	0	103	0	(0)	0	105	291	396	0		
計	0	5,757	0	0	0	0	0	0	3	(3)	3	40	0	1,373	0	(0)	4	1,417	4,337	5,757	0		

注1 施工内訳の給水栓用コマパッキン欄の（ ）内は、枚数を示す。

2 無料修繕工事とは、道路又は通路における自然破壊修繕、自営給水工事の施工後1年以内に発生した故障の修繕及び局事業所内の給水装置修繕を示す。

3 その他処理とは、現場不明、先方不在、業者依頼等及び事業所内で修繕工事に要する材料販売等の事務処理を行った件数を示す。

12 漏水防止工事

(1) 配水管関係漏水防止

(単位 $\text{m}^3/\text{日}$) (令和6年度)

項目 月別	漏 水 防 止 工 事														合 計	
	管路折損		分岐部下部		継 手		腐 食		弁 類		消 火 栓		撤去他			
	施工 件数	推計防 止水量	施工 件数	推計防 止水量	施工 件数	推計防 止水量	施工 件数	推計防 止水量	施工 件数	推計防 止水量	施工 件数	推計防 止水量	施工 件数	推計防 止水量	施工 件数	推計防 止水量
令和6年																
4	0	0	0	0	0	0	1	72	0	0	0	0	0	0	1	72
5	0	0	0	0	0	0	1	1152	0	0	0	0	0	0	1	1,152
6	1	0	0	0	0	0	2	36	0	0	0	0	0	0	3	36
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	1	288	0	0	0	0	0	0	2	202	3	331	0	0	6	821
9	2	158	0	0	(1)	0	0	0	1	288	1	0	0	0	4	446
10	0	0	0	0	1	0	3	418	1	1	2	14	0	0	7	433
11	0	0	0	0	0	0	1	720	2	1	0	0	0	0	3	721
12	0	0	0	0	2	45	0	0	1	4	2	0	0	0	5	49
7年									(1)						(1)	
1	0	0	0	0	0	0	2	82	3	432	3	14	0	0	8	528
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	4	446	0	0	3	45	10	2,480	10	928	12	359	0	0	(2) 39	4,258

注 ()内は内数で請負工事分であり、防止水量は含んでいない。

2 Q項は二次災害の緊急処理で漏水件数に含んでいない。

(2) 給水管・補助配水管関係漏水防止

(単位 $\text{m}^3/\text{日}$) (令和6年度)

月別	種別	管 路		継 手		分 水 栓		止 水 栓		撤 去		合 計		施工不要
	区別	件数	推計防止水量	件数	推計防止水量	件数	推計防止水量	件数	推計防止水量	件数	推計防止水量	件数	推計防止水量	件数
令和6年4	地上	21	87	0	0	0	0	1	0	0	0	22	87	0
	潜在	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地上	70	824	10	84	2	0	13	72	0	0	95	980	0
	潜在	11	77	2	2	0	0	1	1	0	0	14	80	12
5	地上	27	60	0	0	0	0	0	0	0	0	27	60	0
	潜在	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地上	75	856	3	39	3	29	9	2	3	10	93	936	0
	潜在	18	115	0	0	0	0	1	1	0	0	19	116	2
6	地上	34	121	0	0	0	0	1	6	0	0	35	127	0
	潜在	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地上	81	1,162	0	0	4	14	9	8	0	0	94	1,184	0
	潜在	11	94	0	0	0	0	0	0	3	33	14	127	8
7	地上	46	86	0	0	0	0	1	6	0	0	47	92	0
	潜在	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地上	103	1,520	3	58	3	0	10	0	5	16	124	1,594	0
	潜在	16	126	1	1	0	0	2	0	0	0	19	127	7
8	地上	45	106	1	0	0	0	2	2	0	0	48	108	0
	潜在	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地上	137	2,329	13	240	4	0	7	30	0	0	161	2,599	0
	潜在	18	310	4	10	0	0	2	1	2	8	26	329	20
9	地上	56	108	1	1	0	0	0	0	0	0	57	109	0
	潜在	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地上	123	1,979	7	28	9	36	9	30	6	50	154	2,123	0
	潜在	16	154	3	3	0	0	1	0	0	0	20	157	16
10	地上	83	187	1	0	0	0	1	0	0	0	85	187	0
	潜在	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地上	133	1,820	13	30	3	0	17	77	1	3	167	1,930	0
	潜在	10	126	2	2	0	0	0	0	0	0	12	128	5
11	地上	75	192	1	0	0	0	0	0	0	0	76	192	0
	潜在	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地上	122	1,717	5	95	0	0	9	4	5	212	141	2,028	2
	潜在	20	247	1	4	0	0	1	0	2	17	24	268	7
12	地上	46	132	1	1	0	0	0	0	0	0	47	133	0
	潜在	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地上	118	1,635	16	109	6	116	13	33	0	0	153	1,893	0
	潜在	5	58	1	1	0	0	1	14	0	0	7	73	11
7年1	地上	49	198	0	0	0	0	0	0	0	0	49	198	0
	潜在	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地上	121	2,010	19	288	2	0	11	38	2	0	155	2,336	0
	潜在	12	232	2	7	0	0	1	0	1	3	16	242	18
2	地上	67	240	2	0	0	0	4	6	0	0	73	246	0
	潜在	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地上	90	1,338	15	174	4	0	19	19	1	0	129	1,531	0
	潜在	20	149	2	6	0	0	1	1	0	0	23	156	23
3	地上	76	133	2	4	0	0	5	12	0	0	83	149	0
	潜在	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地上	71	987	11	152	3	29	10	30	1	1	96	1,199	0
	潜在	21	161	1	1	0	0	1	1	1	14	24	177	6
計	地上	625	1,650	9	6	0	0	15	32	0	0	649	1,688	0
	潜在	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地上	1,244	18,177	115	1,297	43	224	136	343	24	292	1,562	20,333	2
	潜在	178	1,849	19	37	0	0	12	19	9	75	218	1,980	135

注 上段は宅地内（メータ上流側）の漏水防止工事である。

1 3 水道メーター配備状況

(単位 個) (令和6年度末現在)

内訳 口径	市 内 設置数	保 管 数						総 数	年 間 変 動 数					
		在 庫			営業所 (前渡)	貸 付 未取付	修 理 委託中		計	新 品 購 入	編 入 その他	不 良 廃 棄	払 下 その他	増△減
		合 格	未修理	庫										
mm														
13	152,933	6,219	27,724	0	0	300	0	34,243	187,176	460	0	289	24	147
20	331,965	10,513	11,701	0	98	280	0	22,592	354,557	5,380	0	608	115	4,657
25	33,135	840	4,188	11	2	61	0	5,102	38,237	15	0	38	1	△ 24
40	22,128	511	1,801	0	0	26	0	2,338	24,466	10	0	80	△ 1	△ 69
50	3,834	185	434	0	0	1	0	620	4,454	202	0	29	1	172
75	1,264	93	92	0	0	3	0	188	1,452	40	0	16	0	24
100	127	8	26	0	0	0	0	34	161	1	0	12	0	△ 11
150	41	2	0	0	0	0	0	2	43	5	0	5	0	0
200	6	1	0	0	0	0	0	1	7	1	0	1	0	0
計	545,433	18,372	45,966	11	100	671	0	65,120	610,553	6,114	0	1,078	140	4,896

1 4 水道メーター修理作業

(単位 個) (令和6年度末現在)

内訳 口径	請求試験		修理委託	購 入	計
	全 数	合格数			
mm					
13	1	1	19,600	460	20,060
20	5	5	42,000	5,380	47,380
25	0	0	4,100	15	4,115
40	1	1	2,400	10	2,410
50	0	0	350	202	552
75	0	0	140	40	180
100	0	0	15	1	16
150	0	0	0	5	5
200	0	0	0	1	1
計	7	7	68,605	6,114	74,719

1 5 水道メーター取替作業

(単位 個) (令和6年度末現在)

内 込	引						揚				取						総 作 業 数
	取 替 引 揚			一 般 引 揚			一 般 取			取替用 取付	付			合 計			
	検定	故障	請求	計	閉栓	改造	毀損	計	開栓		新設	改造	貸付 (新設)		毀損等 補充	計	
mm																	
13	19,977	28	1	20,006	2,685	1,246	0	3,931	23,937	20,006	3	0	4	0	1,071	21,077	45,014
20	41,301	44	5	41,350	617	156	0	773	42,123	41,350	1,340	1,125	3,797	0	6,845	48,195	90,318
25	4,229	10	0	4,239	169	100	0	269	4,508	4,239	38	131	58	0	350	4,589	9,097
40	2,184	8	1	2,193	113	58	0	171	2,364	2,193	85	257	3	0	481	2,674	5,038
50	494	8	0	502	12	17	0	29	531	502	9	36	0	0	60	562	1,093
75	152	2	0	154	3	2	0	5	159	154	1	30	0	0	34	188	347
100	18	0	0	18	0	0	0	0	18	18	0	0	0	0	0	18	36
150	5	0	0	5	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	5	10
200	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	2
計	68,361	100	7	68,468	3,599	1,579	0	5,178	73,646	68,468	1,476	1,579	3,862	0	8,841	77,309	150,955

16 給水普及状況

(令和6年度末現在)

行政区分	区 分	給 水 装 置 数				使用者数	給水人口	普及率
		使 用 中	休 止 中	計				
		件	件	件	件	件	人	%
北 京 区	北 京 区	44,313	7,285	51,598	(49,792)	63,870	113,687	99.9
上 京 区	上 京 区	26,855	5,529	32,384	(29,556)	53,105	82,960	99.9
左 京 区	左 京 区	59,492	9,593	69,085	(64,247)	91,437	161,476	99.8
中 京 区	中 京 区	33,029	5,860	38,889	(33,056)	71,911	110,661	99.9
東 山 区	東 山 区	15,915	4,082	19,997	(18,847)	25,353	35,088	99.9
山 科 区	山 科 区	48,061	8,018	56,079	(49,913)	69,921	130,205	99.9
下 京 区	下 京 区	24,049	7,201	31,250	(26,216)	54,979	83,524	99.9
南 京 区	南 京 区	36,679	8,253	44,932	(37,226)	60,561	102,386	99.8
右 京 区	右 京 区	65,744	9,563	75,307	(70,038)	103,676	197,555	99.9
西 京 区	西 京 区	53,436	6,029	59,465	(49,756)	68,875	142,169	99.4
伏 見 区	伏 見 区	98,608	19,895	118,503	(90,381)	144,080	268,728	99.9
合 計		506,181	91,308	597,489	(519,028)	807,768	1,428,439	99.9

注1 給水装置数欄の（ ）内は、貸付メーターを除いた件数である。

2 普及率 = $\frac{\text{給水人口}}{\text{給水区域内人口}} \times 100$
(令和6年4月1日推計人口)

17 検針業務

(令和6年度)

月例	区分	検針件数	検針不能件数	水道メーター故障件数
令和6年		件	件	件
4		296,092	101	1
5		293,885	129	0
6		298,556	130	2
7		294,035	137	0
8		296,889	138	4
9		294,638	125	2
10		298,493	127	6
11		293,176	122	2
12		297,164	171	0
7年				
1		294,190	120	0
2		297,860	161	2
3		291,021	160	1
合 計		3,545,999	1,621	20

(平成24年度から全面委託)

18 水道料金調定額

(令和6年度)

種別及び用途区分	年間累計	
	件数	金額
1 専用	件	円
(1)一般用	3,086,694	29,358,102,941
(2)公衆浴場用	499	29,330,496,896
2 共用	0	27,606,045
3 私設消火栓演習用	4	0
4 特別給水	15	1,162
5 市外分水	24	164,015
合計	3,086,737	47,211,404
		29,405,479,522

注 消費税及び地方消費税相当額を含む額である。

19 使用水量

区 分	令和6年4・5月		6・7月		8・9月	
	件 数	水 量	件 数	水 量	件 数	水 量
専 用	件	m ³	件	m ³	件	m ³
一 般 用	1,620,999	26,362,441	1,624,199	26,658,249	1,625,429	26,868,312
公 衆 浴 場 業 用	166	55,839	166	53,035	166	51,276
用 計	1,621,165	26,418,280	1,624,365	26,711,284	1,625,595	26,919,588
共 用	0	0	0	0	0	0
合 計	1,621,165	26,418,280	1,624,365	26,711,284	1,625,595	26,919,588
消 防 用 水						
私 設 消 火 栓 演 習 用		0		0		0
特 別 給 水		95		61		62
大 津 市		10,286		11,034		10,392
久 御 山 町		13,749		15,139		14,464
外 八 幡 市		9,399		9,203		8,408
分 向 日 市		267		278		267
水 京 都 府 (応 援 給 水)						
市 外 分 水 合 計		33,701		35,654		33,531
有 収 水 量 合 計		26,452,076		26,746,999		26,953,181
事 業 所 用		15,524		20,050		19,054
工 事 放 水		-		-		-
応 急 給 水		14.0		29.8		24.0
給 水 量		29,080,003		29,331,962		28,915,294
B (期首使用者数+期末使用者数)/2		805,253.5		807,289.5		807,659.0
C (期首給水人口+期末給水人口)/2	(令和6年度)	-		-		-
A/B (m ³)		32.8		33.1		33.3
A/C ÷ 暦日数 (%)		-		-		-

注 件数は延べ使用者数

10・11月		12・7年1月		2・3月		合 計		前年度	増△減
件 数	水 量	件 数	水 量	件 数	水 量	件 数	水 量	合 計	率
件	m ³	件	m ³	件	m ³	件	m ³	m ³	%
1,625,783	26,671,902	1,627,632	27,351,548	1,630,928	25,992,859	9,754,970	159,905,311	159,873,650	0.0
166	50,895	167	54,073	166	54,155	997	319,273	333,788	△ 4.3
1,625,949	26,722,797	1,627,799	27,405,621	1,631,094	26,047,014	9,755,967	160,224,584	160,207,438	0.0
0	0	0	0	0	0	0	0	2,993	△ 100.0
1,625,949	26,722,797	1,627,799	27,405,621	1,631,094	26,047,014	9,755,967	160,224,584	160,210,431	0.0
					5,033		5,033	5,927	△ 15.1
	0		0		50		50	40	25.0
	61		120		59		458	2,808	△ 83.7
	10,821		9,316		2,516		54,365	73,820	△ 26.4
	14,346		14,677		14,625		87,000	88,196	△ 1.4
	8,712		8,805		9,069		53,596	55,782	△ 3.9
	243		258		265		1,578	1,608	△ 1.9
							0	0	0.0
	34,122		33,056		26,475		196,539	220,502	△ 10.9
	26,756,980		27,438,797		26,078,631		160,426,664	160,439,708	△ 0.0
	17,503		15,346		16,442		103,919	88,146	17.9
	-		-		-		2,080,420	2,065,036	0.7
	31.7		44.6		7.1		151.2	64.0	136.3
	29,529,156		29,983,560		28,138,382		174,978,357	175,003,045	△ 0.0
	808,415.0		809,223.0		808,610.0		805,588.5	800,096.5	0.7
(令和6年度)	-		-		-		1,431,262.5	1,437,082.0	△ 0.4
	33.1		33.9		32.2		198.9	200.2	△ 0.7
	-		-		-		306.7	304.6	0.7

第 5 章 水 道 料 金

1 水道料金の変遷表

期 間 区 分			創 設	第 1 回改正	2	3	4	5
			明45. 3から 大9. 6まで	大9. 7から 大14. 4まで	大14. 5から 昭9. 3まで	昭9. 4から 昭11. 9まで	昭11. 10から 昭18. 3まで	昭18. 4から 昭21. 3まで
専 用	家事営業用	1 か 月 最低限度	500立方尺 60銭	65石 65銭	12m ³ 66銭			8m ³ 64銭
		1m ³ 当たり	10立方尺 1銭2厘	1石1銭	5銭5厘			8銭
	官公署、学 校、病院、 会社その他	1 か 月 最低限度	500立方尺 60銭	65石 65銭	12m ³ 66銭			8m ³ 64銭
		1m ³ 当たり	10立方尺 1銭2厘	1石1銭	5銭5厘			8銭
	湯屋営業用	1 か 月 最低限度	500立方尺 40銭	100石 70銭	18m ³ 72銭			18m ³ 72銭
		1m ³ 当たり	10立方尺 8厘	1石7厘	4銭			4銭
	原動力、機 械又は工 場用	1 か 月 最低限度	500立方尺 1円	100石 2円	18m ³ 1円98銭			18m ³ 1円98銭
		1m ³ 当たり	10立方尺 2銭	1万石まで 1石2銭	2000m ³ まで 11銭			11銭
				1万1石以上 1石1銭8厘	2001m ³ 以上 10銭			
	噴水、泉池 滝、庭園、 散水、娯楽 その他	1 か 月 最低限度	500立方尺 1円50銭	100石 5円	18m ³ 5円40銭			15m ³ 7円50銭
		1m ³ 当たり	10立方尺 3銭	1石5銭	30銭			50銭
	共 用	1 か 月 最低限度	350立方尺 28銭	40石 28銭	7m ³ 28銭			7m ³ 28銭
		1m ³ 当たり	10立方尺 8厘	1石7厘	4銭			4銭
私 設 消 火 栓			1円50銭	1円50銭	20分以内 1円50銭			20分以内 1円50銭
備 考			放任、計量 兩制を採用 本表は計量 分を記載	計量制に統一する。	メートル制 にして4期制 を3期制に改 める。	3期制を6期 制に改める。	集金制を採用する。	

区 分			期 間	
			6	
			昭21.4から 昭21.10まで	
			単 位	
			m ³	円
専 用	家 事 用 官 公 署 学 校 病 院 工 場 会 社 特殊営業	基 本	8	2
		超 過	1	0.30
	原動力又は 工事工 業用	基 本	18	6.30
		超 過	1	0.35
	臨 時 用	基 本	—	
		超 過	—	
	湯屋営業用	基 本	18	2.50
		超 過	1	0.15
	鑑賞及び 臨 時 用	基 本	10	20
		超 過	1	2.50
	共 用	基 本	7	1
		超 過	1	0.15
私 設 消 火 栓			20分以内 3	
備 考			量水器使用 料を徴収 4期制に改め る。	

			期 間		7	8	9
			昭21. 11から 昭22. 7まで		昭21. 11から 昭22. 7まで	昭22. 8から 昭23. 5まで	昭23. 6から 昭23. 7まで
区 分			単 位		円	円	円
専 用	家 事 用 官 公 署 学 校 病 院 工 場 会 社 特殊営業	基 本 2栓以下 4 " 9 " 10栓以上	1	3	6		
			3	6	12		
			5	10	20		
			10	20	40		
		使 用 (1㎡につ き)	10㎡まで	0. 40	1. 50	3	
			11㎡以上	0. 80	1. 80	4	
		基 本	20	20	40		
		使用 (1㎡につ き)	1	10㎡まで 1. 50 11㎡以上 1. 80	4		
	臨 時 用	基 本	20	60	120		
		使用 (1㎡につ き)	1	3	6		
	湯屋営業用	基 本	10	20	40		
		使用 (1㎡につ き)	0. 50	1	3		
鑑賞及び 臨 時 用	基 本	30	60	120			
	使用 (1㎡につ き)	5	20	40			
共 用	基本 (1栓につ き)	1	3	6			
	使 用 (1㎡につ き)	10㎡まで	0. 30	1. 20	3		
		11㎡以上	0. 50	1. 50	4		
私 設 消 火 栓			20分以内 3	20分以内 6	20分以内 15		
備 考			量水器使用 料を廃止				

期 間 単 位 区 分			10		11		12		13	
			昭23. 8から 昭24. 5まで		昭24. 6から 昭26. 12まで		昭27. 1から 昭28. 3まで		昭28. 4から 昭35. 9まで	
			m ³	円	m ³	円	m ³	円	m ³	円
専 用	家 事 用	基 本	8	40	8	50	8	65	10	90
		超 過	1	6	1	7. 50	1	10	1	12
	官公署 学 校 病 院 工 場 会 社 その他	基 本	20	100	20	130	20	200	20	240
		超 過	1	6	1	8	1	10. 50	1	13
	特殊営業 用 及び特殊 用	基 本	20	160	8	50	8	65	10	100
		超 過	1	10	15m ³ まで 15m ³ を 超える分	12 15	1	17	1	21
	湯屋営業用	基 本	100	400	100	500	100 200 300	625 1, 250 1, 875	100 200 300	800 1, 600 2, 400
		超 過	1	5	1	5. 50	1	8	1	10. 50
	鑑賞及び 臨 時 用	基 本	10	500	10	500	—		—	
		超 過	1	60	1	60	—		—	
	共 用	基 本	8	35	8	45	8	50	8	60
		超 過	1	5	1	6	1	7. 50	1	9
私 設 消 火 栓			20分以内 25		20分以内 35		20分以内 100		20分以内 125	
支 給 水 栓 料			1 栓につき 8		1 栓につき 10		廃止		—	
駐 留 軍 用			—		—		1	10	1	12. 50
備 考			6期制に改める。				支給水栓料を廃止		25mm以上の量水 器使用料を徴収	

期 間 単 位 区 分			14		15		16		17			
			昭35. 10から 昭39. 11まで		昭39. 12から 昭43. 3まで		昭43. 4から 昭48. 11まで		昭48. 12から 昭51. 3まで			
			円		円		円		円			
専 用	基本 10 m ³ ま で	呼び径 13・20mm	115	8m ³ まで 10m ³ まで	115 150	8m ³ まで 10m ³ まで	115 170	8m ³ まで 10m ³ まで	140 240			
		25mm	160	240		290		430				
		40mm	210	320		390		590				
		50mm以上	650	1,000		1,400		2,100				
		75mm以上				1,700		2,600				
		従 量 (1m ³ につき)	一律超過 (11以上20m ³ まで) 15		11～50m ³ 25		11～30m ³ 30		11～30m ³ 43			
	用超 途 別過 21 m ³ 以 上		臨時用 23	51m ³ 以上 30	〔公業 衆用 浴場 21〕	31～100m ³ 36		31～100m ³ 53				
			指定営 22			101m ³ 以上 49	〔公業 衆用 浴場 21〕	101～500m ³ 65				
			公衆浴場業用 12					501～5,000m ³ 70				
			そ の 他 18					5,001～10,000m ³ 75				
		10,001m ³ 以上 80										
共 用	基本 (8m ³ まで)		60		60		60					
	超過 (1m ³ につき)		9		9		9					
私設消火栓 (20分以内)			125		125		125		125			
備 考			淀簡易水道特別料 金を廃止 量水器使用料を廃止 駐留軍用料金を廃止 昭35. 11. 1以後 (隔月検針分は昭 35. 12. 1以後) に 決定する使用水量 に係る分から適用		昭40. 1. 1以後 (隔月検針分は昭 40. 2. 1以後) に 決定する使用水量 に係る分から適用		加入金		加入金			
							呼び径	加入金の額		呼び径	加入金の額	
								新 設	増 径		新 設	増 径
							mm	千円	千円		万円	万円
							13	10	—	13	2	—
							20	20	—	20	4	—
							25	30	10	25	6	
							40	100	70	40	20	差
							50	180	80	50	36	
							75	500	320	75	130	
							100	1,000	500	100	400	
							150	2,700	1,700	150	1,100	
							200	5,700	3,000	200	2,300	額
250	10,000	4,300	250	4,100								

区 分		期 間	18		19		20	
			昭51. 4から 昭55. 12まで		昭56. 1から 平2. 3まで		平2. 4から 平7. 12まで	
		単 位		円		円		円
基本 								

区 分		期 間		21		22		23		
				平8.1から 平13.9まで		平13.10から 平25.9まで		平25.10以降		
		単 位		円		円		円		
基本 10 m ³ まで	呼び径 20mm以下	平8年度末まで	747	870		5m ³ まで		920		
		平9年度以降	800							
		25mm	1,550		1,690		10m ³ まで		1,900	
		40mm	2,240		2,470		10m ³ まで		2,780	
		50mm	8,370		9,250		50m ³ まで		18,300	
	75mm以上	13,960		15,470		75mm	100m ³ まで	35,910		
						100mm	250m ³ まで	71,600		
						150mm	500m ³ まで	134,260		
						200mm	1,000m ³ まで	281,520		
	従 量 (1 m ³ につき)	11～30m ³	平8年度末まで	138	162		(基本 水量を 超える 分の 1 m ³ につき)	6～10m ³	10	
			平9年度以降	147				11～20m ³	177	
		31～100m ³	171		189			21～30m ³	180	
								208		
		101～200m ³	186	〔 公衆 浴業 場用 35 〕	206	〔 公衆 浴業 場用 38 〕		226	〔 公衆 浴業 場用 39 〕	
		201～500m ³	201		223			243		
		501～5,000m ³	236		262			284		
		5,001～10,000m ³	271		301			326		
	10,001m ³ 以上	305	339							
共 用	基 本(8m ³ まで)		140		150		165			
	超 過 (1m ³ につき)	8m ³ を超え30m ³ まで	20	8m ³ を超え30m ³ まで		22	8m ³ を超え30m ³ まで		24	
		30m ³ を超え500m ³ まで 専用と同じ	236	30m ³ を超え500m ³ まで 専用と同じ		262	30m ³ を超え500m ³ まで 専用と同じ		284	
私設消火栓 (20分以内)		125		125		125				
加 入 金		呼び径	加入金の額		呼び径	加入金の額		呼び径	加入金の額	
			新 設	増 径		新 設	増 径		新 設	増 径
		mm	万円	万円	mm	万円	万円	mm	万円	万円
		13	4.5	—	13	4.5	—	13	4.5	—
		20	9	—	20	9	—	20	9	—
		25	13.5	差 額	25	13.5	差 額	25	13.5	差 額
		40	46		40	46		40	46	
		50	82		50	82		50	82	
		75	298		75	298		75	298	
		100	916		100	916		100	916	
150	2,500	150	2,500		150	2,500				
200	5,300	200	5,300		200	5,300				

2 大 都 市 水 道 料 金 表

(税抜 令和7年1月1日現在)

都市名		京 都 市		札 幌 市		仙 台 市	
種別		基 本	従 量	基 本	従 量	基 本	従 量
専 							

※ 消費税抜きの現行料金にかかる施行及び適用年月日である。

(税抜 令和7年1月1日現在)

都市名 種別		さいたま市				東京都				川崎市				
		基本		水量		基本		従量		基本		従量		
専 用	公衆 浴場 業	円		円/㎡		円		円/㎡		円		円/㎡		
		φ13mm	890	1～8	0	φ13mm	860	1～5	0	530	1～8	0		
		φ20mm	1,080	9～20	175	φ20mm	1,170	6～10	22		9～10	95		
		φ25mm	1,750	21～30	220	φ25mm	1,460	11～20	128		11～20	139		
				31以上	310			21～30	163		21～25	185		
		φ30mm	4,800	1～60	310			31～50	202		26～30	194		
		φ40mm	14,800	61～500	345			51～100	213		31～50	209		
		φ50mm	38,200	501以上	395			101～200	298		51～100	253		
		φ75mm	86,500					201～1,000	372		101～200	278		
		φ100mm	184,500					1,001以上	404		201～500	329		
共 用	8㎡に世帯数を乗じて得た水量まで 890円に世帯数を乗じて得た額	8㎡に世帯数を乗じて得た水量を超え 20㎡に世帯数を乗じて得た水量までの分 20㎡に世帯数を乗じて得た水量を超え 30㎡に世帯数を乗じて得た水量までの分 30㎡に世帯数を乗じて得た水量を超える分	175 220 310	φ150mm	310,900	φ30mm	3,435	1～100	213		501～1,000	343		
				φ200mm	988,300	φ40mm	6,865	101～200	298		1,001以上	357		
								201～1,000	372					
								1,001以上	404					
								φ50mm	20,720	1～1,000	372			
								φ75mm	45,623	1,001以上	404			
								φ100mm	94,568	1以上	404			
								φ150mm	159,094					
								φ200mm	349,434					
								φ250mm	480,135					
				φ300mm以上	816,145									
				一般用に同じ ただし40mm以上は		1～5 6～10 11以上	0 22 109	一般用に同じ		1～7 8以上	0 46			
				1,750		175								
共 用		上記に記載		上記に記載		—		—		260		1～5 6以上	0 46	
備 考		—		—						平成22年4月1日から平成28年3月31日まで、還元策として1月につき50円（税別）を上記、水道料金より減額				
簡 易 水 道		なし		なし		なし		なし		なし				
現 行 料 金	施 行 年 月 日	平成12年4月1日		平成17年1月1日		平成22年4月1日								
	適 用 年 月 日	平成12年5月分の料金より適用		平成17年1月1日		平成22年4月1日								
消費税転嫁		施行年月日 令和元年10月1日 料金=(基本料金+従量料金)×1.10 (1円未満の端数切捨て)		施行年月日 令和元年10月1日 料金=(基本料金+従量料金)×1.10 (1円未満の端数切捨て)		施行年月日 令和元年10月1日 料金=(基本料金+超過料金)×1.10 (1円未満の端数切捨て)								

(税抜 令和7年1月1日現在)

都市名 種別		横 浜 市			新 潟 市			静 岡 市				
		基 本		従 量	基 本		従 量	基 本		従 量		
専 用		円		円/㎡	円		円/㎡	円		円/㎡		
	φ 13mm	840	1～ 8	4	φ 13mm	1,180	1～ 10	46	φ 13mm	700	1～ 10	60
	φ 20mm	845	9～ 10	48	φ 16mm	1,790	11～ 30	130	φ 20mm	700	11～ 20	107
	φ 25mm	850	11～ 20	177	φ 20mm	2,790	31～ 50	139	φ 25mm	1,000	21～ 50	142
			21～ 30	253			51～ 100	161	φ 30mm	2,620	51～100	165
			31～ 50	301			101～ 300	187	φ 40mm	2,620	101～500	183
			51～100	327			301以上	218	φ 50mm	5,240	501以上	195
			101～300	358	φ 25mm	4,360	1～ 10	113	φ 75mm	10,370		
			301～	413	φ 30mm	6,280	11～ 30	130	φ 100mm	18,570		
	φ 40mm	10,150	1～50	25	φ 40mm	11,170	31～ 50	139	φ 150mm	47,020		
			51～100	329	φ 50mm	17,460	51～ 100	161	φ 200mm	47,020		
			101～300	364	φ 75mm	39,280	101～ 300	187				
			301～1000	419	φ 100mm	69,820	301以上	218				
			1001以上	463	φ 150mm	157,100						
	φ 50mm	10,500	1～50	20	φ 200mm	279,290						
			※51㎡以上はφ 40と同じ									
	φ 75mm	10,900	1～50	15								
			※51㎡以上はφ 40と同じ									
	φ 100mm	12,000	1～50	10								
			※51㎡以上はφ 40と同じ									
	φ 150mm	30,000	1～100	30								
			※101㎡以上はφ 40と同じ									
	φ 200mm	42,000	1～100	20								
			※101㎡以上はφ 40と同じ									
	φ 250mm	52,000	1～100	10								
			※101㎡以上はφ 40と同じ									
	公衆浴場業	850	1～8 9以上	4 42	専用 併用	8,300 2,270	1～ 300 301以上	0 30	—	—		
					20㎡まで 21～300㎡まで	2,270 8,300	1～ 300 301以上	0 30				
共 用		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
備 考		—			—			—				
簡 易 道		なし			なし			あり				
現 行 料 金	施 行 年 月 日	令和3年7月1日			令和7年1月1日			令和2年10月1日				
	適 用 年 月 日	令和3年7月1日			令和7年1月1日			令和2年10月1日 (令和2年12月検針分から適用)				
消費税転嫁		施行年月日 令和元年10月1日 料金=(基本料金+従量料金)×1.10 (1円未満の端数切捨て)			施行年月日 令和元年10月1日 料金=(基本料金+従量料金)×1.10 (1円未満の端数切捨て)			施行年月日 令和元年10月1日 料金=(基本料金+従量料金)×1.10 (1円未満の端数切捨て)				

(税抜 令和7年1月1日現在)

都市名		浜 松 市				名 古 屋 市				大 阪 市			
種別		基 本		従 量		基 本		従 量		基 本		従 量	
専 <													

(税抜 令和7年1月1日現在)

種別	堺 市		神 戸 市		岡 山 市	
	基 本	従 量	基 本	従 量	基 本	従 量
専 用	円	円/㎡	円	円/㎡	円	円/㎡
	φ 20mm以下 650	1～10 37	φ 20mm以下 960	一 般 用	φ 13mm 840	1～10 30
		11㎡以上下記と同じ	φ 25mm 2,200	φ 20mm以下	φ 20mm 1,280	11～20 148
	φ 25mm 1,000	1～10 122	φ 40mm 6,200	1～5 0	φ 25mm 2,050	21～30 172
	φ 30mm 3,100	11～20 122	φ 50mm 12,100	6～10 10		31～50 201
	φ 40mm 5,000	21～30 182	φ 75mm 30,800	11～20 165		51以上 231
	φ 50mm 10,000	31～50 227	φ 100mm 61,300	21㎡以上下記と同じ	φ 40mm 5,000	1～50 201
	φ 75mm 20,000	51～100 272	φ 150mm 151,500	φ 25mm以上	φ 50mm 8,700	51～300 231
	φ 100mm 31,000	101～500 307	φ 200mm 338,900	1～20 165	φ 75mm 17,200	301～ 255
	φ 150mm 50,000	501～1,000 322		21～30 180	φ 100mm 30,800	
	φ 200mm 110,000	1,001以上 332		31～60 225	φ 150mm 74,100	
				61～100 245	φ 200mm 128,000	
				101以上 285	φ 250mm 217,000	
				業 務 用	φ 300mm 288,000	
				φ 20mm以下		
				1～5 0		
				6～10 10		
				11～20 190		
				21㎡以上下記と同じ		
				φ 25mm以上		
				1～20 190		
				21～ 30 205		
				31～60 260		
				61～100 295		
				101～300 325		
				301～1000 365		
				1,001以上 395		
公 衆 浴 場 業	一般用に同じ	1～1,000 105	一般用に同じ	1以上 100	一般用に同じ	1～1,000 62
		1,001～2,000 110				1,001以上 107
		2,001以上 200				
共 用	一般用に同じ	一般用に同じ	630	1～5 0 6～10 10 11以上 90	—	—
備 考	上記に記載		—		—	
簡 易 水 道	なし		なし		なし	
現 行 料 金	施 行 年月日	令和元年12月1日	令和6年10月1日		令和6年2月1日	
	適 用 年月日	令和元年12月1日	令和6年10月1日		令和6年2月1日 (令和6年4月検針分から適用)	
消費税転嫁	施行年月日 令和元年10月1日 料金=(基本料金+従量料金)×1.10 (1円未満の端数切捨て)		施行年月日 令和元年10月1日 料金=(基本料金+従量料金)×1.10 (1円未満の端数切捨て)		施行年月日 令和元年10月1日 料金=(基本料金+給水料金)×1.10 (1円未満の端数切捨て)	

(税抜 令和7年1月1日現在)

種別	都市名		広島市		北九州市		福岡市	
			基本	従量	基本	従量	基本	従量
専 用			円	円/㎡	円	円/㎡	円	円/㎡
			φ13mm 760	家事用	φ13mm 680	1～10 10	φ13mm 850	家事用
			φ20mm 810	1～10 5	φ20mm 900	11～25 122	φ20mm 1,330	φ25mm以下
			φ25mm 860	11～15 106	φ25mm 1,260	26㎡以上下記と同じ	φ25mm 3,110	1～10 17
			φ40mm 1,150	16～20 168	φ40mm 4,500	1～25 122	φ40mm 10,920	11㎡以上下記と同じ
			φ50mm 2,375	21～40 203	φ50mm 9,840	26～50 156	φ50mm 21,100	φ40mm以上
			φ75mm 2,925	41～100 229	φ75mm 21,600	51～200 208	φ75mm 59,700	1～10 120
			φ100mm 3,540	101以上 241	φ100mm 45,200	201～1,000 288	φ100mm 129,200	11～20 155
			φ150mm 5,325	業務用	φ150mm 124,100	1,001以上 310	φ150mm 319,000	21～30 243
			φ200mm 6,880	1～10 5	φ200mm 255,700		φ200mm 511,000	31～50 284
			φ250mm 10,170	11～15 106	φ250mm 432,000		φ250mm 946,000	51～100 335
			φ300mm 14,555	16～20 193	φ300mm 687,000			101以上 387
				21～40 228				家事以外の用
				41～100 257				φ25mm以下
				101～200 288				1～10 17
				201以上 316				11㎡以上下記と同じ
								φ40mm以上
								1～10 175
								11～30 243
								31～100 335
								101～300 416
								301～1,000 497
								1,001以上 542
公衆 浴場 業			全用途共通	1～10 5 11～15 106 16以上 62	680	1～10 10 11以上 78	専用に同じ	φ25mm以下 1～10 17 11以上 44 φ40mm以上 1～10 35 11以上 44
共用	—		—	—	520	1～10 10 11以上 102	320	1～8 11 9以上 155
備考	—		—	—	—	—	—	—
簡易 水道	なし		なし	なし	なし	なし	あり（同一料金体系）	
現行 料金	施行 年月日	平成22年4月1日		平成21年4月1日		平成9年4月1日		
	適用 年月日	平成22年4月1日		平成21年4月1日		平成9年4月1日		
消費税転嫁	施行年月日 令和元年10月1日 料金=(基本料金+従量料金)×1.10 (1円未満の端数切捨て)		施行年月日 令和元年10月1日 料金=(基本料金+従量料金)×1.10 (1円未満の端数切捨て)		施行年月日 令和元年10月1日 料金=(基本料金+従量料金)×1.10 (1円未満の端数切捨て)		施行年月日 令和元年10月1日 料金=(基本料金+従量料金)×1.10 (1円未満の端数切捨て)	

(税抜 令和7年1月1日現在)

都市名		熊 本 市	
種別		基 本	従 量
専 用		円	円/㎡
	φ 13mm	900	1～10 15
	φ 20mm	1, 240	11～20 135
	φ 25mm	1, 690	21～30 160
			31～40 185
			41以上 220
	φ 40mm	3, 850	1～50 220
	φ 50mm	8, 350	51～100 240
	φ 75mm	14, 850	101～500 260
	φ 100mm	25, 600	501以上 290
	φ 150mm	55, 000	
	公衆浴場業	5, 200	1～150 0 151以上 55
共 用		—	—
備 考		—	
簡 易 道		なし	
現 行 料 金	施 行 年 月 日	平成21年9月1日	
	適 用 年 月 日	平成21年9月1日	
消費税転嫁		施行年月日 令和元年10月1日 料金=基本料金(税込)+従量料金(税込) (1円未満の端数切捨て)	

第6章 水道事業の財務

1 令和6年度京都市水道事業特別会計決算

(1) 予算決算対照表

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 の 増 減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定に係る支出額に係る財源充当額	合 計			
収 益 的 収 入							
第1款 水道事業収益	円	円	円	円	円	円	
	35,478,000,000	0	0	35,478,000,000	35,567,075,411	89,075,411	
第1項 営業収益	31,498,095,000	0	0	31,498,095,000	31,533,043,265	34,948,265	(うち仮受消費税及び地方消費税 2,850,773,559円)
第2項 営業外収益	3,396,598,000	0	0	3,396,598,000	3,450,724,819	54,126,819	(うち仮受消費税及び地方消費税 22,977,494円)
第3項 特別利益	583,307,000	0	0	583,307,000	583,307,327	327	

区 分	予 算 額					決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額			
収 益 的 支 出									
第1款 水道事業費用	円	円	円	円	円	円	円	円	
	31,361,000,000	232,000,000	0	0	31,593,000,000	0	0	790,052,136	
第1項 営業費用	27,793,920,000	232,000,000	0	0	28,025,920,000	0	0	684,541,264	(うち仮払消費税及び地方消費税 697,957,812円)
第2項 営業外費用	3,567,080,000	0	0	0	3,567,080,000	0	0	105,510,872	(うち仮払消費税及び地方消費税 2,398,241円)

区 分	予 算						決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 △ 減	考 備
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26条の規定による繰 越額に係る財源 充当額	継 続 費 用 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計			
資 本 的 収 入	第1款 資 本 的 収 入	円	円	円	円	円	円	円	
	第1項 企 業 債	17,262,000,000	0	17,262,000,000	1,298,188,360	0	18,560,188,360	△ 1,029,190,544	
	第2項 出 資 金	14,740,000,000	0	14,740,000,000	1,000,000,000	0	15,740,000,000	△ 300,000,000	
	第3項 国 庫 補 助 金	372,500,000	0	372,500,000	0	0	372,500,000	△ 165,395,900	
	第4項 工 事 負 担 金	1,216,000,000	0	1,216,000,000	298,188,360	0	1,514,188,360	△ 671,521,000	
	第5項 加 入 金	425,276,000	0	425,276,000	0	0	425,276,000	75,539,597	(うち仮受消費税 及び地方消費税 12,518,109円)
	第6項 基 金 繰 入 金	442,568,000	0	442,568,000	0	0	442,568,000	859,000	(うち仮受消費税 及び地方消費税 40,311,545円)
	第7項 寄 附 金	58,952,000	0	58,952,000	0	0	58,952,000	△ 5,211,914	
第8項 そ の 他 資 本 的 収 入	6,704,000	0	6,704,000	0	0	0	6,704,000	△ 233,327	

区 分	予 算				額			翌年度繰越額			不 用 額	備 考		
	当初予算額	補 正 予算額	流用 増減 額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続 費通 次繰 越額	合 計	決 算 額	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続 費通 次繰 越額			合 計	
資 本 的 支 出	第1款 資本的支出	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
		36,000,000,000	32,000,000	0	36,032,000,000	4,185,871,836	0	40,217,871,836	35,574,277,409	4,518,067,127	0	4,518,067,127	125,527,300	
	第1項 建設費	21,207,856,000	32,000,000	0	21,239,856,000	4,185,871,836	0	25,425,727,836	20,881,843,205	4,518,067,127	0	4,518,067,127	25,817,504	(うち仮払消費税 及び地方消費税 1,736,931,324円)
	第2項 企業債償還金	14,024,574,000	0	0	14,024,574,000	0	0	14,024,574,000	13,999,573,759	0	0	0	25,000,241	
第3項 投資	591,254,000	0	0	591,254,000	0	0	591,254,000	591,254,000	0	0	0	0		
第4項 その他の資本的支出	176,316,000	0	0	176,316,000	0	0	176,316,000	101,606,445	0	0	0	74,709,555		

資本的収入額（翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額3,695,251,127円を除く。）が資本的支出額に対し不足する額21,738,530,720円は、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,711,097,373円、過年度分損益勘定留保資金4,350,181,990円、当年度分損益勘定留保資金13,859,932,357円、建設改良積立金1,233,274,000円及び基金造成積立金584,045,000円をもって補填する。

(2) 損益計算書

		令和 6年 4月 1日から 令和 7年 3月31日まで		単位 円	
1	営業収益				
	(1)給水収益	26,732,254,111			
	(2)他会計負担金	86,420,262			
	(3)その他営業収益	<u>1,863,595,333</u>	28,682,269,706		
2	営業費用				
	(1)原水費	807,309,967			
	(2)浄水費	3,769,357,469			
	(3)配水及び給水費	4,197,932,770			
	(4)業務費	2,077,215,876			
	(5)総係費	1,930,171,485			
	(6)減価償却費	13,216,209,968			
	(7)資産減耗費	<u>645,223,389</u>	<u>26,643,420,924</u>		
	営業利益			2,038,848,782	
3	営業外収益				
	(1)受取利息	27,051,495			
	(2)他会計負担金	661,700,770			
	(3)他会計補助金	12,052,835			
	(4)国庫補助金	11,458,907			
	(5)長期前受金戻入益	1,984,128,549			
	(6)雑収益	<u>731,880,749</u>	3,428,273,305		
4	営業外費用				
	(1)支払利息及び 企業債取扱諸費	1,254,667,083			
	(2)雑支出	<u>31,634,784</u>	<u>1,286,301,867</u>	<u>2,141,971,438</u>	
	経常利益			4,180,820,220	
5	特別利益				
	(1)固定資産売却益	<u>583,307,327</u>	<u>583,307,327</u>	<u>583,307,327</u>	
当年度純利益				4,764,127,547	
前年度繰越利益剰余金				0	
その他未処分利益剰余金変動額				<u>2,642,369,450</u>	
当年度未処分利益剰余金				<u><u>7,406,496,997</u></u>	

(3) 剰余金計算書

令和6年4月1日から
令和7年3月31日まで

	資本金	剰余金			
		資本金			
		受贈財産 評価額	加入金	国庫補助金	寄附金
前年度末残高	円 138,371,389,265	円 269,071,993	円 607,726,600	円 107,741,592	円 349,810,471
前年度処分額	7,885,253,586	0	0	0	△ 349,810,471
議会の議決による 処分額	7,885,253,586	0	0	0	△ 349,810,471
建設改良積立金への 積立	0	0	0	0	0
基金造成積立金への 積立	0	0	0	0	0
資本金への組入れ	7,885,253,586	0	0	0	△ 349,810,471
処分後残高	146,256,642,851	269,071,993	607,726,600	107,741,592	0
当年度変動額	207,104,100	0	0	0	0
建設改良積立金の取崩し	0	0	0	0	0
基金造成積立金の取崩し	0	0	0	0	0
一般会計出資金の受入れ	207,104,100	0	0	0	0
資本剰余金の受入れ	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	146,463,746,951	269,071,993	607,726,600	107,741,592	0

注 この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

余金		金				資 本 合 計
余金		利 益 剰 余 金				
そ の 他 資本剰余金	資本剰余金 合 計	建設改良 積 立 金	基金造成 積 立 金	未 処 分 利益剰余金	利益剰余金 合 計	
円	円	円	円	円	円	円
4,327,283,306	5,661,633,962	0	0	5,850,529,259	5,850,529,259	149,883,552,486
△ 4,327,283,306	△ 4,677,093,777	2,640,796,202	1,573,248	△ 5,850,529,259	△ 3,208,159,809	0
△ 4,327,283,306	△ 4,677,093,777	2,640,796,202	1,573,248	△ 5,850,529,259	△ 3,208,159,809	0
0	0	2,640,796,202	0	△ 2,640,796,202	0	0
0	0	0	1,573,248	△ 1,573,248	0	0
△ 4,327,283,306	△ 4,677,093,777	0	0	△ 3,208,159,809	△ 3,208,159,809	0
0	984,540,185	2,640,796,202	1,573,248	(繰越利益剰余金) 0	2,642,369,450	149,883,552,486
0	0	△ 2,640,796,202	△ 1,573,248	7,406,496,997	4,764,127,547	4,971,231,647
0	0	△ 2,640,796,202	0	2,640,796,202	0	0
0	0	0	△ 1,573,248	1,573,248	0	0
0	0	0	0	0	0	207,104,100
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	4,764,127,547	4,764,127,547	4,764,127,547
0	984,540,185	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 7,406,496,997	7,406,496,997	154,854,784,133

(4) 剰余金処分計算書

	資 本 金	資本剰余金	未処分利益剰余金
	円	円	円
当 年 度 末 残 高	146,463,746,951	984,540,185	7,406,496,997
議 会 の 議 決 に よ る 処 分 額	4,630,060,906	△ 3,562,907	△ 7,406,496,997
建設改良積立金への積立て	0	0	△ 2,175,800,609
(うち予定処分額)	—	—	(△ 1,233,274,000)
基金造成積立金への積立て	0	0	△ 604,198,389
(うち予定処分額)	—	—	(△ 584,045,000)
資 本 金 へ の 組 入 れ	4,630,060,906	△ 3,562,907	△ 4,626,497,999
			(繰越利益剰余金)
処 分 後 残 高	151,093,807,857	980,977,278	0

注 この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものである。

(5) 貸借対照表

(令和7年3月31日)

単位 円

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地		14,252,915,799	
イ 建 物	24,466,372,903		
減価償却累計額	<u>△ 10,331,734,653</u>	14,134,638,250	
ウ 構 築 物	540,510,211,413		
減価償却累計額	<u>△ 260,126,649,552</u>	280,383,561,861	
エ 機 械 及 び 装 置	53,201,218,098		
減価償却累計額	<u>△ 35,306,730,237</u>	17,894,487,861	
オ 車 両 運 搬 具	226,584,705		
減価償却累計額	<u>△ 199,823,982</u>	26,760,723	
カ 船 舶	77,092,107		
減価償却累計額	<u>△ 54,004,214</u>	23,087,893	
キ 工具、器具及び備品	1,178,877,658		
減価償却累計額	<u>△ 791,807,409</u>	387,070,249	
ク リ ー ス 資 産	946,970,240		
減価償却累計額	<u>△ 391,069,298</u>	555,900,942	
ケ 建 設 仮 勘 定		<u>13,871,527,183</u>	
有形固定資産合計			341,529,950,761

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 施 設 利 用 権		891,835,203	
イ 電 話 加 入 権		14,213,500	
ウ ソ フ ト ウ ェ ア		369,196,341	
エ リ ー ス 資 産		<u>16,621,428</u>	
無形固定資産合計			1,291,866,472

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

ア 出 資 金		44,250,000	
イ 基 金		7,141,909,342	
ウ 破 産 更 生 債 権 等	9,033,583		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 9,033,583</u>	0	
エ そ の 他 投 資		<u>2,007,930</u>	
投資その他の資産合計			<u>7,188,167,272</u>
固 定 資 産 合 計			350,009,984,505

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		10,742,593,624	
(2) 未 収 金	3,761,148,329		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 6,937,908</u>	3,754,210,421	
(3) 貯 蔵 品		582,150,721	
(4) 保 管 有 価 証 券		333,780,000	
(5) 前 払 金		910,960,720	
(6) 未 収 収 益		<u>3,325,945</u>	
流動資産合計			<u>16,327,021,431</u>
資 産 合 計			<u>366,337,005,936</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債	139,828,549,667		
(2) P F I 債 務	2,564,702,173		
(3) リ ー ス 債 務	431,541,995		
(4) 引 当 金			
ア 退職給付引当金	4,702,909,341		
イ 修繕引当金	<u>1,004,845,649</u>		
引当金合計		<u>5,707,754,990</u>	
固定負債合計			148,532,548,825
4 流 動 負 債			
(1) 企 業 債	15,726,327,298		
(2) P F I 債 務	180,023,173		
(3) リ ー ス 債 務	197,198,097		
(4) 未 払 金	5,507,800,836		
(5) 未 払 費 用	103,183,299		
(6) 前 受 金	424,598,840		
(7) 預 り 金	1,830,710,496		
(8) 預 り 有 価 証 券	333,780,000		
(9) 引 当 金			
ア 賞与引当金	<u>433,842,539</u>	<u>433,842,539</u>	
流動負債合計			24,737,464,578
5 繰 延 収 益			
(1) 長 期 前 受 金	95,977,227,076		
(2) 収 益 化 累 計 額	<u>△ 57,765,018,676</u>		
繰延収益合計			<u>38,212,208,400</u>
負債合計			<u><u>211,482,221,803</u></u>

資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 資 本 金	<u>146,463,746,951</u>		
資本金合計			146,463,746,951
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
ア 受贈財産評価額	269,071,993		
イ 加 入 金	607,726,600		
ウ 国庫補助金	<u>107,741,592</u>		
資本剰余金合計		984,540,185	
(2) 利 益 剰 余 金			
ア 当年度未処分利益剰余金	<u>7,406,496,997</u>	<u>7,406,496,997</u>	
剰余金合計			<u>8,391,037,182</u>
資 本 合 計			<u>154,854,784,133</u>
負債資本合計			<u><u>366,337,005,936</u></u>

2 令和7年度京都市水道事業特別会計予算

(1) 予算

(総 則)

第1条 令和7年度京都市水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(業務の予定量)

第2条 業務の予定量は、次のとおりとする。

区 分 事 項	事 業 量	概 要
年 間 総 給 水 量	m ³ 174,109,000	
1 日 最 大 給 水 量	499,000	
1 日 平 均 給 水 量	477,000	
期 首 使 用 者 数	件 807,500	
期 末 使 用 者 数	811,600	
増 加 見 込 数	4,100	
主 要 な 建 設 改 良 事 業	千円	
水 道 整 備 事 業	20,000,000	
水 道 管 路 の 改 築 更 新 ・ 震 対 策	14,295,000	老朽化した配水管の更新等
水 道 施 設 の 改 築 更 新 ・ 震 対 策	5,705,000	浄水場施設の改築更新及び地震対策

(収益的収入及び支出)

第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入	
第1款 水 道 事 業 収 益	35,364,000 千円
第1項 営 業 収 益	31,558,263 千円
第2項 営 業 外 収 益	3,278,735 千円
第3項 特 別 利 益	527,002 千円
支 出	
第1款 水 道 事 業 費 用	31,589,000 千円
第1項 営 業 費 用	28,017,057 千円
第2項 営 業 外 費 用	3,571,943 千円

(資本的収入及び支出)

第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額18,973,000千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,643,105千円、当年度利益剰余金処分額1,856,352千円、損益勘定留保資金等15,473,543千円で補填するものとする。）。

収 入	
第1款 資 本 的 収 入	18,480,000 千円
第1項 企 業 債	16,580,000 千円
第2項 出 資 金	313,000 千円
第3項 国 庫 補 助 金	640,676 千円
第4項 工 事 負 担 金	415,841 千円
第5項 加 入 金	426,201 千円
第6項 基 金 繰 入 金	28,694 千円
第7項 寄 附 金	52,323 千円
第8項 その他資本的収入	23,265 千円

支 出

第1款	資 本 的 支 出	37,453,000 千円
第1項	建 設 改 良 費	21,009,963 千円
第2項	企 業 債 償 還 金	15,733,828 千円
第3項	投 資	591,822 千円
第4項	そ の 他 資 本 的 支 出	117,387 千円

(債務負担行為)

第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項	期 間	限 度 額
水 道 整 備 事 業	令和7年度から令和12年度まで	千円 14,558,000
諸 施 設 整 備	令和7年度及び令和8年度	150,000
琵琶湖疏水感謝金	令和7年度から令和16年度まで	各年度 230,000
諸 施 設 修 繕	令和7年度及び令和8年度	200,000
施設運転管理等業務	令和7年度から令和12年度まで	1,173,000
粉末活性炭購入	令和7年度及び令和8年度	61,320

(企業債)

第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起債の目的	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
水道建設改良費	千円 10,100,000	発行価格が額面金額を下回るときは、その発行価格差減額を埋めるため必要な金額をこれに加算した額	証券発行(他の地方公共団体との共同発行を含む。)又は消費貸借の方法による。 8.0以内 ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金については、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率	起債の日から据置期間を含め40年以内に、元金均等その他の方法により償還する。ただし、財政の都合その他によっては、繰上償還をすることができる。
計	10,100,000			

(一時借入金)

第7条 一時借入金の限度額は、6,000,000千円と定める。

(予定支出の各項の経費の金額の流用)

第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 消費税及び地方消費税に不足が生じた場合における営業費用及び営業外費用の間の流用

(利益剰余金の処分)

第9条 当年度利益剰余金のうち1,856,352千円は、次のとおり処分するものと定める。

- (1) 建設改良積立金 1,304,099 千円
(2) 基金造成積立金 552,253 千円

(たな卸資産購入限度額)

第10条 たな卸資産の購入限度額は、560,000千円と定める。

(2) 予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業収益	1 営業収益		千円	
			35,364,000	
		1 給水収益	29,395,318	水道料金
		2 他会計負担金	54,973	一般会計消火栓維持管理等負担金
	2 営業外収益	3 その他営業収益	2,107,972	下水道使用料徴収等経費負担金、疏水路使用料等
			3,278,735	
		1 受取利息	29,573	基金利息等
		2 他会計負担金	661,000	一般会計簡易水道債等負担金
		3 国庫補助金	10,094	地方創生推進に係る交付金等
		4 長期前受金戻入益	1,918,648	償却資産取得のための財源とした補助金等の収益化額
		5 雑収益	659,420	土地及び建物賃貸料等
		6 消費税及び地方消費税還付金	0	
	3 特別利益		527,002	
		1 固定資産売却益	527,002	元北部配水管理課用地等の売払いに伴う売却益

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用	1 営業費用		千円	
			31,589,000	
		1 原水費	884,823	取水に要する経費
		2 浄水費	4,366,622	浄水に要する経費
		3 配水及び給水費	4,731,306	配給水設備及び水道メーター維持管理に要する経費
		4 業務費	2,277,732	料金徴収等に要する経費
		5 総係費	1,723,554	事業活動の全般に関連する経費
		6 減価償却費	13,378,363	償却資産減価償却費
	2 営業外費用	7 資産減耗費	654,657	固定資産除却費等
			3,571,943	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	1,440,999	企業債等利息及び企業債取扱諸費
		2 雑支出	11,147	
		3 消費税及び地方消費税	2,119,797	

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入			千円	
			18,480,000	
		1 企 業 債	16,580,000	
		1 建 設 企 業 債	10,100,000	水道建設改良費公債収入
		2 借 換 企 業 債	6,480,000	水道建設改良費公債借換債収入
		2 出 資 金	313,000	
		1 出 資 金	313,000	一般会計出資金
		3 国 庫 補 助 金	640,676	
		1 国 庫 補 助 金	640,676	
		4 工 事 負 担 金	415,841	
		1 工 事 負 担 金	138,993	配水施設等建設に伴う工事負担金収入
		2 他 会 計 負 担 金	276,848	一般会計消火栓設置負担金
		5 加 入 金	426,201	
		1 加 入 金	426,201	専用装置の新設及び改造に伴う加入金収入
		6 基 金 繰 入 金	28,694	
		1 基 金 繰 入 金	28,694	水道事業基金からの繰入金
		7 寄 附 金	52,323	
		1 寄 附 金	52,323	ふるさと納税
		8 その他資本的収入	23,265	
		1 その他資本的収入	23,265	

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出			千円	
			37,453,000	
		1 建 設 改 良 費	21,009,963	
		1 建 設 改 良 費	20,750,024	水道整備事業費等
		2 リース資産購入費	259,939	
		2 企 業 債 償 還 金	15,733,828	
		1 建設企業債償還金	9,253,828	建設企業債元金償還金
		2 建 設 企 業 債 借 換 分 償 還 金	6,480,000	建設企業債当年度借換分の元金償還金
		3 投 資	591,822	
		1 基 金 造 成 費	591,822	水道事業基金への積立金
		4 その他資本的支出	117,387	
		1 国庫補助金返還金	117,387	国庫補助金に係る消費税及び地方消費税相当額返還金

第 7 章 累 年 比 較

1 給 水 量

年度別	区分	総 給 水 量	1 日 給 水 量			
			最 大	最 小	平 均	
水道開設		m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
明治45年度		4,937,937	34,541	4,859	13,529	
大正5		15,126,591	59,866	23,845	41,443	
10		17,499,279	71,998	31,641	47,943	
昭和元		23,800,452	88,988	49,893	65,207	
5		30,756,991	116,701	46,960	84,266	
10		42,917,300	151,506	75,788	117,260	
15		52,162,738	176,216	81,195	142,911	
20		69,845,650	209,650	172,506	191,358	
25		85,781,836	271,244	177,065	235,019	
30		78,731,319	258,512	166,940	215,113	
		(134,688)	(540)	(270)	(369)	
35		116,106,100	390,180	252,650	318,099	
40		148,629,600	542,390	285,920	407,204	
45		193,001,730	665,020	393,440	528,772	
50		226,284,590	770,240	450,430	618,264	
51		224,452,860	748,320	444,950	614,939	
52		230,388,940	803,020	473,760	631,203	
53		236,875,370	790,610	473,550	648,974	
54		235,585,470	773,270	465,220	643,676	
55		229,673,520	774,660	484,030	629,243	
56		233,920,430	796,500	478,350	640,878	
57		235,542,890	792,430	504,580	645,323	
58		241,933,020	824,390	524,230	661,019	
59		244,098,550	832,500	517,800	668,763	
60		245,974,320	843,890	511,920	673,902	
61		247,501,100	837,390	520,450	678,085	
62		252,141,330	855,550	548,950	688,911	
63		254,853,510	837,870	549,980	698,229	
平成元		258,904,720	847,410	573,510	709,328	
2		262,379,950	880,100	581,390	718,849	
3		260,579,770	895,260	596,770	711,967	
4		259,011,630	885,370	592,080	709,621	
5		254,219,060	872,640	591,920	696,491	
6		253,912,260	887,040	588,110	695,650	
7		249,789,730	854,350	577,430	682,486	
8		248,364,400	882,790	575,340	680,450	
9		245,769,980	845,830	561,850	673,342	
10		240,917,230	795,400	553,450	660,047	
11		236,281,900	773,330	515,840	645,579	
12		233,721,800	750,230	539,140	640,334	
13		227,870,930	727,840	513,980	624,304	
14		223,513,930	709,370	507,140	612,367	
15		218,787,630	667,710	507,320	597,780	
16		218,496,400	671,070	505,420	598,620	
17		215,405,000	646,870	495,110	590,151	
18		213,445,050	642,760	493,250	584,781	
19		210,855,470	625,160	479,090	576,108	
20		205,442,830	625,280	465,120	562,857	
21		203,680,590	614,980	469,020	558,029	
22		204,795,990	611,200	485,740	561,085	
23		201,463,740	600,570	465,790	550,447	
24		196,834,190	587,840	462,370	539,272	
25		193,869,240	578,440	459,360	531,149	
26		189,797,130	564,140	452,320	519,992	
27		186,454,440	552,170	442,890	509,438	
28		183,471,640	536,380	437,670	502,662	
29		182,735,460	530,350	437,460	500,645	
30		181,009,910	534,380	440,510	495,918	
令和元		179,218,080	515,640	428,710	489,667	
2		175,129,470	524,210	429,160	479,807	
3		173,030,140	506,460	426,620	474,055	
4		172,516,260	526,160	421,310	472,647	
5		173,734,410	501,820	416,330	474,684	
6		173,752,360	503,410	425,700	476,034	

注1 () 内は、淀簡易水道関係分で外数である。

2 山間地域分を除く。

2 水 道 料 金 収 入 額

種別 年度別	専 用 料 金	共 用 料 金	そ の 他	計
水道開設	円	円	円	円
明治45年度	141,285	1,465	18	142,768
大正 5	202,459	42,758	1,416	246,633
10	529,881	89,266	2,616	621,763
昭和元	1,008,569	149,209	3,990	1,161,768
5	1,253,573	150,764	5,934	1,410,271
10	1,483,847	147,934	6,428	1,639,209
15	1,759,147	147,642	9,049	1,915,838
20	1,890,513	131,611	25,139	2,047,263
25	264,430,087	19,925,699	15,659,584	300,015,370
30	547,673,711	30,014,141	758,249	578,446,101
35	885,941,210	23,081,282	458,625	909,481,117
36	1,207,474,045	18,863,574	3,533,692	1,229,871,311
37	1,298,392,549	16,778,877	3,502,273	1,318,673,699
38	1,387,407,441	15,251,538	3,785,087	1,406,444,066
39	1,679,905,199	13,794,909	4,452,940	1,698,453,048
40	2,388,724,874	11,774,298	5,663,916	2,406,163,088
41	2,600,446,814	10,209,908	5,606,489	2,616,263,211
42	2,910,702,063	8,987,538	7,448,348	2,927,137,949
43	4,101,767,881	7,806,551	10,899,390	4,120,473,822
44	4,462,906,403	7,169,837	12,281,995	4,482,358,235
45	4,852,151,774	6,531,320	13,197,254	4,871,880,348
46	5,077,023,675	5,972,725	15,637,800	5,098,634,200
47	5,476,047,290	5,429,877	17,047,284	5,498,524,451
48	6,029,261,509	4,813,569	22,101,649	6,056,176,727
49	7,883,981,855	4,329,241	30,985,646	7,919,296,742
50	8,332,498,753	4,109,970	25,338,784	8,361,947,507
51	13,260,418,965	4,677,039	42,779,956	13,307,875,960
52	14,294,255,053	4,407,464	52,023,904	14,350,686,421
53	14,694,952,535	4,026,676	52,313,741	14,751,292,952
54	14,553,032,214	3,640,584	52,815,632	14,609,488,430
55	14,685,039,930	3,447,909	62,462,034	14,750,949,873
56	20,000,859,166	4,893,860	78,384,561	20,084,137,587
57	20,441,180,489	4,436,575	81,557,492	20,527,174,556
58	21,166,727,615	4,005,005	82,202,650	21,252,935,270
59	21,401,928,091	3,935,960	78,295,798	21,484,159,849
60	21,604,838,710	3,944,495	82,340,347	21,691,123,552
61	21,803,238,423	3,105,625	84,035,020	21,890,379,068
62	22,291,461,066	2,955,170	83,713,065	22,378,129,301
63	22,605,601,501	2,676,055	88,494,040	22,696,771,596
平成元	23,072,694,578	2,428,215	89,703,290	23,164,826,083
2	27,280,059,242	2,538,543	121,977,833	27,404,575,618
3	27,629,544,825	1,979,058	112,486,912	27,744,010,795
4	27,845,820,356	2,013,571	115,039,085	27,962,873,012
5	27,710,062,899	1,930,377	122,579,751	27,834,573,027
6	27,848,657,956	1,517,522	120,103,076	27,970,278,554
7	28,248,463,546	1,342,885	123,985,102	28,373,791,533
8	30,929,808,865	1,423,000	138,448,619	31,069,680,484
9	32,301,445,522	1,350,334	140,717,043	32,443,512,899
10	31,731,257,161	1,068,553	142,076,358	31,874,402,072
11	31,031,385,465	881,959	143,540,480	31,175,807,904
12	30,710,275,271	852,091	149,014,730	30,860,142,092
13	31,288,699,996	790,194	138,709,896	31,428,200,086
14	32,105,085,450	791,206	143,633,849	32,249,510,505
15	31,156,696,456	697,052	142,539,539	31,299,933,047
16	31,066,323,941	697,445	144,510,087	31,211,531,473
17	30,588,132,850	640,213	139,840,425	30,728,613,488
18	29,992,784,539	592,538	144,657,485	30,138,034,562
19	29,782,097,972	537,328	147,644,188	29,930,279,488
20	28,880,409,107	459,758	140,741,527	29,021,610,392
21	28,348,760,123	433,292	139,112,975	28,488,306,390
22	28,414,578,282	403,041	142,758,886	28,557,740,209
23	27,756,433,199	393,357	56,639,190	27,813,465,746
24	27,272,159,268	401,671	59,104,866	27,331,665,805
25	28,278,046,924	391,335	62,512,549	28,340,950,808
26	29,577,716,142	370,410	65,789,661	29,643,876,213
27	29,613,935,380	337,004	62,666,360	29,676,938,744
28	29,720,484,573	321,898	68,451,685	29,789,258,156
29	29,827,277,677	324,377	68,308,035	29,895,910,089
30	29,629,172,439	267,356	60,725,700	29,690,165,495
令和元	29,590,181,530	125,226	57,219,275	29,647,526,031
2	28,722,796,408	126,492	63,406,617	28,786,329,517
3	28,680,721,279	119,258	57,066,051	28,737,906,588
4	28,893,814,553	117,305	57,088,379	28,951,020,237
5	29,254,820,657	95,708	53,232,028	29,308,148,393
6	29,358,102,941	0	47,376,581	29,405,479,522

注1 昭和27年度以前の金額は円未満切捨て

2 昭和27年度下半期から地方公営企業法の施行に伴い調定額を計上した。

3 平成元年度以降の金額は消費税を、平成9年度以降の金額は消費税及び地方消費税を含む額である。

3 水道事業特別会計決算額

年 度 別	収 入	支 出	差引過△不足
水道開設	円	円	円
明治45年度	448,264.65	406,004.65	42,260.00
大正 5	445,073.885	342,516.025	102,557.86
10	2,399,575.395	1,884,544.02	515,031.375
昭和元	2,785,583.575	2,225,614.84	559,968.735
5	2,328,031.825	1,557,139.95	770,891.875
10	4,046,081.095	3,051,199.10	994,881.995
15	5,990,199.265	4,116,939.80	1,873,259.465
20	5,513,808.025	4,926,519.88	587,288.145
25	530,933,001.33	433,240,549.57	97,692,451.76
30	707,024,266	659,821,771	47,202,495
35	4,415,077,079	4,388,473,443	26,603,636
40	9,057,491,988	9,859,063,457	△ 801,571,469
41	2,929,982,136	3,344,312,834	△ 414,330,698
42	3,237,033,927	3,809,570,897	△ 572,536,970
43	4,474,318,027	4,028,415,081	445,902,946
44	4,819,940,409	4,390,057,890	429,882,519
45	5,270,995,121	5,070,486,996	200,508,125
46	5,553,839,101	5,802,550,182	△ 248,711,081
47	6,150,187,328	6,591,255,161	△ 441,067,833
48	6,759,186,631	7,546,564,880	△ 787,378,249
49	8,790,836,652	9,695,570,701	△ 904,734,049
50	9,392,178,927	11,602,817,885	△ 2,210,638,958
51	14,514,184,317	13,209,449,474	1,304,734,843
52	15,669,456,552	14,927,529,726	741,926,826
53	16,498,847,005	16,157,102,998	341,744,007
54	17,390,582,052	17,217,085,865	173,496,187
55	16,667,007,504	18,940,523,174	△ 2,273,515,670
56	21,925,024,379	20,245,212,580	1,679,811,799
57	22,470,045,866	21,211,858,037	1,258,187,829
58	23,269,116,088	22,222,192,409	1,046,923,679
59	26,198,048,245	22,774,313,261	3,423,734,984
60	23,949,444,871	23,630,789,506	317,655,365
61	24,364,517,300	24,077,341,781	287,175,519
62	24,804,819,414	24,873,709,414	△ 68,890,000
63	25,223,724,882	25,540,428,069	△ 316,703,187
平成元	26,003,941,263	27,197,185,789	△ 1,388,271,137
2	30,514,603,104	28,947,382,694	1,567,220,410
3	31,375,427,246	29,798,340,199	1,577,087,047
4	31,441,610,075	30,530,934,981	910,675,094
5	31,418,633,401	31,551,000,693	△ 132,367,292
6	31,436,461,738	32,541,464,091	△ 1,105,002,353
7	31,877,347,699	33,256,049,218	△ 1,378,701,519
8	34,846,210,200	33,884,261,268	961,946,932
9	36,333,699,172	35,399,655,740	934,043,432
10	35,415,748,206	35,060,486,778	335,261,428
11	34,581,541,239	34,607,374,050	△ 25,832,811
12	34,098,218,248	34,582,970,459	△ 484,752,211
13	34,624,765,366	34,468,041,284	156,724,082
14	35,537,743,827	34,312,735,700	1,225,008,127
15	34,121,738,518	33,328,337,341	793,401,177
16	33,750,504,662	32,881,012,329	869,492,333
17	33,166,405,313	32,821,733,688	344,671,625
18	32,598,308,663	32,775,840,542	△ 177,531,879
19	32,826,875,091	32,125,378,360	701,496,731
20	31,542,179,420	31,280,500,829	261,678,591
21	30,788,569,808	29,706,698,639	1,081,871,169
22	30,718,651,711	29,433,164,203	1,285,487,508
23	29,927,705,170	29,235,122,377	692,582,793
24	29,458,527,383	34,959,237,112	△ 5,500,709,729
25	30,648,612,607	28,677,581,610	1,971,030,997
26	34,004,267,647	34,549,149,390	△ 544,881,743
27	34,105,542,914	28,536,991,870	5,568,551,044
28	34,302,525,441	28,728,823,794	5,573,701,647
29	35,437,761,627	30,276,520,541	5,161,241,086
30	34,872,824,526	29,673,481,770	5,199,342,756
令和元	34,935,934,724	29,937,803,448	4,998,131,276
2	34,084,576,188	30,183,857,650	3,900,718,538
3	34,214,541,663	30,300,180,086	3,914,361,577
4	34,198,615,200	30,631,978,623	3,566,636,577
5	35,140,944,886	32,424,761,158	2,716,183,728
6	35,567,075,411	30,802,947,864	4,764,127,547

注1 昭和27年度下半期から地方公営企業法の施行に伴い収益的収入支出を計上した。

2 昭和12年度から22年度までは、下水道事業の決算額を含む。

3 平成元年度以降の金額は消費税を、平成9年度以降の金額は消費税及び地方消費税を含む額である。

4 平成29年度以降については、山間地域の水道事業との統合後の数値である。

第 8 章 建 設

1 事業の設置及び経営の基本に関する事項

京都市水道事業条例抜粋

(水道事業の設置)

第1条 市民の生活用水その他の水の需要に応じ、浄水を供給するため、水道事業（水道法（以下「法」という。）第3条第2項に規定する水道事業をいう。以下同じ。）を設置する。

(経営の基本)

第1条の2 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、その本来の目的である公共の福祉を増進するように運営するものとする。

第1条の3 水道事業は、本市の区域（水道事業による浄水の供給が困難であると市長が認める区域を除く。）内における需要に応じ、浄水を供給するものとする。

2 水道整備事業

令和5年度からの水道整備事業については、京都市上下水道事業経営ビジョン(2018-2027)「京（みやこ）の水ビジョンーあすをつくるー」の実施計画である後期5か年の中期経営プランに基づき、5か年の総事業費970億円で策定した。

本事業計画では、①管路の改築更新・耐震化、②施設の改築更新・耐震化、③新山科導水トンネルの更新・耐震化の3つを大きな柱とし、配水管及び補助配水管の更新及び耐震化を推進するとともに、浄水施設や配水池等の基幹施設について、優先度の高い施設から改築更新及び耐震化を図っていく。

(1) 計画の要項

目標年次	令和9年度
総人口	1,428千人
計画給水人口	1,428千人（普及率 100%）
計画一日最大給水量	509千m ³ /日（1人1日最大給水量 357ℓ）
事業期間	令和5～9年度

(2) 施設能力

(単位m³/日)

浄水場別	8 拡 まで	1 期 浄 整 まで	2 期 浄 整 まで	平成 29 年度 末	令 和 9 年 度 末
蹴 上	198,000	198,000	99,000	198,000	198,000
松 ケ 崎	250,000	250,000	250,000	173,000	173,000
山 ノ 内	200,000	240,000	240,000	廃 止	廃 止
新 山 科	332,000	362,000	362,000	362,000	362,000
(九 条 山)	(30,000)	廃 止	-	-	-
山 間 地 域	-	-	-	5,778	5,778
計	980,000	1,050,000	951,000	738,778	738,778

注 平成29年4月に地域水道事業及び京北地域水道事業を水道事業へ統合した。

(3) 計画給水区域

京都市の行政区域のうち、上京区、中京区、東山区、下京区及び南区の区域の全域並びに北区、左京区、山科区、右京区、西京区及び伏見区の区域の一部とする。

(4) 事業概要

ア 取水、導水施設

- (ア) 取水の安定確保と地震等の災害にも強い施設づくりを行う。
- (イ) 市内給水の約半分を担う新山科浄水場の導水施設を更新し、耐震性を向上させる。

イ 浄水施設

- (ア) 「水道施設耐震化計画」及び「水道施設整備長期計画」に基づき、基幹施設の耐震化を図る。
- (イ) 老朽化した浄水施設等の改築更新を行う。
- (ウ) 粉末活性炭集中注入設備の更新に併せて、臭気除去能力及び運転・維持管理性を向上させ、浄水処理機能等の強化を図る。

蹴上浄水場 粉末活性炭注入設備設置、高圧配電室電気設備更新 等

松ヶ崎浄水場 粉末活性炭注入設備設置、 等

新山科浄水場 低区1・2号配水池耐震化、1・4系ちんでん池改良 等

ウ 配水施設

- (ア) 老朽化した配水管及び補助配水管の更新・耐震化を推進する。
- (イ) 災害等が発生した場合に広範囲に影響を及ぼす口径の大きい幹線配水管の更新割合を増加させるなど、これまで以上に優先度を考慮して更新を進める。
- (ウ) 給水の相互融通を可能とする連絡幹線配水管を整備し、給水のバックアップ機能の強化を図る。
- (エ) 増圧施設については、施設の老朽度や給水量を勘案し、優先度の高いものから施設の改築更新・耐震化を実施する。

エ その他施設

- (ア) 原水水質監視装置の更新を行う。
- (イ) 浄水処理プロセスの最適化・高度化に向けた検討を行うため、浄水処理実験プラントを蹴上浄水場に設置する。

(5) 事業費 97,000,000千円 (令和5～9年度)

3 建設改良工事の概況

(1) 水道整備事業

19,767,240,357 円

(令和6年度末現在)

工 事 名	延 長	当年度決算額	着工年月日	しゅん工年月日
(取水・導水施設)	m	円		
新山科浄水場 導水トンネル築造工事	—	1,799,722,176	30. 3. 15	施 工 中
蹴上取水池場内整備に伴う調査及び設計委託 ほか	—	71,463,135	5. 3. 21	施 工 中
計	—	1,871,185,311		
(浄 水 施 設)	m	円		
松ヶ崎浄水場 粉末活性炭接触池築造工事	—	1,285,009,989	5. 9. 6	施 工 中
蹴上浄水場 粉末活性炭注入設備設置工事	—	498,588,434	4. 11. 10	6. 9. 30
松ヶ崎浄水場 粉末活性炭注入設備設置工事	—	97,484,592	6. 3. 6	施 工 中
松ヶ崎浄水場 ろ過池ベンチュリ管更新工事	—	70,032,257	5. 10. 17	6. 10. 16
新山科浄水場 3・4系ちんでん池改良工事他に伴う設計委託	—	69,720,320	6. 3. 16	7. 3. 10
蹴上浄水場 高圧配電室電気設備更新工事	—	68,758,138	5. 3. 15	6. 9. 24
蹴上浄水場 排水処理施設耐震化工事	—	59,719,908	6. 8. 6	施 工 中
新山科浄水場 低区1・2号配水池耐震化工事	—	50,625,570	6. 1. 16	7. 2. 28
松ヶ崎浄水場 1号系及び自家発始動用蓄電池更新工事 ほか	—	111,361,302	6. 1. 30	施 工 中
計	—	2,311,300,510		
(配 水 施 設)	m	円		
幹線配水管布設及び布設替工事等				
蹴上系低区幹線配水管布設替(その3)工事	(794.0)	615,964,865	5. 4. 15	施 工 中
低区御池連絡幹線配水管布設(その7-2)他工事	1,345.9	517,373,565	4. 3. 19	7. 1. 27
新山科系低区醍醐幹線配水管布設替(その4)工事	(1,888.0)	424,063,269	5. 10. 5	施 工 中
低区向島幹線配水管布設替(その5)工事	2,410.5	347,691,509	5. 8. 24	7. 1. 31
蹴上系低区幹線配水管布設替(その2)工事	1,410.0	344,888,238	3. 6. 12	6. 8. 9
新山科系低区榎原幹線配水管布設替(その1)工事	(977.1)	267,446,856	6. 2. 28	施 工 中
路面復旧工事(蹴上系低区幹線配水管布設替(その2)工事)	—	236,111,682	6. 7. 13	7. 3. 27
路面復旧工事(低区大宮連絡幹線配水管布設替(その1)工事)	—	92,014,889	5. 9. 22	6. 5. 1

工 事 名	延 長	当年度決算額	着工年月日	しゅん工年月日
路面復旧工事（高区榎原幹線配水管布設替（その3）他工事）	m —	円 90,113,202	6. 6. 27	7. 1. 28
国道9号京都西共同溝葛野大路地区工事に係る建設負担金	—	63,345,280	—	—
新山科系低区五条連絡幹線配水管布設（その2－3）工事	(44.4)	51,020,468	6. 3. 20	施 工 中
路面復旧工事（新山科系低区桂幹線配水管布設替（その2）工事） ほか	(1,408.2) 21.6	237,175,934	5. 1. 28	施 工 中
小 計	(5,111.7) 5,188.0	3,287,209,757		
支線配水管布設及び布設替工事等	m	円		
中京区二条通～御池通、西洞院通～烏丸通	2,582.5	370,852,313	4. 9. 16	6.12.19
山科区東野舞台町～榎辻中在家町	2,667.0	366,055,887	5. 1. 18	6.12.26
山科区安朱馬場ノ西町～御陵田山町他	1,488.5	335,980,189	5. 7. 8	6.12.11
西京区山田中吉見町～川島栗田町	1,930.5	324,404,241	5. 6. 8	7. 3. 31
伏見区竹田七瀬川町～深草新門丈町	1,419.5	306,991,606	5. 2. 2	6. 6. 27
左京区松ヶ崎芝本町～松ヶ崎小竹藪町	2,075.5	282,078,192	5. 7. 25	7. 2. 14
西京区嵐山宮ノ北町～松尾万石町	1,063.0	262,901,797	5. 6. 29	6.12.25
南区上鳥羽城ヶ前町～上鳥羽奈須野町	896.5	255,511,843	5.10.11	6.12. 3
伏見区桃山町遠山～桃山町伊庭	1,063.8	252,408,426	5. 3. 15	6. 6. 24
右京区宇多野福王子町～御室双岡町他	(1,509.8)	228,652,407	5.11.17	施 工 中
北区北大路通～鞍馬口通、大徳寺通～堀川通	1,870.0	227,247,541	5. 3. 23	6.10.29
右京区太秦蜂岡町～太秦森ヶ東町他	1,194.0	222,579,487	5. 6. 17	6. 6. 25
左京区田中東春菜町～田中東高原町	(2,394.1)	211,904,866	6. 3. 20	施 工 中
北区氷室道、蓮華谷ポンプ場～原谷ポンプ所	(1,375.5)	210,242,919	6. 3. 14	施 工 中
東山区祇園町北側	645.5	206,175,757	5. 3. 23	6.12.25
伏見区深草直違橋六丁目～深草瓦町	760.0	197,220,287	5.10.27	7. 1. 9
伏見区中島前山町～中島堀端町	(602.5)	191,812,107	6. 3. 13	施 工 中
右京区山ノ内中畑町～西院四条畑町他	1,105.0	185,974,318	5. 7. 28	6.11.29
左京区下鴨松ノ木町～下鴨膳部町	659.0	182,233,495	5.10.18	6. 9. 19

工 事 名	延 長	当年度決算額	着工年月日	しゅん工年月日
	m	円		
右京区太秦堀ケ内町～太秦石垣町	(1,687.1)	169,148,496	6. 1. 31	施 工 中
北区小山下総町～上京区相国寺門前町	1,661.0	150,486,215	4.11.23	6. 8. 7
左京区岩倉中在地町～岩倉長谷町	(1,714.4)	144,499,103	6. 5. 23	施 工 中
左京区岡崎西天王町～岡崎最勝寺町	580.0	138,175,355	5.11.11	6.10.11
中京区後院通、千本三条～四条大宮	388.5	136,243,878	5. 8. 1	6.12.26
上京区東橋詰町～鷹司町	(1,524.8)	125,731,244	6. 1. 24	施 工 中
北区平野宮西町～北野紅梅町他	(1,673.0)	124,905,792	6. 2. 1	施 工 中
左京区東大路通、近衛通～春日北通他	757.0	122,620,232	5. 7. 21	6.10.30
中京区西ノ京南上合町～西ノ京西中合町他	(1,303.9)	118,939,735	6. 2. 6	施 工 中
左京区田中里ノ内町～田中東春菜町	867.0	116,007,547	5. 9. 16	6.12.13
伏見区羽束師菱川町～羽束師古川町	(1,465.6)	111,797,341	6. 6. 4	施 工 中
右京区花園木辻南町～中京区西ノ京中保町	(1,930.3)	110,246,025	6. 6. 5	施 工 中
伏見区横大路東裏町～下鳥羽南町前町	485.0	106,302,772	5.12. 2	6. 9. 2
右京区嵯峨野南浦町～梅津西浦町	(1,094.7)	98,736,417	6. 5. 24	施 工 中
東山区朱雀町～正面町	(1,185.5)	87,966,837	6. 2. 3	施 工 中
南区九条通～十条通、国道1号～大宮通他	(1,605.4)	84,406,511	6. 7. 23	施 工 中
伏見区深草願成町～深草開土口町	353.0	83,239,986	5.10. 6	6. 7. 31
北区西賀茂北川上町～西賀茂神光院町	(2,303.1)	63,619,319	6.10.11	施 工 中
伏見区醍醐外山街道町～醍醐東合場町	(745.2)	60,694,357	6. 6. 20	施 工 中
南区吉祥院定成町～唐橋経田町他	(952.3)	51,619,174	6. 7. 30	施 工 中
西京区川島有栖川町～川島滑樋町 ほか	(6,755.6) 1,088.0	2,186,146,591	6. 1. 16	施 工 中
小 計	(31,822.8) 27,599.8	9,212,760,605		
補助配水管布設及び布設替工事	m	円		
左京区岩倉忠在地町 ほか	26,682.7	2,650,907,008	5.10. 6	7. 3. 31
小 計	26,682.7	2,650,907,008		
計	(36,934.5) 59,470.5	15,150,877,370		

工 事 名	延 長	当年度決算額	着工年月日	しゅん工年月日
(そ の 他 施 設)	m	円		
洛西配水場 自家発電設備更新工事	—	272,029,154	5. 3. 23	6. 12. 19
蹴上浄水場 浄水処理実験プラント設置工事	—	97,308,045	5. 3. 16	6. 9. 2
貴船第1加圧所他 増塩設備改良工事 ほか	—	64,539,967	5. 10. 14	6. 12. 24
計	—	433,877,166		
合 計	(36,934.5) 59,470.5	19,767,240,357		

注 延長欄 () は、施工中に係るものであり外数である。

(2) 諸施設整備

718,564,352 円

注 (1) 及び (2) の決算額は、消費税及び地方消費税を含む額である。

4 保存工事の概況

(1) 原水施設

疏水路施設補修工事	19 件	110,011,030 円
その他取水施設補修工事	3 件	1,213,300 円

(2) 浄水施設

浄水場施設補修工事	88 件	569,709,184 円
-----------	------	---------------

(3) 配給水施設

漏水防止工事等		1,058,231,743 円
配水管	39 件	
給水管・補助配水管	2,429 件	
加圧施設補修工事等	29 件	153,565,780 円

(4) その他施設

庁舎補修工事等	9 件	9,697,050 円
---------	-----	-------------

注 決算額は、消費税及び地方消費税を含む額である。

第 9 章 令和 6 年度における主要事項

1 条 例

件 名	提 出 年月日	議 決 年月日	内 容
京都市水道事業条例の一部を改正する条例の制定について	6. 5. 31	6. 6. 20	布設工事監督者及び水道技術管理者の資格要件について、国で行われた資格要件の見直しと同様に改正
京都市執行機関の附属機関の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について	7. 2. 17	7. 3. 25	市長の附属機関として京都市上下水道事業審議会を設置するとともに、京都市上下水道局水道施設整備費国庫補助事業に係る事前評価第三者委員会について、その機能を同審議会に集約したうえで廃止

2 行政官庁認可事項

該当事項なし

3 概 況

令和 6 年度は、平成 30 年度以降の 10 年間に上下水道局が取り組むべき課題や目標を定めた「京（みやこ）の水ビジョン ―あすをつくる―」の後期 5 か年の実施計画である「京都市上下水道事業中期経営プラン（2023-2027）」の 2 年目として、これらに掲げた事業を着実に推進するとともに、経営基盤の強化に努めた。

また、蹴上浄水場の一般公開を 5 年ぶりに開催し、事業への更なる理解促進に努めたほか、びわ湖疏水船事業について琵琶湖・大津港への航路延伸を実現させるなど、引き続き琵琶湖疏水の魅力発信事業に取り組んだ。

令和 6 年度の経営状況は、収益的収入においては、料金単価の高い事業用の水量が増加したことにより、水道料金収入が前年度から 0.3%増加した。また、収益的支出においては、効率的な事業運営に努めたものの、物価高騰等の影響により物件費等が増加した。

このほか、元南部配水管理課用地の売却益を特別利益として計上したことで、当年度純利益は前年度から 20 億 4,795 万円増加し 47 億 6,413 万円となった。

建設改良事業については、老朽化した配水管の布設替えを進めるとともに、新山科浄水場導水トンネルや配水池等の水道施設の改築更新・地震対策を引き続き実施した。

[給 水]

有収水量は、ホテル・旅館等の観光業の事業用水量が増加したものの、家庭用水量が減少したことにより、前年度と比べて1万立方メートル減の1億6,043万立方メートルとなった。

なお、給水量は、前年度と比べて2万立方メートル減の1億7,498万立方メートルとなり、1日最大給水量は50万7,397立方メートルであった（2月9日）。期末使用者数は4,359件増の80万7,768件となった。

[建設整備]

取水・導水施設に関しては、新山科浄水場導水トンネルの築造を継続して実施した。

浄水施設に関しては、蹴上浄水場の粉末活性炭注入設備の設置を完了させたほか、松ヶ崎浄水場の粉末活性炭接触池の築造を継続して実施した。

配水施設に関しては、幹線・支線配水管及び補助配水管の布設を3.9キロメートル、布設替えを55.6キロメートル実施した。

[経 理]

収益的収支において、収益の大部分を占める水道料金収入は、前年度と比べて0.3%増の267億3,225万円（以下、収益的収支については消費税及び地方消費税控除後の額）となった。このほか、一般会計繰入金、長期前受金戻入益及びその他の収益を加えた収益の合計は、前年度と比べて0.1%増の321億1,054万円となった。

費用は、効率的な事業運営に努めたものの、退職手当の支給率の見直しによる退職給付引当金の増加や、物価高騰等を受けた薬品費や委託料等の増加などにより、費用の合計は、前年度と比べて2.0%増の279億2,972万円となった。

この結果、当年度経常利益は41億8,082万円となり、元南部配水管理課用地の売却により生じた特別利益5億8,331万円を加えた当年度純利益は、47億6,413万円と10年連続の黒字決算となった。

なお、当年度純利益47億6,413万円のうち、21億7,580万円を建設改良事業の財源とするため建設改良積立金に、6億420万円を基金造成の財源とするため基金造成積立金に、それぞれ利益処分することとした。

また、残りの19億8,413万円並びに建設改良積立金及び基金造成積立金の取崩しに伴う未処分利益の増加額である26億4,237万円を資本金に利益処分することとした。

資本的収支において、資本的支出は、建設改良費が前年度からの繰越分を含めて208億8,184万円（以下、消費税及び地方消費税を含む額）となり、これに企業債償還金139億9,957万円等を加え、355億7,428万円となった。

一方、資本的収入は、企業債は154億4,000万円となり、これに出資金2億710万円、国庫補助金8億4,267万円等を加え、175億3,100万円となった。

資本的収入が資本的支出に対し不足する額は、損益勘定留保資金や建設改良積立金等で補填し、資本的収支の当年度資金過不足額は4億9,982万円の赤字となり、年度末における累積資金過不足額は17億1,170万円の黒字となった。

1 機 構





2 事 務 分 掌

(令和 6 年度末現在)

総 務 部

1 総 務 課

- (1) 庶務事務（庶務係長、担当係長）
局の庶務並びに部の所掌事務の連絡及び調整に関する事務を行う。
- (2) 調査事務（調査係長）
市会、重要な文書の審査、法令例規の解釈、訴訟及び調停の総括並びに事業統計の統括に関する事務を行う。
- (3) 危機管理事務（防災危機管理担当課長、防災技術係長、防災危機管理係長）
防災その他危機管理の統括に関する事務を行う。
- (4) 広報広聴事務（広報担当課長、広報企画係長、協働推進係長、担当係長）
広報及び広聴に関する事務、琵琶湖疏水及び疏水沿線の魅力発信に関する事務並びに琵琶湖疏水記念館に関する事務を行う。
- (5) 情報化推進事務（デジタル化・ICT推進係長、担当課長、担当係長）
ア 情報化の推進に関する調査、企画、調整及び情報処理システムの統括を行う。
イ 料金システムの運用及びその利用の支援に関する事務を行う。
- (6) 車両事務（防災危機管理担当課長、担当係長）
車両の管理に関する事務を行う。

2 企業力向上推進室

- (1) 研修事務（企業力向上係長、技術継承係長、技術力向上係長、担当課長、担当係長）
ア 人材育成、技術の継承及び組織の活性化に関する施策の企画及び調整に関する事務を行う。
イ 職員の研修計画の策定及び実施に関する事務を行う。
ウ 人権文化の構築及び人権尊重意識の高揚を図るための啓発に関する事務並びに庁内誌の発行に関する事務を行う。
- (2) 業務改善事務（担当課長、業務改善係長、企業力向上係長、担当係長）
ア 業務改善並びにその意欲の向上に関する施策の企画及び調整に関する事務を行う。
イ 職員提案制度に関する事務を行う。
- (3) 監察事務（監察係長、業務改善係長）
ア 職員の服務規律に関する指導及び服務監察並びに業務監察に関する事務を行う。
イ 内部統制に関する事務を行う。

3 職 員 課

- (1) 人事事務（人事係長、担当課長、労政係長、担当係長）
職員の人事、人事給与システム等の開発及び運用に関する事務を行う。
- (2) 企画調査事務（企画調査係長）

組織の管理、職員に係る企画及び制度調査、安全衛生に関する事務を行う。

(3) 労務事務（労政係長）

職員の労務、被服の需給調整、検査、出納及び保管に関する事務を行う。

(4) 給与厚生事務（給与厚生係長）

職員の給与及び福利厚生に関する事務を行う。

4 契約会計課

(1) 制度管理事務（制度管理係長）

入札制度の管理及び物品の検収に関する事務を行う。

(2) 契約事務（工事契約係長、物品契約係長）

水道事業・公共下水道事業の物品、工事等の契約に関する事務を行う。

(3) 出納事務、資金計画、管財事務（会計係長）

出納、資金計画並びに物品の需給調整及び管理に関する事務を行う。

5 お客さまサービス推進室

(1) 管理事務（管理課長、管理係長）

営業所に関する事務を行う。

(2) 営業事務、井戸汚水等認定事務（料金課長、料金係長、債権管理係長、担当係長）

業務統計、市民からの申出の窓口取扱い、水道料金・下水道使用料の徴収、水道施設維持負担金の調定及び徴収並びに井戸汚水等の認定に関する事務を行う。

(3) 水道及び下水道の利用促進の調整事務（料金課長、料金係長、債権管理係長、担当係長）

水道及び下水道の利用促進に向けた取組に関する事務を行う。

(4) 未収金対策事務（料金課長、料金係長、債権管理係長、担当係長）

水道料金・下水道使用料、下水道分担金の未収金対策に関する事務を行う。

(5) 災害対策、災害対応（管理課長、債権管理係長）

災害対策、災害発生時における各部室間の情報共有、連絡調整等に関する事務を行う。

6 営業所（東部、北部、西部及び南部営業所）

(1) 営業事務（お客さまサービス係長）

市民からの申出の窓口取扱い、水道料金・下水道使用料の調定及び徴収並びに災害対応に関する事務を行う。

(2) 収納事務（料金第1係長、料金第2係長、料金第3係長（北部営業所のみ）、担当係長）

水道料金、下水道使用料及び下水道分担金の徴収（未納分に限る。）に関する事務を行う。

(3) 水道及び下水道の利用促進事務（利用促進係長）

給水の開始及び停止、水道及び下水道の利用促進並びにお客さまサービスの向上に関する事務を行う。

経営戦略室

- (1) 庶務事務（経営企画課長、資産調査係長）
室の所掌事務の連絡及び調整に関する事務を行う。
- (2) 経営管理事務（経営企画課長、事業計画担当課長、経営管理係長）
経営計画等の進捗管理に関する事務を行う。
- (3) 経営企画事務（経営企画課長、事業計画担当課長、経営企画係長）
経営分析及び料金制度に関する事務を行う。
- (4) 新規事業の企画等に関する事務（事業計画担当課長、みらい創造担当課長、経営企画係長）
広域化・広域連携及び施設マネジメントに関する事務を行う。
- (5) 水道事業主計事務（財務課長、財務第1係長）
水道事業の予算及び決算並びに監査に関する事務を行う。
- (6) 公共下水道事業主計事務（財務課長、財務第2係長）
公共下水道事業の予算及び決算並びに監査に関する事務を行う。
- (7) 資産活用事務（資産活用課長、資産活用係長、資産調査係長）
保有資産の管理及び有効活用並びに増収施策に関する事務を行う。

技 術 監 理 室

1 監 理 課

- (1) 庶務事務（管理係長）
室の所掌事務の連絡及び調整に関する事務を行う。
- (2) 技術統括業務（監理検査担当課長、担当課長、技術統括係長、技術調整係長）
水道事業・公共下水道事業の技術的事項に係る調整並びに総合評価競争入札に係る技術審査及び評価に関する業務を行う。
- (3) 検査業務（監理検査担当課長、担当課長、土木検査基準係長、設備検査基準係長、土木技術管理係長、設備技術管理係長、環境技術係長）
ア 水道事業・公共下水道事業の工事等の検査、技術基準及び積算基準等に関する業務を行う。
イ 工事における安全対策に関する業務を行う。
ウ 水道事業・公共下水道事業に係る環境・エネルギー施策に関する業務を行う。
- (4) 営繕業務（庁舎管理営繕担当課長、建築営繕係長、設備営繕係長）
総合庁舎及び太秦庁舎の管理及び庁内取締りに関する業務並びに庁舎の営繕に関する業務を行う。
- (5) 庁舎管理業務（庁舎管理営繕担当課長、管理係長、建築営繕係長、設備営繕係長）
総合庁舎及び太秦庁舎の維持管理等に関する業務を行う。
- (6) 災害対策、災害対応（管理係長）
災害対策、災害発生時における各部室間の情報共有、連絡調整等に関する事務を行う。

2 水質管理センター

(1) 水質第1課

水質管理業務（担当係長）

ア 水質管理センターに関する事務並びに水道の水質試験、調査研究及び水質統計に関する業務を行う。

イ 水質に係る水道部施設課、浄水場、疏水事務所及び施設管理事務所との連絡調整に関する事務を行う。

(2) 水質第2課

水質管理業務（担当係長）

ア 下水の水質試験、調査研究及び水質統計に関する業務を行う。

イ 水質に係る下水道部施設課及び水環境保全センターとの連絡調整に関する事務を行う。

水 道 部

1 管 理 課

(1) 庶務事務（庶務係長）

部の所掌事務の連絡及び調整に関する事務を行う。

(2) 事業管理業務（事業管理係長）

部の事業管理に関する事務を行う。

(3) 企画業務（担当課長、企画係長、技術調査係長、担当係長）

ア 水道整備事業に係る総合的な企画調整に関する業務を行う。

イ 水道施設に関する企画及び調査に関する業務を行う。

(4) 施設情報業務（担当係長）

管路情報管理システムに関する業務を行う。

(5) 災害対策、災害対応（担当課長、担当係長）

災害対策、災害発生時における各部室間の情報共有、連絡調整等に関する事務を行う。

2 施 設 課

(1) 管理事務（事務係長）

浄水場、疏水事務所及び施設管理事務所に関する事務を行う。

(2) 浄水業務（担当課長、浄水係長）

ア 浄水場、疏水事務所及び施設管理事務所に関する業務を行う。

イ 活性炭の需給調整、検査、出納及び保管に関する事務を行う。

(3) 設計施行業務（担当課長、施設係長、担当係長）

水道施設に係る工事（電気、機械及び計装設備を除く。）の設計及び施行に関する業務を行う。

(4) 設計施行業務（担当課長、設備係長）

水道施設に係る電気、機械及び計装設備工事の設計及び施行に関する業務を行う。

3 浄水場（蹴上、松ヶ崎及び新山科浄水場）

- (1) 維持管理業務（担当係長）
浄水場の維持管理に関する業務を行う。
- (2) 維持管理業務（担当係長（新山科浄水場のみ））
宇治川系取水導水施設の維持管理に関する業務を行う。

4 疏水事務所

- (1) 管理事務（管理係、担当係長）
疏水用地及び疏水の水の使用料等に関する事務を行う。
- (2) 維持管理業務（施設係）
疏水の維持管理（電気及び機械設備を除く。）及び工事に関する業務を行う。
- (3) 維持管理業務（設備係）
疏水の電気及び機械設備の維持管理に関する業務を行う。

5 施設管理事務所

維持管理業務（施設係長、担当係長）
加圧施設及び山間地域の浄水場等の維持管理に関する業務を行う。

6 水道管路課

- (1) 管理事務（担当課長、事務係長）
給水管、配水管及びその付帯施設に関する事務を行う。
- (2) 指定給水装置工事事業者事務（担当課長、事務係長）
指定給水装置工事事業者に関する事務を行う。
- (3) 給水工事業務（担当課長、給水係長、担当係長）
給水装置工事及び補助配水管工事に関する業務を行う。
- (4) 配水業務（配水係長、担当係長）
配水管及びその付帯施設の工事の設計に関する業務を行う。
- (5) 設計業務（整備第1係長、整備第2係長）
ア 計画的な配水管工事の設計に関する業務を行う。
イ 配水管の布設に伴う給水装置及び補助配水管の連絡替工事の設計に関する業務を行う。
- (6) 路面復旧業務（路面復旧係長、担当係長）
路面復旧工事の施行及び検査に関する業務を行う。

7 水道管路管理センター

(1) 配水管理課

- ア 管理事務（担当課長、北部配水事務係長、南部配水事務係長）
配水管理課に属する器具、資材及び車両の管理に関する事務を行う。
- イ 配水管管理調査業務（担当課長、北部施設管理係長、南部施設管理係長、担当係長）

配水管、その付帯施設の維持管理、漏水防止計画及び漏水の調査に関する業務を行う。

ウ 漏水修繕工事業務（担当課長、北部漏水修繕係長、南部漏水修繕係長、担当係長）

漏水防止工事及び給水装置の修繕工事の施行に関する業務を行う。

エ 水道管路技術継承業務（水道管路技術継承係長）

水道管路の維持管理に係る技術継承及び水道技術研修施設を活用した研修に関する業務を行う。

オ 資材管理業務（担当課長、南部配水事務係長）

工事用資材及び給水装置用材料の出納及び保管に関する業務を行う。

(2) 給水工事課

ア 管理事務（担当課長、北部給水事務係、南部給水事務係）

(7) 北部及び南部給水工事課に属する器具、資材及び車両の管理に関する事務を行う。

(4) 加入金の調定及び工事費等の徴収に関する事務を行う。

イ 給水工事業務（担当課長、北部工事第1係、北部工事第2係、南部工事第1係、南部工事第2係、担当係長）

給水装置工事及び補助配水管工事の設計施行に関する業務を行う。

ウ 量水器管理事務（量水器係）

水道メーターの取替えの計画、需給調整、検査、出納及び保管並びに検定の有効期限が満了する水道メーターの取替えに関する事務を行う。

8 水道管路建設事務所

(1) 管理事務（事務係長）

ア 水道管路建設事務所に属する器具、資材及び車両の管理に関する事務を行う。

イ 工事関係書類の管理等に関する事務を行う。

(2) 工事指導監督業務（工事第1係長、工事第2係長、工事第3係長、担当係長）

配水管及びその付帯施設の維持、整備工事並びに配水管の布設に伴う給水装置及び補助配水管の連絡替工事に関する請負契約に基づく履行の確認、構築物の出来高、品質確保、工程及び進捗管理並びに安全管理等の指導及び監督に関する業務を行う。

下水道部

1 管理課

(1) 庶務事務（庶務係長）

部の庶務に関する事務を行う。

(2) 事業管理業務（事業管理係長）

ア 部の事業管理に関する事務を行う。

イ 下水道分担金の調定、徴収及び減免に関する事務を行う。

(3) 技術業務（担当課長、技術係長、担当係長）

ア 部に属する技術に係る諸企画及び事業の審査及び進行管理（終末処理場を除く。）に関

する業務を行う。

イ 下水道管路管理センター及びポンプ施設事務所の技術に関する業務を行う。

ウ 下水道法による行為の許可、都市計画法による開発行為の協議及び当該許可又は協議に伴う下水道施設等の検査の統括に関する業務を行う。

(4) 管路情報業務（管路情報係長）

管路に係る情報処理及び公共下水道台帳に関する業務を行う。

(5) 排水設備事務（担当課長、排水設備係長、担当係長）

ア 水洗便所の普及に関する事務を行う。

イ 指定下水道工事業者に関する事務を行う。

ウ 排水設備に係る技術指導及び業務改善に関する事務を行う。

(6) 災害対策、災害対応（担当課長、担当係長）

災害対策、災害発生時における各部室間の情報共有、連絡調整等に関する事務を行う。

2 きた及びみなみ下水道管路管理センター

(1) 管理事務（副所長（きた下水道管路管理センターのみ）、山科支所長（みなみ下水道管路管理センターのみ）、事務係長、担当係長）

ア きた及びみなみ下水道管路管理センターの器具、物品、資材の出納保管及び取付管に係る工事並びにその他小規模工事の費用の調定及び徴収に関する事務を行う。

イ 下水道分担金の調定及び徴収に関する事務を行う。

(2) 維持管理業務（管理第1係長、管理第2係長、管理第3係長（きた下水道管路管理センターのみ）、山科支所長（みなみ下水道管路管理センターのみ）、担当係長（みなみ下水道管路管理センターのみ））

ア 公共下水道施設（終末処理場及びポンプ場を除く。）及び排水設備に関する苦情並びに要望に関する事務を行う。

イ 公共下水道施設（終末処理場及びポンプ場を除く。）の維持管理、他企業及び他公共工事等との調整に関する事務を行う。

ウ 取付管に係る工事及びその他小規模工事に関する業務を行う。

エ 下水道法による行為の許可、都市計画法による開発行為の協議及び当該許可又は協議に伴う下水道施設等の検査に関する業務を行う。

(3) 設計監督業務（技術係長）

公共下水道施設（終末処理場及びポンプ場を除く。）に係る調査、設計及び監督、建設・改良工事に関する業務を行う。

3 ポンプ施設事務所

(1) 運転管理業務（担当係長）

ポンプ場施設の運転管理に関する業務を行う。

(2) 維持管理業務（担当係長）

ポンプ場施設の維持管理に関する業務を行う。

4 下水道建設事務所

(1) 管理事務（事務係長）

公共下水道施設の拡張工事、施設の整備工事、改良工事の請負工事費執行管理、工事関係書類管理及び工事の渉外に関する各種申請事務を行う。

(2) 工事指導監督業務（管路第1係長、管路第2係長）

ア 公共下水道施設（終末処理場及びポンプ場を除く。）の拡張工事及び施設改良工事に関する請負契約に基づく履行の確認を行う。

イ 構築物の出来高、品質、工程及び進捗の管理並びに安全管理等の指導及び監督に関する業務を行う。

(3) 工事指導監督業務（担当課長、施設係長、設備係長）

ア 終末処理場、ポンプ場及び管きょの揚排水関連施設の整備工事並びに改良工事に関する請負契約に基づく履行の確認を行う。

イ 構築物の出来高、品質、工程及び進捗の管理並びに安全管理等の指導及び監督に関する業務を行う。

5 施設課

(1) 管理事務（事務係長）

水環境保全センターに関する事務を行う。

(2) 維持管理業務（技術係長、担当係長）

ア 公共下水道施設（管きょ及びポンプ場を除く。）の技術に係る諸企画、事業の審査、進行管理及び維持管理に関する事務を行う。

イ 下水処理の統計及び水質管理センターとの連絡調整に関する業務を行う。

(3) 事業場排水水質監視規制業務（水質指導係長）

ア 下水道法に基づく使用開始及び特定施設等に係る届出に関する業務を行う。

イ 除害施設等の排水処理の指導に関する業務を行う。

ウ 特別汚水の認定に関する業務を行う。

6 鳥羽水環境保全センター

(1) 調整課

ア 管理事務（事務係）

水環境保全センターに属する器具、資材及び車両等の管理並びに水環境保全センターの統計業務に関する事務並びに水処理施設の機器整備に関する事務を行う。

イ 維持管理業務（技術係）

水処理施設の施設整備に関する業務を行う。

(2) 水処理第1課

ア 維持管理業務（施設係）

水処理施設の維持管理に関する業務を行う。

イ 運転業務（処理係）

水処理施設の運転に関する業務を行う。

(3) 水処理第2課

ア 維持管理業務（施設係）

水処理施設の維持管理に関する事務を行う。

イ 運転業務（担当課長、処理第1係、処理第2係）

水処理施設の運転に関する業務を行う。

(4) 汚泥処理課

維持管理業務（施設係長、担当係長）

ア 汚泥処理施設の維持管理に関する業務を行う。

イ 汚泥処理施設の運転に関する業務を行う。

(5) 吉祥院支所

維持管理業務（施設係長、担当係長）

ア 水処理施設の維持管理に関する業務を行う。

イ 水処理施設の運転に関する業務を行う。

7 伏見及び石田水環境保全センター

維持管理業務（施設係長、担当係長）

(1) 水処理施設の維持管理に関する業務を行う。

(2) 水処理施設の運転に関する業務を行う。

8 計 画 課

(1) 事業計画業務（事業係長）

公共下水道施設の事業計画に関する業務を行う。

(2) 施設計画業務（企画係長、担当係長）

公共下水道施設の計画、都市計画決定及び事業認可の申請に関する業務を行う。

(3) 技術開発担当業務（担当係長）

技術開発に関する業務を行う。

9 設 計 課

(1) 設計業務（調整係長）

公共下水道施設の設計施行に関する業務を行う。

(2) 諸基準等技術調整担当業務（担当課長、管路第1係長）

公共下水道施設の積算基準、積算システムの作成、各種調査及びその他技術上の調整等に

関する業務を行う。

(3) 設計業務（担当課長、管路第1係長、管路第2係長）

公共下水道施設（終末処理場及びポンプ場を除く。）の拡張工事及び施設改良の設計に関する業務を行う。

(4) 設計業務（施設係長）

終末処理場、ポンプ場及び管きょの揚排水関連施設（電気設備及び機械設備に係るものを除く。）の新設並びに施設の整備工事の設計に関する業務を行う。

(5) 設計業務（設備係長、担当係長）

終末処理場、ポンプ場及び管きょの揚排水関連設備に係る電気施設、機械設備の新設並びに施設の整備工事の設計に関する業務を行う。

施設マネジメント推進プロジェクトチーム

水道・下水道管路の施設マネジメント推進に関する事務を行う。

3 営業所担当区域等

(令和6年度末現在)

名 称	所 在 地	担 当 区 域
東部営業所	山科区柳辻西浦町1番地11	東山区、山科区 伏見区醍醐支所管内
北部営業所	左京区高野竹屋町4番地1	北区、上京区 左京区、中京区
西部営業所	右京区太秦安井一町田町14番地 (上下水道局太秦庁舎1階)	右京区、西京区
西部営業所 京北分室	右京区京北周山町上寺田1番地1	右京区京北出張所管内
南部営業所	伏見区鷹匠町33番地	下京区、南区 伏見区(醍醐支所管内を除く。)

(総合窓口)

お客さま窓口 サービスコーナー	南区上鳥羽鉾立町1 1 番地 3 (上下水道局総合庁舎1階)	市内全域
--------------------	-----------------------------------	------

4 職 員 数

(1) 人員配置

(令和6年度末現在)

京都市公営企業管理者上下水道局長	1
------------------	---

		人 員
次	長	1
技 術	長	0
主 席 監 察	員	1
総務部	部 担 当	長 1
	総務課	31
	企 業 力 向 上 推 進	5
	契 約 員 会 計	17
	お 客 さ ま サ ー ビ ス 推 進	15
	東 北 部 営 業	23
	西 南 部 営 業	26
	南 部 営 業	36
	南 部 営 業	27
	南 部 営 業	31
	計	213
	計	213
戦略室	室 長	1
	経 営 戦 略 室	27
技術監理室	室 長	28
	水 質 管 理 セ ン タ ー	1
技術監理室	水 質 第 1 課	21
	水 質 第 2 課	19
技術監理室	計	25
	計	44
技術監理室	計	66
	計	66
水道部	部 担 当	長 1
	施設課	21
	上 崎 浄 水 場	27
	松 ヶ 山 科 浄 水 場	27
	新 崎 科 浄 水 場	9
	疏水事務所	27
	管 理 係	7
	施 設 係	7
	備 備 係	3
	計	17
	計	17
	計	17
水道部	施 設 管 理 事 務 所	12
	水 道 管 理 課	54
	配 水 管 理 課	82
	北 部 給 水 事 務 係	5
	北 部 工 事 第 1 係	13
	北 部 工 事 第 2 係	17
	計	35
	給 水 工 事 課	35
	南 部 給 水 事 務 係	7
	南 部 工 事 第 1 係	13
	南 部 工 事 第 2 係	12
	量 水 器 係	3
水道部	計	35
	計	35
水道部	水 道 管 路 建 設 事 務 所	26
	水 道 部	374

		人 員
下水道部	部 担 当	長 1
	き た 下 水 道 管 路 管 理 セ ン タ ー	1
	み な 下 水 道 管 路 管 理 セ ン タ ー	30
	ポ ン プ 施 設 事 務 所	40
	下 水 道 建 設 事 務 所	38
	施 設 事 務 所	14
	調整課	36
	鳥羽水環境保全センター	20
	水処理第1課	10
	水処理第2課	12
	汚 泥 処 理 第 1 係	14
	汚 泥 処 理 第 2 係	18
下水道部	伏 見 水 環 境 保 全 セ ン タ ー	19
	石 計 設 下 水 道 部	25
	水 環 境 保 全 セ ン タ ー	13
	水 環 境 保 全 セ ン タ ー	13
	水 環 境 保 全 セ ン タ ー	11
	水 環 境 保 全 セ ン タ ー	135
	水 環 境 保 全 セ ン タ ー	12
	水 環 境 保 全 セ ン タ ー	10
	水 環 境 保 全 セ ン タ ー	17
	水 環 境 保 全 セ ン タ ー	34
	水 環 境 保 全 セ ン タ ー	388
	水 環 境 保 全 セ ン タ ー	388
休 職 等		3
上 下 水 道 局		1,074

注
公共下水道事業支弁職員を含む。
令和6年3月31日付けの退職者数を含む。
管理者を除く。再任用職員を含む。

(2) 職員数

水道事業会計支弁職員 601 人

注 令和6年3月31日付けの退職者数を含む。管理者を除く。

参考

地域水道事業の沿革と推移

事業の沿革

本市は、平成17年4月、旧京北町の区域の編入に伴い京北地域水道事業を開始し、平成29年3月31日をもって廃止した。

※ 平成29年4月1日からは、水道事業に統合

(参考) 開始から廃止までの経過

年度	主要事項
平成4年度	水道未普及地域解消のため「市内周辺地域振興方策等検討委員会」を設置
平成5年度	水道未普及地域解消のための基礎調査を実施
平成6年度	静原地域市会請願採択（平成6年12月14日）
平成7年度	中川地域市会請願採択（平成7年10月6日） 大原簡易水道組合へ増補改良工事費の一部を補助 静原地域で水源調査を実施 高槻市と外畑地区への分水のための基本協定締結
平成8年度	水尾、宕陰地域市会請願採択（平成8年9月26日） 中川地域で水源調査を実施 外畑地域水道の事業計画を京都府へ提出（平成9年2月21日） 静原地域水道事業経営認可取得（平成9年3月24日） 「京都市水道未普及地域解消計画」を策定（平成9年3月） 「京都市地域水道条例」可決（平成9年4月1日施行）
平成9年度	小野郷、鞍馬・貴船、北白川地域市会請願採択（平成9年10月9日） 雲ヶ畑地域市会請願採択（平成9年12月12日） 外畑地域水道整備工事着手（平成9年10月） 「京都市地域水道の管理に関する条例」可決（平成9年11月1日施行） 「京都市地域水道の管理に関する条例施行規則」制定（平成9年11月1日施行） 静原地域水道整備工事着手（平成9年11月） 水尾、宕陰地域で水源調査を実施
平成10年度	外畑地域水道給水開始（平成10年8月1日） 宕陰地域で2回目の水源調査を実施 鞍馬・貴船、小野郷、雲ヶ畑地域で水源調査を実施 中川地域水道事業経営認可取得（平成11年1月29日） 水尾地域水道事業経営認可取得（平成11年1月29日）
平成11年度	静原地域水道給水開始（平成11年6月15日） 鞍馬・貴船で2回目の水源調査を実施 中川地域水道整備工事着手（平成11年9月） 宕陰地域水道事業経営認可取得（平成12年2月7日） 水尾地域水道整備工事着手（平成12年2月）
平成12年度	雲ヶ畑地域水道事業経営認可取得（平成12年9月5日） 小野郷地域水道事業経営認可取得（平成13年3月19日） 宕陰地域水道整備工事着手（平成12年12月） 雲ヶ畑地域水道整備工事着手（平成13年3月）
平成13年度	水尾地域水道ヒ素処理施設工事着手（平成13年7月） 広河原地域市会請願採択（平成13年10月5日） 久多地域市会請願採択（平成13年12月18日） 水尾地域水道給水開始（平成13年12月1日） 小野郷地域水道整備工事着手（平成13年10月） 鞍馬・貴船地域水道事業経営認可取得（平成13年12月21日） 花脊、別所地域市会請願採択（平成14年3月26日） 鞍馬・貴船地域水道整備工事着手（平成14年3月）

平成14年度	宕陰地域水道給水開始（平成14年7月1日） 中川地域水道給水開始（平成14年8月1日） 百井地域市会請願採択（平成14年10月8日） 広河原、久多地域で水源調査実施
平成15年度	雲ヶ畑地域水道給水開始（平成15年5月1日） 別所、百井地域で水源調査実施
平成16年度	市長から地域水道事業を受任 鞍馬・貴船地域水道給水開始（平成16年5月10日） 小野郷地域水道給水開始（平成16年6月1日） 久多地域水道事業経営認可取得（平成16年10月14日） 広河原・花脊地域水道事業経営認可取得（平成17年3月24日）
平成17年度	久多地域水道整備工事着手（平成17年9月） 広河原・花脊地域水道整備工事着手（平成17年11月） 別所・百井地域水道事業経営認可取得（平成18年3月27日）
平成18年度	別所・百井地域水道（百井地区）整備工事着手（平成19年1月） 別所・百井地域水道（別所地区）整備工事着手（平成19年2月）
平成20年度	久多地域水道給水開始（平成20年6月1日） 別所・百井地域水道（百井地区）給水開始（平成20年6月1日） 大原地域水道の本市への移管請願採択（平成20年10月3日）
平成21年度	広河原・花脊地域水道給水開始（平成21年4月1日） 大原地域水道の本市への移管（平成21年10月1日） 大原地域水道事業変更認可取得（平成21年10月28日） 別所・百井地域水道（別所地区）給水開始（平成21年11月4日）
平成22年度	大原地域水道再整備事業工事着手（平成22年12月20日）
平成25年度	中川・小野郷地域で水源調査着手
平成26年度	中川・小野郷地域で水源調査完了
平成27年度	大原地域水道（大原第1浄水場膜ろ過設備による）給水開始（平成27年4月20日） 中川・小野郷地域水道事業経営認可取得（平成27年5月8日） 中川・小野郷地域水道整備事業工事着手（平成27年8月） 大原地域水道再整備事業の完了（平成28年3月）
平成28年度	中川・小野郷地域水道整備事業の完了及び中川浄水場から小野郷地域水道区域の一部に給水開始（平成29年2月） 地域水道事業の廃止（平成29年3月31日） ※ 平成29年4月1日からは、水道事業に統合

1 「京都市水道未普及地域解消計画」（平成 9 年 3 月策定）の概要

(1) 目的

水道未普及地域及び老朽化の著しい既設民営地域水道の施設整備を効率的に行うため、現況の調査を実施し、その結果に基づき、施設整備計画を作成する。

(2) 内容

給水区域の設定、給水人口の算定、給水量の算定、取水地点及び取水方法の検討、浄水場及び浄水方法の検討、配水池及び配水方法の検討、工事費の算定、財源内訳の算定、給水原価の算定

(3) 対象地域

行政区	地 域 名	行政区	地 域 名
北区	小野	左 京 区	大 見 ※
	大 森		尾 越 ※
	中 川		北 白 川 ※
	杉 阪	右 京 区	檜 原
	真 弓	西 京 区	小 塩 （ 杉 谷 ） ※
	雲ヶ畑		石 作 （ 灰 谷 ） ※
	氷 室		外 畑
	西氷室	伏見区	西 山 ※
	堂ノ庭		陀 羅 谷 ※
左 京 区	別 所	以上24地域未普及地域	
	花 脊 （ 北 部 ）	左 京 区	百 井
	久 多	右 京 区	水 尾
	広 河 原		越 畑
	鞍馬・貴船	以上3地域既設地域	
	静原・野中町（一部）	合 計 27地域	

2 地域水道整備事業の実施

上記の 27 地域のうち、※印の地域を除く 20 地域について、整備及び再整備を行うこととし、平成 21 年度に事業を完了した。

京北地域水道事業の沿革と推移

1 事業の沿革

本市は、平成17年4月、旧京北町の区域の編入に伴い京北地域水道事業を開始し、平成29年3月31日をもって廃止した。

※ 平成29年4月1日からは、水道事業に統合

(参考) 開始から廃止までの経過

黒田地域水道

年月	主要事項
昭和43年9月	黒田地域水道創設認可（昭和44年8月給水開始）
昭和50年6月	灰屋地域水道届出（昭和51年4月給水開始）
平成19年4月	黒田地域水道創設認可（再整備）（黒田、灰屋統合）
平成23年11月	黒田地域水道給水開始（再整備）

弓削地域水道

年月	主要事項
昭和33年6月	上中地域水道創設届出（昭和33年9月給水開始）
昭和33年8月	十一地域水道創設認可
昭和34年8月	上川地域水道創設認可
昭和35年8月	下弓削地域水道創設認可
昭和37年8月	上弓削地域水道創設認可（上中、十一、上川統合）
昭和49年9月	弓削地域水道変更認可（上弓削、下弓削統合、田貫、赤石拡張）
昭和52年12月	弓削地域水道変更認可（塩田拡張）
平成19年4月	弓削地域水道変更認可（再整備）
平成23年11月	弓削地域水道給水開始（再整備）

京北中部地域水道

年月	主要事項
昭和33年8月	井戸地域水道創設認可（昭和33年12月給水開始）
昭和34年8月	熊田地域水道創設認可（昭和35年1月給水開始）
昭和35年12月	橋向地域水道創設認可（昭和36年4月給水開始）
昭和36年7月	山国地域水道創設認可
昭和39年7月	周山地域水道創設認可（橋向統合）
昭和39年12月	寺山地域水道創設認可
昭和46年12月	熊田地域水道変更認可（緩速ろ過池新設）
昭和50年2月	井戸地域水道変更認可（緩速ろ過池新設）
昭和52年10月	周山地域水道変更認可
昭和54年6月	京北西部地域水道創設認可（昭和56年4月給水開始）
昭和54年11月	山国地域水道変更認可（桂川水利権取得）
昭和56年6月	小塩・初川地域水道創設認可
昭和58年2月	京北中部地域水道変更認可（山国、周山統合）（昭和60年3月給水開始）
昭和60年6月	山国北部地域水道創設認可（井戸、小塩・初川統合）
平成10年3月	京北北部地域水道創設認可（山国北部、寺山統合）（平成13年4月給水開始）
平成23年1月	京北中部地域水道変更認可（再整備）（京北中部、京北西部、熊田、京北北部統合）
平成25年4月	京北中部地域水道（小塩浄水場）給水開始（再整備）
平成26年11月	京北中部地域水道（山国浄水場）給水開始（再整備）
平成28年12月	山国浄水場から京北西部及び熊田地域への給水開始（再整備）

細野地域水道

年月	主要事項
昭和51年4月	余野地域水道届出（昭和52年4月給水開始）
昭和52年6月	細野地域水道創設認可（昭和53年10月給水開始）
平成22年12月	細野地域水道変更認可（再整備）（細野、余野統合）
平成26年11月	細野地域水道（細野浄水場）給水開始（再整備）
平成28年12月	細野浄水場から余野地域への給水開始（再整備）