

京都市水道事業における放射性物質(核種)測定結果【市街地】

(令和6年4月から令和7年3月まで)

1 水道原水

琵琶湖疏水第2 疏水取水口

検査日	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
4月3日	不検出	不検出	不検出
5月8日	不検出	不検出	不検出
6月5日	不検出	不検出	不検出
7月3日	不検出	不検出	不検出
8月7日	不検出	不検出	不検出
9月4日	不検出	不検出	不検出
10月2日	不検出	不検出	不検出
11月6日	不検出	不検出	不検出
12月4日	不検出	不検出	不検出
1月8日	不検出	不検出	不検出
2月5日	不検出	不検出	不検出
3月5日	不検出	不検出	不検出

2 水道水

(1) 蹴上浄水場系

南田児童公園：4月、7月、10月、1月

竹間公園：6月、9月、12月、3月

京都市上下水道サービス協会本部：5月、8月、11月、2月

検査日	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
4月2日	不検出	不検出	不検出
5月14日	不検出	不検出	不検出
6月11日	不検出	不検出	不検出
7月2日	不検出	不検出	不検出
8月6日	不検出	不検出	不検出
9月17日	不検出	不検出	不検出
10月1日	不検出	不検出	不検出
11月12日	不検出	不検出	不検出
12月10日	不検出	不検出	不検出
1月7日	不検出	不検出	不検出

2月18日	不検出	不検出	不検出
3月11日	不検出	不検出	不検出

(2) 松ヶ崎浄水場系

岩倉東公園：4月、7月、10月、1月

楽只公園：6月、9月、12月、3月

北部営業所：5月、8月、11月、2月

検査日	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
4月2日	不検出	不検出	不検出
5月14日	不検出	不検出	不検出
6月11日	不検出	不検出	不検出
7月2日	不検出	不検出	不検出
8月6日	不検出	不検出	不検出
9月17日	不検出	不検出	不検出
10月1日	不検出	不検出	不検出
11月12日	不検出	不検出	不検出
12月10日	不検出	不検出	不検出
1月7日	不検出	不検出	不検出
2月18日	不検出	不検出	不検出
3月11日	不検出	不検出	不検出

(3) 新山科浄水場系

東部営業所：4月、7月、10月、1月

西京区役所 洛西支所：6月、12月

蜂ヶ岡第二公園：9月、3月

ポンプ施設事務所：5月、8月、11月、2月

検査日	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
4月2日	不検出	不検出	不検出
5月14日	不検出	不検出	不検出
6月11日	不検出	不検出	不検出
7月2日	不検出	不検出	不検出
8月6日	不検出	不検出	不検出
9月17日	不検出	不検出	不検出
10月1日	不検出	不検出	不検出
11月12日	不検出	不検出	不検出

12月10日	不検出	不検出	不検出
1月7日	不検出	不検出	不検出
2月18日	不検出	不検出	不検出
3月11日	不検出	不検出	不検出

「不検出」とは、測定値が検出限界値（1 Bq/L 未満）を下回っていることを示す。