

原水全項目試験結果書(令和7年5月)

項 目	単位	第2疏水取水口	
採 水 年 月 日		5月7日	
採 水 時 刻		09:40	
当 日 天 気		晴時々曇	
気 温	(°C)	16.7	
水 温	(°C)	18.3	
一 般 細 菌	(集落/mL)	47	
大 腸 菌	(MPN/100mL)	4.1	
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.0002未満	
水 銀 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	0.00005未満	
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	
鉛 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	0.001未満	
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	
六 価 ク ロ ム 化 合 物	(mg/L)	0.001未満	
亜 硝 酸 態 窒 素	(mg/L)	0.004未満	
シアニ化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.02未満	
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.10	
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.05未満	
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	0.0002未満	
1,4- ジ オ キ サ ン	(mg/L)	0.001未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.0004未満	
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	0.0002未満	
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.0002未満	
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.0002未満	
ベ ン ゼ ン	(mg/L)	0.0002未満	
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	0.002未満	
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.09	
鉄 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	0.14	
銅 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	0.001未満	
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	8.3	
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.023	
塩 化 物 イ オ ン	(mg/L)	10.1	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	41	
蒸 発 残 留 物	(mg/L)	74	
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02未満	
ジ エ オ ス ミ ン	(mg/L)	0.000003	
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.000003	
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.005未満	
フ ェ ノ ー ル 類	(mg/L)	0.0005未満	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	1.6	
pH 値		7.7	
臭 気		青・土	
色 度	(度)	8	
濁 度	(度)	4.0	
ア ン モ ニ ア 態 窒 素	(mg/L)	0.00	
総 ア ル カ リ 度	(mg/L)	34.7	
電 気 伝 導 率	(μ S/cm)	128	
溶 存 酸 素 (DO)	(mg/L)	9.2	
生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	1.1	
化学的酸素要求量(COD)	(mg/L)	3.8	
浮 遊 物 質 (SS)	(mg/L)	5	