

原水全項目試験結果書(令和7年8月)

項 目	単 位	第2疏水取水口	宇治川取水口
採 水 年 月 日		8月5日	8月5日
採 水 時 刻		9:45	11:00
当 日 天 気		曇時々晴	曇時々晴
気 温	(°C)	32.3	34.8
水 温	(°C)	30.2	31.5
一 般 細 菌	(集落/mL)	640	1100
大 腸 菌	(MPN/100mL)	1.8未満	1.8未満
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.00005未満	0.00005未満
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.003	0.002
六価クロム化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.004未満	0.010
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.02未満	0.23
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.12	0.11
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	0.05未満	0.05未満
四 塩 化 炭 素	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満
1,4- ジ オ キ サ ン	(mg/L)	0.001未満	0.001未満
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.0004未満	0.0004未満
ジ ク ロ ロ メ タ ン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満
ベ ン ゼ ン	(mg/L)	0.0002未満	0.0002未満
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	0.002未満	0.002未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.06	0.04
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.084	0.047
銅及びその化合物	(mg/L)	0.001未満	0.001未満
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	7.1	9.7
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.018	0.014
塩 化 物 イ オ ン	(mg/L)	8.8	11.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	33	41
蒸 発 残 留 物	(mg/L)	72	85
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02未満	0.02未満
ジ エ オ ス ミ ン	(mg/L)	0.000025	0.000009
2-メチルイソホルネオール	(mg/L)	0.000004	0.000004
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.005未満	0.005未満
フ ェ ノ ール 類	(mg/L)	0.0005未満	0.0005未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	1.8	1.8
pH 値		9.2	8.3
臭 気		かび・厨芥	かび
色 度	(度)	9	8
濁 度	(度)	3.0	1.5
ア ン モ ニ ア 態 窒 素	(mg/L)	0.04	—
総 アルカリ度	(mg/L)	30.1	—
電 気 伝 導 率	(μ S/cm)	111	—
溶 存 酸 素 (DO)	(mg/L)	—	—
生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/L)	—	—
化学的酸素要求量(COD)	(mg/L)	—	—
浮 遊 物 質 (SS)	(mg/L)	3	—