

給水毎週検査結果

採水年月日 平成30年11月6日

天候前日 晴時々曇

当日 曇後晴

給水系統	基準値	蹴上低区	松ヶ崎高区	新山科低区
採水場所		水道管路管理センター 南部給水工事課	北部営業所	ポンプ施設事務所
採水時刻		9:40	9:30	10:30
気温(°C)		20.3	19.4	22.2
水温(°C)		19.1	20.0	19.2
一般細菌(集落/mL)	100以下	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン(mg/L)	200以下	12.2	12.1	11.8
有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)	3以下	0.9	0.9	0.9
pH値	5.8以上8.6	7.3	7.4	7.3
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度(度)	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度(度)	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
遊離残留塩素(mg/L)	0.1以上	0.5	0.4	0.5

給水毎週検査結果

採水年月日 平成30年11月13日

天候前日 曇

当日 曇

給水系統	基準値	蹴上高区	松ヶ崎 特別最高区	新山科 洛西配水場経由
採水場所		竹間公園	楽只公園	西京区役所洛西支所
採水時刻		11:15	10:50	9:50
気温 (°C)		19.7	19.3	18.1
水温 (°C)		18.6	18.5	21.1
一般細菌 (集落/mL)	100以下	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン (mg/L)	200以下	12.7	12.4	11.9
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下	0.8	0.8	0.9
pH値	5.8以上8.6	7.4	7.3	7.3
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度 (度)	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上	0.5	0.5	0.6

給水毎週検査結果

採水年月日 平成30年11月20日

天候前日 曇一時雨

当日 晴後時々曇

給水系統	基準値	蹴上最高区	松ヶ崎最高区	新山科高区
採水場所		南田児童公園	岩倉東公園	東部営業所
採水時刻		10:35	10:15	9:20
気温(°C)		11.0	16.2	11.5
水温(°C)		14.5	17.5	16.1
一般細菌(集落/mL)	100以下	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン(mg/L)	200以下	12.9	12.5	12.0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)(mg/L)	3以下	0.8	0.8	0.8
pH値	5.8以上8.6	7.2	7.3	7.3
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度(度)	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度(度)	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
遊離残留塩素(mg/L)	0.1以上	0.5	0.4	0.5

給水毎週検査結果

採水年月日 平成30年11月27日

天候前日 薄曇

当日 晴

給水系統	基準値	蹴上高区	松ヶ崎 特別最高区	新山科高区
採水場所		竹間公園	楽只公園	滝ヶ花公園
採水時刻		10:30	10:10	9:40
気温 (°C)		13.8	12.6	14.1
水温 (°C)		15.9	16.0	15.7
一般細菌 (集落/mL)	100以下	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出
塩化物イオン (mg/L)	200以下	13.5	13.5	12.7
有機物(全有機炭素(TOC)の量) (mg/L)	3以下	0.8	0.8	0.8
pH値	5.8以上8.6	7.3	7.3	7.3
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度 (度)	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度 (度)	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
遊離残留塩素 (mg/L)	0.1以上	0.4	0.4	0.4