

給水毎月検査結果書(令和7年12月)

項目	単位	基準値	蹴上	松ヶ崎	新山科
採水年月日			12月15日	12月15日	12月15日
採水地点		京都市南区 京都市上下水道 サービス協会本部	京都市上下水道局 北部営業所	京都市上下水道局 ポンプ施設事務所	京都市上下水道局 ポンプ施設事務所
採水時刻			10:10	9:20	10:35
当日天気			雨後晴	雨後晴	雨後晴
気温	(°C)		8.2	7.0	10.7
水温	(°C)		12.9	12.8	12.6
一般細菌	(集落/mL)	100以下	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8以下	0.07	0.07	0.07
塩素酸	(mg/L)	0.6以下	0.05未満	0.05未満	0.05未満
クロロホルム	(mg/L)	0.06以下	0.005	0.005	0.004
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03以下	0.003	0.003	0.003
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1以下	0.002	0.002	0.002
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1以下	0.011	0.011	0.010
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03以下	0.004	0.003	0.003
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03以下	0.004	0.004	0.004
ブロモホルム	(mg/L)	0.09以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2以下	0.01	0.03	0.03
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
塩化物イオン	(mg/L)	200以下	12.4	14.7	14.3
ジエオスマシン	(mg/L)	0.00001以下	0.000002	0.000002	0.000001
2-メチルイソポルネオール	(mg/L)	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3以下	0.8	0.9	0.9
pH値		5.8以上8.6以下	7.1	7.3	7.2
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
遊離残留塩素	(mg/L)	0.1以上	0.7	0.6	0.6

水道水の水質は法令等で定められた基準値等に全て適合していますので、安心してご使用いただけます。