

給水毎月検査結果書(令和8年5月)

項目	単位	基準値	蹴上	松ヶ崎	新山科
採 水 年 月 日			5月25日	5月25日	5月25日
採 水 地 点			京都市中京区 竹間公園	京都市北区 楽只公園	京都市西京区 西京区役所 洛西支所
採 水 時 刻			11:15	10:30	9:30
当 日 天 気			晴	晴	晴
気 温	(°C)		28.7	25.6	20.7
水 温	(°C)		25.1	23.4	23.7
一 般 細 菌	(集落/mL)	100以下	0	0	0
大 腸 菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出
ク ロ ロ ホ ル ム	(mg/L)	0.06以下	0.004	0.004	0.006
ジ ク ロ ロ 酢 酸	(mg/L)	0.03以下	0.002	0.001	0.003
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1以下	0.003	0.003	0.003
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1以下	0.012	0.011	0.014
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03以下	0.001	0.001	0.002
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03以下	0.005	0.004	0.005
ブ ロ モ ホ ル ム	(mg/L)	0.09以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2以下	0.03	0.05	0.04
鉄 及 び そ の 化 合 物	(mg/L)	0.3以下	0.005未満	0.005未満	0.008
塩 化 物 イ オ ン	(mg/L)	200以下	13.5	15.5	16.8
ジ エ オ ス ミ ン	(mg/L)	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001以下	0.000006	0.000003	0.000006
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3以下	0.5	0.5	0.5
pH 値		5.8以上8.6以下	7.1	7.3	7.1
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	(度)	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁 度	(度)	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
遊 離 残 留 塩 素	(mg/L)	0.1以上	0.6	0.6	0.7

水道水の水質は法令等で定められた基準値等に全て適合していますので、安心してご使用いただけます。