給水毎月検査結果書(令和8年8月)

項目	単位	基準値	蹴上	松ケ崎	新山科
採水年月日			8月18日	8月18日	8月18日
採水地点			京都市中京区 竹間公園	京都市北区 楽只公園	京都市右京区 蜂ヶ岡第二公園
採水時刻			10:30	10:10	9:25
当日天気			曇	曇	曇
気温	(℃)		29.9	30.4	30.9
水温	(℃)		31.5	29.1	29.5
一般細菌	(集落/mL)	100以下	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出
クロロホルム	(mg/L)	0.06以下	0.009	0.006	0.010
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03以下	0.005	0.003	0.006
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1以下	0.003	0.003	0.003
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1以下	0.019	0.015	0.020
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03以下	0.002	0.002	0.004
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03以下	0.007	0.006	0.007
ブロモホルム	(mg/L)	0.09以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2以下	0.04	0.05	0.04
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
塩化物イオン	(mg/L)	200以下	13.6	15.8	15.6
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001以下	0.000003	0.000002	0.000003
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	(mg/L)	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3以下	0.6	0.6	0.8
pH値		5.8以上8.6以下	7.1	7.2	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
遊離残留塩素	(mg/L)	0.1以上	0.6	0.7	0.7

水道水の水質は法令等で定められた基準値等に全て適合していますので、安心してご使用していただけます。