給水毎月検査結果書(令和8年9月)

項目	単位	基準値	蹴上	松ケ崎	新山科
採水年月日			9月15日	9月15日	9月15日
採水地点			京都市南区 京都市上下水道 サービス協会本部	京都市上下水道局 北部営業所	京都市上下水道局 ポンプ施設事務所
採水時刻			9:37	8:50	10:13
当日天気			曇後時々雨	曇後時々雨	曇後時々雨
気温	(℃)		25.1	25.0	29.7
水温	(℃)		27.7	27.5	27.3
一般細菌	(集落/mL)	100以下	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出
クロロホルム	(mg/L)	0.06以下	0.005	0.006	0.007
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03以下	0.003	0.003	0.004
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1以下	0.003	0.003	0.002
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1以下	0.013	0.014	0.014
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03以下	0.001	0.002	0.002
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03以下	0.005	0.005	0.005
ブロモホルム	(mg/L)	0.09以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2以下	0.03	0.05	0.06
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満
塩化物イオン	(mg/L)	200以下	12.6	14.2	13.2
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001以下	0.000005	0.000010	0.000012
2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	(mg/L)	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3以下	0.5	0.5	0.7
pH値		5.8以上8.6以下	7.0	7.2	7.0
味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし
色度	(度)	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	(度)	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満
遊離残留塩素	(mg/L)	0.1以上	0.7	0.6	0.8

新山科のジェオスミン以外の項目については、法令等で定められた基準値等に全て適合しています。
新山科のジェオスミンについては、9月18日に再検査を行い、基準値に適合していることを確認しました。